



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בניין אורן

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)


תאריך הפקה: 04/08/22

מס' מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	107.23	3,030.54	1,380.16	664.90	985.48	70054711 - 1	מיזוג אויר	30584	1
	163.71	34,812.35	13,108.51	9,206.70	12,497.14	81007765 - 2			
	17.79	8,533.25	4,702.23	1,799.81	2,031.21	81007907 - 1			
	145.82	45,051.67	21,488.43	10,067.51	13,495.73	81007907 - 2			
	18.22	5,257.00	2,668.79	1,188.00	1,400.21	81007907 - 3			
	15.71	8,277.58	4,491.85	1,795.34	1,990.39	81007907 - 4			
	124.03	49,326.47	19,181.59	12,365.35	17,779.54	81007907 - 8			
		154,288.87	67,021.56	37,087.61	50,179.69	סה"כ צריכה			
	12.95	5,930.72	2,528.14	1,637.90	1,764.68	81007805 - 1	ציבורי	30585	2
	1.19	476.63	238.77	120.45	117.41	81007805 - 2			
	44.06	23,515.31	12,084.96	5,583.57	5,846.78	81007805 - 8			
	1.03	-423.47	-344.74	-78.73	0.00	81007907 - 5			
		29,499.20	14,507.13	7,263.20	7,728.87	סה"כ צריכה			
	1.20	-823.23	-487.05	-164.73	-171.45	81007765 - 1	קומה 01 - 3 די אס	43441	3
	17.65	8,375.47	3,575.74	2,213.36	2,586.37	81007765 - 6			
		7,552.25	3,088.70	2,048.63	2,414.92	סה"כ צריכה			
	5.58	1,383.79	440.36	356.85	586.58	81007765 - 8	קומה 02 - אופרטיב בלתי חיוני	32078	4
		1,383.79	440.36	356.85	586.58	סה"כ צריכה			
	0.38	287.32	167.00	56.17	64.15	81007805 - 6	קומה 02 - אופרטיב חיוני	32079	5
		287.32	167.00	56.17	64.15	סה"כ צריכה			
	1.20	823.23	487.05	164.73	171.45	81007765 - 1	קומה 02 - עודכנית	30588	6
	19.92	7,497.81	2,699.58	1,904.24	2,893.98	81007765 - 3			
	5.58	-1,383.79	-440.36	-356.85	-586.58	81007765 - 8			
		6,937.25	2,746.27	1,712.13	2,478.85	סה"כ צריכה			
	35.88	14,113.70	8,216.90	2,864.40	3,032.40	20281994 - 1	קומה 03 - פלאפון UPS	42660	7
		14,113.70	8,216.90	2,864.40	3,032.40	סה"כ צריכה			
	22.32	13,094.43	6,607.28	3,125.46	3,361.70	81007765 - 4	קומה 03+04 קליקסופטור	30587	8
	22.80	11,980.66	5,830.38	2,866.13	3,284.14	81007765 - 5			
		25,075.09	12,437.66	5,991.58	6,645.84	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	39035	קומה 06 - פרויקט פלאפון	81007805 - 3	1,688.38	1,328.85	2,240.94	5,258.18	12.75	
			סה"כ צריכה	1,688.38	1,328.85	2,240.94	5,258.18		
10	39036	קומה 07 - פרויקט פלאפון	81007805 - 5	1,718.80	1,275.95	2,004.29	4,999.03	11.10	
			סה"כ צריכה	1,718.80	1,275.95	2,004.29	4,999.03		
11	30571	קומה 08 - מארוול	81007805 - 4	16,493.60	16,190.14	44,073.26	76,757.00	115.78	
			סה"כ צריכה	16,493.60	16,190.14	44,073.26	76,757.00		
12	39037	קומה 09 - פלאפון	81007805 - 7	3,356.36	3,158.52	7,748.40	14,263.28	26.96	
			סה"כ צריכה	3,356.36	3,158.52	7,748.40	14,263.28		
13	30580	קליק סופטוור קומה 5	81007907 - 6	474.24	397.50	957.57	1,829.30	6.94	
			סה"כ צריכה	474.24	397.50	957.57	1,829.30		
14	30581	קליר פורסט קומת קרקע	81007907 - 7	4,418.76	3,827.13	8,702.85	16,948.74	32.93	
			סה"כ צריכה	4,418.76	3,827.13	8,702.85	16,948.74		
			סה"כ צריכה	101,281.45	83,558.65	174,352.89	359,192.98		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				359,192.98		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 101,281.45)
■ גבע (Kwh 83,558.65)
■ שפל (Kwh 174,352.89)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30558	ראשי שנאי 1	70044501 - 1	47,073.41	36,061.12	72,811.90	155,946.43	349.44	
			סה"כ צריכה	47,073.41	36,061.12	72,811.90	155,946.43		
2	30556	ראשי שנאי 2	70024121 - 1	30,980.67	29,277.95	70,894.78	131,153.41	210.43	
			סה"כ צריכה	30,980.67	29,277.95	70,894.78	131,153.41		
3	30566	ראשי שנאי 3	81007765 - 7	24,664.26	19,333.82	31,716.93	75,715.01	215.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	24,664.26	19,333.82	31,716.93	75,715.01		

