



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון אבנת

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 07/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	31019	(בא לי) קניון	00024306 - 4	-0.25	-0.14	-0.38	-0.77	0.01	
			סה"כ צריכה	-0.25	-0.14	-0.38	-0.77		
2	21632	001-פלאפון אנטנות	00023702 - 3	1,583.10	1,504.64	3,879.88	6,967.63	11.34	
			סה"כ צריכה	1,583.10	1,504.64	3,879.88	6,967.63		
3	21958	002.1-סלקום אנטנות	00024325 - 5	254.09	243.20	668.60	1,165.89	1.87	
			סה"כ צריכה	254.09	243.20	668.60	1,165.89		
4	21735	002.2-סלקום אנטנות	00024307 - 8	934.54	920.02	2,715.63	4,570.20	8.25	
			סה"כ צריכה	934.54	920.02	2,715.63	4,570.20		
5	21826	002.3-סלקום אנטנות	00024317 - 8	182.05	169.25	471.18	822.48	1.32	
			סה"כ צריכה	182.05	169.25	471.18	822.48		
6	21644	002.4-סלקום	00013177 - 3	540.90	509.60	1,484.06	2,534.57	3.96	
			סה"כ צריכה	540.90	509.60	1,484.06	2,534.57		
7	21969	003-אתי פולישוק	00024326 - 4	185.99	21.49	81.87	289.35	9.38	
			סה"כ צריכה	185.99	21.49	81.87	289.35		
8	21967	004-קידום לחמן	00024326 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	21693	005-טוים אר אס	00023916 - 2	2,580.55	2,071.59	1,836.88	6,489.02	31.09	
			חלק יחסי מגדלי קירור מצריכת חשמל	1,802.86	1,690.85	2,047.70	5,541.41		
			סה"כ צריכה	4,383.41	3,762.44	3,884.58	12,030.43		
10	21641	008-ארומה	00011151 - 1	5,199.18	4,257.46	6,094.58	15,551.22	45.19	
			חלק יחסי מגדלי קירור מצריכת חשמל	551.24	517.00	626.11	1,694.35		
			חלק יחסי מגדלי קירור מצריכת חשמל	0.00	0.00	0.00	863.00		
			סה"כ צריכה	5,750.42	4,774.45	6,720.69	18,108.57		
11	21640	101/201-המשביר לצרכן חדש	00011015 - 1	60,048.60	36,287.00	46,623.00	142,958.60	452.00	
			סה"כ צריכה	60,048.60	36,287.00	46,623.00	142,958.60		
12	21899	102-בסט מובייל	00024321 - 7	437.36	334.30	410.72	1,182.39	6.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	141.14	132.37	160.31	433.82		
			סה"כ צריכה	578.50	466.67	571.03	1,616.21		
13	46283	103 דרך היופי	00024321 - 3	271.75	175.49	172.20	619.44	5.61	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.18	102.40	124.01	335.60		
			סה"כ צריכה	380.93	277.89	296.22	955.04		
14	42457	104 - קארטרס	00024321 - 2	363.79	223.11	401.52	988.43	9.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	229.45	215.19	260.61	705.24		
			סה"כ צריכה	593.24	438.30	662.13	1,693.67		
15	21897	109-106-גולף - פולגת	00024321 - 6	3,279.27	2,135.31	1,893.03	7,307.60	27.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	676.41	634.38	768.26	2,079.05		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	3,955.67	2,769.70	2,661.29	10,131.83		
16	21889	110-אימפרס	00024321 - 1	1,630.69	1,108.18	865.59	3,604.46	13.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	239.67	224.78	272.22	736.67		
			סה"כ צריכה	1,870.36	1,332.96	1,137.81	4,341.13		
17	22088	114 קסטרו	81011724 - 3	6,010.38	4,768.94	4,514.98	15,294.30	44.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	769.61	721.80	874.13	2,365.54		
			סה"כ צריכה	6,779.99	5,490.74	5,389.11	17,659.84		
18	21708	115- הודיס	00024306 - 7	1,737.63	1,352.62	1,240.05	4,330.30	19.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.41	174.83	211.73	572.97		
			סה"כ צריכה	1,924.04	1,527.45	1,451.78	4,903.26		
19	21713	116-סטימצקי	00024307 - 4	609.18	539.84	1,287.09	2,436.11	11.17	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	284.94	267.24	323.64	875.82		
			סה"כ צריכה	894.12	807.08	1,610.73	3,311.93		
20	21706	117-118 טווינטי פור סבן	00024306 - 5	1,052.78	823.50	505.69	2,381.96	15.88	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	516.62	484.53	586.78	1,587.94		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,569.40	1,308.03	1,092.47	3,969.90		
21	32473	119-120 דיזל איטליה	00024306 - 3	2,228.37	1,452.53	1,149.10	4,830.00	21.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	434.07	407.10	493.02	1,334.20		
			סה"כ צריכה	2,662.44	1,859.63	1,642.12	6,164.19		
22	47217	121 - זיפ	00023916 - 1	2,149.81	1,649.07	2,929.87	6,728.75	18.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	886.78	831.69	1,007.21	2,725.69		
			סה"כ צריכה	3,036.59	2,480.76	3,937.08	9,454.44		
23	21711	122-קרייזי לין	00024307 - 2	1,795.08	1,110.70	947.03	3,852.81	15.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	410.10	384.63	465.80	1,260.53		
			סה"כ צריכה	2,205.18	1,495.32	1,412.83	5,113.34		
24	22095	123-סופר פארם קניון 1	81011813 - 2	8,403.78	7,550.20	9,320.07	25,274.04	52.58	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,800.20	1,688.36	2,044.67	5,533.23		
			סה"כ צריכה	10,203.97	9,238.56	11,364.74	30,807.27		
25	21697	124 -זארה	00024291 - 1	17,107.79	16,490.31	23,892.22	57,490.32	132.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	104.96		
			סה"כ צריכה	17,107.79	16,490.31	23,892.22	57,595.28		
26	21664	126 לנדור מטבח	00023527 - 5	5,406.90	4,373.33	6,072.05	15,852.28	49.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	620.48	581.93	704.75	1,907.16		
			סה"כ צריכה	6,027.38	4,955.27	6,776.80	17,759.45		
27	21749	126.1-מחסן לנדור	00024309 - 7	22.17	22.08	63.74	107.98	0.37	
			סה"כ צריכה	22.17	22.08	63.74	107.98		
28	21663	127-עונות	00023527 - 4	1,168.78	728.47	713.01	2,610.26	10.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	306.25	287.22	347.84	941.30		
			סה"כ צריכה	1,475.03	1,015.69	1,060.84	3,551.57		
29	21661	128-פרג'	00023527 - 3	989.63	800.32	663.25	2,453.21	11.76	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	181.08	169.83	205.68	556.60		
			סה"כ צריכה	1,170.72	970.16	868.93	3,009.80		
30	21742	128.1-מחסן פרג	00024309 - 5	51.98	21.09	30.30	103.37	4.92	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	51.98	21.09	30.30	103.37		
31	21659	129-1 - אוריגנל	00023527 - 1	991.09	786.29	813.77	2,591.15	8.49	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	189.07	177.33	214.75	581.15		
			סה"כ צריכה	1,180.17	963.62	1,028.52	3,172.31		
32	43108	130 גולדה	00023527 - 2	3,963.87	2,739.51	4,094.01	10,797.39	39.27	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	404.78	379.63	459.75	1,244.16		
			מנדפים 2	311.41	259.60	338.51	909.53		
			סה"כ צריכה	4,680.06	3,378.74	4,892.27	12,951.07		
33	42390	131 נייקי (נוסף)	16048032 - 3	8,534.00	6,834.00	8,579.20	23,947.20	102.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,745.57	2,574.99	3,118.43	8,438.99		
			סה"כ צריכה	11,279.57	9,408.99	11,697.63	32,386.19		
34	22149	131.1 בלאק	16048032 - 4	4,738.00	3,617.00	6,816.00	15,171.00	42.99	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	479.34	449.56	544.44	1,473.34		
			סה"כ צריכה	5,217.34	4,066.56	7,360.44	16,644.34		
35	22144	131.2 מחסן בלאק	16193880 - 2	339.10	319.90	949.40	1,608.40	3.35	
			סה"כ צריכה	339.10	319.90	949.40	1,608.40		
36	47544	132.2 מחסן א.ל.מ.	00024310 - 2	169.59	142.40	158.53	470.52	3.10	
			סה"כ צריכה	169.59	142.40	158.53	470.52		
37	21776	132.3 מחסן לגעת באוכל ק.2	00024310 - 4	1.47	1.61	3.79	6.87	0.10	
			סה"כ צריכה	1.47	1.61	3.79	6.87		
38	48524	133 - סטרדיווריוס	16048032 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,054.55	989.04	1,197.77	3,241.36		
			סה"כ צריכה	1,054.55	989.04	1,197.77	3,241.36		
39	21691	134-צילדרנס פליס	00023703 - 8	3,215.84	2,455.58	2,334.21	8,005.63	26.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	703.04	659.36	798.51	2,160.91		
			סה"כ צריכה	3,918.88	3,114.94	3,132.72	10,166.54		
40	21915	134.2 - יאנגה	00024323 - 2	483.50	350.008	422.91	1,256.42	6.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			סה"כ צריכה	621.98	479.88	580.19	1,682.05		
41	21682	135 לי קופר	00023700 - 7	797.37	448.46	442.00	1,687.83	7.67	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	271.63	254.75	308.52	834.90		
			סה"כ צריכה	1,069.00	703.22	750.51	2,522.73		
42	21678	136-קרביץ	00023700 - 3	715.40	523.41	511.32	1,750.13	7.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.27	272.24	329.69	892.19		
			סה"כ צריכה	1,005.67	795.65	841.01	2,642.32		
43	21676	137-ללין	00023700 - 1	1,019.36	885.06	937.42	2,841.84	7.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.51	107.40	130.06	351.97		
			סה"כ צריכה	1,133.87	992.45	1,067.48	3,193.81		
44	21918	137.1 טופ טן	00024323 - 4	635.67	511.13	531.26	1,678.05	7.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.86	97.41	117.96	319.22		
			סה"כ צריכה	739.53	608.53	649.22	1,997.28		
45	21680	138-דיזל	00023700 - 5	1,525.68	970.05	916.44	3,412.17	11.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.75	172.33	208.70	564.78		
			סה"כ צריכה	1,709.43	1,142.38	1,125.14	3,976.95		
46	47545	14 - א.ל.מ חדש	00023916 - 6	3,291.30	2,634.13	1,982.55	7,907.98	33.85	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,089.17	1,021.51	1,237.09	3,347.77		
			סה"כ צריכה	4,380.47	3,655.63	3,219.64	11,255.75		
47	21686	140 - טו גו	00023703 - 3	2,080.56	1,546.09	1,440.91	5,067.56	15.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	367.50	344.66	417.40	1,129.56		
			סה"כ צריכה	2,448.05	1,890.75	1,858.32	6,197.12		
48	26637	142 - מאינה	00023703 - 1	85.88	141.06	471.30	698.24	12.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	250.32	234.77	284.32	769.41		
			סה"כ צריכה	336.21	375.83	755.62	1,467.65		
49	21689	143- סברובסקי	00023703 - 6	489.91	373.43	327.27	1,190.61	7.95	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			סה"כ צריכה	628.39	503.31	484.55	1,616.24		
50	21687	144 - גולברי	00023703 - 4	1,512.72	1,209.40	944.42	3,666.54	14.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	316.90	297.21	359.93	974.04		
			סה"כ צריכה	1,829.62	1,506.61	1,304.35	4,640.58		
51	22094	145-מנגו	81011813 - 1	3,639.89	3,052.33	3,185.79	9,878.00	25.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,499.28	1,406.13	1,702.89	4,608.29		
			סה"כ צריכה	5,139.17	4,458.46	4,888.67	14,486.30		
52	21917	146-איניטימה	00024323 - 3	1,421.17	898.08	871.93	3,191.18	13.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	311.57	292.22	353.89	957.67		
			סה"כ צריכה	1,732.74	1,190.30	1,225.82	4,148.86		
53	21683	146.1-קסטרו קיד	00023700 - 8	984.71	786.57	647.91	2,419.18	14.57	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	311.57	292.22	353.89	957.67		
			סה"כ צריכה	1,296.28	1,078.78	1,001.79	3,376.86		
54	21714	147-148 מחסן רנאר	00024307 - 5	10.15	10.03	21.92	42.10	0.15	
			סה"כ צריכה	10.15	10.03	21.92	42.10		
55	21679	149 א'-ארנקי שולה	00023700 - 4	1,443.81	954.25	767.59	3,165.65	12.19	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	151.79	142.36	172.41	466.56		
			סה"כ צריכה	1,595.60	1,096.61	940.00	3,632.21		
56	25901	150-2 רנאר	00023703 - 7	7,226.44	5,942.78	5,189.08	18,358.30	70.29	
			סה"כ צריכה	7,226.44	5,942.78	5,189.08	18,358.30		
57	21928	151-אופטיקה הלפרין	00024323 - 8	652.76	484.20	692.89	1,829.85	6.72	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			סה"כ צריכה	791.24	614.08	850.17	2,255.48		
58	41840	152.3 ספורט דיפו	00023700 - 2	854.31	545.95	422.00	1,822.27	10.08	
			00024323 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.85	104.90	127.04	343.78		
			סה"כ צריכה	966.16	650.85	549.04	2,166.05		
59	21648	155-סחוט	00013177 - 7	1,041.60	968.26	2,160.61	4,170.47	8.89	
			סה"כ צריכה	1,041.60	968.26	2,160.61	4,170.47		
60	21639	155.1-סחוט - מחסן	00023702 - 8	174.80	170.91	521.69	867.40	1.35	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	174.80	170.91	521.69	867.40		
61	21703	156-דינמיקה	2 - 00024306	259.76	226.14	627.78	1,113.68	1.75	
			סה"כ צריכה	259.76	226.14	627.78	1,113.68		
62	21702	157-דזון עולם הממתקים	1 - 00024306	301.50	236.56	507.06	1,045.12	2.47	
			סה"כ צריכה	301.50	236.56	507.06	1,045.12		
63	21997	158-ריגושים	2 - 00024803	83.61	62.33	44.49	190.43	0.79	
			סה"כ צריכה	83.61	62.33	44.49	190.43		
64	43109	161 קניון (דוכן פלאפון)	8 - 00024309	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	21779	162-מפעל הפיס - היפר נטו	5 - 00024310	84.92	80.51	193.47	358.90	0.94	
			סה"כ צריכה	84.92	80.51	193.47	358.90		
66	21636	164-מגנוליה	5 - 00023702	111.66	111.78	341.81	565.24	0.79	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	45.27	42.46	51.42	139.15		
			סה"כ צריכה	156.93	154.23	393.22	704.39		
67	21707	167-חדר מירס	6 - 00024306	0.24	0.21	0.64	1.10	0.02	
			סה"כ צריכה	0.24	0.21	0.64	1.10		
68	21651	170 אפרודיטה	2 - 00022798	2,335.93	1,883.92	1,563.86	5,783.72	18.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	375.49	352.16	426.48	1,154.12		
			סה"כ צריכה	2,711.42	2,236.08	1,990.34	6,937.83		
69	21656	171-ורדינון	7 - 00022798	1,103.57	726.38	736.18	2,566.13	14.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	308.91	289.72	350.86	949.49		
			סה"כ צריכה	1,412.48	1,016.10	1,087.04	3,515.62		
70	21657	172-173-ביוטיוקר	8 - 00022798	1,350.42	919.61	799.50	3,069.53	11.11	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	460.70	432.08	523.27	1,416.05		
			סה"כ צריכה	1,811.12	1,351.69	1,322.77	4,485.58		
71	21654	174-גולף ביבי	5 - 00022798	4,853.14	3,746.05	2,967.55	11,566.75	42.66	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	367.50	344.66	417.40	1,129.56		
			סה"כ צריכה	5,220.64	4,090.71	3,384.96	12,696.31		
72	21655	175-177-שלב קידס	6 - 00022798	1,230.71	899.43	992.12	3,122.26	18.19	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	729.67	684.33	828.76	2,242.76		
			סה"כ צריכה	1,960.37	1,583.76	1,820.88	5,365.01		
73	21745	182 אושי אושי דוכן	00024310 - 6	859.60	692.90	1,338.57	2,891.07	9.39	
			סה"כ צריכה	859.60	692.90	1,338.57	2,891.07		
74	21767	182.1 - אושי אושי מחסן	00024310 - 1	870.22	901.83	1,235.95	3,008.00	17.91	
			סה"כ צריכה	870.22	901.83	1,235.95	3,008.00		
75	21787	189 - ריבאר	00024310 - 7	579.26	516.97	843.68	1,939.91	6.00	
			סה"כ צריכה	579.26	516.97	843.68	1,939.91		
76	22146	189.1 מחסן ריבר	16048032 - 1	251.90	270.80	720.00	1,242.70	2.54	
			סה"כ צריכה	251.90	270.80	720.00	1,242.70		
77	21671	202-פלי פוט	00023699 - 4	3,985.30	1,233.30	342.77	5,561.37		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.81	127.38	154.26	417.45		
			סה"כ צריכה	4,121.11	1,360.68	497.02	5,978.82		
78	21670	203- פלומר	00023699 - 3	2,813.65	925.69	0.00	3,739.34		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	111.85	104.90	127.04	343.78		
			סה"כ צריכה	2,925.50	1,030.59	127.04	4,083.12		
79	33829	204 - סולתם	00023699 - 7	3,265.60	1,148.58	665.66	5,079.85		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	197.06	184.82	223.83	605.71		
			סה"כ צריכה	3,462.67	1,333.40	889.49	5,685.55		
80	21645	209-הדור השלישי	00013177 - 4	1,124.46	827.36	640.78	2,592.60	8.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	250.32	234.77	284.32	769.41		
			סה"כ צריכה	1,374.78	1,062.13	925.10	3,362.01		
81	21643	210- גויה	00013177 - 2	484.52	322.39	242.46	1,049.37	5.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.44	152.35	184.50	499.30		
			סה"כ צריכה	646.96	474.74	426.96	1,548.67		
82	21675	211-סבון של פעם	00023699 - 8	0.00	600.73	568.01	1,168.75		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	143.80	134.87	163.33	442.00		
			סה"כ צריכה	143.80	735.60	731.34	1,610.75		
83	47548	212 - רויאלטי	00023699 - 6	2,872.55	827.48	345.80	4,045.84		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	135.81	127.38	154.26	417.45		
			סה"כ צריכה	3,008.37	954.86	500.06	4,463.29		
84	21649	212.1 אוינס	00013177 - 8	117.45	66.76	91.53	275.73	3.18	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	63.91	59.94	72.59	196.45		
			סה"כ צריכה	181.36	126.70	164.12	472.17		
85	48480	213.1 - אלקטרה WIWI	00024322 - 2	516.68	378.57	376.08	1,271.32	4.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.86	97.41	117.96	319.22		
			סה"כ צריכה	620.53	475.97	494.04	1,590.55		
86	21907	213.2 רולדין	00024322 - 4	4,030.88	3,325.33	7,500.67	14,856.88	39.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	210.38	197.31	238.95	646.63		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	0.00	0.00	0.00	745.17		
			סה"כ צריכה	4,241.25	3,522.64	7,739.62	16,248.68		
87	39913	214-215 נעמן גרופ	00024320 - 1	1,048.96	595.26	552.13	2,196.35	9.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	295.59	277.23	335.74	908.56		
			סה"כ צריכה	1,344.56	872.49	887.87	3,104.92		
88	21912	216-ניין ווסט	00024322 - 6	1,126.24	735.16	698.92	2,560.32	9.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.39	189.82	229.87	622.08		
			סה"כ צריכה	1,328.63	924.98	928.79	3,182.40		
89	21903	217-נעלי נימרוד	00024322 - 1	479.94	298.02	269.91	1,047.87	4.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	202.39	189.82	229.87	622.08		
			סה"כ צריכה	682.33	487.84	499.78	1,669.95		
90	21910	218 - 219 פייר קרדן	00024322 - 5	2,082.16	1,318.92	1,406.44	4,807.52	18.53	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	415.43	389.62	471.85	1,276.90		
			סה"כ צריכה	2,497.59	1,708.54	1,878.29	6,084.42		
91	48167	220 - אריסטו שנט	00024320 - 7	548.67	356.28	271.77	1,176.72	5.26	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.15	124.88	151.23	409.26		
			סה"כ צריכה	681.82	481.16	423.00	1,585.98		
92	21885	221-גרבו	5 - 00024320	614.11	376.07	263.93	1,254.11	6.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			סה"כ צריכה	752.58	505.94	421.22	1,679.74		
93	21878	222-מגיך שיווק מתנות	3 - 00024320	991.72	702.95	729.08	2,423.76	7.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	181.08	169.83	205.68	556.60		
			סה"כ צריכה	1,172.81	872.79	934.76	2,980.36		
94	21888	223-אפריל	8 - 00024320	999.23	758.17	970.30	2,727.70	11.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	460.70	432.08	523.27	1,416.05		
			סה"כ צריכה	1,459.93	1,190.25	1,493.57	4,143.75		
95	22104	225 חנות H&M	4 - 81011867	19,451.14	17,692.18	13,743.40	50,886.72	177.60	
			סה"כ צריכה	19,451.14	17,692.18	13,743.40	50,886.72		
96	21866	229-ריקושט	2 - 00024319	1,007.15	702.39	756.50	2,466.05	14.15	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	375.49	352.16	426.48	1,154.12		
			סה"כ צריכה	1,382.64	1,054.55	1,182.98	3,620.17		
97	47543	230 א'-WOW	6 - 00024325	77.43	65.29	119.32	262.04	5.86	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	237.01	222.28	269.20	728.49		
			סה"כ צריכה	314.44	287.58	388.52	990.53		
98	21863	230-קרוקס	1 - 00024319	1,816.36	1,246.34	1,023.27	4,085.98	15.09	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	234.35	219.79	266.17	720.30		
			סה"כ צריכה	2,050.71	1,466.12	1,289.44	4,806.28		
99	21954	232-סוויט גרל שופ	3 - 00024325	806.50	557.74	662.81	2,027.06	8.87	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	133.15	124.88	151.23	409.26		
			סה"כ צריכה	939.65	682.62	814.05	2,436.32		
100	21872	233-באג	5 - 00024319	1,000.78	705.94	597.76	2,304.47	7.06	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.56	299.71	362.96	982.23		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,320.34	1,005.65	960.72	3,286.70		
101	21943	234-הפנינג	00024325 - 1	1,503.67	1,112.23	1,005.58	3,621.49	12.78	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	346.19	324.68	393.21	1,064.08		
			סה"כ צריכה	1,849.87	1,436.92	1,398.79	4,685.57		
102	21874	235 א'-גלידה ב"ש	00024319 - 6	1,059.24	872.07	2,260.36	4,191.66	11.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	79.89	74.93	90.74	245.56		
			סה"כ צריכה	1,139.13	947.00	2,351.10	4,437.22		
103	21965	235-עולם הממתקים	00024325 - 8	542.73	427.84	663.52	1,634.08	4.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	93.21	87.41	105.86	286.48		
			סה"כ צריכה	635.93	515.25	769.38	1,920.57		
104	21637	235.1-עולם הממתקים-מחסן	00023702 - 6	47.14	50.76	123.29	221.19	1.21	
			סה"כ צריכה	47.14	50.76	123.29	221.19		
105	21634	235.2-מחסן גלידה בש	00023702 - 2	72.54	71.50	217.57	361.61	0.75	
			סה"כ צריכה	72.54	71.50	217.57	361.61		
106	21951	237-צבע הכסף 2	00024325 - 2	466.87	310.15	268.91	1,045.93	6.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.13	139.86	169.38	458.37		
			סה"כ צריכה	616.00	450.01	438.29	1,504.31		
107	21701	238-גלובוס מקס	00024304 - 1	34,767.90	25,620.82	65,021.01	125,409.73	270.43	
			סה"כ צריכה	34,767.90	25,620.82	65,021.01	125,409.73		
108	21995	239-צוקה	00024622 - 8	3,785.09	2,667.47	3,834.39	10,286.96	27.84	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			מנדפים 2	297.37	252.77	317.04	867.19		
			סה"כ צריכה	4,220.94	3,050.12	4,308.72	11,579.78		
109	21738	239.1-צוקה מחסן	00024309 - 3	41.79	38.18	102.24	182.21	0.30	
			סה"כ צריכה	41.79	38.18	102.24	182.21		
110	21994	240-המטבח של סימה	00024622 - 7	1,974.28	1,888.76	2,133.20	5,996.23	23.43	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	218.37	204.80	248.02	671.19		
			מנדפים 2	155.11	178.98	176.38	510.47		
			סה"כ צריכה	2,347.75	2,272.54	2,557.60	7,177.89		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
111	21996	240.1 המטבה של סימה מחסן	00024803 - 1	2.63	2.67	8.30	13.60	0.02	
			סה"כ צריכה	2.63	2.67	8.30	13.60		
112	21990	241-מקדונלס-כשר	00024622 - 4	2,662.70	2,139.76	2,616.73	7,419.19	20.92	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.18	102.40	124.01	335.60		
			מנדפים 2	209.19	202.77	216.36	628.32		
			סה"כ צריכה	2,981.07	2,444.92	2,957.11	8,383.10		
113	21737	241.1-מחסן כשר מקדונלס	00024309 - 2	506.04	490.36	1,445.64	2,442.04	5.35	
			סה"כ צריכה	506.04	490.36	1,445.64	2,442.04		
114	21989	242-ניו דלי סנדוויץ	00024622 - 3	904.91	782.64	1,398.95	3,086.50	9.94	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	109.18	102.40	124.01	335.60		
			מנדפים 2	71.09	74.16	115.67	260.93		
			סה"כ צריכה	1,085.18	959.21	1,638.63	3,683.03		
115	21774	242.1-מחסן ניו דלי סנדוויץ	00024310 - 3	127.14	125.16	380.41	632.71	1.14	
			סה"כ צריכה	127.14	125.16	380.41	632.71		
116	21799	243-קרפצו	00024317 - 1	2,071.90	1,781.19	2,539.69	6,392.77	26.07	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	143.80	134.87	163.33	442.00		
			סה"כ צריכה	2,215.70	1,916.06	2,703.02	6,834.77		
117	38752	244-סיציליאנו	00024622 - 5	1,470.16	1,294.12	1,820.10	4,584.38	16.51	
			סה"כ צריכה	1,470.16	1,294.12	1,820.10	4,584.38		
118	41850	245 - בורגרנץ'	00024318 - 5	2,415.92	1,935.55	3,420.31	7,771.78	20.87	
			סה"כ צריכה	2,415.92	1,935.55	3,420.31	7,771.78		
119	21987	245 א-מקדונלס	00024622 - 1	3,874.96	3,239.59	7,023.22	14,137.77	34.75	
			העמסת מנדף	797.15	747.63	1,335.21	2,879.99		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	258.31	242.26	293.39	793.97		
			סה"כ צריכה	4,930.42	4,229.49	8,651.82	17,811.73		
120	21633	245.1-מקדונלס - מחסן	00023702 - 1	470.82	471.01	1,386.62	2,328.45	5.26	
			סה"כ צריכה	470.82	471.01	1,386.62	2,328.45		
121	21840	246-אינגליש קייק	00024318 - 4	2,802.53	2,506.37	4,844.12	10,153.02	30.18	
			העמסת מנדפים	576.53	578.42	920.93	2,075.88		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.99	237.27	287.34	777.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,632.05	3,322.05	6,052.39	13,006.49		
122	35574	247 - ריפליי	00024317 - 5	1,078.59	767.95	987.78	2,834.31	14.36	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	335.54	314.69	381.11	1,031.34		
			סה"כ צריכה	1,414.13	1,082.64	1,368.89	3,865.66		
123	21805	248 - קיווי	00024317 - 3	1,148.17	632.91	384.92	2,166.00	9.54	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	167.77	157.35	190.55	515.67		
			סה"כ צריכה	1,315.94	790.26	575.47	2,681.67		
124	19670	249 בובי בראון	16048038 - 1	683.65	446.30	415.15	1,545.10	9.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	87.88	82.42	99.81	270.11		
			סה"כ צריכה	771.53	528.72	514.96	1,815.21		
125	27301	249-250 ביגה	00024622 - 2	4,046.91	3,637.00	5,589.64	13,273.55	43.19	
			מיזוג אוויר	213.04	199.81	241.97	654.82		
			מנדפים להעמסה	832.52	839.35	1,062.66	2,734.53		
			סה"כ צריכה	5,092.47	4,676.15	6,894.28	16,662.91		
126	21638	249.1 מחסן רולדין	00023702 - 7	340.45	324.14	978.49	1,643.08	2.89	
			סה"כ צריכה	340.45	324.14	978.49	1,643.08		
127	27302	249.2 ביגה	00024309 - 4	604.82	599.38	1,697.34	2,901.53	5.26	
			סה"כ צריכה	604.82	599.38	1,697.34	2,901.53		
128	21802	251 - גנטלמן	00024317 - 2	852.38	629.31	518.51	2,000.20	9.91	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	149.13	139.86	169.38	458.37		
			סה"כ צריכה	1,001.51	769.17	687.89	2,458.57		
129	21819	253-הבורסה לתכשיטים	00024317 - 6	589.04	463.05	351.53	1,403.63	5.31	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	103.86	97.41	117.96	319.22		
			סה"כ צריכה	692.90	560.46	469.49	1,722.85		
130	21852	254 - היינס	00024318 - 7	1,248.77	906.19	816.79	2,971.76	10.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	290.27	272.24	329.69	892.19		
			סה"כ צריכה	1,539.04	1,178.42	1,146.48	3,863.95		
131	19672	254.1 נעלי פאפיה	16048038 - 3	629.50	427.50	392.65	1,449.65	5.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	207.72	194.81	235.92	638.45		
			סה"כ צריכה	837.22	622.31	628.57	2,088.10		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
132	21822	254.2 - תפור על	00024317 - 7	886.16	512.32	376.08	1,774.56	7.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.82	119.88	145.18	392.89		
			סה"כ צריכה	1,013.98	632.21	521.26	2,167.45		
133	21791	254.2.1 - מחסן תפור על	00024310 - 8	21.87	18.86	38.67	79.40	0.97	
			סה"כ צריכה	21.87	18.86	38.67	79.40		
134	21831	255 - גלי	00024318 - 1	295.43	207.80	233.13	736.36	5.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	561.90	526.99	638.20	1,727.09		
			סה"כ צריכה	857.33	734.78	871.33	2,463.44		
135	21837	257-צומת ספרים	00024318 - 3	2,393.81	1,884.37	1,542.04	5,820.22	18.42	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	561.90	526.99	638.20	1,727.09		
			סה"כ צריכה	2,955.70	2,411.36	2,180.24	7,547.30		
136	21834	258-לורד קיטש	00024318 - 2	960.84	640.76	588.88	2,190.48	9.41	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	260.98	244.76	296.42	802.15		
			סה"כ צריכה	1,221.82	885.53	885.29	2,992.64		
137	44108	259 - הארי	00024318 - 8	2,037.10	1,469.61	1,583.73	5,090.43	29.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	822.87	771.75	934.62	2,529.24		
			סה"כ צריכה	2,859.97	2,241.36	2,518.35	7,619.68		
138	21992	260-262 גולף אנד קו	00024622 - 6	4,716.11	3,349.24	3,115.89	11,181.24	38.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,062.54	996.53	1,206.84	3,265.91		
			סה"כ צריכה	5,778.66	4,345.77	4,322.73	14,447.16		
139	30974	263 - דלתא (פומה)	00023699 - 1	0.00	179.34	377.77	557.10		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.82	119.88	145.18	392.89		
			סה"כ צריכה	127.82	299.22	522.95	949.99		
140	21646	264-תמנון	00013177 - 5	2,540.98	1,890.70	1,367.18	5,798.85	17.98	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	601.84	564.45	683.57	1,849.87		
			סה"כ צריכה	3,142.82	2,455.15	2,050.75	7,648.72		
141	21666	265-סוטו	00023527 - 7	1,294.65	1,262.81	2,744.70	5,302.17	11.34	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,294.65	1,262.81	2,744.70	5,302.17		
142	21715	265.1-מחסן סחוט	6 - 00024307	225.08	197.20	527.93	950.22	2.68	
			סה"כ צריכה	225.08	197.20	527.93	950.22		
143	22090	267.4-שייפ מפוח עשן	5 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
144	21968	268-אור חשאי	3 - 00024326	1,269.12	494.31	358.10	2,121.53	13.55	
			סה"כ צריכה	1,269.12	494.31	358.10	2,121.53		
145	22114	301-פוקס	8 - 81018431	8,275.60	6,749.20	6,578.40	21,603.20	43.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	2,263.56	2,122.93	2,570.96	6,957.46		
			סה"כ צריכה	10,539.16	8,872.13	9,149.36	28,560.66		
146	44597	301.1 נאטורפיל	8 - 81039935	1,075.50	896.90	551.20	2,523.60	9.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	513.96	482.03	583.76	1,579.75		
			סה"כ צריכה	1,589.46	1,378.93	1,134.96	4,103.35		
147	22120	302 - מגה ספורט ילדים	7 - 81018444	1,430.80	881.80	810.70	3,123.30	15.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	404.78	379.63	459.75	1,244.16		
			סה"כ צריכה	1,835.58	1,261.43	1,270.45	4,367.46		
148	22129	303.1 פנדורה	3 - 81034859	717.70	550.20	502.30	1,770.20	4.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	125.16	117.39	142.16	384.71		
			סה"כ צריכה	842.86	667.59	644.46	2,154.91		
149	25902	304 - אי דיגיסטל	4 - 81034859	1,587.00	1,179.00	1,405.50	4,171.50	9.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	319.56	299.71	362.96	982.23		
			סה"כ צריכה	1,906.56	1,478.71	1,768.46	5,153.73		
150	22128	304.2 בילבונג	2 - 81034859	560.60	381.70	429.60	1,371.90	4.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	181.08	169.83	205.68	556.60		
			סה"כ צריכה	741.68	551.53	635.28	1,928.50		
151	22131	305 פיקס	5 - 81034859	967.20	659.20	548.00	2,174.40	0.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.41	174.83	211.73	572.97		
			סה"כ צריכה	1,153.61	834.03	759.73	2,747.37		
152	22132	306 רונן חן	6 - 81034859	1,102.50	674.20	588.20	2,364.90	0.80	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.76	164.84	199.63	540.23		
			סה"כ צריכה	1,278.26	839.04	787.83	2,905.13		
153	22133	307 יונס קמוטו	7 - 81034859	806.60	493.60	393.90	1,694.10	0.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.42	167.34	202.65	548.41		
			סה"כ צריכה	985.02	660.94	596.55	2,242.51		
154	22115	309.1-טבע נאות	1 - 81018444	500.00	398.60	399.70	1,298.30	7.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	154.45	144.86	175.43	474.74		
			סה"כ צריכה	654.45	543.46	575.13	1,773.04		
155	22116	309.2-לידי קומפורט	2 - 81018444	228.70	152.40	216.00	597.10	1.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	138.48	129.87	157.28	425.63		
			סה"כ צריכה	367.18	282.27	373.28	1,022.73		
156	22078	311 קפה גרג	1 - 81011509	8,010.24	6,258.58	9,259.37	23,528.19	52.67	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.41	174.83	211.73	572.97		
			סה"כ צריכה	8,196.66	6,433.41	9,471.09	24,101.16		
157	22142	311.1 י.ט.א קפה גרג	3 - 81037207	166.35	166.75	165.75	498.85	1.20	
			סה"כ צריכה	166.35	166.75	165.75	498.85		
158	22079	312 ניו	2 - 81011509	1,518.58	965.41	909.37	3,393.36	4.64	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.75	172.33	208.70	564.78		
			סה"כ צריכה	1,702.33	1,137.74	1,118.07	3,958.14		
159	29212	313 סלקום	3 - 81011509	1,674.31	1,042.67	973.65	3,690.63	3.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	252.99	237.27	287.34	777.60		
			סה"כ צריכה	1,927.30	1,279.94	1,261.00	4,468.23		
160	22081	314 ספרינג	4 - 81011509	1,534.50	1,096.01	1,335.66	3,966.17	14.46	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	247.66	232.27	281.29	761.23		
			סה"כ צריכה	1,782.16	1,328.28	1,616.95	4,727.40		
161	43032	315.1 פופ אפ - לוי מיטל + שירה	1 - 81037207	274.80	247.80	303.50	826.10	2.30	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	191.74	179.82	217.78	589.34		
			סה"כ צריכה	466.54	427.62	521.28	1,415.44		
162	41808	315.2 סוויט טיים	81011509 - 5	1,333.50	1,075.99	1,287.78	3,697.27	4.23	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	146.47	137.37	166.36	450.19		
			סה"כ צריכה	1,479.96	1,213.35	1,454.14	4,147.45		
163	22083	316 ליה לונדון	81011509 - 6	985.22	669.96	766.51	2,421.69	2.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	167.77	157.35	190.55	515.67		
			סה"כ צריכה	1,152.99	827.31	957.06	2,937.36		
164	22084	318 מאק	81011509 - 7	1,372.84	879.48	1,019.17	3,271.50	1.81	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	175.76	164.84	199.63	540.23		
			סה"כ צריכה	1,548.60	1,044.32	1,218.80	3,811.72		
165	45430	GUESS 319	81011509 - 8	1,485.47	1,131.66	735.72	3,352.85	0.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	351.52	329.68	399.26	1,080.45		
			סה"כ צריכה	1,836.98	1,461.34	1,134.97	4,433.30		
166	22108	325-ברשקה	81018431 - 2	5,235.00	4,293.70	4,290.10	13,818.80	32.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,187.70	1,113.92	1,349.00	3,650.62		
			סה"כ צריכה	6,422.70	5,407.62	5,639.10	17,469.42		
167	22109	327-פול אנד בר	81018431 - 3	3,282.50	2,791.00	3,213.10	9,286.60	19.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,054.55	989.04	1,197.77	3,241.36		
			סה"כ צריכה	4,337.05	3,780.04	4,410.87	12,527.96		
168	22107	329-אלדו	81018431 - 1	1,866.10	1,288.50	1,168.60	4,323.20	6.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	386.14	362.15	438.58	1,186.86		
			סה"כ צריכה	2,252.24	1,650.65	1,607.18	5,510.06		
169	45647	330 - בא מאהבה	81018431 - 5	455.10	254.40	257.80	967.30	0.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	127.82	119.88	145.18	392.89		
			סה"כ צריכה	582.92	374.28	402.98	1,360.19		
170	22154	331 דפנה לוינסון	81039935 - 5	396.60	217.30	174.30	788.20	4.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	114.51	107.40	130.06	351.97		
			סה"כ צריכה	511.11	324.70	304.36	1,140.17		
171	22155	332 דלתא	81039935 - 6	1,142.25	968.50	910.55	3,021.30	14.75	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	418.09	392.12	474.87	1,285.08		
			סה"כ צריכה	1,560.34	1,360.62	1,385.42	4,306.38		
172	22150	333 אדיס	81039935 - 1	2,814.60	2,045.30	1,827.10	6,687.00	21.80	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	524.61	492.02	595.86	1,612.49		
			סה"כ צריכה	3,339.21	2,537.32	2,422.96	8,299.49		
173	22151	334.2 ריטילורס בעמ - פוט לוקר	81039935 - 2	2,636.10	1,794.40	1,779.90	6,210.40	21.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	583.20	546.97	662.40	1,792.57		
			סה"כ צריכה	3,219.30	2,341.37	2,442.30	8,002.97		
174	30494	336 קולומביה	81039935 - 3	1,703.70	922.30	849.90	3,475.90	10.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	503.31	472.04	571.66	1,547.01		
			סה"כ צריכה	2,207.01	1,394.34	1,421.56	5,022.91		
175	44107	337 -מגה ספורט	81039935 - 7	2,125.45	1,564.50	2,324.60	6,014.55	15.50	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	527.28	494.52	598.88	1,620.68		
			סה"כ צריכה	2,652.73	2,059.02	2,923.48	7,635.23		
176	22153	338 אמריקן איגל	81039935 - 4	4,926.00	4,024.40	5,010.00	13,960.40	58.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,531.23	1,436.10	1,739.18	4,706.52		
			סה"כ צריכה	6,457.23	5,460.50	6,749.18	18,666.92		
177	22076	343-יוגו מחסן	70010468 - 1	4.50	10.45	10.85	25.80	0.05	
			סה"כ צריכה	4.50	10.45	10.85	25.80		
178	22112	344-קרולינה למקה	81018431 - 6	213.60	146.00	156.25	515.85	1.50	
			סה"כ צריכה	213.60	146.00	156.25	515.85		
179	22119	345 - דוכן ממתקים סוויטר ק. 6	81018444 - 6	247.95	187.15	496.15	931.25	2.15	
			סה"כ צריכה	247.95	187.15	496.15	931.25		
180	22121	346 - דוכן פוקצריה	81018444 - 8	962.60	1,051.85	1,310.50	3,324.95	14.50	
			סה"כ צריכה	962.60	1,051.85	1,310.50	3,324.95		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
181	22118	346.1-מחסן פוקצריה	81018444 - 5	862.90	755.90	1,980.20	3,599.00	7.40	
			סה"כ צריכה	862.90	755.90	1,980.20	3,599.00		
182	42855	349 דונה ויקטוריה	81037207 - 2	697.10	470.00	598.55	1,765.65	1.25	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	186.41	174.83	211.73	572.97		
			סה"כ צריכה	883.51	644.83	810.28	2,338.62		
183	21672	8.1-פרטנר אנטנות	00023699 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
184	21635	8.2-פרטנר אנטנות	00023702 - 4	1,576.47	1,491.49	3,863.84	6,931.80	11.19	
			סה"כ צריכה	1,576.47	1,491.49	3,863.84	6,931.80		
185	21913	8.3-פרטנר אנטנות	00024322 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
186	21963	8.4-פרטנר אנטנות	00024325 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
187	47402	Q12 - עמדות AC טעינה	81011813 - 7	962.51	562.51	600.57	2,125.59	16.65	
			סה"כ צריכה	962.51	562.51	600.57	2,125.59		
188	47403	Q12 - עמדות DC טעינה	81011813 - 8	2,238.36	2,489.20	3,307.87	8,035.43	75.12	
			סה"כ צריכה	2,238.36	2,489.20	3,307.87	8,035.43		
189	39921	אופטיקה	00024307 - 1	1,392.54	985.82	1,400.88	3,779.24	12.02	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	191.74	179.82	217.78	589.34		
			סה"כ צריכה	1,584.28	1,165.64	1,618.66	4,368.58		
190	42426	אופטיקה שמיעה	00023916 - 3	186.08	80.19	79.54	345.81	2.40	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	82.55	77.42	93.76	253.74		
			סה"כ צריכה	268.64	157.61	173.31	599.55		
191	43364	אורבניקה	16092245 - 4	4,998.00	4,258.80	2,806.00	12,062.80	760.28	
			20281823 - 1	6,313.00	5,254.30	2,883.60	14,450.90	73.48	
			81011724 - 4	13,547.19	12,859.92	22,377.25	48,784.36	94.56	
			סה"כ צריכה	24,858.19	22,373.02	28,066.85	75,298.06		
192	47405	איגלו	81037207 - 7	8,703.20	5,279.60	14,441.20	28,424.00	102.40	
			סה"כ צריכה	8,703.20	5,279.60	14,441.20	28,424.00		
193	29015	א"י אופטיק - 252-3	00024317 - 4	342.82	207.71	234.88	785.41	5.56	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	183.75	172.33	208.70	564.78		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	526.56	380.04	443.58	1,350.19		
194	26994	איל מקיאג	00024323 - 6	937.80	613.14	562.22	2,113.16	6.93	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	137.81	129.25	156.53	423.59		
			סה"כ צריכה	1,075.62	742.39	718.74	2,536.75		
195	47219	אירוקה	00024319 - 3	573.79	359.68	307.04	1,240.52	5.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	85.22	79.92	96.79	261.93		
			סה"כ צריכה	659.01	439.61	403.83	1,502.45		
196	37254	אקס מוס יהלומים	81029274 - 1	1,129.60	999.80	708.90	2,838.30	11.10	
			סה"כ צריכה	1,129.60	999.80	708.90	2,838.30		
197	47941	בודי שופ קומת ארומה	00023916 - 7	398.66	276.76	194.46	869.89	6.34	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	153.12	143.61	173.92	470.65		
			סה"כ צריכה	551.79	420.37	368.38	1,340.54		
198	34779	ברינקס	81029032 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22063	דוכן הוט	16092218 - 3	0.00	0.00	278.77	278.77	0.57	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	278.77	278.77		
200	32131	דוכן יוגו	16193880 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
201	21894	דוכן שאנטי	00024321 - 5	159.25	107.11	129.47	395.83	1.31	
			סה"כ צריכה	159.25	107.11	129.47	395.83		
202	34770	הוינגמן ילדים (אבני שוהם בע"מ)	00024326 - 7	714.38	425.49	394.60	1,534.47	7.68	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	162.44	152.35	184.50	499.30		
			סה"כ צריכה	876.82	577.84	579.11	2,033.77		
203	39253	ואהבת	00024325 - 4	1,136.70	846.97	990.88	2,974.55	8.05	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	165.11	154.85	187.53	507.49		
			סה"כ צריכה	1,301.80	1,001.81	1,178.41	3,482.03		
204	39073	זמן שעונים	17313417 - 1	880.70	526.90	524.10	1,931.70	8.30	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	107.19	100.53	121.74	329.46		
			סה"כ צריכה	987.89	627.43	645.84	2,261.16		
205	42141	חדר קירור מאפה נאמן	17313351 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
206	34769	טוז (אלפא תכשיטים בע"מ)	3 - 81018444	1,069.10	787.60	1,056.90	2,913.60	7.60	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	167.77	157.35	190.55	515.67		
			סה"כ צריכה	1,236.87	944.95	1,247.45	3,429.27		
207	32710	יולו	1 - 00024323	435.80	294.73	274.09	1,004.61	5.98	
			סה"כ צריכה	435.80	294.73	274.09	1,004.61		
208	28735	מאניה ילדים	2 - 00023699	3,910.56	1,298.87	989.61	6,199.04		
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.42	167.34	202.65	548.41		
			סה"כ צריכה	4,088.98	1,466.21	1,192.27	6,747.45		
209	32611	מחסן חברת נקיון	6 - 00024803	117.18	124.11	390.45	631.75	2.80	
			סה"כ צריכה	117.18	124.11	390.45	631.75		
210	22061	מחסן לי קופר	1 - 16092218	0.00	0.00	1.87	1.87	10.48	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	1.87	1.87		
211	42140	מחסן מאפה נאמן	1 - 17313352	88.80	80.60	208.00	377.40	3.96	
			סה"כ צריכה	88.80	80.60	208.00	377.40		
212	32087	מחסן צוקה	2 - 16092235	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
213	47412	מחסן תפוחי אדמה	6 - 00024309	81.17	78.72	232.56	392.45	0.81	
			סה"כ צריכה	81.17	78.72	232.56	392.45		
214	43363	מלדיני	3 - 16048039	1,538.62	1,035.58	913.07	3,487.27	11.62	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	279.62	262.24	317.59	859.45		
			סה"כ צריכה	1,818.23	1,297.83	1,230.66	4,346.72		
215	46277	מסטר קורן	4 - 16048038	1,745.95	1,418.15	1,712.15	4,876.25	21.78	
			סה"כ צריכה	1,745.95	1,418.15	1,712.15	4,876.25		
216	21736	משרד מוקד אמון	1 - 00024309	537.61	660.80	2,625.29	3,823.71	8.36	
			סה"כ צריכה	537.61	660.80	2,625.29	3,823.71		
217	29016	נאוטיקה/טימברלנד (252-3)	2 - 16048038	828.00	584.00	667.80	2,079.80	9.45	
			חלק יחסי מצריכת חשמל למגדלי קירור	564.56	529.48	641.23	1,735.27		
			סה"כ צריכה	1,392.56	1,113.48	1,309.03	3,815.07		
218	21974	נטורפיל	8 - 00024326	70.30	64.30	196.42	331.02	0.53	
			סה"כ צריכה	70.30	64.30	196.42	331.02		
219	28769	סקיצרס - 207-1	3 - 81011813	2,230.55	1,294.86	1,337.20	4,862.60	2.01	






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,230.55	1,294.86	1,337.20	4,862.60		
220	43273	פוט לוקר 2	81018431 - 4	7,325.60	5,908.60	6,490.60	19,724.80	25.00	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,224.99	1,148.88	1,391.35	3,765.21		
			סה"כ צריכה	8,550.59	7,057.48	7,881.95	23,490.01		
221	39255	פמינה	81034859 - 8	1,011.60	499.70	530.90	2,042.20	6.90	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	178.42	167.34	202.65	548.41		
			סה"כ צריכה	1,190.02	667.04	733.55	2,590.61		
222	22067	פנוי - מחסן מקס ברנר	16092235 - 3	31.85	31.80	89.55	153.20	0.41	
			סה"כ צריכה	31.85	31.80	89.55	153.20		
223	21970	פנוי 11 - 266-שנטי	00024326 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
224	21716	פנוי 2-160	00024307 - 7	31.68	21.05	21.85	74.58	0.32	
			סה"כ צריכה	31.68	21.05	21.85	74.58		
225	19669	פעלתון	16048039 - 1	2,806.13	2,037.13	2,596.70	7,439.97	28.97	
			סה"כ צריכה	2,806.13	2,037.13	2,596.70	7,439.97		
226	27584	פרטנר חנות	00013177 - 1	846.64	580.10	1,214.80	2,641.54	7.21	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	66.58	62.44	75.62	204.63		
			סה"כ צריכה	913.21	642.54	1,290.42	2,846.17		
227	47218	קופיקס (רמי לוי)	00023916 - 4	6,083.32	5,877.31	12,591.52	24,552.15	45.77	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	1,091.17	1,023.38	1,239.36	3,353.91		
			סה"כ צריכה	7,174.49	6,900.69	13,830.88	27,906.05		
228	38884	קפה נאמן	00023527 - 6	3,670.59	3,409.02	7,474.39	14,554.00	58.10	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	245.00	229.78	278.27	753.04		
			מנדפים 2	288.37	323.04	618.02	1,229.43		
			סה"כ צריכה	4,203.96	3,961.84	8,370.68	16,536.48		
229	47222	קרולינה למקה - חנות	00024307 - 3	1,779.87	1,222.50	1,175.39	4,177.75	14.55	
			סה"כ צריכה	1,779.87	1,222.50	1,175.39	4,177.75		
230	48522	ריזלי	17312829 - 1	55.00	51.10	69.00	175.10	10.47	
			חלק יחסי מצריכת חשמל מגדלי קירור	95.87	89.91	108.89	294.67		
			סה"כ צריכה	150.87	141.01	177.89	469.77		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
231	32609	שקעי כח חברת נקיון	00024803 - 4	110.48	86.04	257.80	454.31	1.51	
			סה"כ צריכה	110.48	86.04	257.80	454.31		
232	32610	שקעי תאורה חברת נקיון	00024803 - 5	26.22	26.27	80.65	133.14	0.19	
			סה"כ צריכה	26.22	26.27	80.65	133.14		
			סה"כ צריכה	539,857.87	417,491.83	564,045.99	1,523,853.99		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,523,853.99		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 539,857.87)
■ גבע (Kwh 417,491.83)
■ שפל (Kwh 564,045.99)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	23465	*לידיעה - מגדלי קירור לחלוקה	18029704 - 1	4,481.80	4,219.40	5,272.00	13,973.20	173.77	
			18029704 - 2	2,848.30	2,762.00	3,079.50	8,689.80	24.30	
			18029704 - 5	4,805.80	4,394.60	4,890.20	14,090.60	36.47	
			18029704 - 14	40,718.40	38,306.40	47,460.80	126,485.60	415.82	
			סה"כ צריכה	52,854.30	49,682.40	60,702.50	163,239.20		
2	23152	*ציבורי שנאי 1	00025487 - 1	2,166.67	2,044.90	3,891.09	8,102.66	18.46	
			00025487 - 2	1,943.13	1,922.55	6,123.04	9,988.73	17.95	
			00025487 - 3	276.65	265.94	593.46	1,136.06	2.23	
			00025487 - 5	2,333.73	2,162.03	5,473.45	9,969.21	21.58	
			00025487 - 6	0.00	0.00	-0.003	-0.003		
			00025487 - 8	1,060.22	1,102.59	2,577.11	4,739.92	11.19	
			סה"כ צריכה	7,780.41	7,498.02	18,658.14	33,936.57		
3	23154	*ציבורי שנאי 2	00025463 - 1	15,339.98	14,529.54	30,545.72	60,415.24	111.22	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15129217 - 1	0.00	0.30	0.00	0.30	1.27	
			15129217 - 2	1.10	0.30	0.00	1.40	0.94	
			15129217 - 8	485.60	486.60	464.80	1,437.00	3.48	
			15129217 - 9	412.40	409.00	530.80	1,352.20	3.08	
			15129217 - 10	570.20	735.80	2,094.40	3,400.40	13.39	
			15129217 - 11	47.10	28.30	63.30	138.70	6.87	
			15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129217 - 13	76.90	77.40	239.10	393.40	0.54	
			15129217 - 14	215.50	287.45	122.20	625.15	4.01	
			סה"כ צריכה	17,148.78	16,554.69	34,060.32	67,763.79		
4	23157	*ציבורי שנאי 3	15129239 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 2	608.40	608.80	639.40	1,856.60	4.56	
			15129239 - 4	9,285.60	9,272.80	14,999.20	33,557.60	81.61	
			15129239 - 8	152.95	154.55	156.50	464.00	1.10	
			15129239 - 9	552.25	554.10	559.55	1,665.90	3.85	
			15129239 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 13	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129239 - 14	664.10	663.00	1,604.20	2,931.30	6.80	
			סה"כ צריכה	11,263.30	11,253.25	17,958.85	40,475.40		
5	23153	*ציבורי שנאי 4+5	16226471 - 15	197,757.70	181,751.30	190,250.60	569,759.60	16.60	
			18029704 - 1	-4,481.80	-4,219.40	-5,272.00	-13,973.20	173.77	
			18029704 - 2	-2,848.30	-2,762.00	-3,079.50	-8,689.80	24.30	
			18029704 - 5	-4,805.80	-4,394.60	-4,890.20	-14,090.60	36.47	
			18029704 - 14	-40,718.40	-38,306.40	-47,460.80	-126,485.60	415.82	
			81029270 - 1	-26,683.61	-21,378.14	-22,372.48	-70,434.23	151.97	
			81029731 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	118,219.79	110,690.76	107,175.62	336,086.17		
6	23158	*ציבורי שנאי 6	14155701 - 1	2,258.10	1,705.90	1,767.20	5,731.20	21.27	
			14155701 - 3	1,026.13	1,069.00	2,134.25	4,229.37	9.70	
			15091164 - 2	565.50	733.00	1,046.40	2,344.90	11.67	
			15091164 - 3	172.80	186.20	196.20	555.20	1.99	
			15091164 - 4	702.50	697.10	1,087.00	2,486.60	8.00	
			16092245 - 3	718.00	1,488.80	3,818.60	6,025.40	14.85	
			סה"כ צריכה	5,443.03	5,880.00	10,049.65	21,372.68		
7	22294	*ציבורי שנאי 8	00013177 - 1	-846.64	-580.10	-1,214.80	-2,641.54	7.21	
			00013177 - 2	-484.52	-322.39	-242.46	-1,049.37	5.40	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00013177 - 3	-540.90	-509.60	-1,484.06	-2,534.57	3.96	
			00013177 - 4	-1,124.46	-827.36	-640.78	-2,592.60	8.05	
			00013177 - 5	-2,540.98	-1,890.70	-1,367.18	-5,798.85	17.98	
			00013177 - 7	-1,041.60	-968.26	-2,160.61	-4,170.47	8.89	
			00013177 - 8	-117.45	-66.76	-91.53	-275.73	3.18	
			00023699 - 1	0.00	-179.34	-377.77	-557.10		
			00023699 - 3	-2,813.65	-925.69	0.00	-3,739.34		
			00023699 - 4	-3,985.30	-1,233.30	-342.77	-5,561.37		
			00023699 - 6	-2,872.55	-827.48	-345.80	-4,045.84		
			00023699 - 7	-3,265.60	-1,148.58	-665.66	-5,079.85		
			00023699 - 8	0.00	-600.73	-568.01	-1,168.75		
			00023702 - 1	-470.82	-471.01	-1,386.62	-2,328.45	5.26	
			00023702 - 2	-72.54	-71.50	-217.57	-361.61	0.75	
			00023702 - 3	-1,583.10	-1,504.64	-3,879.88	-6,967.63	11.34	
			00023702 - 4	-1,576.47	-1,491.49	-3,863.84	-6,931.80	11.19	
			00023702 - 5	-111.66	-111.78	-341.81	-565.24	0.79	
			00023702 - 6	-47.14	-50.76	-123.29	-221.19	1.21	
			00023702 - 7	-340.45	-324.14	-978.49	-1,643.08	2.89	
			00023702 - 8	-174.80	-170.91	-521.69	-867.40	1.35	
			00024307 - 6	-225.08	-197.20	-527.93	-950.22	2.68	
			00024307 - 7	-31.68	-21.05	-21.85	-74.58	0.32	
			00024307 - 8	-934.54	-920.02	-2,715.63	-4,570.20	8.25	
			00024326 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024326 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024326 - 4	-185.99	-21.49	-81.87	-289.35	9.38	
			00024326 - 7	-714.38	-425.49	-394.60	-1,534.47	7.68	
			00024326 - 8	-70.30	-64.30	-196.42	-331.02	0.53	
			16048039 - 2	-1,316.10	-745.87	-614.33	-2,676.30	10.55	
			16048039 - 3	-1,538.62	-1,035.58	-913.07	-3,487.27	11.62	
			81011724 - 1	66,150.53	54,683.21	81,224.96	202,058.70	478.41	
			81011724 - 3	-6,010.38	-4,768.94	-4,514.98	-15,294.30	44.10	
			81011724 - 4	-13,547.19	-12,859.92	-22,377.25	-48,784.36	94.56	
			81011724 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81018444 - 1	-500.00	-398.60	-399.70	-1,298.30	7.40	
			81018444 - 2	-228.70	-152.40	-216.00	-597.10	1.50	
			81018444 - 3	-1,069.10	-787.60	-1,056.90	-2,913.60	7.60	
			81018444 - 5	-862.90	-755.90	-1,980.20	-3,599.00	7.40	
			81018444 - 6	-247.95	-187.15	-496.15	-931.25	2.15	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018444 - 7	-1,430.80	-881.80	-810.70	-3,123.30	15.90	
			81018444 - 8	-962.60	-1,051.85	-1,310.50	-3,324.95	14.50	
			81034859 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			81034859 - 2	-560.60	-381.70	-429.60	-1,371.90	4.00	
			81034859 - 3	-717.70	-550.20	-502.30	-1,770.20	4.50	
			81034859 - 4	-1,587.00	-1,179.00	-1,405.50	-4,171.50	9.00	
			81034859 - 5	-967.20	-659.20	-548.00	-2,174.40	0.50	
			81034859 - 6	-1,102.50	-674.20	-588.20	-2,364.90	0.80	
			81034859 - 7	-806.60	-493.60	-393.90	-1,694.10	0.30	
			81034859 - 8	-1,011.60	-499.70	-530.90	-2,042.20	6.90	
			סה"כ צריכה	5,510.40	10,693.93	17,383.85	33,588.18		
8	22535	*ציבורי שנאי 9	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 4	8,512.00	8,186.88	15,709.44	32,408.32	74.23	
			15129205 - 5	2.00	0.20	1.30	3.50	0.39	
			15129205 - 6	586.60	649.60	1,109.60	2,345.80	5.73	
			15129205 - 7	6,139.10	5,863.90	15,886.00	27,889.00	48.05	
			15129205 - 8	1,022.80	1,006.00	1,749.40	3,778.20	8.50	
			15129205 - 9	341.30	740.75	335.55	1,417.60	9.64	
			15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15129205 - 11	1,124.80	1,117.50	2,515.40	4,757.70	11.35	
			15129205 - 12	438.30	438.30	1,289.00	2,165.60	3.18	
			15129205 - 13	40.65	89.10	39.50	169.25	1.75	
			15129205 - 14	1,266.60	1,267.20	1,202.80	3,736.60	9.01	
			סה"כ צריכה	19,474.15	19,359.43	39,837.99	78,671.57		
9	31574	343 - פנוי	81018431 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	21558	דרגנועים	15091164 - 3	172.80	186.20	196.20	555.20	1.99	
			סה"כ צריכה	172.80	186.20	196.20	555.20		
11	21557	דרגנועים 2	15091164 - 2	565.50	733.00	1,046.40	2,344.90	11.67	
			סה"כ צריכה	565.50	733.00	1,046.40	2,344.90		
12	22123	הזנה ללוח דיירים EE 5/7-2	81029270 - 1	26,683.61	21,378.14	22,372.48	70,434.23	151.97	
			סה"כ צריכה	26,683.61	21,378.14	22,372.48	70,434.23		
13	22019	הזנה ללוח חרום	18029704 - 10	82.40	71.20	41.60	195.20	104.07	
			סה"כ צריכה	82.40	71.20	41.60	195.20		
14	22015	יטא 2	18029704 - 4	1,599.40	1,608.40	1,520.00	4,727.80	11.23	
			סה"כ צריכה	1,599.40	1,608.40	1,520.00	4,727.80		
15	23184	יטא 5	16226471 - 7	1,340.40	1,334.80	1,290.00	3,965.20	9.32	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,340.40	1,334.80	1,290.00	3,965.20		
16	23183	יטא 6	16226471 - 8	822.80	815.60	1,228.00	2,866.40	5.76	
			סה"כ צריכה	822.80	815.60	1,228.00	2,866.40		
17	22014	יטא 7	18029704 - 3	1,400.00	1,401.00	1,330.60	4,131.60	9.90	
			סה"כ צריכה	1,400.00	1,401.00	1,330.60	4,131.60		
18	23185	יטא 8	16226471 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	23186	יטא 9	16226471 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	21698	לא להפקה חנויות+ציבורי מתחם גאפ 131	00024292 - 1	14,752.27	11,791.99	19,201.94	45,746.21	136.94	
			סה"כ צריכה	14,752.27	11,791.99	19,201.94	45,746.21		
21	15436	לוח 02E	15129205 - 12	438.30	438.30	1,289.00	2,165.60	3.18	
			סה"כ צריכה	438.30	438.30	1,289.00	2,165.60		
22	15437	לוח EP 33	15129205 - 13	40.65	89.10	39.50	169.25	1.75	
			סה"כ צריכה	40.65	89.10	39.50	169.25		
23	15434	לוח EP 35	15129205 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	15433	לוח EP 36	15129205 - 9	341.30	740.75	335.55	1,417.60	9.64	
			סה"כ צריכה	341.30	740.75	335.55	1,417.60		
25	15428	לוח EP 3	15129205 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
26	21554	לוח דיירים EE3-5	16224906 - 3	41,691.20	30,713.60	39,124.80	111,529.60	358.26	
			סה"כ צריכה	41,691.20	30,713.60	39,124.80	111,529.60		
27	21553	לוח דיירים EE5-3	16224906 - 1	18,068.40	13,400.40	11,802.00	43,270.80	167.81	
			סה"כ צריכה	18,068.40	13,400.40	11,802.00	43,270.80		
28	21555	לוח דיירים EE5-5	16224906 - 4	3,597.40	2,798.60	3,620.90	10,016.90	27.99	
			סה"כ צריכה	3,597.40	2,798.60	3,620.90	10,016.90		
29	22001	לוח חיוני	00025463 - 1	15,339.98	14,529.54	30,545.72	60,415.24	111.22	
			סה"כ צריכה	15,339.98	14,529.54	30,545.72	60,415.24		
30	15429	לוח חיוני 1	15129205 - 4	8,512.00	8,186.88	15,709.44	32,408.32	74.23	
			סה"כ צריכה	8,512.00	8,186.88	15,709.44	32,408.32		
31	21552	לוח חניון EN1	14155701 - 4	450.10	523.60	1,373.00	2,346.70	69.25	
			סה"כ צריכה	450.10	523.60	1,373.00	2,346.70		
32	22071	לוח חניון F625 EPN1	16092245 - 3	718.00	1,488.80	3,818.60	6,025.40	14.85	
			סה"כ צריכה	718.00	1,488.80	3,818.60	6,025.40		
33	15438	לוח יטאות	15129205 - 14	1,266.60	1,267.20	1,202.80	3,736.60	9.01	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,266.60	1,267.20	1,202.80	3,736.60		
34	22028	לוח מא	11 - 15129217	47.10	28.30	63.30	138.70	6.87	
			סה"כ צריכה	47.10	28.30	63.30	138.70		
35	22024	לוח מא EP11	8 - 15129217	485.60	486.60	464.80	1,437.00	3.48	
			סה"כ צריכה	485.60	486.60	464.80	1,437.00		
36	22046	לוח מא EP12	1 - 16045527	0.00	14.46	100.80	115.26	0.35	
			סה"כ צריכה	0.00	14.46	100.80	115.26		
37	22048	לוח מא EP30	3 - 16045527	0.00	14.03	92.74	106.77	0.36	
			סה"כ צריכה	0.00	14.03	92.74	106.77		
38	22022	לוח מא EP31	1 - 15129217	0.00	0.30	0.00	0.30	1.27	
			סה"כ צריכה	0.00	0.30	0.00	0.30		
39	22031	לוח מפוחים אויר צח	14 - 15129217	215.50	287.45	122.20	625.15	4.01	
			סה"כ צריכה	215.50	287.45	122.20	625.15		
40	23182	לוח משאבות	5 - 16226471	8,079.20	8,043.20	10,053.60	26,176.00	95.48	
			סה"כ צריכה	8,079.20	8,043.20	10,053.60	26,176.00		
41	15435	לוח ציבורי E 2-7	11 - 15129205	1,124.80	1,117.50	2,515.40	4,757.70	11.35	
			סה"כ צריכה	1,124.80	1,117.50	2,515.40	4,757.70		
42	15431	לוח ציבורי E 2/1	7 - 15129205	6,139.10	5,863.90	15,886.00	27,889.00	48.05	
			סה"כ צריכה	6,139.10	5,863.90	15,886.00	27,889.00		
43	15432	לוח ציבורי E 2/3	8 - 15129205	1,022.80	1,006.00	1,749.40	3,778.20	8.50	
			סה"כ צריכה	1,022.80	1,006.00	1,749.40	3,778.20		
44	15430	לוח ציבורי E 2/5	6 - 15129205	586.60	649.60	1,109.60	2,345.80	5.73	
			סה"כ צריכה	586.60	649.60	1,109.60	2,345.80		
45	22023	לוח ציבורי E3-1	2 - 15129217	1.10	0.30	0.00	1.40	0.94	
			סה"כ צריכה	1.10	0.30	0.00	1.40		
46	22026	לוח ציבורי E3-3	9 - 15129217	412.40	409.00	530.80	1,352.20	3.08	
			סה"כ צריכה	412.40	409.00	530.80	1,352.20		
47	22027	לוח ציבורי E3-5	10 - 15129217	570.20	735.80	2,094.40	3,400.40	13.39	
			סה"כ צריכה	570.20	735.80	2,094.40	3,400.40		
48	21556	לוח ציבורי E5-7	1 - 15091164	370.80	932.00	2,013.30	3,316.10	15.54	
			סה"כ צריכה	370.80	932.00	2,013.30	3,316.10		
49	21550	לוח ציבורי E5-7-1	1 - 14155701	2,258.10	1,705.90	1,767.20	5,731.20	21.27	
			סה"כ צריכה	2,258.10	1,705.90	1,767.20	5,731.20		
50	21559	לוח ציבורי E5-7-2	4 - 15091164	702.50	697.10	1,087.00	2,486.60	8.00	
			סה"כ צריכה	702.50	697.10	1,087.00	2,486.60		
51	22047	לוח ציבורי E6-4	2 - 16045527	0.00	13.02	90.72	103.74	0.31	
			סה"כ צריכה	0.00	13.02	90.72	103.74		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	21696	לוח צרכנים 3/3	00024285 - 1	7,227.52	5,555.94	4,854.64	17,638.10	61.75	
			סה"כ צריכה	7,227.52	5,555.94	4,854.64	17,638.10		
53	44094	לוח צרכנים EE	15129234 - 5	1,137.60	487.60	387.60	2,012.80	15.23	
			סה"כ צריכה	1,137.60	487.60	387.60	2,012.80		
54	15427	לוח צרכנים EE 1/3	15129234 - 4	6,720.40	4,996.40	5,888.40	17,605.20	63.21	
			סה"כ צריכה	6,720.40	4,996.40	5,888.40	17,605.20		
55	15426	לוח צרכנים EE 1/5	15129234 - 3	10,539.20	7,750.40	8,588.00	26,877.60	89.97	
			סה"כ צריכה	10,539.20	7,750.40	8,588.00	26,877.60		
56	22036	לוח צרכנים EE3-3	15129239 - 6	18,338.40	15,376.80	22,100.00	55,815.20	175.87	
			סה"כ צריכה	18,338.40	15,376.80	22,100.00	55,815.20		
57	22000	לוח צרכנים EE3/1	00024934 - 1	5,271.90	5,085.92	12,521.49	22,879.31	48.13	
			סה"כ צריכה	5,271.90	5,085.92	12,521.49	22,879.31		
58	22029	מא חדר חשמל	15129217 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
59	22030	מזרקת מים	15129217 - 13	76.90	77.40	239.10	393.40	0.54	
			סה"כ צריכה	76.90	77.40	239.10	393.40		
60	22069	מעלית 17	16092245 - 1	38.65	37.70	74.25	150.60	0.56	
			סה"כ צריכה	38.65	37.70	74.25	150.60		
61	22070	מעלית 18	16092245 - 2	35.65	33.90	61.50	131.05	98.17	
			סה"כ צריכה	35.65	33.90	61.50	131.05		
62	15425	משאבות ספרינקלים	15129234 - 2	1.20	12.80	0.00	14.00	29.45	
			סה"כ צריכה	1.20	12.80	0.00	14.00		
63	21998	פנוי 12-167.1 רכזת מירס 24803-03	00024803 - 3	74.50	48.35	84.94	207.79	1.88	
			סה"כ צריכה	74.50	48.35	84.94	207.79		
64	22106	פנוי - ניר ברוש - 81011867-6	81011867 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
65	22092	פנוי -זארה	81011724 - 7	1.78	1.80	5.61	9.19	0.01	
			סה"כ צריכה	1.78	1.80	5.61	9.19		
66	21647	פנוי 1 13177-06	00013177 - 6	28.38	27.61	91.31	147.30	0.21	
			סה"כ צריכה	28.38	27.61	91.31	147.30		
67	21650	פנוי 2 א-מקדונלדס 22798-01	00022798 - 1	466.43	445.87	477.27	1,389.57	3.99	
			סה"כ צריכה	466.43	445.87	477.27	1,389.57		
68	21653	פנוי 3 178-179 טו גו חנות זמנית לשעבר 22798-04	00022798 - 4	96.78	106.80	151.57	355.15	1.38	
			סה"כ צריכה	96.78	106.80	151.57	355.15		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
69	21709	פנוי 7 - 121 קרייזן ליין לשעבר 24306-08	8 - 00024306	-0.80	-0.43	-1.22	-2.45	0.05	
			סה"כ צריכה	-0.80	-0.43	-1.22	-2.45		
70	21849	פנוי 8 - 022-קדי סטאר 24318-06	6 - 00024318	29.60	28.91	87.04	145.55	0.27	
			סה"כ צריכה	29.60	28.91	87.04	145.55		
71	21906	פנוי 9 - 227 רוקפורט לשעבר 24322-03	3 - 00024322	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
72	22091	פנוי-מנגו מפוח עשן	6 - 81011724	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
73	22011	ציבורי אגף חדש 3/3	8 - 00025487	1,060.22	1,102.59	2,577.11	4,739.92	11.19	
			סה"כ צריכה	1,060.22	1,102.59	2,577.11	4,739.92		
74	22135	ציבורי דרגנוע יורד	1 - 81036741	147.60	162.50	192.30	502.40	1.90	
			סה"כ צריכה	147.60	162.50	192.30	502.40		
75	22136	ציבורי דרגנוע עולה	2 - 81036741	361.10	350.60	371.00	1,082.70	2.90	
			סה"כ צריכה	361.10	350.60	371.00	1,082.70		
76	22137	ציבורי יחידה מא חדשה	3 - 81036741	1,144.00	1,147.80	1,099.00	3,390.80	8.00	
			סה"כ צריכה	1,144.00	1,147.80	1,099.00	3,390.80		
77	22138	ציבורי יטא קיימת 7 מא	4 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
78	22087	ציבורי לוח חיוני	2 - 81011724	9,253.48	8,937.50	21,069.76	39,260.74	79.87	
			סה"כ צריכה	9,253.48	8,937.50	21,069.76	39,260.74		
79	22009	ציבורי לוח מא גח EP-1	6 - 00025487	0.00	0.00	-0.003	-0.003		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	-0.003	-0.003		
80	22008	ציבורי לוח קומתי E5/1	5 - 00025487	2,333.73	2,162.03	5,473.45	9,969.21	21.58	
			סה"כ צריכה	2,333.73	2,162.03	5,473.45	9,969.21		
81	22004	ציבורי לוח קומתי E5/3	3 - 00025487	276.65	265.94	593.46	1,136.06	2.23	
			סה"כ צריכה	276.65	265.94	593.46	1,136.06		
82	22002	ציבורי לוח קומתי E5/5	1 - 00025487	2,166.67	2,044.90	3,891.09	8,102.66	18.46	
			סה"כ צריכה	2,166.67	2,044.90	3,891.09	8,102.66		
83	22003	ציבורי לוח קומתי E5/6	2 - 00025487	1,943.13	1,922.55	6,123.04	9,988.73	17.95	
			סה"כ צריכה	1,943.13	1,922.55	6,123.04	9,988.73		
84	22139	ציבורי תאורת חוץ	5 - 81036741	0.00	0.00	0.00	0.00		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
85	22017	צילר 1	18029704 - 8	12,860.80	12,970.80	12,121.20	37,952.80	95.46	
			סה"כ צריכה	12,860.80	12,970.80	12,121.20	37,952.80		
86	22020	צילר 2	18029704 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00	320.46	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
87	23181	צילר 3	16226471 - 1	37,104.00	33,492.80	31,184.00	101,780.80	331.65	
			סה"כ צריכה	37,104.00	33,492.80	31,184.00	101,780.80		
88	23180	צילר 4	16226471 - 2	33,850.40	30,369.60	28,672.80	92,892.80	317.37	
			סה"כ צריכה	33,850.40	30,369.60	28,672.80	92,892.80		
89	23179	צילר 5	16226471 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
90	23178	צילר 6	16226471 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
91	22018	צילר 7	18029704 - 9	10,443.60	9,526.00	8,429.20	28,398.80	89.81	
			סה"כ צריכה	10,443.60	9,526.00	8,429.20	28,398.80		
92	16943	ראשי לוח EE2/3	15129205 - 1	11,296.00	8,390.00	9,354.00	29,040.00	95.74	
			סה"כ צריכה	11,296.00	8,390.00	9,354.00	29,040.00		
93	16944	ראשי לוח EE2/5	15129205 - 2	12,648.00	9,095.20	13,306.00	35,049.20	109.84	
			סה"כ צריכה	12,648.00	9,095.20	13,306.00	35,049.20		
94	21551	ראשי לוח גנרטור	14155701 - 3	1,026.13	1,069.00	2,134.25	4,229.37	9.70	
			סה"כ צריכה	1,026.13	1,069.00	2,134.25	4,229.37		
95	44095	ראשי מעגלים FSE- FS26	15129234 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
96	23187	ראשי מפסקים F421-429	16226471 - 6	3,105.60	2,863.60	8,185.60	14,154.80	23.07	
			סה"כ צריכה	3,105.60	2,863.60	8,185.60	14,154.80		
97	22049	שלט גולף	16045527 - 4	0.00	5.23	34.88	40.11	0.12	
			סה"כ צריכה	0.00	5.23	34.88	40.11		
98	22050	שלט זיפ	16045528 - 1	11.66	11.62	15.98	39.26	20.85	
			סה"כ צריכה	11.66	11.62	15.98	39.26		
99	22051	שלט מקדולנד	16045528 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0002	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
100	22052	שלט קפה גו	16045528 - 3	0.00	10.56	86.70	97.26	0.29	
			סה"כ צריכה	0.00	10.56	86.70	97.26		
101	22053	שלט קרניז	16045528 - 4	0.00	23.60	197.17	220.77	0.67	
			סה"כ צריכה	0.00	23.60	197.17	220.77		
102	22005	שנאי 1	00025487 - 4	106,935.28	83,576.72	110,985.44	301,497.44	790.64	
			סה"כ צריכה	106,935.28	83,576.72	110,985.44	301,497.44		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
103	21700	שנאי 2	00024303 - 1	62,012.16	51,360.08	107,299.56	220,671.80	484.48	
			סה"כ צריכה	62,012.16	51,360.08	107,299.56	220,671.80		
104	21985	שנאי 3	00024364 - 1	112,026.10	97,164.05	156,290.34	365,480.49	856.70	
			סה"כ צריכה	112,026.10	97,164.05	156,290.34	365,480.49		
105	22075	שנאי 4	16226471 - 15	197,757.70	181,751.30	190,250.60	569,759.60	16.60	
			סה"כ צריכה	197,757.70	181,751.30	190,250.60	569,759.60		
106	22125	שנאי 5	81029731 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
107	22105	שנאי 6	81011867 - 5	54,057.63	47,326.67	46,163.33	147,547.62	368.44	
			סה"כ צריכה	54,057.63	47,326.67	46,163.33	147,547.62		
108	22086	שנאי 8	81011724 - 1	66,150.53	54,683.21	81,224.96	202,058.70	478.41	
			סה"כ צריכה	66,150.53	54,683.21	81,224.96	202,058.70		
109	22098	שנאי 9	81011813 - 5	89,257.80	71,455.08	115,313.10	276,025.98	440.73	
			סה"כ צריכה	89,257.80	71,455.08	115,313.10	276,025.98		

