



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/07/22 - 04/07/22)

תאריך הפקה: 07/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	351.84	172,203.64	83,318.24	41,628.52	47,256.88	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		172,203.64	83,318.24	41,628.52	47,256.88	סה"כ צריכה			
		104,039.50	51,105.60	22,885.00	30,048.90	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		104,039.50	51,105.60	22,885.00	30,048.90	סה"כ צריכה			
		276,243.14	134,423.84	64,513.52	77,305.78	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		276,243.14				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (77,305.78 Kwh)
■ גבע (64,513.52 Kwh)
■ שפל (134,423.84 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.58	3,456.06	1,861.61	765.95	828.51	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,456.06	1,861.61	765.95	828.51	סה"כ צריכה			
	44.26	17,901.61	5,880.80	5,877.32	6,143.48	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		17,901.61	5,880.80	5,877.32	6,143.48	סה"כ צריכה			
	351.84	172,203.64	83,318.24	41,628.52	47,256.88	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		104,039.50	51,105.60	22,885.00	30,048.90	13127926 - 1			
		276,243.14	134,423.84	64,513.52	77,305.78	סה"כ צריכה			

