



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 105 (ישן 103)

תקופת דוח: (01/07/22 - 31/07/22)

תאריך הפקה: 10/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37973	מבנה 105 חץ	19051927 - 4	136.45	124.80	336.23	597.48	4.79	
			מיזוג אוויר	557.20	368.84	328.77	1,254.80		
			ציבורי	0.58	0.23	34.48	35.29		
			סה"כ צריכה	694.23	493.87	699.48	1,887.58		
2	46099	מבנה 105 ק.1 FINMA	19051927 - 3	248.73	210.17	477.27	936.17	6.23	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	
			מיזוג אוויר	1,015.71	621.13	466.67	2,103.51		
			ציבורי	1.06	0.39	48.94	50.40		
			סה"כ צריכה	1,265.51	831.69	992.88	3,090.07		
3	37971	מבנה 105 קפה נטו (נמרוד)	19051927 - 2	3,470.93	2,891.54	8,327.26	14,689.73	54.56	
			20004345 - 3	-786.53	-410.22	-192.99	-1,389.74	52.52	
			ציבורי	11.47	4.59	834.16	850.23		
			סה"כ צריכה	2,695.87	2,485.91	8,968.44	14,150.22		
			סה"כ צריכה	4,655.60	3,811.46	10,660.80	19,127.87		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				19,127.87		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 4,655.60)  
■ גבע (Kwh 3,811.46)  
■ שפל (Kwh 10,660.80)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42980	מבנה 105 מיזוג אוויר	20004345 - 2	786.37	579.75	602.45	1,968.57	9.92	
			20004345 - 3	786.53	410.22	192.99	1,389.74	52.52	
			סה"כ צריכה	1,572.90	989.97	795.44	3,358.31		
2	39296	מבנה 105 ציבורי	19051927 - 1	4,655.60	3,811.46	10,660.80	19,127.87	65.40	
			19051927 - 2	-3,470.93	-2,891.54	-8,327.26	-14,689.73	54.56	
			19051927 - 3	-248.73	-210.17	-477.27	-936.17	6.23	
			19051927 - 4	-136.45	-124.80	-336.23	-597.48	4.79	
			20004345 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004345 - 2	-786.37	-579.75	-602.45	-1,968.57	9.92	
			20004345 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	4.34	
			סה"כ צריכה	13.12	5.21	917.59	935.92		

