



**דוח קוט"ש**


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 112

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 10/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	39.89	530.40	296.10	160.05	74.25	19093234 - 1	בסמר קומה א	40153	1
	6.64	1,935.20	1,046.70	442.60	445.90	19093325 - 2			
		1.75	1.04	0.27	0.43	משאבות			
		1,784.94	806.76	436.04	542.15	ציבורי			
		4,252.29	2,150.60	1,038.96	1,062.73	סה"כ צריכה			
	2.37	625.58	161.86	178.92	284.80	17312592 - 1	חנות טומי ק. קרקע	40152	2
	33.91	1,233.53	728.35	242.03	263.15	19093234 - 2			
	8.27	2,508.30	1,220.00	529.25	759.05	19093325 - 4			
		3.15	1.64	0.43	1.09	משאבות			
		4,370.56	2,111.85	950.62	1,308.09	סה"כ צריכה			
	40.90	1,584.41	917.66	385.22	281.53	19093234 - 3	פיטנגו קומה ב	40154	3
	5.44	1,244.30	665.50	294.15	284.65	19093325 - 3			
		2.01	1.23	0.31	0.47	משאבות			
		2,032.84	951.17	491.54	590.13	ציבורי			
		4,863.55	2,535.55	1,171.22	1,156.78	סה"כ צריכה			
		13,486.40	6,798.00	3,160.80	3,527.60	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		13,486.40				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



- פסגה (Kwh 3,527.60)
- גבע (Kwh 3,160.80)
- שפל (Kwh 6,798.00)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40155	משאבות - לחלוקה	17312591 - 1	1.99	1.01	3.91	6.90	0.02	
			סה"כ צריכה	1.99	1.01	3.91	6.90		
2	40156	ציבורי	17312591 - 1	-1.99	-1.01	-3.91	-6.90	0.02	
			17312592 - 1	-284.80	-178.92	-161.86	-625.58	2.37	
			19093234 - 1	-74.25	-160.05	-296.10	-530.40	39.89	
			19093234 - 2	-263.15	-242.03	-728.35	-1,233.53	33.91	
			19093234 - 3	-281.53	-385.22	-917.66	-1,584.41	40.90	
			19093325 - 1	3,527.60	3,160.80	6,798.00	13,486.40	59.77	
			19093325 - 2	-445.90	-442.60	-1,046.70	-1,935.20	6.64	
			19093325 - 3	-284.65	-294.15	-665.50	-1,244.30	5.44	
			19093325 - 4	-759.05	-529.25	-1,220.00	-2,508.30	8.27	
			סה"כ צריכה	1,132.28	927.58	1,757.92	3,817.78		

