



דוח קוט"ש


עבור: עסקה משותפת מגדל רוגובין

דוח מסכם עבור: שרונה מבנה 305 (ישן 122)

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 10/08/22

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|----------------------------------|-----------|----|
| | 4.47 | 959.68 | 525.85 | 226.43 | 207.40 | 19051836 - 3 | מבנה 305 מכון אלן לבינה מלאכותית | 37951 | 1 |
| | | 1,355.08 | 776.70 | 301.08 | 277.31 | | ציבורי ומ"א | | |
| | | 2,314.76 | 1,302.55 | 527.51 | 484.71 | | סה"כ צריכה | | |
| | | 2,314.76 | 1,302.55 | 527.51 | 484.71 | | סה"כ צריכה | | |
| | 0.00 | | | | | | חשבון חברת חשמל | | |
| | 2,314.76 | | | | | | הפרש בקוט"ש | | |
| | | | | | | | הפרש באחוזים | | |



■ פסגה (Kwh 484.71)
■ גבע (Kwh 527.51)
■ שפל (Kwh 1,302.55)

| מקדם הספק | שיא ביקוש | סה"כ צריכה בקוט"ש | שפל Kwh | גבע Kwh | פסגה Kwh | מספר מונה / קבוצה | שם דייר | מזהה דייר | מס |
|-----------|-----------|-------------------|----------|---------|----------|-------------------|-----------------|-----------|----|
| | 15.28 | 2,314.76 | 1,302.55 | 527.51 | 484.71 | 19051836 - 1 | מבנה 305 ציבורי | 39302 | 1 |
| | 4.47 | -959.68 | -525.85 | -226.43 | -207.40 | 19051836 - 3 | | | |
| | | 1,355.08 | 776.70 | 301.08 | 277.31 | | סה"כ צריכה | | |

