



10/08/22 תאריך הפקה:
 31/07/22 תאריך קריאה נוכחית:
 01/07/22 תאריך קריאה קודמת:

שם דייר: מבנה 302 אוקסיטן ספא
שם אתר: שרונה מבנה 302 (ישן 121)

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מתכבדים להגיש את חישוב צריכת החשמל לתקופה 01/07/22 - 31/07/22:

מבנה 302 אוקסיטן ספא - 2 - 19051992(3x80)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/22	01/07/22		
777	פסגה	19,297.90	19,614.64	316.74	102.32	324.09 ₪
778	גבע	5,527.40	5,812.62	285.22	46.62	132.97 ₪
779	שפל	11,256.70	12,134.48	877.78	32.18	282.47 ₪

מבנה 302 אוקסיטן מיזוג אוויר - 3 - 19051992(3x40)

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/22	01/07/22		
777	פסגה	13,426.80	13,866.92	440.12	102.32	450.33 ₪
778	גבע	4,553.65	4,974.09	420.44	46.62	196.01 ₪
779	שפל	9,791.35	11,159.43	1,368.08	32.18	440.25 ₪

ציבורי ומא

סוג תעריף	סוג צריכה	קריאה קודמת	קריאה נוכחית	סה"כ צריכה בקוט"ש	מחיר לקוט"ש בא"ג	סה"כ לתשלום
פרטי חשבון עבור תאריכים:			31/07/22	01/07/22		
777	פסגה			153.183	102.32	156.74 ₪
778	גבע			137.512	46.62	64.11 ₪
779	שפל			8.674	32.18	2.79 ₪

סה"כ לדייר:

פסגה	גבע	שפל	סה"כ	שיא ביקוש
910.05	843.17	2,254.53	4,007.75	9.19
₪ 931.16	₪ 393.09	₪ 725.51	₪ 2,049.76	

סה"כ צריכה
 סה"כ לתשלום

214.45 ₪	תשלום קבוע	
22.01 ₪	תשלום עבור גודל חיבור בKVA (3x120)	
0.989	מקדם הספק	
0.00 ₪	תשלום עבור מקדם הספק	
2,286.22 ₪	סה"כ לתשלום	לא כולל מע"מ

