



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/07/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 14/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		16,777.00	9,919.70	3,325.98	3,531.32	80003223 - 6	חדר - ARM UPS חשמל ראשי בחניון	28618	1
		16,777.00	9,919.70	3,325.98	3,531.32	סה"כ צריכה			
		1.44	0.86	0.28	0.31	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		749.34	500.83	99.31	149.19	80003223 - 2			
		750.78	501.69	99.59	149.50	סה"כ צריכה			
		1.47	0.88	0.29	0.30	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	10.40	2,901.60	881.60	865.60	1,154.40	80003257 - 7			
	17.20	8,130.00	3,770.20	2,113.10	2,246.70	81017159 - 4			
		11,033.07	4,652.68	2,978.99	3,401.40	סה"כ צריכה			
		909.65	519.28	182.67	207.71	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	16.80	3,692.00	1,006.40	1,120.80	1,564.80	80003224 - 7			
		4,601.65	1,525.68	1,303.47	1,772.51	סה"כ צריכה			
	16.00	2,892.00	493.60	1,043.20	1,355.20	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		510.99	300.71	101.99	108.29	80002031 - 8			
	10.60	3,162.10	1,377.00	828.70	956.40	81017159 - 8			
		6,565.09	2,171.31	1,973.89	2,419.89	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.31	98.85	88.60	10.25	0.00	15091250 - 2			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16092121 - 1			
	8.40	1,907.20	446.40	537.20	923.60	80001690 - 6			
		23.84	14.15	4.82	4.86	80001767 - 2			
		245.45	23.28	60.83	161.35	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	3.20	251.20	137.60	67.20	46.40	80003224 - 4			
	0.20	149.10	91.50	28.85	28.75	80003257 - 5			
		2,675.65	801.53	709.15	1,164.96	סה"כ צריכה			
	1.16	152.40	2.50	46.20	103.70	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.26	2.40	0.00	0.40	2.00	15091162 - 3			
	1.34	92.50	0.60	22.30	69.60	15091162 - 4			
	65.83	66.40	21.80	13.60	31.00	16048009 - 1			
	0.96	144.40	3.50	44.10	96.80	16048009 - 2			
		458.10	28.40	126.60	303.10	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	519.04	520.80	1,610.08	2,649.92	4.69	
			16092121 - 4	1,689.28	1,684.48	5,181.44	8,555.20	16.92	
			80001690 - 2	865.60	484.80	412.00	1,762.40	12.80	
			80002031 - 7	312.44	268.11	765.97	1,346.51		
			81017159 - 7	589.10	448.70	330.40	1,368.20	5.20	
			סה"כ צריכה	3,975.46	3,406.89	8,299.89	15,682.23		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001976 - 1	0.34	0.34	1.04	1.72		
			80001976 - 2	0.57	0.57	1.76	2.90		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.91	0.91	2.80	4.61		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	66,706.08	69,654.57	179,128.91	315,489.56		
			סה"כ צריכה	66,706.08	69,654.57	179,128.91	315,489.56		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	52.66	53.27	169.92	275.85		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	39.10	37.90	82.20	159.20		
			סה"כ צריכה	91.76	91.17	252.12	435.05		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-103.70	-46.20	-2.50	-152.40	1.16	
			15091162 - 3	-2.00	-0.40	0.00	-2.40	0.26	
			15091162 - 4	-69.60	-22.30	-0.60	-92.50	1.34	
			15091249 - 1	151.05	126.85	251.45	529.35	1.37	
			15091249 - 2	146.90	121.40	238.05	506.35	1.35	
			15091249 - 3	157.85	134.70	287.15	579.70	1.39	
			15091249 - 7	234.15	225.80	681.05	1,141.00	1.75	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-31.00	-13.60	-21.80	-66.40	65.83	
			16048009 - 2	-96.80	-44.10	-3.50	-144.40	0.96	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	3,167.20	2,258.40	648.80	6,074.40	179.20	
			80001690 - 5	373.60	249.60	541.60	1,164.80	4.80	
			80001767 - 1	368.98	244.22	526.27	1,139.47		
			80001767 - 2	-4.86	-4.82	-14.15	-23.84		
			80001767 - 3	207.33	184.48	508.54	900.35		
			80001767 - 4	-161.35	-60.83	-23.28	-245.45		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 8	2.12	2.15	6.58	10.85		
			80002031 - 1	91.25	91.15	283.47	465.88		
			80003217 - 1	1.21	1.22	3.76	6.20		
			80003217 - 2	1.24	1.25	3.84	6.32		
			80003223 - 4	7,496.45	2,201.08	4,491.81	14,189.34		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	105.60	106.40	328.00	540.00	0.80	
			80003257 - 2	1.40	1.40	4.80	7.60		
			80003257 - 3	1.40	1.50	4.40	7.30		
			80003257 - 4	6,558.40	5,384.00	3,789.60	15,732.00	63.20	
			80003257 - 6	55.00	54.80	166.80	276.60	0.60	
			80003257 - 8	14,520.00	9,716.00	2,646.40	26,882.40	215.20	
			80003271 - 2	419.60	356.20	573.60	1,349.40		
			80003271 - 3	17.20	10.25	13.75	41.20		
			80003271 - 5	118.80	134.90	246.00	499.70		
			80003271 - 6	2,196.90	632.00	1,331.40	4,160.30		
			80003271 - 7	749.20	596.70	1,391.10	2,737.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	227.30	212.10	496.30	935.70	5.10	
			81017159 - 2	684.50	690.90	2,085.80	3,461.20	5.60	
			סה"כ צריכה	37,585.32	23,547.20	21,484.49	82,617.00		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	93.90	92.50	280.80	467.20	1.05	
			80001976 - 3	305.02	306.69	945.33	1,557.04		
			80001976 - 4	264.86	268.53	819.29	1,352.68		
			80003217 - 6	3,711.75	3,720.35	11,379.91	18,812.01		
			80003224 - 5	2,036.80	1,239.20	2,021.60	5,297.60	19.20	
			80003271 - 1	577.40	561.20	1,166.90	2,305.50		
			סה"כ צריכה	6,989.73	6,188.47	16,613.82	29,792.02		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-103.70	-46.20	-2.50	-152.40	1.16	
			15091162 - 3	-2.00	-0.40	0.00	-2.40	0.26	
			15091162 - 4	-69.60	-22.30	-0.60	-92.50	1.34	
			16048009 - 1	-31.00	-13.60	-21.80	-66.40	65.83	
			16048009 - 2	-96.80	-44.10	-3.50	-144.40	0.96	
			16092121 - 3	129.76	130.20	402.52	662.48	4.69	
			16092121 - 4	422.32	421.12	1,295.36	2,138.80	16.92	
			80002031 - 6	45.49	21.20	44.50	111.19		
			80003224 - 8	244.00	112.00	94.40	450.40	3.20	
			81017159 - 6	289.60	195.20	128.60	613.40	2.60	
			סה"כ צריכה	828.07	753.12	1,936.98	3,518.17		
			סה"כ צריכה	128,920.00	114,160.00	247,320.00	490,399.99		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				490,399.99		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 128,920.00)  
■ גבע (Kwh 114,160.00)  
■ שפל (Kwh 247,320.00)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	27,265.95	18,922.43	46,105.98	92,294.37		
			סה"כ צריכה	27,265.95	18,922.43	46,105.98	92,294.37		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	18,137.60	21,204.00	62,726.40	102,068.00	185.60	
			סה"כ צריכה	18,137.60	21,204.00	62,726.40	102,068.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	29,049.60	20,716.80	10,156.80	59,923.20	364.80	
			סה"כ צריכה	29,049.60	20,716.80	10,156.80	59,923.20		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	31,955.20	22,163.20	51,468.80	105,587.20	262.40	
			סה"כ צריכה	31,955.20	22,163.20	51,468.80	105,587.20		

