



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/04/22 - 04/04/22)

תאריך הפקה: 17/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.80	4,256.74	1,640.72	687.88	1,928.14	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		4,256.74	1,640.72	687.88	1,928.14	סה"כ צריכה			
	9.07	3,002.55	953.58	569.22	1,479.75	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,002.55	953.58	569.22	1,479.75	סה"כ צריכה			
	3.87	1,164.91	317.97	227.37	619.56	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,164.91	317.97	227.37	619.56	סה"כ צריכה			
	76.31	11,561.86	3,008.87	2,407.05	6,145.94	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		11,561.86	3,008.87	2,407.05	6,145.94	סה"כ צריכה			
	232.96	60,744.80	21,392.40	10,728.44	28,623.96	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	0.46	-2,022.23	-686.96	-843.59	-491.68	00015926 - 2			
	126.73	-25,553.06	-9,625.70	-3,730.64	-12,196.72	00015926 - 3			
	12.80	-4,256.74	-1,640.72	-687.88	-1,928.14	00015926 - 4			
	76.31	-11,561.86	-3,008.87	-2,407.05	-6,145.94	00015926 - 5			
	3.87	-1,164.91	-317.97	-227.37	-619.56	00015926 - 6			
	9.07	-3,002.55	-953.58	-569.22	-1,479.75	00015926 - 7			
		13,183.46	5,158.60	2,262.69	5,762.16	סה"כ צריכה			
	0.46	2,022.23	686.96	843.59	491.68	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		2,022.23	686.96	843.59	491.68	סה"כ צריכה			
	126.73	25,553.06	9,625.70	3,730.64	12,196.72	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		25,553.06	9,625.70	3,730.64	12,196.72	סה"כ צריכה			
		60,744.80	21,392.40	10,728.44	28,623.96	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		60,744.80				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			





- פסגה (Kwh 28,623.96)
- גבע (Kwh 10,728.44)
- שפל (Kwh 21,392.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	28,623.96	10,728.44	21,392.40	60,744.80	232.96	
				28,623.96	10,728.44	21,392.40	60,744.80		

