



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/06/22 - 30/05/22)

תאריך הפקה: 28/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,619.33	901.12	1,332.40	3,852.85	18.51	
			סה"כ צריכה	1,619.33	901.12	1,332.40	3,852.85		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	1,649.37	812.99	1,142.13	3,604.50	9.37	
			סה"כ צריכה	1,649.37	812.99	1,142.13	3,604.50		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	680.97	315.97	478.39	1,475.33	5.39	
			סה"כ צריכה	680.97	315.97	478.39	1,475.33		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	9,745.68	3,815.25	6,085.50	19,646.43	93.38	
			סה"כ צריכה	9,745.68	3,815.25	6,085.50	19,646.43		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	41,184.84	18,982.20	31,954.40	92,121.44	297.20	
			00015926 - 2	-140.88	-70.90	-216.13	-427.92	19.82	
			00015926 - 3	-19,773.95	-9,389.36	-16,246.71	-45,410.02	165.51	
			00015926 - 4	-1,619.33	-901.12	-1,332.40	-3,852.85	18.51	
			00015926 - 5	-9,745.68	-3,815.25	-6,085.50	-19,646.43	93.38	
			00015926 - 6	-680.97	-315.97	-478.39	-1,475.33	5.39	
			00015926 - 7	-1,649.37	-812.99	-1,142.13	-3,604.50	9.37	
			סה"כ צריכה	7,574.65	3,676.60	6,453.14	17,704.40		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	140.88	70.90	216.13	427.92	19.82	
			סה"כ צריכה	140.88	70.90	216.13	427.92		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	19,773.95	9,389.36	16,246.71	45,410.02	165.51	
			סה"כ צריכה	19,773.95	9,389.36	16,246.71	45,410.02		
			סה"כ צריכה	41,184.84	18,982.20	31,954.40	92,121.44		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				92,121.44		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 41,184.84)
- גבע (Kwh 18,982.20)
- שפל (Kwh 31,954.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	41,184.84	18,982.20	31,954.40	92,121.44	297.20	
				41,184.84	18,982.20	31,954.40	92,121.44		

