



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (03/07/22 - 30/05/22)

תאריך הפקה: 28/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	3,960.18	1,768.01	2,777.68	8,505.87	24.14	
			סה"כ צריכה	3,960.18	1,768.01	2,777.68	8,505.87		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	4,191.83	1,749.22	2,520.63	8,461.68	17.94	
			סה"כ צריכה	4,191.83	1,749.22	2,520.63	8,461.68		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	1,595.41	678.54	991.39	3,265.34	10.95	
			סה"כ צריכה	1,595.41	678.54	991.39	3,265.34		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	32,612.54	11,494.99	17,293.28	61,400.81	231.22	
			סה"כ צריכה	32,612.54	11,494.99	17,293.28	61,400.81		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	132,842.32	51,443.56	85,884.96	270,170.84	662.16	
			00015926 - 2	-409.12	-155.66	-459.41	-1,024.18	20.39	
			00015926 - 3	-67,393.88	-26,290.90	-44,738.32	-138,423.10	330.34	
			00015926 - 4	-3,960.18	-1,768.01	-2,777.68	-8,505.87	24.14	
			00015926 - 5	-32,612.54	-11,494.99	-17,293.28	-61,400.81	231.22	
			00015926 - 6	-1,595.41	-678.54	-991.39	-3,265.34	10.95	
			00015926 - 7	-4,191.83	-1,749.22	-2,520.63	-8,461.68	17.94	
			סה"כ צריכה	22,679.35	9,306.26	17,104.25	49,089.86		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	409.12	155.66	459.41	1,024.18	20.39	
			סה"כ צריכה	409.12	155.66	459.41	1,024.18		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	67,393.88	26,290.90	44,738.32	138,423.10	330.34	
			סה"כ צריכה	67,393.88	26,290.90	44,738.32	138,423.10		
			סה"כ צריכה	132,842.32	51,443.56	85,884.96	270,170.84		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				270,170.84		
			הפרש באחזים						





■ פסגה (Kwh 132,842.32)
■ גבע (Kwh 51,443.56)
■ שפל (Kwh 85,884.96)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	132,842.32	51,443.56	85,884.96	270,170.84	662.16	
				132,842.32	51,443.56	85,884.96	270,170.84		

