



**דוח קוט"ש**

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (01/08/22 - 04/07/22)

תאריך הפקה: 28/08/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	11.13	3,081.74	1,748.58	663.10	670.06	00015926 - 4	יט"א א"צ	33457	1
		3,081.74	1,748.58	663.10	670.06	סה"כ צריכה			
	17.35	3,001.90	1,649.24	639.32	713.34	00015926 - 7	לוח מעליות 2,3,4	33460	2
		3,001.90	1,649.24	639.32	713.34	סה"כ צריכה			
	9.44	1,171.56	585.44	267.25	318.86	00015926 - 6	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	33459	3
		1,171.56	585.44	267.25	318.86	סה"כ צריכה			
	311.32	39,365.29	20,535.95	8,751.08	10,078.26	00015926 - 5	צ'ילרים 3,4	33458	4
		39,365.29	20,535.95	8,751.08	10,078.26	סה"כ צריכה			
	733.52	145,499.12	80,788.48	31,298.28	33,412.36	00015926 - 1	ציבורי	33461	5
	45.06	-2,065.62	-1,261.92	-594.74	-208.96	00015926 - 2			
	332.66	-73,828.11	-41,247.92	-15,826.55	-16,753.64	00015926 - 3			
	11.13	-3,081.74	-1,748.58	-663.10	-670.06	00015926 - 4			
	311.32	-39,365.29	-20,535.95	-8,751.08	-10,078.26	00015926 - 5			
	9.44	-1,171.56	-585.44	-267.25	-318.86	00015926 - 6			
	17.35	-3,001.90	-1,649.24	-639.32	-713.34	00015926 - 7			
		22,984.90	13,759.42	4,556.25	4,669.23	סה"כ צריכה			
	45.06	2,065.62	1,261.92	594.74	208.96	00015926 - 2	צילר 1	33455	6
		2,065.62	1,261.92	594.74	208.96	סה"כ צריכה			
	332.66	73,828.11	41,247.92	15,826.55	16,753.64	00015926 - 3	צילר 2	33456	7
		73,828.11	41,247.92	15,826.55	16,753.64	סה"כ צריכה			
		145,499.12	80,788.48	31,298.28	33,412.36	סה"כ צריכה			
		147,060.00	54,620.00	41,720.00	50,720.00	חשבון חברת חשמל			
		-1,560.88	26,168.48	-10,421.72	-17,307.64	הפרש בקוט"ש			
		-1.06%	47.91%	-24.98%	-34.12%	הפרש באחוזים			





■ פסגה (Kwh 33,412.36)  
■ גבע (Kwh 31,298.28)  
■ שפל (Kwh 80,788.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12	733.52	
				33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12		

