



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/07/22 - 04/07/22)

תאריך הפקה: 28/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	670.06	663.10	1,748.58	3,081.74	5.62	
			סה"כ צריכה	670.06	663.10	1,748.58	3,081.74		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	713.34	639.32	1,649.24	3,001.90	8.95	
			סה"כ צריכה	713.34	639.32	1,649.24	3,001.90		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	318.86	267.25	585.44	1,171.56	5.23	
			סה"כ צריכה	318.86	267.25	585.44	1,171.56		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	10,078.26	8,751.08	20,535.95	39,365.29	176.75	
			סה"כ צריכה	10,078.26	8,751.08	20,535.95	39,365.29		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12	360.80	
			00015926 - 2	-208.96	-594.74	-1,261.92	-2,065.62	17.04	
			00015926 - 3	-16,753.64	-15,826.55	-41,247.92	-73,828.11	165.22	
			00015926 - 4	-670.06	-663.10	-1,748.58	-3,081.74	5.62	
			00015926 - 5	-10,078.26	-8,751.08	-20,535.95	-39,365.29	176.75	
			00015926 - 6	-318.86	-267.25	-585.44	-1,171.56	5.23	
			00015926 - 7	-713.34	-639.32	-1,649.24	-3,001.90	8.95	
			סה"כ צריכה	4,669.23	4,556.25	13,759.42	22,984.90		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	208.96	594.74	1,261.92	2,065.62	17.04	
			סה"כ צריכה	208.96	594.74	1,261.92	2,065.62		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	16,753.64	15,826.55	41,247.92	73,828.11	165.22	
			סה"כ צריכה	16,753.64	15,826.55	41,247.92	73,828.11		
			סה"כ צריכה	33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12		
			חשבון חברת חשמל			147,060.00	147,060.00		
			הפרש בקוט"ש			-66,271.52	-1,560.88		
			הפרש באחוזים			-45.06%	-1.06%		





■ פסגה (Kwh 33,412.36)
■ גבע (Kwh 31,298.28)
■ שפל (Kwh 80,788.48)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12	360.80	
				33,412.36	31,298.28	80,788.48	145,499.12		

