



דוח קוט"ש

עבור: דורסל ב.א.ז בעמ


דוח מסכם עבור: מארוול יוקנעם

תקופת דוח: (27/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 29/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	22160	LG קומה 4	00021758 - 7	2,235.66	1,696.26	1,833.60	5,765.52	20.71	
			סה"כ צריכה	2,235.66	1,696.26	1,833.60	5,765.52		
2	15241	לוח H קומה 4 UPS	00024458 - 5	-54.28	-67.33	-44.41	-166.02	1.20	
			סה"כ צריכה	-54.28	-67.33	-44.41	-166.02		
3	15242	לוח G קומה 4 UPS	00024458 - 4	-88.28	-167.92	-165.04	-421.25	1.71	
			סה"כ צריכה	-88.28	-167.92	-165.04	-421.25		
4	15239	לוח מיזוג אוויר גג 2	00021758 - 8	5,331.34	4,419.98	7,252.81	17,004.13	42.23	
			סה"כ צריכה	5,331.34	4,419.98	7,252.81	17,004.13		
5	15238	לוח מיזוג אוויר גג 1	00021755 - 7	1,358.37	690.06	361.83	2,410.27	42.29	
			סה"כ צריכה	1,358.37	690.06	361.83	2,410.27		
6	15240	לוח מסעדה 133	00021741 - 7	1,535.54	2,762.44	2,277.95	6,575.93	19.58	
			סה"כ צריכה	1,535.54	2,762.44	2,277.95	6,575.93		
7	15243	צילר 1	00021741 - 1	16,844.90	32,352.59	31,556.39	80,753.88	203.83	
			סה"כ צריכה	16,844.90	32,352.59	31,556.39	80,753.88		
8	15244	צילר 2	00021741 - 2	17,946.24	20,506.49	5,594.75	44,047.48	204.70	
			סה"כ צריכה	17,946.24	20,506.49	5,594.75	44,047.48		
9	15245	צילר 3	00021755 - 8	901.07	315.22	333.32	1,549.61	184.87	
			סה"כ צריכה	901.07	315.22	333.32	1,549.61		
10	15246	צילר 4	00021764 - 6	837.95	941.39	814.42	2,593.76	142.15	
			סה"כ צריכה	837.95	941.39	814.42	2,593.76		
			סה"כ צריכה	46,848.51	63,449.17	49,815.62	160,113.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				160,113.30		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 46,848.51)
■ גבע (Kwh 63,449.17)
■ שפל (Kwh 49,815.62)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	452.60	56,151.25	26,748.30	13,144.15	16,258.80	00021755 - 1	ראשי	15533	1
	629.10	260,073.50	126,283.15	60,504.05	73,286.30	00021758 - 1			
		316,224.75	153,031.45	73,648.20	89,545.10	סה"כ צריכה			

