



דוח קוט"ש


עבור: רמות שער יוקנעם

דוח מסכם עבור: שער יוקנעם חרמון+רימון+שנאים+תבור

תקופת דוח: (28/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 30/08/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6403	הזנה ללוח גיוון קומה 2	16254191 - 4	17,230.14	14,837.72	39,763.10	71,830.96	156.02	
			סה"כ צריכה	17,230.14	14,837.72	39,763.10	71,830.96		
2	6400	הזנה ללוח גיוון קומה 3	16254191 - 1	14,982.34	12,301.52	31,751.94	59,035.80	146.96	
			סה"כ צריכה	14,982.34	12,301.52	31,751.94	59,035.80		
3	43815	מיזוג אוויר מלאנוקס חדש על הגג (16)	16254191 - 2	34,158.62	32,704.76	98,143.44	165,006.82	283.24	
			סה"כ צריכה	34,158.62	32,704.76	98,143.44	165,006.82		
4	45544	צילרים 2-15 קומה א חרמון	16254191 - 3	9,808.49	8,437.94	20,586.58	38,833.01	104.47	
			סה"כ צריכה	9,808.49	8,437.94	20,586.58	38,833.01		
			סה"כ צריכה	76,179.59	68,281.94	190,245.06	334,706.59		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				334,706.59		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 76,179.59) 23%
- גבע (Kwh 68,281.94) 20%
- שפל (Kwh 190,245.06) 57%

