



דוח קוט"ש

עבור: אינטרגאמא נכסים

דוח מסכם עבור: בית אינטרגאמא

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 01/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	100.26	8,331.60	819.40	1,746.60	5,765.60	17313008 - 1	* מיזוג אויר לבדיקה	41002	1
	179.58	38,268.70	6,651.60	12,374.80	19,242.30	17313045 - 1			
	268.44	46,841.00	16,647.50	10,350.70	19,842.80	17313046 - 1			
	12.88	3,987.80	826.30	1,156.60	2,004.90	17313177 - 1			
	28.98	10,396.00	3,507.20	2,668.90	4,219.90	17313305 - 1			
	10.14	3,155.80	899.00	926.30	1,330.50	17313310 - 1			
		11,898.20	4,830.90	2,893.50	4,173.80	18075241 - 1			
		20,366.30	9,732.20	4,699.40	5,934.70	18075248 - 1			
		14,370.20	5,503.80	3,790.50	5,075.90	18075278 - 1			
		21,160.90	10,361.10	4,673.30	6,126.50	18075353 - 1			
		40,928.80	14,540.30	10,454.50	15,934.00	18075380 - 1			
		18,367.50	7,499.10	5,224.80	5,643.60	18075399 - 1			
		238,072.80	81,818.40	60,959.90	95,294.50	סה"כ צריכה			
	28.98	10,396.00	3,507.20	2,668.90	4,219.90	17313305 - 1	* לוח מ"א 1	35259	2
		10,396.00	3,507.20	2,668.90	4,219.90	סה"כ צריכה			
		11,898.20	4,830.90	2,893.50	4,173.80	18075241 - 1	* לוח מ"א 2	35262	3
		11,898.20	4,830.90	2,893.50	4,173.80	סה"כ צריכה			
	12.88	3,987.80	826.30	1,156.60	2,004.90	17313177 - 1	* לוח מ"א 3	35257	4
		3,987.80	826.30	1,156.60	2,004.90	סה"כ צריכה			
	10.14	3,155.80	899.00	926.30	1,330.50	17313310 - 1	* לוח מ"א 4	35258	5
		3,155.80	899.00	926.30	1,330.50	סה"כ צריכה			
		20,366.30	9,732.20	4,699.40	5,934.70	18075248 - 1	* לוח מ"א 7	35267	6
		20,366.30	9,732.20	4,699.40	5,934.70	סה"כ צריכה			
		14,370.20	5,503.80	3,790.50	5,075.90	18075278 - 1	* לוח מ"א 8	35268	7
		14,370.20	5,503.80	3,790.50	5,075.90	סה"כ צריכה			
		21,160.90	10,361.10	4,673.30	6,126.50	18075353 - 1	* צילר מא 1	35261	8
		21,160.90	10,361.10	4,673.30	6,126.50	סה"כ צריכה			
	100.26	8,331.60	819.40	1,746.60	5,765.60	17313008 - 1	* צילר מא 2	35264	9
		8,331.60	819.40	1,746.60	5,765.60	סה"כ צריכה			
	179.58	38,268.70	6,651.60	12,374.80	19,242.30	17313045 - 1	* צילר מא 3	35263	10
		38,268.70	6,651.60	12,374.80	19,242.30	סה"כ צריכה			
		18,367.50	7,499.10	5,224.80	5,643.60	18075399 - 1	* צילר מא 4	35265	11





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	5,643.60	5,224.80	7,499.10	18,367.50		
12	35266	*צילר מא 5	18075380 - 1	15,934.00	10,454.50	14,540.30	40,928.80		
			סה"כ צריכה	15,934.00	10,454.50	14,540.30	40,928.80		
13	35256	*צילר מא 6	17313046 - 1	19,842.80	10,350.70	16,647.50	46,841.00	268.44	
			סה"כ צריכה	19,842.80	10,350.70	16,647.50	46,841.00		
14	35282	יט"א אויר צח 1	19051985 - 1	594.35	364.91	409.82	1,369.09	3.78	
			סה"כ צריכה	594.35	364.91	409.82	1,369.09		
15	35281	יט"א אויר צח 2	19051985 - 2	690.32	419.06	479.30	1,588.67	4.51	
			סה"כ צריכה	690.32	419.06	479.30	1,588.67		
16	35275	יט"א אויר צח 3	19051902 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	35276	יט"א אויר צח 30	19051902 - 4	532.61	380.80	1.97	915.38	3.45	
			סה"כ צריכה	532.61	380.80	1.97	915.38		
18	35274	יט"א אויר צח 31	19051902 - 2	229.57	163.70	135.76	529.02	1.46	
			סה"כ צריכה	229.57	163.70	135.76	529.02		
19	35280	יט"א אויר צח 32	19051971 - 4	390.38	276.50	239.89	906.77	2.63	
			סה"כ צריכה	390.38	276.50	239.89	906.77		
20	35278	יט"א אויר צח 33	19051971 - 2	318.18	228.90	194.13	741.20	2.12	
			סה"כ צריכה	318.18	228.90	194.13	741.20		
21	35283	יט"א אויר צח 34	19051985 - 3	492.93	230.58	49.25	772.75	3.12	
			סה"כ צריכה	492.93	230.58	49.25	772.75		
22	35284	יט"א אויר צח 35	19051985 - 4	144.90	129.94	218.72	493.55	1.93	
			סה"כ צריכה	144.90	129.94	218.72	493.55		
23	35269	יט"א אויר צח 36	19051982 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	35270	יט"א אויר צח 37	19051982 - 2	0.00	125.76	429.68	555.44	1.82	
			סה"כ צריכה	0.00	125.76	429.68	555.44		
25	35273	יט"א אויר צח 4	19051902 - 1	304.05	214.37	183.18	701.60	1.94	
			סה"כ צריכה	304.05	214.37	183.18	701.60		
26	35277	יט"א אויר צח 5 (שטח ריק 52%-לא מועמס)	19051971 - 1	449.90	191.38	80.42	721.70	3.04	
			סה"כ צריכה	449.90	191.38	80.42	721.70		
27	35279	יט"א אויר צח 6	19051971 - 3	363.42	257.76	221.44	842.62	2.44	
			סה"כ צריכה	363.42	257.76	221.44	842.62		
28	35271	יט"א אויר צח 7	19051982 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
29	35272	יט"א אויר צח 8	19051982 - 4	409.89	291.23	242.99	944.11	2.63	
			סה"כ צריכה	409.89	291.23	242.99	944.11		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
30	46196	מונה סטיי שופ גי אר די	1 - 18075347	2,275.00	1,757.30	2,966.50	6,998.80		
			סה"כ צריכה	2,275.00	1,757.30	2,966.50	6,998.80		
31	35551	שנאים	1 - 18075260	30,632.60	22,337.70	45,318.20	98,288.50		
			1 - 18075393	90,394.00	65,984.40	103,131.20	259,509.60		
			סה"כ צריכה	121,026.60	88,322.10	148,449.40	357,798.10		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	35251	MTU	1 - 17312741	126.80	69.50	0.40	196.70	3.10	
			1 - 18075383	331.10	233.00	283.20	847.30		
			יט"א אויר צח 8	94.27	66.98	55.89	217.15	2.63	
			סה"כ צריכה	552.17	369.48	339.49	1,261.15		
2	35178	א.ד. דגן	1 - 17313076	1,104.10	1,065.60	2,766.70	4,936.40	9.62	
			סה"כ צריכה	1,104.10	1,065.60	2,766.70	4,936.40		
3	35241	אבנט ציוד רפואי (1986) בע"מ	1 - 17313537	320.70	135.10	123.80	579.60	9.09	
			יט"א אויר צח 35	20.29	18.19	30.62	69.10	1.93	
			סה"כ צריכה	340.99	153.29	154.42	648.70		
4	35337	אבנט קומת כניסה	1 - 17313075	1.30	1.00	2.00	4.30	0.35	
			1 - 17313474	47.70	21.80	20.40	89.90	19.47	
			1 - 18075395	37.20	37.20	96.30	170.70		
			סה"כ צריכה	86.20	60.00	118.70	264.90		
5	35352	אלון אלול	1 - 17312733	35.10	28.60	18.70	82.40	0.91	
			1 - 17313292	4.90	8.40	3.90	17.20	213,647.36	
			1 - 18075249	478.80	306.50	354.20	1,139.50		
			יט"א אויר צח 1	136.70	83.93	94.26	314.89	3.78	
			יט"א אויר צח 5	116.98	49.76	20.91	187.64	3.04	
			סה"כ צריכה	772.48	477.19	491.97	1,741.63		
6	35339	אליפסה	1 - 17313082	0.00	0.00	0.00	0.00		
			1 - 18075354	1,034.40	701.20	725.50	2,461.10		
			1 - 18075359	136.10	85.00	94.80	315.90		
			יט"א אויר צח 4	57.77	40.73	34.80	133.30	1.94	
			סה"כ צריכה	1,228.27	826.93	855.10	2,910.30		
7	43346	בית דקל	1 - 17313555	1,477.10	799.00	503.90	2,780.00	29.83	
			1 - 20281693	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	
			סה"כ צריכה	1,477.10	799.00	503.90	2,780.00		
8	35342	בריגה	1 - 18075222	320.50	318.60	835.10	1,474.20		
			1 - 18075294	1,166.50	968.00	1,591.60	3,726.10		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			יט"א אויר צח 35	124.61	111.74	188.10	424.45	1.93	
			סה"כ צריכה	1,611.61	1,398.34	2,614.80	5,624.75		
9	45917	גי אר די	18075347 - 1	263.90	203.85	344.11	811.86		
			יט"א אויר צח 32	54.65	38.71	33.58	126.95	2.63	
			סה"כ צריכה	318.55	242.56	377.70	938.81		
10	35334	גנרל מהנדסים	17313281 - 1	230.00	229.00	600.30	1,059.30	1.56	
			18075274 - 1	1,783.50	1,416.70	2,557.80	5,758.00		
			18075295 - 1	221.30	149.90	155.50	526.70		
			יט"א אויר צח 4	161.15	113.62	97.09	371.85	1.94	
			סה"כ צריכה	2,395.95	1,909.22	3,410.69	7,715.85		
11	35188	גנרל מהנדסים מחסן	17313290 - 1	1,616.40	1,008.00	468.80	3,093.20	21.03	
			20281979 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	
			20281980 - 1	51.70	49.10	132.60	233.40	1.17	
			יט"א אויר צח 34	492.93	230.58	49.25	772.75	3.12	
			יט"א אויר צח 30	532.61	380.80	1.97	915.38	3.45	
			סה"כ צריכה	2,693.64	1,668.48	652.62	5,014.73		
12	35336	חברת בנצמרק	17313063 - 1	52.10	52.00	2.10	106.20	3.06	
			18075357 - 1	35.90	20.50	17.80	74.20		
			18075396 - 1	468.00	303.50	328.60	1,100.10		
			יט"א אויר צח 4	30.40	21.44	18.32	70.16	1.94	
			סה"כ צריכה	586.40	397.44	366.82	1,350.66		
13	35189	טופ סאן	17312898 - 1	533.90	176.40	176.30	886.60	15.46	
			יט"א אויר צח 1	89.15	54.74	61.47	205.36	3.78	
			סה"כ צריכה	623.05	231.14	237.77	1,091.96		
14	35343	טי אנד איי	17313443 - 1	173.20	141.20	313.20	627.60	5.36	
			18075358 - 1	186.90	135.10	132.70	454.70		
			יט"א אויר צח 4	36.49	25.72	21.98	84.19	1.94	
			סה"כ צריכה	396.59	302.02	467.88	1,166.49		
15	35195	טי אנד איי מחסן	18075242 - 1	1,041.80	650.30	501.80	2,193.90		
			יט"א אויר צח 36	0.00	0.00	0.00	0.00		
			יט"א אויר צח 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,041.80	650.30	501.80	2,193.90		
16	35186	טמבור מרכז הדרכה	17313556 - 1	124.60	77.90	70.00	272.50	12.33	
			יט"א אויר צח 4	18.24	12.86	10.99	42.10	1.94	
			סה"כ צריכה	142.84	90.76	80.99	314.60		
17	35355	טמבור 2.ק	18075234 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18075352 - 1	420.50	258.80	226.30	905.60		
			18075379 - 1	2,521.10	1,966.30	3,168.50	7,655.90		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			20281971 - 1	1,167.80	1,019.20	13.00	2,200.00	42.92	
			יט"א אויר צח 37	0.00	125.76	429.68	555.44	1.82	
			סה"כ צריכה	4,109.40	3,370.06	3,837.48	11,316.94		
18	35357	טמבור ק.קרקע	17312734 - 1	249.40	132.10	96.00	477.50	4.65	
			17312771 - 1	123.00	79.60	60.90	263.50	4.95	
			17313473 - 1	387.00	161.50	88.20	636.70	12.50	
			18075258 - 1	451.50	286.60	338.00	1,076.10		
			יט"א אויר צח 1	261.51	160.56	180.32	602.40	3.78	
			סה"כ צריכה	1,472.41	820.36	763.42	3,056.20		
19	48244	טעינת רכבים אינטרגאמא	17313496 - 1	137.90	30.70	0.00	168.60	3.55	
			סה"כ צריכה	137.90	30.70	0.00	168.60		
20	35346	מבנה גזית	17312667 - 1	706.00	443.60	604.30	1,753.90	12.15	
			17312742 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.38	
			18075270 - 1	41.80	42.70	52.90	137.40		
			יט"א אויר צח 6	123.56	87.64	75.29	286.49	2.44	
			סה"כ צריכה	871.36	573.94	732.49	2,177.79		
21	42469	מעין מרים צעדה	17313289 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.13	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	35196	סיטי שוב	18075347 - 1	2,011.10	1,553.45	2,622.39	6,186.94		
			יט"א אויר צח 32	335.73	237.79	206.30	779.82	2.63	
			סה"כ צריכה	2,346.83	1,791.24	2,828.69	6,966.76		
23	35333	סנסיבל	17313282 - 1	146.70	143.70	377.40	667.80	1.15	
			18075239 - 1	290.20	207.60	423.20	921.00		
			18075251 - 1	1,413.30	932.00	1,479.40	3,824.70		
			יט"א אויר צח 8	200.85	142.70	119.07	462.61	2.63	
			סה"כ צריכה	2,051.05	1,426.00	2,399.07	5,876.11		
24	35353	סנסיבל מחסן	18075360 - 1	318.60	299.00	709.20	1,326.80		
			18075373 - 1	19.80	14.60	27.30	61.70		
			יט"א אויר צח 1	106.98	65.68	73.77	246.44	3.78	
			סה"כ צריכה	445.38	379.28	810.27	1,634.94		
25	35190	פניני חוכמה מחסן A	17313149 - 1	119.60	102.20	194.60	416.40	5.13	
			יטא אויר צח 5	98.98	42.10	17.69	158.77	3.04	
			סה"כ צריכה	218.58	144.30	212.29	575.17		
26	35349	פניני חוכמה משרדים	18075268 - 1	1,205.60	939.70	1,687.40	3,832.70		
			18075272 - 1	2,692.60	1,899.70	2,458.70	7,051.00		
			יט"א אויר צח 31	229.57	163.70	135.76	529.02	1.46	
			סה"כ צריכה	4,127.77	3,003.10	4,281.86	11,412.72		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.78	-810.20	-75.30	-222.40	-512.50	17312617 - 1	ציבורי 100%	35360	27
	12.15	-1,753.90	-604.30	-443.60	-706.00	17312667 - 1			
	0.91	-82.40	-18.70	-28.60	-35.10	17312733 - 1			
	4.65	-477.50	-96.00	-132.10	-249.40	17312734 - 1			
	3.10	-196.70	-0.40	-69.50	-126.80	17312741 - 1			
	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	17312742 - 1			
	4.95	-263.50	-60.90	-79.60	-123.00	17312771 - 1			
	15.46	-886.60	-176.30	-176.40	-533.90	17312898 - 1			
	3.06	-106.20	-2.10	-52.00	-52.10	17313063 - 1			
	3.10	-2,217.50	-1,257.30	-479.70	-480.50	17313074 - 1			
	9.62	-4,936.40	-2,766.70	-1,065.60	-1,104.10	17313076 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	17313082 - 1			
	5.13	-416.40	-194.60	-102.20	-119.60	17313149 - 1			
	1.56	-1,059.30	-600.30	-229.00	-230.00	17313281 - 1			
	1.15	-667.80	-377.40	-143.70	-146.70	17313282 - 1			
	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17313289 - 1			
	21.03	-3,093.20	-468.80	-1,008.00	-1,616.40	17313290 - 1			
	213,647.36	-17.20	-3.90	-8.40	-4.90	17313292 - 1			
	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	17313306 - 1			
	10.98	-552.40	-2.90	-53.80	-495.70	17313348 - 1			
	5.36	-627.60	-313.20	-141.20	-173.20	17313443 - 1			
	18.16	-2,578.80	-792.20	-506.00	-1,280.60	17313444 - 1			
	12.50	-636.70	-88.20	-161.50	-387.00	17313473 - 1			
	3.55	-168.60	0.00	-30.70	-137.90	17313496 - 1			
	9.09	-579.60	-123.80	-135.10	-320.70	17313537 - 1			
	0.12	-58.30	-32.90	-12.90	-12.50	17313550 - 1			
	29.83	-2,780.00	-503.90	-799.00	-1,477.10	17313555 - 1			
	12.33	-272.50	-70.00	-77.90	-124.60	17313556 - 1			
		-1,474.20	-835.10	-318.60	-320.50	18075222 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18075234 - 1			
		-921.00	-423.20	-207.60	-290.20	18075239 - 1			
		-2,193.90	-501.80	-650.30	-1,041.80	18075242 - 1			
		-1,139.50	-354.20	-306.50	-478.80	18075249 - 1			
		-3,824.70	-1,479.40	-932.00	-1,413.30	18075251 - 1			
		-1,076.10	-338.00	-286.60	-451.50	18075258 - 1			
		98,288.50	45,318.20	22,337.70	30,632.60	18075260 - 1			
		-3,832.70	-1,687.40	-939.70	-1,205.60	18075268 - 1			
		-137.40	-52.90	-42.70	-41.80	18075270 - 1			






מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		-7,051.00	-2,458.70	-1,899.70	-2,692.60	18075272 - 1			
		-5,758.00	-2,557.80	-1,416.70	-1,783.50	18075274 - 1			
		-10,125.60	-5,752.60	-2,180.60	-2,192.40	18075276 - 1			
		-3,726.10	-1,591.60	-968.00	-1,166.50	18075294 - 1			
		-526.70	-155.50	-149.90	-221.30	18075295 - 1			
		-581.00	-315.90	-130.70	-134.40	18075298 - 1			
		-1,881.80	-549.60	-524.90	-807.30	18075299 - 1			
		-5,163.40	-2,897.30	-1,128.10	-1,138.00	18075300 - 1			
		-6,998.80	-2,966.50	-1,757.30	-2,275.00	18075347 - 1			
		-3,284.20	-1,252.90	-813.30	-1,218.00	18075349 - 1			
		-1,269.80	-483.70	-330.80	-455.30	18075351 - 1			
		-905.60	-226.30	-258.80	-420.50	18075352 - 1			
		-2,461.10	-725.50	-701.20	-1,034.40	18075354 - 1			
		-555.70	-218.50	-126.60	-210.60	18075355 - 1			
		-74.20	-17.80	-20.50	-35.90	18075357 - 1			
		-454.70	-132.70	-135.10	-186.90	18075358 - 1			
		-315.90	-94.80	-85.00	-136.10	18075359 - 1			
		-1,326.80	-709.20	-299.00	-318.60	18075360 - 1			
		-61.70	-27.30	-14.60	-19.80	18075373 - 1			
		-7,655.90	-3,168.50	-1,966.30	-2,521.10	18075379 - 1			
		-847.30	-283.20	-233.00	-331.10	18075383 - 1			
		259,509.60	103,131.20	65,984.40	90,394.00	18075393 - 1			
		-4,575.90	-1,627.20	-1,212.60	-1,736.10	18075394 - 1			
		-1,100.10	-328.60	-303.50	-468.00	18075396 - 1			
	5.63	-3,230.20	-1,833.90	-691.80	-704.50	18110015 - 1			
	29.25	-4,039.00	-966.60	-1,268.10	-1,804.30	18110016 - 1			
	1.94	-701.60	-183.18	-214.37	-304.05	19051902 - 1			
	1.46	-529.02	-135.76	-163.70	-229.57	19051902 - 2			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19051902 - 3			
	3.45	-915.38	-1.97	-380.80	-532.61	19051902 - 4			
	3.04	-721.70	-80.42	-191.38	-449.90	19051971 - 1			
	2.12	-741.20	-194.13	-228.90	-318.18	19051971 - 2			
	2.44	-842.62	-221.44	-257.76	-363.42	19051971 - 3			
	2.63	-906.77	-239.89	-276.50	-390.38	19051971 - 4			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 1			
	1.82	-555.44	-429.68	-125.76	0.00	19051982 - 2			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19051982 - 3			
	2.63	-944.11	-242.99	-291.23	-409.89	19051982 - 4			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			19051985 - 1	-594.35	-364.91	-409.82	-1,369.09	3.78	
			19051985 - 2	-690.32	-419.06	-479.30	-1,588.67	4.51	
			19051985 - 3	-492.93	-230.58	-49.25	-772.75	3.12	
			19051985 - 4	-144.90	-129.94	-218.72	-493.55	1.93	
			20281693 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10.54	
			20281952 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	
			20281971 - 1	-1,167.80	-1,019.20	-13.00	-2,200.00	42.92	
			20281979 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	
			20281980 - 1	-51.70	-49.10	-132.60	-233.40	1.17	
			20281995 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	
			סה"כ צריכה	75,180.60	55,519.94	99,772.96	230,473.50		
28	35238	קומסייף ק.2	18075355 - 1	210.60	126.60	218.50	555.70		
			יט"א אויר צח 33	85.91	61.80	52.41	200.12	2.12	
			סה"כ צריכה	296.51	188.40	270.91	755.82		
29	35344	קונקט	17313306 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13	
			18075276 - 1	2,192.40	2,180.60	5,752.60	10,125.60		
			18075394 - 1	1,736.10	1,212.60	1,627.20	4,575.90		
			יט"א אויר צח 2	310.64	188.58	215.68	714.90	4.51	
			יט"א אויר צח 6	239.86	170.12	146.15	556.13	2.44	
			סה"כ צריכה	4,479.00	3,751.90	7,741.63	15,972.53		
30	35345	קמרו	18075300 - 1	1,138.00	1,128.10	2,897.30	5,163.40		
			18110016 - 1	1,804.30	1,268.10	966.60	4,039.00	29.25	
			יט"א אויר צח 2	255.42	155.05	177.34	587.81	4.51	
			סה"כ צריכה	3,197.72	2,551.25	4,041.24	9,790.21		
31	44469	קפאסיקום	18075349 - 1	1,218.00	813.30	1,252.90	3,284.20		
			18110015 - 1	704.50	691.80	1,833.90	3,230.20	5.63	
			יט"א אויר צח 2	124.26	75.43	86.27	285.96	4.51	
			סה"כ צריכה	2,046.76	1,580.53	3,173.07	6,800.36		
32	35171	קפאסיקום מחסן לובי	17313074 - 1	480.50	479.70	1,257.30	2,217.50	3.10	
			סה"כ צריכה	480.50	479.70	1,257.30	2,217.50		
33	35239	רפק	17313348 - 1	495.70	53.80	2.90	552.40	10.98	
			18075351 - 1	455.30	330.80	483.70	1,269.80		
			20281995 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	2.29	
			יט"א אויר צח 33	232.27	167.09	141.71	541.08	2.12	
			סה"כ צריכה	1,183.27	551.69	628.31	2,363.28		
34	35340	רפק אנרגיה	17313550 - 1	12.50	12.90	32.90	58.30	0.12	
			18075298 - 1	134.40	130.70	315.90	581.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			1 - 18075299	807.30	524.90	549.60	1,881.80		
			8 - יט"א אויר צח	114.77	81.54	68.04	264.35	2.63	
			סה"כ צריכה	1,068.97	750.04	966.44	2,785.45		
35	35335	תוקה פתרונות	1 - 17312617	512.50	222.40	75.30	810.20	3.78	
			1 - 17313444	1,280.60	506.00	792.20	2,578.80	18.16	
			1 - 20281952	0.00	0.00	0.00	0.00	21.90	
			סה"כ צריכה	1,793.10	728.40	867.50	3,389.00		
			סה"כ צריכה	120,878.85	88,282.58	148,526.28	357,687.72		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				357,687.72		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 120,878.85)
- גבע (Kwh 88,282.58)
- שפל (Kwh 148,526.28)

