



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום הולנד

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)


תאריך הפקה: 02/09/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 42935 | אלעד מגורים | 20065501 - 3 | 1,110.60 | 696.20 | 779.00 | 2,585.80 | 9.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,110.60 | 696.20 | 779.00 | 2,585.80 | | |
| 2 | 43457 | ג'י אל ג'י | 17313472 - 1 | 1,014.30 | 1,008.70 | 2,665.10 | 4,688.10 | 11.67 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,014.30 | 1,008.70 | 2,665.10 | 4,688.10 | | |
| 3 | 42525 | דור אלון מחסן ק.קרקע | 17313471 - 1 | 16.20 | 15.70 | 37.10 | 69.00 | 0.12 | |
| | | | סה"כ צריכה | 16.20 | 15.70 | 37.10 | 69.00 | | |
| 4 | 28560 | הוט | 00012658 - 7 | 2,167.19 | 2,063.12 | 4,530.98 | 8,761.29 | 18.23 | |
| | | | 00017630 - 6 | -1.95 | -2.60 | -3.45 | -8.00 | 1.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,165.24 | 2,060.52 | 4,527.53 | 8,753.29 | | |
| 5 | 28561 | חברת פז משרדים | 00012658 - 8 | 13,586.11 | 10,449.12 | 7,170.98 | 31,206.22 | 95.52 | |
| | | | 00017630 - 8 | 21,801.98 | 18,084.02 | 31,306.42 | 71,192.42 | 144.96 | |
| | | | סה"כ צריכה | 35,388.10 | 28,533.14 | 38,477.40 | 102,398.64 | | |
| 6 | 43673 | חדר כושר | 20065501 - 1 | 510.30 | 768.30 | 568.10 | 1,846.70 | 192.33 | |
| | | | סה"כ צריכה | 510.30 | 768.30 | 568.10 | 1,846.70 | | |
| 7 | 47557 | מחסן טאביט | 18110028 - 1 | 44.70 | 15.00 | 8.10 | 67.80 | 0.73 | |
| | | | סה"כ צריכה | 44.70 | 15.00 | 8.10 | 67.80 | | |
| 8 | 28559 | מיזוג אויר | 00012658 - 2 | 22,984.38 | 16,932.33 | 24,637.98 | 64,554.69 | 201.16 | |
| | | | 00012658 - 3 | 6,203.56 | 6,131.78 | 15,917.17 | 28,252.52 | 62.26 | |
| | | | 00012658 - 4 | 1,060.09 | 1,066.37 | 2,611.14 | 4,737.60 | 37.14 | |
| | | | 00017630 - 2 | 17,036.26 | 13,984.06 | 23,710.69 | 54,731.00 | 189.78 | |
| | | | 00017630 - 3 | 103.21 | 69.79 | 159.38 | 332.39 | 1.01 | |
| | | | 00017630 - 4 | 0.10 | 0.04 | -0.04 | 0.10 | 0.16 | |
| | | | סה"כ צריכה | 47,387.60 | 38,184.37 | 67,036.33 | 152,608.30 | | |
| 9 | 28547 | מיינדספיט | 00012658 - 6 | 2,606.88 | 1,854.28 | 3,668.07 | 8,129.23 | 21.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,606.88 | 1,854.28 | 3,668.07 | 8,129.23 | | |
| 10 | 43674 | פז (קומת קרקע) | 20065501 - 2 | 899.40 | 621.70 | 615.00 | 2,136.10 | 8.87 | |
| | | | סה"כ צריכה | 899.40 | 621.70 | 615.00 | 2,136.10 | | |
| 11 | 40059 | פיוצ'ר אלקטרוניקס | 00017630 - 5 | 1,558.89 | 1,107.29 | 918.29 | 3,584.47 | 16.27 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,558.89 | 1,107.29 | 918.29 | 3,584.47 | | |
| 12 | 28562 | ציבורי | 00012658 - 1 | 8,734.86 | 7,248.96 | 13,163.10 | 29,146.92 | 334.32 | |
| | | | 00012658 - 2 | -22,984.38 | -16,932.33 | -24,637.98 | -64,554.69 | 201.16 | |
| | | | 00012658 - 3 | -6,203.56 | -6,131.78 | -15,917.17 | -28,252.52 | 62.26 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|---------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|
| | | | 00012658 - 4 | -1,060.09 | -1,066.37 | -2,611.14 | -4,737.60 | 37.14 | |
| | | | 00012658 - 6 | -2,606.88 | -1,854.28 | -3,668.07 | -8,129.23 | 21.10 | |
| | | | 00012658 - 7 | -2,167.19 | -2,063.12 | -4,530.98 | -8,761.29 | 18.23 | |
| | | | 00012658 - 8 | -13,586.11 | -10,449.12 | -7,170.98 | -31,206.22 | 95.52 | |
| | | | 00017630 - 1 | 86,253.24 | 71,228.28 | 113,786.76 | 271,268.28 | 685.20 | |
| | | | 00017630 - 2 | -17,036.26 | -13,984.06 | -23,710.69 | -54,731.00 | 189.78 | |
| | | | 00017630 - 3 | -103.21 | -69.79 | -159.38 | -332.39 | 1.01 | |
| | | | 00017630 - 4 | -0.10 | -0.04 | 0.04 | -0.10 | 0.16 | |
| | | | 00017630 - 5 | -1,558.89 | -1,107.29 | -918.29 | -3,584.47 | 16.27 | |
| | | | 00017630 - 6 | 1.95 | 2.60 | 3.45 | 8.00 | 1.10 | |
| | | | 00017630 - 8 | -21,801.98 | -18,084.02 | -31,306.42 | -71,192.42 | 144.96 | |
| | | | 17313471 - 1 | -16.20 | -15.70 | -37.10 | -69.00 | 0.12 | |
| | | | 17313472 - 1 | -1,014.30 | -1,008.70 | -2,665.10 | -4,688.10 | 11.67 | |
| | | | 18110028 - 1 | -44.70 | -15.00 | -8.10 | -67.80 | 0.73 | |
| | | | 20065501 - 1 | -510.30 | -768.30 | -568.10 | -1,846.70 | 192.33 | |
| | | | 20065501 - 2 | -899.40 | -621.70 | -615.00 | -2,136.10 | 8.87 | |
| | | | 20065501 - 3 | -1,110.60 | -696.20 | -779.00 | -2,585.80 | 9.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,285.89 | 3,612.03 | 7,649.85 | 13,547.77 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 94,988.10 | 78,477.24 | 126,949.86 | 300,415.20 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | | 0.00 | | |
| | | | הפרש בקוט"ש | | | | 300,415.20 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | | | | |



■ פסגה (94,988.10 Kwh)
■ גבע (78,477.24 Kwh)
■ שפל (126,949.86 Kwh)

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|----------|----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 28542 | ראשי שנאי 1 | 00012658 - 1 | 8,734.86 | 7,248.96 | 13,163.10 | 29,146.92 | 334.32 | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|-------------|-------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 8,734.86 | 7,248.96 | 13,163.10 | 29,146.92 | | |
| 2 | 28550 | ראשי שנאי 2 | 1 - 00017630 | 86,253.24 | 71,228.28 | 113,786.76 | 271,268.28 | 685.20 | |
| | | | סה"כ צריכה | 86,253.24 | 71,228.28 | 113,786.76 | 271,268.28 | | |

