



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 03/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		15,872.65	8,691.47	3,410.82	3,770.35	80003223 - 6	חדר - ARM UPS חשמל ראשי בחניון	28618	1
		15,872.65	8,691.47	3,410.82	3,770.35	סה"כ צריכה			
		1.48	0.81	0.32	0.36	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		806.15	467.69	161.00	177.46	80003223 - 2			
		807.64	468.50	161.32	177.82	סה"כ צריכה			
		1.48	0.83	0.31	0.33	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	10.40	2,946.40	749.60	954.40	1,242.40	80003257 - 7			
	19.20	8,996.40	3,733.40	2,542.40	2,720.60	81017159 - 4			
		11,944.28	4,483.83	3,497.11	3,963.33	סה"כ צריכה			
		943.21	506.35	206.16	230.69	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	16.80	3,696.00	697.60	1,270.40	1,728.00	80003224 - 7			
		4,639.21	1,203.95	1,476.56	1,958.69	סה"כ צריכה			
	15.20	3,256.00	597.60	1,173.60	1,484.80	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		526.33	283.28	115.20	127.86	80002031 - 8			
	10.70	3,390.30	1,395.90	920.50	1,073.90	81017159 - 8			
		7,172.63	2,276.78	2,209.30	2,686.56	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.31	100.25	89.05	11.20	0.00	15091250 - 2			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16092121 - 1			
	11.20	2,295.20	422.00	701.60	1,171.60	80001690 - 6			
		80.72	28.62	30.74	21.36	80001767 - 2			
		404.12	39.53	123.47	241.12	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	2.40	412.00	217.60	100.80	93.60	80003224 - 4			
	0.20	158.90	89.75	34.65	34.50	80003257 - 5			
		3,451.19	886.54	1,002.47	1,562.18	סה"כ צריכה			
	1.15	180.10	3.70	50.50	125.90	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.23	4.40	0.00	1.10	3.30	15091162 - 3			
	1.11	87.30	0.10	18.00	69.20	15091162 - 4			
	65.80	70.90	24.90	15.50	30.50	16048009 - 1			
	0.96	157.80	3.70	46.70	107.40	16048009 - 2			
		500.50	32.40	131.80	336.30	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	567.68	568.80	1,504.48	2,640.96	4.64	
			16092121 - 4	1,818.24	1,815.68	4,775.68	8,409.60	16.87	
			80001690 - 2	984.80	557.60	400.00	1,942.40	13.60	
			80002031 - 7	356.39	299.22	716.42	1,372.03		
			81017159 - 7	644.90	497.40	310.80	1,453.10	5.30	
			סה"כ צריכה	4,372.01	3,738.69	7,707.38	15,818.09		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001976 - 1	4.32	1.05	0.97	6.35		
			80001976 - 2	0.63	0.62	1.63	2.88		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	4.95	1.68	2.61	9.23		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	57.87	58.62	159.53	276.02		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	34.70	26.60	53.80	115.10		
			סה"כ צריכה	92.57	85.22	213.33	391.12		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-125.90	-50.50	-3.70	-180.10	1.15	
			15091162 - 3	-3.30	-1.10	0.00	-4.40	0.23	
			15091162 - 4	-69.20	-18.00	-0.10	-87.30	1.11	
			15091249 - 1	216.80	197.15	463.10	877.05	1.40	
			15091249 - 2	211.85	189.30	439.80	840.95	1.39	
			15091249 - 3	218.55	198.85	467.80	885.20	1.42	
			15091249 - 7	300.30	288.40	750.15	1,338.85	2.14	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-30.50	-15.50	-24.90	-70.90	65.80	
			16048009 - 2	-107.40	-46.70	-3.70	-157.80	0.96	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	5,614.40	3,210.40	789.60	9,614.40	170.40	
			80001690 - 5	479.20	336.00	543.20	1,358.40	12.80	
			80001767 - 1	472.26	331.65	532.72	1,336.63		
			80001767 - 2	-21.36	-30.74	-28.62	-80.72		
			80001767 - 3	214.78	183.82	485.79	884.39		
			80001767 - 4	-241.12	-123.47	-39.53	-404.12		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	1.78	0.93	0.00	2.71		
			80001976 - 8	2.32	2.34	6.15	10.81		
			80002031 - 1	94.00	93.63	248.89	436.52		
			80003217 - 1	1.33	1.34	3.52	6.19		
			80003217 - 2	1.36	1.36	3.58	6.30		
			80003223 - 4	9,440.62	7,899.10	21,204.76	38,544.47		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	141.60	116.80	305.60	564.00	0.80	
			80003257 - 2	1.60	1.60	4.40	7.60		
			80003257 - 3	1.60	1.50	4.10	7.20		
			80003257 - 4	6,773.60	5,479.20	4,187.20	16,440.00	62.40	
			80003257 - 6	55.60	55.40	144.40	255.40	0.40	
			80003257 - 8	15,490.40	9,476.80	3,796.00	28,763.20	255.20	
			80003271 - 2	456.60	383.20	545.80	1,385.60		
			80003271 - 3	18.70	11.00	13.10	42.80		
			80003271 - 5	126.00	145.10	227.60	498.70		
			80003271 - 6	2,519.80	1,519.40	3,842.90	7,882.10		
			80003271 - 7	811.80	649.40	1,284.30	2,745.50		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	271.40	249.80	461.20	982.40	6.90	
			81017159 - 2	806.70	792.80	2,036.80	3,636.30	6.40	
			סה"כ צריכה	44,146.18	31,530.24	42,691.92	118,368.33		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	112.00	104.90	273.70	490.60	1.06	
			80001976 - 3	338.34	340.004	890.74	1,569.08		
			80001976 - 4	336.13	337.13	885.60	1,558.85		
			80003217 - 6	4,057.03	4,056.10	10,642.43	18,755.56		
			80003224 - 5	2,175.20	1,472.80	2,609.60	6,257.60	17.60	
			80003271 - 1	584.70	588.70	1,074.70	2,248.10		
			סה"כ צריכה	7,603.39	6,899.63	16,376.77	30,879.79		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-125.90	-50.50	-3.70	-180.10	1.15	
			15091162 - 3	-3.30	-1.10	0.00	-4.40	0.23	
			15091162 - 4	-69.20	-18.00	-0.10	-87.30	1.11	
			16048009 - 1	-30.50	-15.50	-24.90	-70.90	65.80	
			16048009 - 2	-107.40	-46.70	-3.70	-157.80	0.96	
			16092121 - 3	141.92	142.20	376.12	660.24	4.64	
			16092121 - 4	454.56	453.92	1,193.92	2,102.40	16.87	
			80002031 - 6	47.67	20.80	33.39	101.86		
			80003224 - 8	280.00	124.80	91.20	496.00	4.00	
			81017159 - 6	333.80	227.70	135.70	697.20	2.40	
			סה"כ צריכה	921.65	837.61	1,797.93	3,557.19		
			סה"כ צריכה	71,595.99	54,982.45	86,833.41	213,411.85		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				213,411.85		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (71,595.99 Kwh) 34%  
■ גבע (54,982.45 Kwh) 26%  
■ שפל (86,833.41 Kwh) 41%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	30,786.88	26,641.86	61,572.26	119,000.99		
			סה"כ צריכה	30,786.88	26,641.86	61,572.26	119,000.99		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	18,317.60	15,933.60	36,730.40	70,981.60	185.60	
			סה"כ צריכה	18,317.60	15,933.60	36,730.40	70,981.60		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	33,580.80	22,105.60	11,769.60	67,456.00	339.20	
			סה"כ צריכה	33,580.80	22,105.60	11,769.60	67,456.00		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	35,865.60	30,329.60	66,777.60	132,972.80	307.20	
			סה"כ צריכה	35,865.60	30,329.60	66,777.60	132,972.80		

