



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם


תקופת דוח: (31/08/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 05/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	12.13	2,867.60	1,705.00	597.20	565.40	15129203 - 2	לוח חניון 93+83	9384	1
	29.53	14,582.80	7,448.40	3,382.20	3,752.20	15129203 - 3			
		17,450.40	9,153.40	3,979.40	4,317.60	סה"כ צריכה			
		605,842.68	311,144.20	136,148.94	158,549.54	14152667 - 1	מיזוג אוויר	8046	2
		605,842.68	311,144.20	136,148.94	158,549.54	סה"כ צריכה			
		-606.50	-342.50	-121.20	-142.80	13129381 - 1	ציבורי	10122	3
		-522.90	-290.00	-113.50	-119.40	13148443 - 1			
		-338.80	-152.60	-71.10	-115.10	13199892 - 1			
		-563.10	-325.20	-116.00	-121.90	13199896 - 1			
	12.13	-2,867.60	-1,705.00	-597.20	-565.40	15129203 - 2			
	29.53	-14,582.80	-7,448.40	-3,382.20	-3,752.20	15129203 - 3			
	84.37	-37,622.40	-17,840.00	-9,355.20	-10,427.20	15129203 - 5			
	423.96	-276,370.00	-157,822.00	-58,502.00	-60,046.00	15129203 - 8			
	33.13	-6,520.80	-1,867.20	-2,184.40	-2,469.20	15129203 - 9			
	80.72	-58,841.40	-34,462.40	-12,196.80	-12,182.20	15129203 - 10			
	29.33	-9,937.60	-4,694.00	-2,467.60	-2,776.00	15129203 - 11			
		503,600.00	276,600.00	110,600.00	116,400.00	15129203 - 15			
	50.96	-10,738.80	-1,810.80	-3,661.20	-5,266.80	15129226 - 2			
	436.64	-264,494.00	-151,966.00	-55,628.00	-56,900.00	15129226 - 3			
	326.80	-135,396.00	-71,986.00	-29,996.00	-33,414.00	15129226 - 4			
	37.14	-10,214.40	-4,157.00	-2,508.60	-3,548.80	15129226 - 8			
	10.67	423,789.00	232,574.20	92,048.40	99,166.40	15129226 - 15			
	116.88	-12,917.20	-3,735.20	-3,859.60	-5,322.40	17312755 - 1			
	161.44	-41,926.90	-24,080.70	-8,724.10	-9,122.10	17313552 - 1			
		42,927.80	24,489.20	9,163.70	9,274.90	סה"כ צריכה			
	80.72	58,841.40	34,462.40	12,196.80	12,182.20	15129203 - 10	קומה (-1) אדווה- מעבדה	32784	4
		58,841.40	34,462.40	12,196.80	12,182.20	סה"כ צריכה			
	326.80	135,396.00	71,986.00	29,996.00	33,414.00	15129226 - 4	קומה (-1) מלאנוקס	15378	5
		135,396.00	71,986.00	29,996.00	33,414.00	סה"כ צריכה			
	37.14	10,214.40	4,157.00	2,508.60	3,548.80	15129226 - 8	קומה 0 רינשו	21215	6
		10,214.40	4,157.00	2,508.60	3,548.80	סה"כ צריכה			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
7	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	56,900.00	55,628.00	151,966.00	264,494.00	436.64	
			סה"כ צריכה	56,900.00	55,628.00	151,966.00	264,494.00		
8	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	121.90	116.00	325.20	563.10		
			סה"כ צריכה	121.90	116.00	325.20	563.10		
9	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	60,046.00	58,502.00	157,822.00	276,370.00	423.96	
			סה"כ צריכה	60,046.00	58,502.00	157,822.00	276,370.00		
10	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	119.40	113.50	290.00	522.90		
			סה"כ צריכה	119.40	113.50	290.00	522.90		
11	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	5,266.80	3,661.20	1,810.80	10,738.80	50.96	
			סה"כ צריכה	5,266.80	3,661.20	1,810.80	10,738.80		
12	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	115.10	71.10	152.60	338.80		
			סה"כ צריכה	115.10	71.10	152.60	338.80		
13	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	2,776.00	2,467.60	4,694.00	9,937.60	29.33	
			סה"כ צריכה	2,776.00	2,467.60	4,694.00	9,937.60		
14	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	2,469.20	2,184.40	1,867.20	6,520.80	33.13	
			סה"כ צריכה	2,469.20	2,184.40	1,867.20	6,520.80		
15	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	142.80	121.20	342.50	606.50		
			סה"כ צריכה	142.80	121.20	342.50	606.50		
16	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	9,122.10	8,724.10	24,080.70	41,926.90	161.44	
			סה"כ צריכה	9,122.10	8,724.10	24,080.70	41,926.90		
17	33280	קומה 6 ריווק רובוטיקס חדש	17312755 - 1	5,322.40	3,859.60	3,735.20	12,917.20	116.88	
			סה"כ צריכה	5,322.40	3,859.60	3,735.20	12,917.20		
18	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	10,427.20	9,355.20	17,840.00	37,622.40	84.37	
			סה"כ צריכה	10,427.20	9,355.20	17,840.00	37,622.40		
			סה"כ צריכה	374,115.94	338,797.34	820,318.40	1,533,231.68		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				1,533,231.68		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 374,115.94)
■ גבע (Kwh 338,797.34)
■ שפל (Kwh 820,318.40)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	116,400.00	110,600.00	276,600.00	503,600.00		
			סה"כ צריכה	116,400.00	110,600.00	276,600.00	503,600.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	99,166.40	92,048.40	232,574.20	423,789.00	10.67	
			סה"כ צריכה	99,166.40	92,048.40	232,574.20	423,789.00		

