



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/07/22)

תאריך הפקה: 05/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	147.74	85,696.74	46,243.72	18,445.25	21,007.78	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		5,141.80	2,774.62	1,106.71	1,260.47	תוספת צריכה			
		90,838.54	49,018.34	19,551.96	22,268.24	סה"כ צריכה			
		-1,386.70	-295.40	-353.60	-737.70	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-7,520.30	-2,692.90	-1,887.80	-2,939.60	15112930 - 1			
	75.26	24,196.99	7,375.95	6,300.80	10,520.24	81018601 - 3			
	109.15	48,010.12	20,037.08	11,774.02	16,199.02	81018601 - 4			
	19.27	5,940.38	1,507.72	1,722.86	2,709.80	81018601 - 5			
		3,792.58	2,061.16	801.51	929.90	לוח שירותי בית			
		73,033.07	27,993.61	18,357.80	26,681.66	סה"כ צריכה			
		1,386.70	295.40	353.60	737.70	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		7,520.30	2,692.90	1,887.80	2,939.60	15112930 - 1			
	29.94	13,120.20	7,359.30	2,898.80	2,862.10	20281997 - 1			
	116.33	38,559.62	16,691.88	8,654.50	13,213.25	81018601 - 6			
	41.10	12,123.77	4,466.47	2,767.16	4,890.14	81018601 - 7			
	0.32	136.87	82.40	27.82	26.66	81018601 - 8			
		72,847.47	31,588.35	16,589.68	24,669.44	סה"כ צריכה			
		236,719.08	108,600.30	54,499.44	73,619.35	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	236,719.08					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (73,619.35 Kwh)
■ גבע (54,499.44 Kwh)
■ שפל (108,600.30 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	929.90	801.51	2,061.16	3,792.58	6.17	
			סה"כ צריכה	929.90	801.51	2,061.16	3,792.58		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	41,467.80	29,195.30	60,752.50	131,415.60	2.98	
			סה"כ צריכה	41,467.80	29,195.30	60,752.50	131,415.60		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	40,479.80	28,516.60	59,282.30	128,278.70	2.92	
			סה"כ צריכה	40,479.80	28,516.60	59,282.30	128,278.70		

