



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 05/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	302.16	120.57	75.78	498.50	5.16	
				302.16	120.57	75.78	498.50		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,654.88	404.95	1,502.99	3,562.83	9.80	
				1,654.88	404.95	1,502.99	3,562.83		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	559.21	445.44	998.94	2,003.59	10.73	
				914.03	674.10	1,319.22	2,907.35	15.07	
				1,473.24	1,119.54	2,318.16	4,910.94		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	5,348.63	4,660.85	7,547.64	17,557.12	108.96	
				-2,150.21	-1,477.41	-2,497.10	-6,124.72	43.59	
				-1,055.88	-1,147.59	-1,210.32	-3,413.78	54.82	
				2,142.54	2,035.85	3,840.22	8,018.62		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	2,150.21	1,477.41	2,497.10	6,124.72	43.59	
				2,150.21	1,477.41	2,497.10	6,124.72		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,055.88	1,147.59	1,210.32	3,413.78	54.82	
				1,055.88	1,147.59	1,210.32	3,413.78		
7	20387	חניון חיצוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	350.27	350.11	918.83	1,619.21	2.51	
				350.27	350.11	918.83	1,619.21		
8	20425	מיזוג אוויר בניין B	00021300 - 1	893.84	757.78	1,518.24	3,169.86	8.46	
				7,260.12	3,736.54	2,642.25	13,638.91	169.42	
				19,323.66	13,493.34	28,110.77	60,927.76	230.38	
				48.84	50.10	128.38	227.31	0.38	
				5,113.48	5,193.24	13,355.49	23,662.21	32.67	
				32,639.93	23,230.99	45,755.13	101,626.05		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	37,710.08	26,726.68	52,816.96	117,253.72	369.20	
				-1,654.88	-404.95	-1,502.99	-3,562.83	9.80	
				-893.84	-757.78	-1,518.24	-3,169.86	8.46	
				-7,260.12	-3,736.54	-2,642.25	-13,638.91	169.42	
				-19,323.66	-13,493.34	-28,110.77	-60,927.76	230.38	
				-48.84	-50.10	-128.38	-227.31	0.38	
				-5,113.48	-5,193.24	-13,355.49	-23,662.21	32.67	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	15,210.84	12,246.04	24,367.44	51,824.32	123.44	
			00022181 - 1	-302.16	-120.57	-75.78	-498.50	5.16	
			00023361 - 1	-1,636.42	-1,280.44	-2,669.47	-5,586.33	19.18	
			00023361 - 2	-1,255.20	-938.85	-1,823.39	-4,017.44	11.12	
			00023361 - 3	-3,182.11	-2,305.28	-3,938.82	-9,426.21	21.30	
			00023361 - 4	-1,570.87	-1,173.09	-2,524.78	-5,268.74	16.70	
			00023361 - 5	-1,636.93	-1,307.00	-3,070.16	-6,014.09	15.94	
			00023361 - 6	-1,616.88	-1,329.22	-2,995.71	-5,941.81	15.38	
			00023361 - 7	-1,319.12	-1,126.35	-2,631.69	-5,077.16	11.70	
			00023364 - 1	-1,563.81	-1,018.38	-1,795.88	-4,378.07	17.80	
			00023364 - 2	-172.45	-101.52	-136.43	-410.40	2.54	
			00023364 - 3	-78.97	-30.98	-23.57	-133.52	1.35	
			00023364 - 4	-129.02	-73.49	-104.71	-307.22	2.02	
			00023364 - 5	-376.11	-211.41	-221.38	-808.90	3.58	
			00023364 - 6	-125.91	-52.71	-43.76	-222.38	2.18	
			00023364 - 7	-119.88	-76.69	-147.41	-343.98	1.62	
			סה"כ צריכה	3,540.27	4,190.78	7,723.35	15,454.40		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	1,636.42	1,280.44	2,669.47	5,586.33	19.18	
			00023361 - 8	-559.21	-445.44	-998.94	-2,003.59	10.73	
			00023364 - 1	1,563.81	1,018.38	1,795.88	4,378.07	17.80	
			00023364 - 8	-914.03	-674.10	-1,319.22	-2,907.35	15.07	
			סה"כ צריכה	1,726.99	1,179.28	2,147.18	5,053.46		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	0.002	0.00	0.002	0.004	0.008	
			00023322 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.002	0.00	0.002	0.004		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,255.20	938.85	1,823.39	4,017.44	11.12	
			00023364 - 2	172.45	101.52	136.43	410.40	2.54	
			סה"כ צריכה	1,427.65	1,040.37	1,959.82	4,427.84		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	3,182.11	2,305.28	3,938.82	9,426.21	21.30	
			00023364 - 5	376.11	211.41	221.38	808.90	3.58	
			סה"כ צריכה	3,558.22	2,516.70	4,160.19	10,235.11		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	1,636.93	1,307.00	3,070.16	6,014.09	15.94	
			00023364 - 3	78.97	30.98	23.57	133.52	1.35	
			סה"כ צריכה	1,715.91	1,337.98	3,093.73	6,147.61		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	1,616.88	1,329.22	2,995.71	5,941.81	15.38	
			00023364 - 4	129.02	73.49	104.71	307.22	2.02	
			סה"כ צריכה	1,745.90	1,402.72	3,100.42	6,249.03		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,319.12	1,126.35	2,631.69	5,077.16	11.70	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	119.88	76.69	147.41	343.98	1.62	
			סה"כ צריכה	1,438.99	1,203.04	2,779.11	5,421.14		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	1,570.87	1,173.09	2,524.78	5,268.74	16.70	
			00023364 - 6	125.91	52.71	43.76	222.38	2.18	
			סה"כ צריכה	1,696.78	1,225.80	2,568.53	5,491.12		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	24,311.78	21,064.70	45,570.98	90,947.46	198.85	
			סה"כ צריכה	24,311.78	21,064.70	45,570.98	90,947.46		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	73,243.85	72,807.20	189,776.00	335,827.05	484.90	
			סה"כ צריכה	73,243.85	72,807.20	189,776.00	335,827.05		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	27,707.70	24,046.80	50,952.90	102,707.40		
			סה"כ צריכה	27,707.70	24,046.80	50,952.90	102,707.40		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	76,176.00	56,920.10	95,412.60	228,508.70	645.80	
			סה"כ צריכה	76,176.00	56,920.10	95,412.60	228,508.70		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	63,279.55	58,155.65	152,781.55	274,216.75	313.20	
			סה"כ צריכה	63,279.55	58,155.65	152,781.55	274,216.75		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	37,710.08	26,726.68	52,816.96	117,253.72	369.20	
			סה"כ צריכה	37,710.08	26,726.68	52,816.96	117,253.72		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	15,210.84	12,246.04	24,367.44	51,824.32	123.44	
			סה"כ צריכה	15,210.84	12,246.04	24,367.44	51,824.32		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	19,164.36	13,698.08	19,107.24	51,969.68	248.56	
			סה"כ צריכה	19,164.36	13,698.08	19,107.24	51,969.68		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	36,191.68	30,042.56	66,365.36	132,599.60	284.40	
			00023317 - 1	-0.002	0.00	-0.002	-0.004	0.008	
			סה"כ צריכה	36,191.68	30,042.56	66,365.36	132,599.60		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	189,957.30	75,161.30	332,608.65	597,727.25	952.50	
			סה"כ צריכה	189,957.30	75,161.30	332,608.65	597,727.25		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	83,384.70	83,327.10	218,398.80	385,110.60		
			סה"כ צריכה	83,384.70	83,327.10	218,398.80	385,110.60		
			סה"כ צריכה	646,337.83	474,196.21	1,248,158.47	2,368,692.52		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,368,692.52		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 646,337.83)
- גבע (Kwh 474,196.21)
- שפל (Kwh 1,248,158.47)

