

דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה שרונה כפר סבא

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 05/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	50.30	14,270.40	4,037.40	4,070.40	6,162.60	19093445 - 4	הוצל"פ כפר סבא	40237	1
		14,270.40	4,037.40	4,070.40	6,162.60	סה"כ צריכה			
		14,270.40	4,037.40	4,070.40	6,162.60	סה"כ צריכה			
	0.00					חשבון חברת חשמל			
	14,270.40					הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (6,162.60 Kwh)
■ גבע (4,070.40 Kwh)
■ שפל (4,037.40 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	100.88	7,244.00	1,335.10	2,353.90	3,555.00	20281854 - 1	צילר 1	45044	1
		7,244.00	1,335.10	2,353.90	3,555.00	סה"כ צריכה			