



דוח קוט"ש

עבור: עוגן גדלן

דוח מסכם עבור: מטרומול בניין B

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 06/09/22

| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוט"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | 30337 | מיזוג אוויר | 15140015 - 1 | 19,372.40 | 10,412.60 | 6,326.30 | 36,111.30 | | |
| | | | 15140017 - 1 | 8,801.60 | 6,556.40 | 9,113.10 | 24,471.10 | | |
| | | | 16224440 - 1 | 17,109.50 | 10,442.70 | 9,397.40 | 36,949.60 | | |
| | | | 17013924 - 1 | 20,113.10 | 10,312.00 | 9,256.40 | 39,681.50 | | |
| | | | 17313060 - 1 | 9,128.40 | 5,759.20 | 7,748.60 | 22,636.20 | 141.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 74,525.00 | 43,482.90 | 41,841.80 | 159,849.70 | | |
| 2 | 33408 | קומה 0 - גימס | 18029625 - 3 | 2,996.90 | 2,867.60 | 3,992.30 | 9,856.80 | 28.33 | |
| | | | 18029700 - 2 | 861.90 | 864.60 | 722.40 | 2,448.90 | 5.94 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,858.80 | 3,732.20 | 4,714.70 | 12,305.70 | | |
| 3 | 34014 | קומה 01 - סטודיו יעל ענתי | 18029625 - 13 | 2.90 | 126.20 | 24.80 | 153.90 | 3.05 | |
| | | | 18029700 - 10 | 36.40 | 182.80 | 43.40 | 262.60 | 2.78 | |
| | | | סה"כ צריכה | 39.30 | 309.00 | 68.20 | 416.50 | | |
| 4 | 34008 | קומה 02 - מכבי דנט | 18029625 - 7 | 3,385.90 | 3,193.60 | 2,081.30 | 8,660.80 | 29.40 | |
| | | | 18029700 - 12 | 508.40 | 483.80 | 160.60 | 1,152.80 | 5.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,894.30 | 3,677.40 | 2,241.90 | 9,813.60 | | |
| 5 | 33634 | קומה 03 - אילה אונקולוגיה | 18029625 - 11 | 1,765.12 | 1,439.68 | 2,969.76 | 6,174.56 | 16.24 | |
| | | | 18029700 - 6 | 442.40 | 351.68 | 709.44 | 1,503.52 | 3.82 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,207.52 | 1,791.36 | 3,679.20 | 7,678.08 | | |
| 6 | 47239 | קומה 03 - קולפלאנט | 18029625 - 12 | 651.40 | 495.80 | 996.40 | 2,143.60 | 10.52 | |
| | | | 18029700 - 7 | 93.90 | 78.80 | 146.90 | 319.60 | 1.09 | |
| | | | סה"כ צריכה | 745.30 | 574.60 | 1,143.30 | 2,463.20 | | |
| 7 | 40571 | קומה 04 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 16254156 - 4 | 350.60 | 250.60 | 43.60 | 644.80 | 2.83 | |
| | | | 18029700 - 14 | 1,217.40 | 927.40 | 1,043.00 | 3,187.80 | 12.07 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,568.00 | 1,178.00 | 1,086.60 | 3,832.60 | | |
| 8 | 47240 | קומה 05 - שילת אופטרוניקס בע"מ | 21055273 - 2 | 173.40 | 91.00 | 12.00 | 276.40 | 3.07 | |
| | | | 21055274 - 2 | 918.80 | 501.00 | 39.00 | 1,458.80 | 9.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,092.20 | 592.00 | 51.00 | 1,735.20 | | |
| 9 | 30336 | קומה 06 - ריגיוס | 16254156 - 1 | 2,217.40 | 1,463.00 | 2,600.00 | 6,280.40 | 18.57 | |
| | | | 18040260 - 1 | 750.60 | 411.20 | 133.80 | 1,295.60 | 6.19 | |






| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--|-------------------|----------|----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | סה"כ צריכה | 2,968.00 | 1,874.20 | 2,733.80 | 7,576.00 | | |
| 10 | 30490 | קומה 07 - אקסג'ט | 18029625 - 1 | 2,909.80 | 2,056.20 | 3,279.60 | 8,245.60 | 28.37 | |
| | | | 18040260 - 2 | 2,588.60 | 2,368.20 | 5,514.40 | 10,471.20 | 21.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,498.40 | 4,424.40 | 8,794.00 | 18,716.80 | | |
| 11 | 30338 | קומה 08 - אקסג'ט | 16254156 - 2 | 1,377.60 | 1,107.00 | 2,239.00 | 4,723.60 | 11.38 | |
| | | | 18040260 - 3 | 638.60 | 456.20 | 464.60 | 1,559.40 | 8.66 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,016.20 | 1,563.20 | 2,703.60 | 6,283.00 | | |
| 12 | 30901 | קומה 09 - אמ קי | 18029625 - 2 | 4,904.80 | 4,355.60 | 10,325.20 | 19,585.60 | 37.47 | |
| | | | 18040260 - 4 | 216.80 | 99.40 | 16.60 | 332.80 | 2.48 | |
| | | | סה"כ צריכה | 5,121.60 | 4,455.00 | 10,341.80 | 19,918.40 | | |
| 13 | 30900 | קומה 10 - אמ קי | 16254156 - 3 | 3,976.40 | 3,636.40 | 6,647.00 | 14,259.80 | 31.24 | |
| | | | 18029700 - 1 | 623.00 | 510.40 | 715.40 | 1,848.80 | 7.51 | |
| | | | סה"כ צריכה | 4,599.40 | 4,146.80 | 7,362.40 | 16,108.60 | | |
| 14 | 32824 | קומה 11 - קולפלאנט | 18029625 - 9 | 3,033.00 | 2,331.40 | 3,704.80 | 9,069.20 | 28.91 | |
| | | | 18029700 - 8 | 629.40 | 484.80 | 844.00 | 1,958.20 | 7.46 | |
| | | | סה"כ צריכה | 3,662.40 | 2,816.20 | 4,548.80 | 11,027.40 | | |
| 15 | 32825 | קומה 12 - צ'אג | 18029625 - 10 | 2,066.00 | 1,401.60 | 1,799.40 | 5,267.00 | 19.53 | |
| | | | 18029700 - 9 | 576.00 | 377.00 | 271.80 | 1,224.80 | 5.32 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,642.00 | 1,778.60 | 2,071.20 | 6,491.80 | | |
| 16 | 48095 | קומה 14 - בקסין | 20004326 - 4 | 914.50 | 689.30 | 1,231.70 | 2,835.50 | 11.52 | |
| | | | 20004327 - 4 | 709.95 | 299.15 | 177.30 | 1,186.40 | 7.80 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,624.45 | 988.45 | 1,409.00 | 4,021.90 | | |
| 17 | 42183 | קומה 14 - פרפל ביוטק | 20004326 - 1 | 562.80 | 391.38 | 353.70 | 1,307.88 | 4.21 | |
| | | | 20004327 - 1 | 124.44 | 75.84 | 9.30 | 209.58 | 1.31 | |
| | | | סה"כ צריכה | 687.24 | 467.22 | 363.00 | 1,517.46 | | |
| 18 | 42934 | קומה 14 - פרפל ביוטק (שוכר משנה שלו ביו דבש) | 20004326 - 2 | 65.88 | 53.08 | 92.04 | 211.00 | 78.39 | |
| | | | 20004327 - 2 | 31.64 | 25.16 | 10.12 | 66.92 | 7.10 | |
| | | | סה"כ צריכה | 97.52 | 78.24 | 102.16 | 277.92 | | |
| 19 | 43529 | קומה 14 - קיורספונס | 20004326 - 3 | 1,042.12 | 716.80 | 1,072.84 | 2,831.76 | 75.66 | |
| | | | 20004327 - 3 | 230.28 | 219.52 | 535.60 | 985.40 | 2.05 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,272.40 | 936.32 | 1,608.44 | 3,817.16 | | |
| 20 | 44776 | קומה 15 - ביו דבש | 20065441 - 2 | 793.40 | 567.20 | 684.50 | 2,045.10 | 8.31 | |
| | | | 20065442 - 2 | 2,149.30 | 1,973.60 | 4,381.10 | 8,504.00 | 22.72 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,942.70 | 2,540.80 | 5,065.60 | 10,549.10 | | |





| מס | מזהה דייר | שם דייר | מספר מונה / קבוצה | פסגה Kwh | גבע Kwh | שפל Kwh | סה"כ צריכה בקוטי"ש | שיא ביקוש | מקדם הספק |
|----|-----------|--------------------|-------------------|------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-----------|
| 21 | 44775 | קומה 15 - ביו מילק | 20065441 - 1 | 1,329.70 | 951.30 | 1,721.30 | 4,002.30 | 18.48 | |
| | | | 20065442 - 1 | 1,382.80 | 853.90 | 880.40 | 3,117.10 | 10.79 | |
| | | | סה"כ צריכה | 2,712.50 | 1,805.20 | 2,601.70 | 7,119.40 | | |
| 22 | 46105 | קומה 17 - IBF | 20065441 - 4 | 519.90 | 297.50 | 218.80 | 1,036.20 | 5.79 | |
| | | | 20065442 - 4 | 180.50 | 79.30 | 34.40 | 294.20 | 2.47 | |
| | | | סה"כ צריכה | 700.40 | 376.80 | 253.20 | 1,330.40 | | |
| 23 | 46104 | קומה 17 - אניון | 20065441 - 3 | 879.10 | 450.90 | 272.60 | 1,602.60 | 9.58 | |
| | | | 20065442 - 3 | 185.90 | 87.40 | 29.20 | 302.50 | 2.55 | |
| | | | סה"כ צריכה | 1,065.00 | 538.30 | 301.80 | 1,905.10 | | |
| | | | סה"כ צריכה | 125,540.63 | 84,127.19 | 105,087.20 | 314,755.02 | | |
| | | | חשבון חברת חשמל | | | 402,644.00 | 402,644.00 | | |
| | | | הפרש בקוטי"ש | | | -297,556.80 | -87,888.98 | | |
| | | | הפרש באחוזים | | | -73.90% | -21.83% | | |



- פסגה (Kwh 125,540.63)
- גבע (Kwh 84,127.19)
- שפל (Kwh 105,087.20)

