



דוח קוט"ש

עבור: עוגן

דוח מסכם עבור: עוגן נתניה בנין 1

תקופת דוח: (01/08/22 - 31/08/22)

תאריך הפקה: 06/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40073	א.דוד יבוא KHL בנין 1 חשמל	81017127 - 5	280.30	79.80	86.00	446.10	1.90	
			סה"כ צריכה	280.30	79.80	86.00	446.10		
2	40084	א.דוד יבוא KHL בנין 1 מ"א	81018679 - 2	184.00	40.60	27.60	252.20	1.40	
			צילרים	2,074.97	528.38	243.53	2,846.87		
			סה"כ צריכה	2,258.97	568.98	271.13	3,099.07		
3	40087	אמדר בנין 1 קומה 2 מ"א	81018679 - 5	217.20	99.60	28.00	344.80	2.20	
			צילרים	2,449.37	1,296.22	247.06	3,992.64		
			סה"כ צריכה	2,666.57	1,395.82	275.06	4,337.44		
4	40101	אמדר בנין 1 קומה 2 מאור וכח	81037892 - 3	2,048.20	1,170.20	1,358.20	4,576.60	18.40	
			סה"כ צריכה	2,048.20	1,170.20	1,358.20	4,576.60		
5	40075	בבניה אנדר"י - מטבחי ארן בנין 1 חשמל	81017127 - 7	3,719.40	626.50	748.00	5,093.90	32.60	
			סה"כ צריכה	3,719.40	626.50	748.00	5,093.90		
6	40098	גרוף פרו סנטר בע"מ בנין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 8	174.20	132.30	134.50	441.00	1.60	
			צילרים	1,964.45	1,721.79	1,186.75	4,872.99		
			סה"כ צריכה	2,138.65	1,854.09	1,321.25	5,313.99		
7	40092	זיגי יבוא ושיווק בנין 1 קומה 1 צפון מ"א	81018866 - 2	228.10	99.20	32.80	360.10	1.70	
			צילרים	2,572.28	1,291.02	289.41	4,152.71		
			סה"כ צריכה	2,800.38	1,390.22	322.21	4,512.81		
8	40099	חברת פיאק מדיקל בנין 1	81037892 - 1	86.60	62.40	46.30	195.30	1.70	
			סה"כ צריכה	86.60	62.40	46.30	195.30		
9	40086	חברת פיאק מדיקל בנין 1 מ"א	81018679 - 4	34.80	23.20	4.10	62.10	1.00	
			צילרים	392.44	301.93	36.18	730.55		
			סה"כ צריכה	427.24	325.13	40.28	792.65		
10	40082	חניונים בנין 1	81018564 - 7	368.70	361.10	708.60	1,438.40	3.50	
			סה"כ צריכה	368.70	361.10	708.60	1,438.40		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	40106	יוניסור בניין 1 קומה 2	81018679 - 8	5.80	11.90	37.30	55.00	0.10	
			81037892 - 7	15.60	7.50	13.20	36.30	1.80	
			סה"כ צריכה	21.40	19.40	50.50	91.30		
12	42411	יוניסור בניין 1 קומה 3 מ"א	81018679 - 3	1.80	0.00	0.00	1.80		
			צילרים	20.30	0.00	0.00	20.30		
			סה"כ צריכה	22.10	0.00	0.00	22.10		
13	42412	יוניסור בניין 1 קומה 3 מאור וכח	81017127 - 1	40.50	25.60	70.40	136.50	1.30	
			סה"כ צריכה	40.50	25.60	70.40	136.50		
14	40074	כללית הנדסה בניין 1	81017127 - 6	138.00	133.60	353.00	624.60	1.60	
			סה"כ צריכה	138.00	133.60	353.00	624.60		
15	40083	כללית הנדסה בניין 1 מ"א	81018679 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צילרים	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	45460	מ. רהיטי האחוזה בניין 1	81017127 - 8	4,048.30	2,633.20	1,132.00	7,813.50	27.50	
			סה"כ צריכה	4,048.30	2,633.20	1,132.00	7,813.50		
17	40102	מיטחברת בניין 1	81037892 - 4	558.95	210.65	91.15	860.75	4.80	
			סה"כ צריכה	558.95	210.65	91.15	860.75		
18	40081	מעליות בניין 1 דרום	81018564 - 6	52.90	46.75	59.35	159.00	0.95	
			סה"כ צריכה	52.90	46.75	59.35	159.00		
19	40080	מעליות בניין 1 צפון	81018564 - 5	110.80	92.05	73.85	276.70	1.45	
			סה"כ צריכה	110.80	92.05	73.85	276.70		
20	40088	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מ"א	81018679 - 6	469.60	418.60	1,052.80	1,941.00	4.00	
			צילרים	5,295.68	5,447.78	9,289.30	20,032.75		
			סה"כ צריכה	5,765.28	5,866.38	10,342.10	21,973.75		
21	40103	עמותת שוקולד בניין 1 קומה 1 דרום מאור וכח	81037892 - 5	1,022.60	879.20	702.20	2,604.00	13.60	
			סה"כ צריכה	1,022.60	879.20	702.20	2,604.00		
22	40096	פאורבול בניין 1 קומה 3 צד צפון מ"א	81018866 - 6	413.20	150.80	19.60	583.60	5.60	
			צילרים	4,659.66	1,962.55	172.94	6,795.15		
			סה"כ צריכה	5,072.86	2,113.35	192.54	7,378.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
23	40095	פאוורבול בניין 1 קומה 4 צד צפון מ"א	81018866 - 5	712.00	415.60	300.40	1,428.00	6.80	
		צילרים		8,029.23	5,408.73	2,650.56	16,088.52		
		סה"כ צריכה		8,741.23	5,824.33	2,950.96	17,516.52		
24	40104	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1	81037892 - 6	1,042.10	707.40	885.20	2,634.70	8.50	
		סה"כ צריכה		1,042.10	707.40	885.20	2,634.70		
25	40089	פתוח סביבה וקיימות בניין 1 קומה 1 מ"א	81018679 - 7	217.40	112.00	10.80	340.20	2.30	
		צילרים		2,451.62	1,457.60	95.29	4,004.51		
		סה"כ צריכה		2,669.02	1,569.60	106.09	4,344.71		
26	40107	ציבורי בניין 1	81017127 - 1	-40.50	-25.60	-70.40	-136.50	1.30	
			81017127 - 4	353.00	312.40	703.40	1,368.80	3.80	
			81037892 - 1	-86.60	-62.40	-46.30	-195.30	1.70	
			סה"כ צריכה	225.90	224.40	586.70	1,037.00		
			סה"כ צריכה	46,326.95	28,180.15	22,773.05	97,280.15		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				97,280.15		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (46,326.95 Kwh)
■ גבע (28,180.15 Kwh)
■ שפל (22,773.05 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40093	צילרים כללי לחלוקה בניין 1	81018866 - 4	29,910.00	19,416.00	14,211.00	63,537.00	426.00	
		סה"כ צריכה		29,910.00	19,416.00	14,211.00	63,537.00		

