



דוח קוט"ש

עבור: קריית אם המושבות

דוח מסכם עבור: בית המרטון פתח תקווה

תקופת דוח: (11/08/22 - 14/07/22)


תאריך הפקה: 07/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6388	A בניין TIE	81029750 - 1	84.80	38.95	27.70	151.45	0.95	
			סה"כ צריכה	84.80	38.95	27.70	151.45		
2	11954	A בניין BMS מא 4.7	81029750 - 5	279.60	155.60	23.80	459.00	2.20	
			סה"כ צריכה	279.60	155.60	23.80	459.00		
3	6389	A בניין NETAPP	81029750 - 2	1,602.60	1,416.00	2,690.60	5,709.20	16.60	
			סה"כ צריכה	1,602.60	1,416.00	2,690.60	5,709.20		
4	33708	A בניין PIPL מא	16092243 - 1	409.50	371.10	89.40	870.00	8.64	
			סה"כ צריכה	409.50	371.10	89.40	870.00		
5	33707	אדוונסטט מא בניין C קומה 2	14154696 - 3	278.60	183.10	21.80	483.50	9.41	
			סה"כ צריכה	278.60	183.10	21.80	483.50		
6	11953	אולם כנסים קייננט בניין A	81029750 - 8	336.60	269.60	67.80	674.00	5.00	
			סה"כ צריכה	336.60	269.60	67.80	674.00		
7	33705	אורקל קומה 5 מ"א B	14154695 - 8	1,151.20	1,074.00	2,770.00	4,995.20	19.73	
			סה"כ צריכה	1,151.20	1,074.00	2,770.00	4,995.20		
8	18335	אורקל קומה 5 מ"א C	14154696 - 2	640.80	532.00	837.60	2,010.40	19.30	
			סה"כ צריכה	640.80	532.00	837.60	2,010.40		
9	33706	אורקל קומה 6 מ"א	14154695 - 9	489.20	411.20	450.80	1,351.20	12.09	
			סה"כ צריכה	489.20	411.20	450.80	1,351.20		
10	18336	מבטח בשרי מיוזג אויר	14154695 - 5	1,294.80	632.40	683.20	2,610.40	19.54	
			סה"כ צריכה	1,294.80	632.40	683.20	2,610.40		
11	18337	מטבח בשרי חשמל	14154695 - 4	532.40	398.00	988.40	1,918.80	19.89	
			סה"כ צריכה	532.40	398.00	988.40	1,918.80		
12	11955	סולוגלאטו מ"א בניין A	81029750 - 4	877.00	575.40	56.80	1,509.20	7.20	
			סה"כ צריכה	877.00	575.40	56.80	1,509.20		
13	33709	סמסונג קומה 6 בניין C	18017250 - 1	4,214.00	2,728.50	2,919.00	9,861.50	82.95	
			סה"כ צריכה	4,214.00	2,728.50	2,919.00	9,861.50		
14	11956	סרוויס -נאו מ"א בניין A קומה 3	81029750 - 6	1,071.60	924.00	1,663.60	3,659.20	18.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,071.60	924.00	1,663.60	3,659.20		
15	39620	סרוויס SERVICE NOW מא B קומה 3	2 - 19093080	698.08	613.12	772.16	2,083.36	24.69	
			סה"כ צריכה	698.08	613.12	772.16	2,083.36		
16	6390	פיליפס מא בנין A 5.ק	3 - 81029750	1,256.80	1,198.00	2,943.60	5,398.40	18.00	
			סה"כ צריכה	1,256.80	1,198.00	2,943.60	5,398.40		
17	11957	קידנס - מקלחות ושירותים	3 - 14154695	40.55	50.50	25.50	116.55	9.39	
			סה"כ צריכה	40.55	50.50	25.50	116.55		
18	39619	קידנס CADENCE מא B קומה 3	1 - 19093080	277.76	262.08	93.60	633.44	6.28	
			סה"כ צריכה	277.76	262.08	93.60	633.44		
19	11958	קידנס בנין A מא	7 - 81029750	881.20	863.80	2,174.20	3,919.20	16.60	
			סה"כ צריכה	881.20	863.80	2,174.20	3,919.20		
20	11961	קידנס בנין B מא קומה 4	1 - 14154695	504.00	537.20	1,059.60	2,100.80	13.52	
			סה"כ צריכה	504.00	537.20	1,059.60	2,100.80		
21	11960	קידנס בנין C מא קומה 4	1 - 14154696	264.40	214.80	341.20	820.40	7.25	
			סה"כ צריכה	264.40	214.80	341.20	820.40		
22	18342	קלאודינרי בנין B קומה 2	6 - 14154695	1,636.20	1,523.40	1,799.80	4,959.40	26.83	
			סה"כ צריכה	1,636.20	1,523.40	1,799.80	4,959.40		
23	33710	רובוסים בנין C מיזוג אויר	4 - 14154696	211.10	159.10	1.40	371.60	4.66	
			סה"כ צריכה	211.10	159.10	1.40	371.60		
			סה"כ צריכה	19,032.79	15,131.85	22,501.56	56,666.20		
			חשבון חברת חשמל			300,720.00	300,720.00		
			הפרש בקוט"ש			-278,218.44	-244,053.80		
			הפרש באחוזים			-92.52%	-81.16%		



■ פסגה (19,032.79 Kwh)
■ גבע (15,131.85 Kwh)
■ שפל (22,501.56 Kwh)

