



דוח קוט"ש


עבור: עופר השקעות

דוח מסכם עבור: מרכזים 2001 עליון

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 14/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	349.92	191,188.64	89,266.32	47,705.56	54,216.76	00025464 - 1	*שנאי 1 גג פורמולה T1	31492	1
		191,188.64	89,266.32	47,705.56	54,216.76	סה"כ צריכה			
		120,775.70	57,626.10	27,286.90	35,862.70	13127926 - 1	*שנאי 2 גג פורמולה T2	31493	2
		120,775.70	57,626.10	27,286.90	35,862.70	סה"כ צריכה			
		311,964.34	146,892.42	74,992.46	90,079.46	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		311,964.34				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (90,079.46 Kwh)
■ גבע (74,992.46 Kwh)
■ שפל (146,892.42 Kwh)

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	6.56	3,959.52	2,063.99	908.27	987.26	00024541 - 1	חדר תקשורת גג (סלקום)	31494	1
		3,959.52	2,063.99	908.27	987.26	סה"כ צריכה			
	44.22	20,219.85	6,407.93	6,762.18	7,049.74	00009279 - 8	מגדל קירור חדש	31495	2
		20,219.85	6,407.93	6,762.18	7,049.74	סה"כ צריכה			
	349.92	191,188.64	89,266.32	47,705.56	54,216.76	00025464 - 1	ראשי שנאים לדוח סיוכום לבדיקה	31496	3
		120,775.70	57,626.10	27,286.90	35,862.70	13127926 - 1			
		311,964.34	146,892.42	74,992.46	90,079.46	סה"כ צריכה			

