



דוח קוט"ש

עבור: דנישרא רניטק

דוח מסכם עבור: בילו מתחם ישרם

תקופת דוח: (17/09/22 - 01/09/22)


תאריך הפקה: 19/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6892	אוטנטי א.ר.י.ע השקעות (מפסק 112C)	3 - 21055596	2,138.80	812.00	835.80	3,786.60	20.29	
		עמודי תאורה		2.16	5.57	10.96	18.69		
		ציבורי		295.82	-98.03	-35.46	162.33		
		סה"כ צריכה		2,436.78	719.54	811.30	3,967.61		
2	6893	אופיס דיפו 1	1 - 20065323	23.80	11.50	24.70	60.00	0.26	
		עמודי תאורה		0.02	0.08	0.32	0.43		
		ציבורי		3.29	-1.39	-1.05	0.86		
		סה"כ צריכה		27.12	10.19	23.98	61.28		
3	42130	אופיס דיפו 2	1 - 21055596	1,866.45	660.95	494.35	3,021.75	16.59	
		עמודי תאורה		1.88	4.53	6.48	12.90		
		ציבורי		258.15	-79.80	-20.98	157.38		
		סה"כ צריכה		2,126.48	585.69	479.86	3,192.03		
4	40338	אנגוס דאבח בע"מ	1 - 00025031	10,217.13	4,420.23	7,850.05	22,487.41	85.37	
		עמודי תאורה		10.31	30.32	102.92	143.55		
		ציבורי		1,413.15	-533.65	-333.08	546.42		
		סה"כ צריכה		11,640.59	3,916.89	7,619.90	23,177.38		
5	38698	גולדן לייט (אלפינה)	2 - 20065323	2,850.40	535.60	278.40	3,664.40	27.34	
		עמודי תאורה		2.88	3.67	3.65	10.20		
		ציבורי		394.24	-64.66	-11.81	317.77		
		סה"כ צריכה		3,247.52	474.61	270.24	3,992.37		
6	6884	האשטאג טויז	3 - 00025031	3,861.24	1,884.21	1,280.77	7,026.22	35.86	
		עמודי תאורה		3.90	12.92	16.79	33.61		
		ציבורי		534.05	-227.48	-54.34	252.23		
		סה"כ צריכה		4,399.19	1,669.66	1,243.22	7,312.06		
7	42352	סאיק טיב בע"מ	4 - 21055596	1,709.40	281.60	97.40	2,088.40	20.78	
		עמודי תאורה		1.73	1.93	1.28	4.93		
		ציבורי		236.43	-34.00	-4.13	198.30		
		סה"כ צריכה		1,947.55	249.53	94.54	2,291.63		
8	6885	עגלים	4 - 00025031	3,973.12	716.02	231.67	4,920.81	43.37	
		עמודי תאורה		4.01	4.91	3.04	11.96		
		ציבורי		549.53	-86.44	-9.83	453.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
9	6883	צ'ק אפ נכסי מוטלו בע"מ	00025031 - 2	4,526.66	634.48	224.87	5,386.02	14.10	
		עמודי תאורה		1.28	1.72	2.64	5.64		
		ציבורי		174.83	-30.31	-8.55	135.97		
		סה"כ צריכה		1,440.16	222.49	195.60	1,858.25		
10	33919	קאזה הום קולקשיון	00025031 - 7	3,062.31	1,237.94	1,118.42	5,418.67	65.22	
		עמודי תאורה		3.09	8.49	14.66	26.24		
		ציבורי		423.55	-149.46	-47.45	226.64		
		סה"כ צריכה		3,488.95	1,096.98	1,085.63	5,671.56		
11	6880	שופרסל	00021990 - 1	-35,152.40	-42,342.60	-79,014.00	-156,509.00	485.20	
		עמודי תאורה 50%		31.25	74.15	162.75	268.15		
		סה"כ צריכה		-35,121.15	-42,268.45	-78,851.25	-156,240.85		
		סה"כ צריכה		159.85	-32,688.39	-66,802.12	-99,330.66		
		חשבון חברת חשמל					0.00		
		הפרש בקוט"ש					-99,330.66		
		הפרש באחוזים							



■ פסגה (Kwh 159.85)
■ גבע (Kwh -32,688.39)
■ שפל (Kwh -66,802.12)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	6881	מפסק ראשי לוח מספר 2 דנישרא מ"ג- לידיעה	00024894 - 1	35,312.25	9,654.21	12,211.88	57,178.34	298.44	
		סה"כ צריכה		35,312.25	9,654.21	12,211.88	57,178.34		
2	6896	עמודי תאורה 50%	20065323 - 4	31.25	74.15	162.75	268.15	4.80	
		סה"כ צריכה		31.25	74.15	162.75	268.15		
3	22375	ציבורי להעמסה	00024894 - 1	35,312.25	9,654.21	12,211.88	57,178.34	298.44	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00025031 - 1	-10,217.13	-4,420.23	-7,850.05	-22,487.41	85.37	
			00025031 - 2	-1,264.05	-251.08	-201.51	-1,716.64	14.10	
			00025031 - 3	-3,861.24	-1,884.21	-1,280.77	-7,026.22	35.86	
			00025031 - 4	-3,973.12	-716.02	-231.67	-4,920.81	43.37	
			00025031 - 7	-3,062.31	-1,237.94	-1,118.42	-5,418.67	65.22	
			20065323 - 1	-23.80	-11.50	-24.70	-60.00	0.26	
			20065323 - 2	-2,850.40	-535.60	-278.40	-3,664.40	27.34	
			20065323 - 4	-62.50	-148.30	-325.50	-536.30	4.80	
			21055596 - 1	-1,866.45	-660.95	-494.35	-3,021.75	16.59	
			21055596 - 3	-2,138.80	-812.00	-835.80	-3,786.60	20.29	
			21055596 - 4	-1,709.40	-281.60	-97.40	-2,088.40	20.78	
				4,283.05	-1,305.23	-526.68	2,451.14		

