



דוח קוט"ש

עבור: TLV

דוח מסכם עבור: פארק יקום צרפת

תקופת דוח: (17/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 19/09/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	16786	אייל כהן שרותי הסעדה בעמ	16092184 - 1	1,588.00	406.80	1,055.60	3,050.40	25.53	
			סה"כ צריכה	1,588.00	406.80	1,055.60	3,050.40		
2	16789	אלון גז פיתוח בע"מ קומה 2	16092184 - 4	346.90	62.70	156.90	566.50	5.07	
			סה"כ צריכה	346.90	62.70	156.90	566.50		
3	43879	ברייטמשין צד מזרח קומה א	19093477 - 1	1,030.00	259.50	384.75	1,674.25	9.55	
			סה"כ צריכה	1,030.00	259.50	384.75	1,674.25		
4	43880	ברייטמשין צד מזרח קומה א (היה לוגיק)	19093477 - 2	1,370.25	218.50	268.00	1,856.75	10.78	
			סה"כ צריכה	1,370.25	218.50	268.00	1,856.75		
5	32259	ברייטמשין צד מערב קומה א	16092160 - 3	4,465.00	1,669.00	3,789.00	9,923.00	37.35	
			סה"כ צריכה	4,465.00	1,669.00	3,789.00	9,923.00		
6	16723	ברייטמשין ק-קרקע מערב	16092160 - 2	4,721.00	1,270.00	2,367.00	8,358.00	44.18	
			סה"כ צריכה	4,721.00	1,270.00	2,367.00	8,358.00		
7	31743	ברייטמשין ק.קרקע מזרח	16092161 - 2	3,505.80	1,121.40	2,214.00	6,841.20	26.84	
			סה"כ צריכה	3,505.80	1,121.40	2,214.00	6,841.20		
8	16729	דואר + מחסן HOT	16092161 - 3	916.25	310.65	653.65	1,880.55	10.84	
			סה"כ צריכה	916.25	310.65	653.65	1,880.55		
9	28462	דור אלון	16092160 - 4	8,747.00	2,852.00	6,138.00	17,737.00	78.69	
			סה"כ צריכה	9,647.00	2,955.00	6,334.00	18,936.00	11.75	
10	38493	דור אלון - שקע טעינה	20004338 - 1	297.50	0.00	0.00	297.50	21.65	
			סה"כ צריכה	297.50	0.00	0.00	297.50		
11	28463	דור אלון 2	16092161 - 1	444.20	73.30	175.40	692.90	5.69	
			סה"כ צריכה	97.30	10.60	18.50	126.40	5.07	
12	42936	חנות ספורט - פודיום	20004338 - 2	334.50	75.90	39.20	449.60	4.03	
			סה"כ צריכה	334.50	75.90	39.20	449.60		
13	28465	מיזוג אויר	16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16092184 - 2	18,477.60	3,500.00	5,520.00	27,497.60	196.59	
			16092185 - 3	11,931.00	4,347.00	6,822.00	23,100.00	1,919.49	
			סה"כ צריכה	30,408.60	7,847.00	12,342.00	50,597.60		
14	44057	מסטינג	20004338 - 3	3,360.00	347.36	814.56	4,521.92	49.11	
			סה"כ צריכה	3,360.00	347.36	814.56	4,521.92		
15	28464	סגרמטה קומה קרקע מזרח	16092185 - 4	5,667.45	2,146.65	4,825.50	12,639.60	41.46	
			סה"כ צריכה	5,667.45	2,146.65	4,825.50	12,639.60		
16	28541	ציבורי	16092160 - 1	56,311.03	14,128.59	34,266.57	104,706.20	570.68	
			16092160 - 2	-4,721.00	-1,270.00	-2,367.00	-8,358.00	44.18	
			16092160 - 3	-4,465.00	-1,669.00	-3,789.00	-9,923.00	37.35	
			16092160 - 4	-8,747.00	-2,852.00	-6,138.00	-17,737.00	78.69	
			16092161 - 1	-444.20	-73.30	-175.40	-692.90	5.69	
			16092161 - 2	-3,505.80	-1,121.40	-2,214.00	-6,841.20	26.84	
			16092161 - 3	-916.25	-310.65	-653.65	-1,880.55	10.84	
			16092161 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	
			16092184 - 1	-1,588.00	-406.80	-1,055.60	-3,050.40	25.53	
			16092184 - 2	-18,477.60	-3,500.00	-5,520.00	-27,497.60	196.59	
			16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092185 - 2	-900.00	-103.00	-196.00	-1,199.00	11.75	
			16092185 - 3	-11,931.00	-4,347.00	-6,822.00	-23,100.00	1,919.49	
			16092185 - 4	-5,667.45	-2,146.65	-4,825.50	-12,639.60	41.46	
			17313286 - 1	15,432.10	4,355.40	3,846.90	23,634.40	191.76	
			19093477 - 1	-1,030.00	-259.50	-384.75	-1,674.25	9.55	
			19093477 - 2	-1,370.25	-218.50	-268.00	-1,856.75	10.78	
			20004338 - 1	-297.50	0.00	0.00	-297.50	21.65	
			20004338 - 2	-334.50	-75.90	-39.20	-449.60	4.03	
			20004338 - 3	-3,360.00	-347.36	-814.56	-4,521.92	49.11	
			סה"כ צריכה	3,987.59	-217.07	2,850.81	6,621.33		
			סה"כ צריכה	71,743.13	18,483.99	38,113.47	128,340.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				128,340.60		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 71,743.13)
■ גבע (Kwh 18,483.99)
■ שפל (Kwh 38,113.47)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	48425	פוטוולטאי	17313286 - 1	15,432.10	4,355.40	3,846.90	23,634.40	191.76	
			סה"כ צריכה	15,432.10	4,355.40	3,846.90	23,634.40		
2	16788	שנאי ראשי מזרחי	16092184 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	16722	שנאי ראשי מערבי 2	16092160 - 1	56,311.03	14,128.59	34,266.57	104,706.20	570.68	
			סה"כ צריכה	56,311.03	14,128.59	34,266.57	104,706.20		

