



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: דורבן מרכבים פ"ת

תקופת דוח: (17/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 19/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30635	אוטופיה (מבנה D)	00023659 - 8	10,403.06	2,037.98	2,499.23	14,940.27	220.64	
			סה"כ צריכה	10,403.06	2,037.98	2,499.23	14,940.27		
2	40044	אוריאן (מבנה A)	00025177 - 1	1,860.59	316.13	1,180.79	3,357.51	17.53	
			סה"כ צריכה	1,860.59	316.13	1,180.79	3,357.51		
3	44907	גנרל פרטס	20281507 - 1	12,458.90	2,857.10	4,384.00	19,700.00	409.92	
			סה"כ צריכה	12,458.90	2,857.10	4,384.00	19,700.00		
4	30665	משרד הביטחון	81009639 - 1	72,825.34	8,839.55	9,477.12	91,142.02	850.94	
			81011469 - 1	20,459.76	3,602.10	6,902.82	30,964.68	132.36	
			81011498 - 1	34,385.82	9,842.22	21,835.86	66,063.90	260.88	
			סה"כ צריכה	127,670.92	22,283.87	38,215.80	188,170.60		
5	30658	ציבורי	00023659 - 1	134.86	49.17	324.25	508.28	2.85	
			סה"כ צריכה	134.86	49.17	324.25	508.28		
6	42596	קשת טעמים בע"מ	00023659 - 2	1,825.88	841.12	1,893.08	4,560.07	17.50	
			סה"כ צריכה	1,825.88	841.12	1,893.08	4,560.07		
7	30664	תאורת חוץ F	81011498 - 3	306.90	442.65	1,542.88	2,292.43	11.86	
			סה"כ צריכה	306.90	442.65	1,542.88	2,292.43		
			סה"כ צריכה	154,661.11	28,828.02	50,040.02	233,529.15		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				233,529.15		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (154,661.11 Kwh)
■ גבע (28,828.02 Kwh)
■ שפל (50,040.02 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30663	שנאי 4 (שוכרים)	20281533 - 1	-24,311.60	-8,577.60	-2,552.50	-35,441.70	611.00	
			20281534 - 1	15,912.00	4,626.10	4,082.60	24,620.70	199.28	
			סה"כ צריכה	-8,399.60	-3,951.50	1,530.10	-10,821.00		

