

**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (17/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 19/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21597	GE - קומה 4	4 - 14154711	4,134.40	1,602.40	3,518.00	9,254.80	33.24	
			סה"כ צריכה	4,134.40	1,602.40	3,518.00	9,254.80		
2	21598	GE - קומת קרקע	4 - 16193859	366.80	164.80	394.40	926.00	2.82	
			סה"כ צריכה	366.80	164.80	394.40	926.00		
3	21596	GE - קומה 5	4 - 14154697	2,506.40	1,000.40	2,170.80	5,677.60	23.04	
			סה"כ צריכה	2,506.40	1,000.40	2,170.80	5,677.60		
4	21599	GE - קומה 6	1 - 14154709	4,976.80	1,475.20	3,272.80	9,724.80	40.39	
			סה"כ צריכה	4,976.80	1,475.20	3,272.80	9,724.80		
5	44466	און סמיקונדקטור ק.4	3 - 14154711	1,919.20	681.40	1,584.80	4,185.40	17.04	
			סה"כ צריכה	1,919.20	681.40	1,584.80	4,185.40		
6	34767	ביו ראד קבוע	4 - 14154704	4,411.20	1,647.20	3,879.20	9,937.60	39.92	
			סה"כ צריכה	4,411.20	1,647.20	3,879.20	9,937.60		
7	33469	חניון A1	1 - 18170568	1,128.50	468.20	658.00	2,254.70	7.73	
			3 - 18170568	163.00	68.00	151.10	382.10	1.54	
			4 - 18170568	271.60	135.80	311.20	718.60	9.46	
			סה"כ צריכה	1,563.10	672.00	1,120.30	3,355.40		
8	20162	מיזוג אוויר	1 - 13044093	5,267.20	1,487.20	3,214.40	9,968.80	51.48	
			2 - 13044093	8,904.20	4,346.60	9,952.40	23,203.20	58.96	
			3 - 13044093	8,514.40	2,576.00	3,593.60	14,684.00	96.90	
			4 - 13044093	8,902.00	2,594.40	3,456.00	14,952.40	99.47	
			5 - 13044093	7,920.00	2,319.20	3,147.20	13,386.40	87.35	
			6 - 13044093	20,357.60	7,182.40	12,192.00	39,732.00	205.04	
			7 - 13044093	1,826.80	613.40	151.00	2,591.20	12.15	
			8 - 13044093	1,894.20	584.60	475.40	2,954.20	12.55	
			9 - 13044093	10,973.20	3,515.20	5,722.80	20,211.20	123.91	
			סה"כ צריכה	74,559.60	25,219.00	41,904.80	141,683.40		
9	21533	מיידאפ - קומה 3	4 - 14154706	936.80	28.40	48.80	1,014.00	11.46	
			סה"כ צריכה	936.80	28.40	48.80	1,014.00		
10	20121	סונבה קומה 5	3 - 14154697	2,173.00	302.80	699.20	3,175.00	23.88	
			סה"כ צריכה	2,173.00	302.80	699.20	3,175.00		
11	27495	סינטה בר	2 - 14154711	512.60	127.80	158.40	798.80	6.92	
			סה"כ צריכה	512.60	127.80	158.40	798.80		




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	17,787.20	9,847.60	15,159.20	42,794.00	175.96	
			סה"כ צריכה	17,787.20	9,847.60	15,159.20	42,794.00		
13	21535	ציבורי	13044093 - 1	-5,267.20	-1,487.20	-3,214.40	-9,968.80	51.48	
			13044093 - 2	-8,904.20	-4,346.60	-9,952.40	-23,203.20	58.96	
			13044093 - 3	-8,514.40	-2,576.00	-3,593.60	-14,684.00	96.90	
			13044093 - 4	-8,902.00	-2,594.40	-3,456.00	-14,952.40	99.47	
			13044093 - 5	-7,920.00	-2,319.20	-3,147.20	-13,386.40	87.35	
			13044093 - 6	-20,357.60	-7,182.40	-12,192.00	-39,732.00	205.04	
			13044093 - 7	-1,826.80	-613.40	-151.00	-2,591.20	12.15	
			13044093 - 8	-1,894.20	-584.60	-475.40	-2,954.20	12.55	
			13044093 - 9	-10,973.20	-3,515.20	-5,722.80	-20,211.20	123.91	
			13044093 - 15	83,233.60	28,508.00	49,772.00	161,513.60	3.84	
			14154697 - 2	-201.60	-5.20	-11.60	-218.40	4.33	
			14154697 - 3	-2,173.00	-302.80	-699.20	-3,175.00	23.88	
			14154697 - 4	-2,506.40	-1,000.40	-2,170.80	-5,677.60	23.04	
			14154704 - 4	-4,411.20	-1,647.20	-3,879.20	-9,937.60	39.92	
			14154705 - 3	-17,787.20	-9,847.60	-15,159.20	-42,794.00	175.96	
			14154705 - 6	-3,216.00	-726.25	-807.25	-4,749.50	41.29	
			14154706 - 3	-7,727.60	-3,081.60	-6,975.60	-17,784.80	64.14	
			14154706 - 4	-936.80	-28.40	-48.80	-1,014.00	11.46	
			14154706 - 5	-1,795.20	-393.60	-834.80	-3,023.60	18.68	
			14154709 - 1	-4,976.80	-1,475.20	-3,272.80	-9,724.80	40.39	
			14154710 - 8	-193.71	110.19	166.80	83.28	4.87	
			14154711 - 2	-512.60	-127.80	-158.40	-798.80	6.92	
			14154711 - 3	-1,919.20	-681.40	-1,584.80	-4,185.40	17.04	
			14154711 - 4	-4,134.40	-1,602.40	-3,518.00	-9,254.80	33.24	
			16193859 - 1	51,113.04	23,917.20	49,555.80	124,586.04	359.78	
			16193859 - 4	-366.80	-164.80	-394.40	-926.00	2.82	
			18170568 - 1	-1,128.50	-468.20	-658.00	-2,254.70	7.73	
			18170568 - 3	-163.00	-68.00	-151.10	-382.10	1.54	
			18170568 - 4	-271.60	-135.80	-311.20	-718.60	9.46	
			סה"כ צריכה	5,365.44	5,559.74	16,954.65	27,879.83		
14	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	3,216.00	726.25	807.25	4,749.50	41.29	
			סה"כ צריכה	3,216.00	726.25	807.25	4,749.50		
15	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	193.71	-110.19	-166.80	-83.28	4.87	
			סה"כ צריכה	193.71	-110.19	-166.80	-83.28		
16	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	1,795.20	393.60	834.80	3,023.60	18.68	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	24884	קומה 3 לונה	3 - 14154706	1,795.20	393.60	834.80	3,023.60	64.14	
			סה"כ צריכה	7,727.60	3,081.60	6,975.60	17,784.80		
18	25625	קומה 5 לונה	2 - 14154697	201.60	5.20	11.60	218.40	4.33	
			סה"כ צריכה	201.60	5.20	11.60	218.40		
			סה"כ צריכה	134,346.64	52,425.20	99,327.80	286,099.64		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				286,099.64		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 134,346.64)  
■ גבע (Kwh 52,425.20)  
■ שפל (Kwh 99,327.80)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	1 - 16193859	51,113.04	23,917.20	49,555.80	124,586.04	359.78	
			סה"כ צריכה	51,113.04	23,917.20	49,555.80	124,586.04		
2	20265	ראשי T2 של מא	15 - 13044093	83,233.60	28,508.00	49,772.00	161,513.60	3.84	
			סה"כ צריכה	83,233.60	28,508.00	49,772.00	161,513.60		

