



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (01/09/22 - 17/09/22)

תאריך הפקה: 20/09/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	150.14	26,121.48	10,034.89	4,565.68	11,520.91	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		1,567.29	602.09	273.94	691.25	תוספת צריכה			
		27,688.77	10,636.99	4,839.62	12,212.17	סה"כ צריכה			
		-314.30	-21.10	-46.80	-246.40	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-1,465.90	-4.80	-208.40	-1,252.70	15112930 - 1			
	37.02	6,475.66	1,285.92	886.69	4,303.06	81018601 - 3			
	55.10	12,515.87	3,566.55	2,051.20	6,898.12	81018601 - 4			
	10.24	1,646.02	287.21	200.75	1,158.06	81018601 - 5			
		1,040.95	415.07	204.88	421.00	לוח שירותי בית			
		19,898.30	5,528.86	3,088.31	11,281.13	סה"כ צריכה			
		314.30	21.10	46.80	246.40	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		1,465.90	4.80	208.40	1,252.70	15112930 - 1			
	14.97	5,481.10	2,392.60	1,021.10	2,067.40	20281997 - 1			
	10.37	4,046.90	1,782.31	752.50	1,512.10	81018601 - 6			
	41.21	4,821.94	530.46	731.93	3,559.55	81018601 - 7			
	0.02	0.97	0.61	0.12	0.24	81018601 - 8			
		16,131.12	4,731.88	2,760.84	8,638.39	סה"כ צריכה			
		63,718.19	20,897.73	10,688.77	32,131.69	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		63,718.19				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (32,131.69 Kwh) 50%
■ גבע (10,688.77 Kwh) 33%
■ שפל (20,897.73 Kwh) 17%





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	421.00	204.88	415.07	1,040.95	3.38	
			סה"כ צריכה	421.00	204.88	415.07	1,040.95		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	20,959.50	6,857.30	11,801.70	39,618.50	1.49	
			סה"כ צריכה	20,959.50	6,857.30	11,801.70	39,618.50		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	20,426.80	6,667.10	11,439.10	38,533.00	1.46	
			סה"כ צריכה	20,426.80	6,667.10	11,439.10	38,533.00		

