

**דוח קוט"ש**

עבור: מגדל יהלומי גבעתיים

דוח מסכם עבור: מגדל יהלומי גבעתיים


תקופת דוח: (01/09/22 - 29/09/22)

תאריך הפקה: 30/09/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	3407	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 5	00025244 - 1	527.33	80.67	25.12	633.12	6.34	
			00025244 - 2	940.95	376.75	716.34	2,034.04	6.47	
			00025244 - 3	388.78	42.23	-14.27	416.74	4.66	
			סה"כ צריכה	1,857.06	499.65	727.19	3,083.90		
2	35845	מפסק ראשי דרום מזרח קומה 6	00025244 - 13	1,990.22	612.91	966.44	3,569.57	10.16	
			00025244 - 14	937.24	283.96	419.20	1,640.40	5.84	
			00025244 - 15	1,412.69	339.66	406.26	2,158.61	7.77	
			סה"כ צריכה	4,340.14	1,236.53	1,791.90	7,368.58		
3	3408	מפסק ראשי דרום מערב קומה 5	00025244 - 4	1,308.42	381.54	765.52	2,455.48	9.10	
			00025244 - 5	1,105.37	265.69	496.31	1,867.37	8.41	
			00025244 - 6	1,119.15	291.30	547.93	1,958.38	8.77	
			סה"כ צריכה	3,532.93	938.53	1,809.77	6,281.22		
4	35846	מפסק ראשי דרום מערב קומה 6	00025244 - 16	121.97	31.39	15.99	169.34	6.68	
			00025244 - 17	73.32	15.77	4.88	93.98	4.38	
			00025244 - 18	123.29	48.27	76.54	248.09	4.68	
			סה"כ צריכה	318.58	95.43	97.41	511.41		
5	3410	מפסק ראשי צפון מזרח קומה 5	00025244 - 10	1,090.76	284.06	661.39	2,036.21	7.91	
			00025244 - 11	609.20	17.96	34.63	661.79	5.48	
			00025244 - 12	872.20	108.44	250.74	1,231.39	6.76	
			סה"כ צריכה	2,572.16	410.47	946.76	3,929.39		
6	3409	מפסק ראשי צפון מערב אולם גדול קומה 5	00025244 - 7	523.93	88.81	200.97	813.70	4.48	
			00025244 - 8	442.36	39.14	89.97	571.47	3.84	
			00025244 - 9	351.05	27.54	60.92	439.52	3.41	
			סה"כ צריכה	1,317.34	155.50	351.86	1,824.70		
7	35847	מפסק ראשי צפון מערב אולם קטן	00025244 - 19	205.20	23.31	52.94	281.44	1.69	
			00025244 - 20	317.71	47.38	104.21	469.30	2.07	
			00025244 - 21	210.20	5.87	9.60	225.68	1.96	
			סה"כ צריכה	733.11	76.56	166.75	976.42		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	14,671.31	3,412.66	5,891.65	23,975.62		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				23,975.62		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (14,671.31 Kwh)
- גבע (3,412.66 Kwh)
- שפל (5,891.65 Kwh)

