



דוח קוט"ש

עבור: אזורים

דוח מסכם עבור: בנייני אלון

תקופת דוח: (01/09/22 - 30/09/22)

תאריך הפקה: 01/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30727	אזורי מלל	00013126 - 1	22.37	21.58	42.37	86.32	1.46	
			00015790 - 3	3.07	1.77	4.02	8.86	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	25.44	23.35	46.39	95.18		
2	44901	אזורי מלל ק. 01	00015686 - 7	210.23	131.60	475.30	817.12	3.52	
			00015790 - 2	2.76	1.60	3.58	7.94	0.01	
			סה"כ צריכה	212.99	133.20	478.88	825.07		
3	39618	אזורי מלל קומה 1-	00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	39044	אלון ב - קומה 1 סייברוואן	00015791 - 3	1,644.42	383.58	795.47	2,823.48	9.44	
			00024800 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1,644.42	383.58	795.47	2,823.48		
5	40236	אלון ב קומה 04 טסט פרו'לקט	00015791 - 6	1,101.94	228.90	449.40	1,780.24	8.31	
			סה"כ צריכה	1,101.94	228.90	449.40	1,780.24		
6	30723	אמפרסט	00009004 - 1	1,873.00	1,056.92	2,390.01	5,319.93	8.18	
			00015686 - 5	8,863.40	2,400.32	4,965.89	16,229.61	53.50	
			00015686 - 6	4,978.90	922.05	1,606.41	7,507.36	37.35	
			00015792 - 4	3.13	1.79	4.07	8.99	0.02	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	7,332.45	4,043.10	9,121.71	20,497.26	33.26	
			מגדלי קיור	13,940.58	6,667.76	14,666.56	35,274.89		
			סה"כ צריכה	36,991.45	15,091.93	32,754.65	84,838.04		
7	40561	אמפרסט מחסן קומה (-1)	00015686 - 3	677.96	402.98	895.60	1,976.55	3.74	
			סה"כ צריכה	677.96	402.98	895.60	1,976.55		
8	32406	אמפרסט קומה 2	00015686 - 4	4,480.07	1,119.82	2,336.15	7,936.03	31.21	
			00015792 - 5	2.99	1.67	3.78	8.44	0.01	
			סה"כ צריכה	4,483.06	1,121.49	2,339.93	7,944.47		
9	40978	בניין A - קומה 06 מקטילינר בשיפון	00009277 - 7	4,802.88	2,558.94	5,554.59	12,916.41	22.53	
			00015790 - 1	20,645.28	10,951.29	23,395.45	54,992.02	92.47	
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024800 - 3	5,825.51	2,360.80	4,818.60	13,004.91	34.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	31,273.67	15,871.02	33,768.64	80,913.33		
10	40977	בניין A - קומה 07 - מקסילינר בשיפוץ	00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	40979	בניין A - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	00024818 - 6	4,526.32	1,160.95	1,903.89	7,591.16	29.42	
			20208198 - 1	4,132.10	1,115.50	2,045.00	7,292.60	38.05	
			סה"כ צריכה	8,658.42	2,276.45	3,948.89	14,883.76		
12	40981	בניין B - קומה 08 מקסילינר בשיפוץ	00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	40982	בניין B קומה 06 - מקסילינר בשיפוץ	00015791 - 8	7,141.09	3,968.55	8,846.79	19,956.44	37.78	
			סה"כ צריכה	7,141.09	3,968.55	8,846.79	19,956.44		
14	40983	בניין B קומה 07 מקסילינר בשיפוץ	00024800 - 5	3,748.09	1,263.12	2,237.02	7,248.23	27.58	
			סה"כ צריכה	3,748.09	1,263.12	2,237.02	7,248.23		
15	43231	וובינג קומה 05	00024818 - 4	3,992.62	956.37	1,405.54	6,354.52	26.65	
			סה"כ צריכה	3,992.62	956.37	1,405.54	6,354.52		
16	30678	חדר בוק	00024295 - 1	504.41	284.93	626.38	1,415.71	3.06	
			סה"כ צריכה	504.41	284.93	626.38	1,415.71		
17	44237	לוגיקה B-3	00015791 - 5	1,033.91	287.95	581.86	1,903.73	6.97	
			סה"כ צריכה	1,033.91	287.95	581.86	1,903.73		
18	30725	מיזוג אוויר	00015791 - 4	22,783.24	10,569.98	20,378.70	53,731.93	163.40	
			00015792 - 2	18,747.00	5,174.40	11,389.86	35,311.25	124.87	
			00024800 - 4	147.09	86.72	196.05	429.86	0.64	
			00024818 - 3	10,854.63	6,171.50	12,613.36	29,639.50	43.74	
			סה"כ צריכה	52,531.96	22,002.60	44,577.97	119,112.53		
19	45393	מסעדת שומשום	00015686 - 8	4,710.23	380.61	1,239.50	6,330.34	35.62	
			סה"כ צריכה	4,710.23	380.61	1,239.50	6,330.34		
20	30690	מספרה	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	44450	מקסילינר מעבדות	00009277 - 1	29,862.05	17,145.73	38,490.58	85,498.36	124.25	
			סה"כ צריכה	29,862.05	17,145.73	38,490.58	85,498.36		
22	42064	מקסילינר	20004190 - 1	259.70	113.40	249.50	622.60	2.49	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	259.70	113.40	249.50	622.60		
23	30706	סופרמרקט	00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
24	35341	סקיליין A-5	00015791 - 2	4,214.32	1,236.22	2,273.00	7,723.55	22.73	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,214.32	1,236.22	2,273.00	7,723.55		
25	39544	צ'יקן פיק	00015790 - 8	588.56	29.09	80.19	697.84	3.38	
			00015791 - 7	3,700.21	587.74	1,231.33	5,519.28	30.07	
			00015793 - 1	3,401.44	867.74	1,561.22	5,830.40	25.26	
			סה"כ צריכה	7,690.21	1,484.57	2,872.73	12,047.52		
26	30728	ציבורי-חדש	00007321 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009001 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00009004 - 1	-1,873.00	-1,056.92	-2,390.01	-5,319.93	8.18	
			00009277 - 1	-29,862.05	-17,145.73	-38,490.58	-85,498.36	124.25	
			00009277 - 7	-4,802.88	-2,558.94	-5,554.59	-12,916.41	22.53	
			00013126 - 1	-22.37	-21.58	-42.37	-86.32	1.46	
			00014475 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015686 - 1	80,365.76	29,415.20	63,590.32	173,371.28	425.76	
			00015686 - 2	-350.64	-80.98	-184.88	-616.50	2.89	
			00015686 - 3	-677.96	-402.98	-895.60	-1,976.55	3.74	
			00015686 - 4	-4,480.07	-1,119.82	-2,336.15	-7,936.03	31.21	
			00015686 - 5	-8,863.40	-2,400.32	-4,965.89	-16,229.61	53.50	
			00015686 - 6	-4,978.90	-922.05	-1,606.41	-7,507.36	37.35	
			00015686 - 7	-210.23	-131.60	-475.30	-817.12	3.52	
			00015686 - 8	-4,710.23	-380.61	-1,239.50	-6,330.34	35.62	
			00015790 - 1	-20,645.28	-10,951.29	-23,395.45	-54,992.02	92.47	
			00015790 - 2	-2.76	-1.60	-3.58	-7.94	0.01	
			00015790 - 3	-3.07	-1.77	-4.02	-8.86	0.01	
			00015790 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015790 - 5	0.00	0.0010	-0.001	-7.275957614183 4E-12	0.002	
			00015790 - 8	-588.56	-29.09	-80.19	-697.84	3.38	
			00015791 - 1	53,818.24	21,840.56	43,586.20	119,245.00	299.12	
			00015791 - 2	-4,214.32	-1,236.22	-2,273.00	-7,723.55	22.73	
			00015791 - 3	-1,644.42	-383.58	-795.47	-2,823.48	9.44	
			00015791 - 4	-22,783.24	-10,569.98	-20,378.70	-53,731.93	163.40	
			00015791 - 5	-1,033.91	-287.95	-581.86	-1,903.73	6.97	
			00015791 - 6	-1,101.94	-228.90	-449.40	-1,780.24	8.31	
			00015791 - 7	-3,700.21	-587.74	-1,231.33	-5,519.28	30.07	
			00015791 - 8	-7,141.09	-3,968.55	-8,846.79	-19,956.44	37.78	
			00015792 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 2	-18,747.00	-5,174.40	-11,389.86	-35,311.25	124.87	
			00015792 - 4	-3.13	-1.79	-4.07	-8.99	0.02	
			00015792 - 5	-2.99	-1.67	-3.78	-8.44	0.01	
			00015792 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00015792 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015792 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 1	-3,401.44	-867.74	-1,561.22	-5,830.40	25.26	
			00015793 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00015793 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00022752 - 1	-7,332.45	-4,043.10	-9,121.71	-20,497.26	33.26	
			00024295 - 1	-504.41	-284.93	-626.38	-1,415.71	3.06	
			00024800 - 3	-5,825.51	-2,360.80	-4,818.60	-13,004.91	34.21	
			00024800 - 4	-147.09	-86.72	-196.05	-429.86	0.64	
			00024800 - 5	-3,748.09	-1,263.12	-2,237.02	-7,248.23	27.58	
			00024800 - 6	-202.56	-122.60	-271.37	-596.54	2.24	
			00024800 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024818 - 1	87,778.56	42,672.96	91,683.48	222,135.00	401.20	
			00024818 - 2	-13,940.58	-6,667.76	-14,666.56	-35,274.89	89.22	
			00024818 - 3	-10,854.63	-6,171.50	-12,613.36	-29,639.50	43.74	
			00024818 - 4	-3,992.62	-956.37	-1,405.54	-6,354.52	26.65	
			00024818 - 6	-4,526.32	-1,160.95	-1,903.89	-7,591.16	29.42	
			17312728 - 1	-10,137.90	-2,633.10	-5,502.10	-18,273.10	107.76	
			20004190 - 1	-259.70	-113.40	-249.50	-622.60	2.49	
			20004190 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20004190 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			20208198 - 1	-4,132.10	-1,115.50	-2,045.00	-7,292.60	38.05	
			סה"כ צריכה	10,513.51	6,435.06	14,022.94	30,971.52		
27	46244	קומה 02 אלון B - אזורי מלל	00024800 - 6	202.56	122.60	271.37	596.54	2.24	
			סה"כ צריכה	202.56	122.60	271.37	596.54		
28	37550	רשות ניקוז ירקון - קומת קרקע	00015686 - 2	350.64	80.98	184.88	616.50	2.89	
			סה"כ צריכה	350.64	80.98	184.88	616.50		
			סה"כ צריכה	211,824.66	91,295.62	193,357.90	496,478.18		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				496,478.18		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 211,824.66)
■ גבע (Kwh 91,295.62)
■ שפל (Kwh 193,357.90)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30701	לידיעה- ניהול מגדלי קרור מחולק	00024818 - 2	19,915.11	9,525.37	20,952.22	50,392.70	89.22	
			סה"כ צריכה	19,915.11	9,525.37	20,952.22	50,392.70		
2	30703	ניהול שנאי T1	00015791 - 1	53,818.24	21,840.56	43,586.20	119,245.00	299.12	
			סה"כ צריכה	53,818.24	21,840.56	43,586.20	119,245.00		
3	30704	ניהול שנאי T2	00024818 - 1	87,778.56	42,672.96	91,683.48	222,135.00	401.20	
			סה"כ צריכה	87,778.56	42,672.96	91,683.48	222,135.00		
4	30705	ניהול שנאי T3	00015686 - 1	80,365.76	29,415.20	63,590.32	173,371.28	425.76	
			סה"כ צריכה	80,365.76	29,415.20	63,590.32	173,371.28		

