

**דוח קוט"ש**


עבור: מיקדן פארק הברון

דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (31/08/22 - 01/08/22)

תאריך הפקה: 03/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	668.87	685.86	1,520.35	2,875.08	5.62	
			סה"כ צריכה	668.87	685.86	1,520.35	2,875.08		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	889.03	859.60	1,273.44	3,022.07	8.86	
			סה"כ צריכה	889.03	859.60	1,273.44	3,022.07		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	389.79	334.77	381.67	1,106.24	5.23	
			סה"כ צריכה	389.79	334.77	381.67	1,106.24		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	12,997.54	10,117.84	15,318.93	38,434.31	153.38	
			סה"כ צריכה	12,997.54	10,117.84	15,318.93	38,434.31		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	40,680.72	36,350.48	65,158.32	142,189.52	455.44	
			00015926 - 2	-1,123.81	-776.12	-416.67	-2,316.60	106.85	
			00015926 - 3	-19,258.08	-18,540.86	-34,190.99	-71,989.93	169.37	
			00015926 - 4	-668.87	-685.86	-1,520.35	-2,875.08	5.62	
			00015926 - 5	-12,997.54	-10,117.84	-15,318.93	-38,434.31	153.38	
			00015926 - 6	-389.79	-334.77	-381.67	-1,106.24	5.23	
			00015926 - 7	-889.03	-859.60	-1,273.44	-3,022.07	8.86	
			סה"כ צריכה	5,353.60	5,035.42	12,056.26	22,445.29		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	1,123.81	776.12	416.67	2,316.60	106.85	
			סה"כ צריכה	1,123.81	776.12	416.67	2,316.60		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	19,258.08	18,540.86	34,190.99	71,989.93	169.37	
			סה"כ צריכה	19,258.08	18,540.86	34,190.99	71,989.93		
			סה"כ צריכה	40,680.72	36,350.48	65,158.32	142,189.52		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				142,189.52		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (40,680.72 Kwh)  
■ גבע (36,350.48 Kwh)  
■ שפל (65,158.32 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	40,680.72	36,350.48	65,158.32	142,189.52	455.44	
				40,680.72	36,350.48	65,158.32	142,189.52		

