



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן פארק הברון


דוח מסכם עבור: פארק הברון

תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 03/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33457	יט"א א"צ	00015926 - 4	1,326.70	783.18	1,130.13	3,240.008	5.59	
			סה"כ צריכה	1,326.70	783.18	1,130.13	3,240.008		
2	33460	לוח מעליות 2,3,4	00015926 - 7	1,792.37	696.54	705.10	3,194.01	8.60	
			סה"כ צריכה	1,792.37	696.54	705.10	3,194.01		
3	33459	לוח מעלית משא (מעלית מס 1)	00015926 - 6	783.17	139.86	188.97	1,111.99	5.12	
			סה"כ צריכה	783.17	139.86	188.97	1,111.99		
4	33458	צ'ילרים 3,4	00015926 - 5	23,844.98	5,933.99	7,453.76	37,232.74	157.40	
			סה"כ צריכה	23,844.98	5,933.99	7,453.76	37,232.74		
5	33461	ציבורי	00015926 - 1	73,815.60	28,958.16	39,352.28	142,126.04	403.12	
			00015926 - 2	-9,001.53	-3,203.84	-2,059.83	-14,265.21	137.54	
			00015926 - 3	-26,954.60	-12,847.14	-18,970.96	-58,772.70	170.79	
			00015926 - 4	-1,326.70	-783.18	-1,130.13	-3,240.008	5.59	
			00015926 - 5	-23,844.98	-5,933.99	-7,453.76	-37,232.74	157.40	
			00015926 - 6	-783.17	-139.86	-188.97	-1,111.99	5.12	
			00015926 - 7	-1,792.37	-696.54	-705.10	-3,194.01	8.60	
			סה"כ צריכה	10,112.25	5,353.60	8,843.54	24,309.39		
6	33455	צילר 1	00015926 - 2	9,001.53	3,203.84	2,059.83	14,265.21	137.54	
			סה"כ צריכה	9,001.53	3,203.84	2,059.83	14,265.21		
7	33456	צילר 2	00015926 - 3	26,954.60	12,847.14	18,970.96	58,772.70	170.79	
			סה"כ צריכה	26,954.60	12,847.14	18,970.96	58,772.70		
			סה"כ צריכה	73,815.60	28,958.16	39,352.28	142,126.04		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				142,126.04		
			הפרש באחזים						





■ פסגה (Kwh 73,815.60)
■ גבע (Kwh 28,958.16)
■ שפל (Kwh 39,352.28)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33454	מפסק ראשי לבדיקה	00015926 - 1	73,815.60	28,958.16	39,352.28	142,126.04	403.12	
				73,815.60	28,958.16	39,352.28	142,126.04		

