



דוח קוט"ש

עבור: רמות הנגר

דוח מסכם עבור: הנגר 24 הוד השרון בנין א

תקופת דוח: (28/09/22 - 25/08/22)

תאריך הפקה: 05/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	34015	לוח יחידת אוויר צח בגג להעמסה	1713245 - 1	1,302.20	535.80	326.70	2,164.70	156.88	
			סה"כ צריכה	1,302.20	535.80	326.70	2,164.70		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18647	צילר 1	15112977 - 1	14,162.70	6,261.40	3,355.50	23,779.60		
			סה"כ צריכה	14,162.70	6,261.40	3,355.50	23,779.60		
2	18646	צילר 2	15112932 - 1	15,259.30	3,565.60	3,527.90	22,352.80		
			סה"כ צריכה	15,259.30	3,565.60	3,527.90	22,352.80		
3	18645	צילר 3	15112933 - 1	20,947.40	4,371.80	4,533.10	29,852.30		
			סה"כ צריכה	20,947.40	4,371.80	4,533.10	29,852.30		
4	35099	קומה 1 משרד 11 בוני השרון	15129231 - 3	32.38	2.45	0.03	34.86	0.79	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	38.59	5.00	1.59	45.18		
5	28375	קומה 1 משרד 12 אול נט	16048031 - 3	18.03	0.03	0.00	18.06	0.32	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	24.24	2.59	1.56	28.38		
6	35101	קומה 1 משרד 13 עורכת דין ענבל שבת	15129231 - 4	15.79	0.53	1.18	17.50	0.52	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	22.00	3.08	2.74	27.82		
7	28371	קומה 1 משרד 14 טוטל קר	15129231 - 15	276.00	30.00	2.00	308.00	28.40	
			אוויר צח	37.84	15.57	9.49	62.90		
			סה"כ צריכה	313.84	45.57	11.49	370.90		
8	18601	קומה 1 משרד 23 ירין משעלי	15129231 - 6	75.41	37.95	103.34	216.70	0.87	
			אוויר צח	9.74	4.01	2.44	16.19		
			סה"כ צריכה	85.15	41.96	105.79	232.89		
9	18600	קומה 1 משרד 24 מרכז קשובים	16048031 - 4	30.78	7.65	1.41	39.84	1.09	
			אוויר צח	9.90	4.07	2.48	16.46		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	40.69	11.72	3.89	56.30		
10	31749	קומה 1 משרד 26 XVTEC	15129231 - 7	60.94	6.90	2.91	70.75	0.68	
			אוויר צח	5.05	2.08	1.27	8.39		
			סה"כ צריכה	65.99	8.97	4.18	79.14		
11	31750	קומה 1 משרד 3 גורן נ.צ.ב בע"מ	15129231 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			אוויר צח	8.36	3.44	2.10	13.90		
			סה"כ צריכה	8.36	3.44	2.10	13.90		
12	27290	קומה 1 משרד 4 גלית לדור	15129231 - 11	43.73	3.10	0.56	47.39	0.59	
			אוויר צח	8.36	3.44	2.10	13.90		
			סה"כ צריכה	52.09	6.54	2.66	61.29		
13	35102	קומה 1 משרד 5 טוטאל מרקטינג קומיונקשין בע"מ	15129231 - 12	32.32	10.66	25.46	68.43	1.29	
			אוויר צח	8.36	3.44	2.10	13.90		
			סה"כ צריכה	40.68	14.10	27.55	82.33		
14	28372	קומה 1 משרד 5 נירי הנדסה בע"מ	16048031 - 2	8.14	3.71	1.23	13.09	3.90	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	14.35	6.27	2.79	23.40		
15	26153	קומה 1 משרד 6 ויריליטי מדיקל בע"מ	15129231 - 13	40.24	4.05	0.54	44.83	1.39	
			אוויר צח	9.85	4.05	2.47	16.38		
			סה"כ צריכה	50.09	8.10	3.02	61.21		
16	28374	קומה 1 משרד 7 אי אס אל מערכות תוכנה	15129231 - 1	18.29	4.40	5.07	27.76	1.01	
			אוויר צח	5.93	2.44	1.49	9.86		
			סה"כ צריכה	24.22	6.84	6.56	37.62		
17	22630	קומה 1 משרד 8 ווב.אי.די גרופ	16048031 - 1	0.96	0.00	0.05	1.01	0.12	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	7.17	2.55	1.60	11.32		
18	28373	קומה 1 משרד 9 אור גלית	15129231 - 2	19.09	1.62	0.00	20.70	0.46	
			אוויר צח	6.21	2.55	1.56	10.32		
			סה"כ צריכה	25.29	4.17	1.56	31.02		
19	27285	קומה 1 משרדים 1,2,27 אקסיוטק	15129231 - 8	63.82	5.82	1.15	70.80	0.67	
			15129231 - 9	33.57	1.66	0.24	35.47	0.42	
			15129231 - 14	50.10	5.12	0.00	55.22	0.81	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	35.65	14.67	8.94	59.26		
			סה"כ צריכה	183.13	27.27	10.34	220.74		
20	22508	קומה 2 משרד 6A ננורבוטיקס	16226525 - 8	66.45	4.25	2.60	73.30	1.47	
			אוויר צח	23.31	9.59	5.85	38.74		
			סה"כ צריכה	89.76	13.84	8.45	112.04		
21	22504	קומה 2 משרד 1 ספיר סוכנות לביטוח	16226525 - 12	126.90	23.60	14.10	164.60	1.72	
			אוויר צח	22.06	9.08	5.53	36.67		
			סה"כ צריכה	148.96	32.68	19.63	201.27		
22	27292	קומה 2 משרד 10 אוסטולידה	16226525 - 10	21.00	8.85	2.55	32.40	1.13	
			אוויר צח	7.91	3.26	1.99	13.15		
			סה"כ צריכה	28.91	12.11	4.54	45.55		
23	22503	קומה 2 משרד 11 פארמנס בע"מ	16226525 - 11	53.90	3.08	0.00	56.98	1.04	
			אוויר צח	11.29	4.65	2.83	18.77		
			סה"כ צריכה	65.19	7.73	2.83	75.75		
24	22507	קומה 2 משרד 2 נט קלאוד בע"מ	16226525 - 6	179.50	16.25	2.25	198.00	2.29	
			אוויר צח	33.83	13.92	8.49	56.24		
			סה"כ צריכה	213.33	30.17	10.74	254.24		
25	22603	קומה 2 משרד 4 חוינה ברקו	16226525 - 7	36.90	9.00	1.75	47.65	0.42	
			אוויר צח	16.21	6.67	4.07	26.95		
			סה"כ צריכה	53.11	15.67	5.82	74.60		
26	22501	קומה 2 משרד 5 סייפן	16226525 - 1	296.65	129.85	301.75	728.25	4.06	
			אוויר צח	19.55	8.04	4.90	32.49		
			סה"כ צריכה	316.20	137.89	306.65	760.74		
27	22509	קומה 2 משרד 6B יניב לזרוביץ / personal service	16226525 - 9	35.50	2.42	0.00	37.92	2.01	
			אוויר צח	12.52	5.15	3.14	20.81		
			סה"כ צריכה	48.02	7.57	3.14	58.73		
28	28784	קומה 2 משרד 7 טוסטוס מדיה	16226525 - 2	649.75	147.85	42.05	839.65	7.38	
			אוויר צח	19.15	7.88	4.80	31.83		
			סה"כ צריכה	668.90	155.73	46.85	871.48		
29	22506	קומה 2 משרד 9 תמי הר לב	16226525 - 4	48.18	19.46	1.62	69.26	1.18	
			אוויר צח	8.91	3.66	2.23	14.81		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונטיינר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	57.09	23.12	3.85	84.07		
30	22491	קומה 3 משרד 10 שירי שירותי כ"א	16226554 - 12	12.06	1.30	0.00	13.36	0.51	
		אוויר צח		7.69	3.16	1.93	12.78		
			סה"כ צריכה	19.75	4.46	1.93	26.14		
31	22607	קומה 3 משרד 11 נאות דורית	16226554 - 13	144.46	12.00	1.42	157.88	3.02	
		אוויר צח		35.92	14.78	9.01	59.71		
			סה"כ צריכה	180.38	26.78	10.43	217.59		
32	28787	קומה 3 משרד 2A נכסי וויבט נאנו	16226554 - 7	176.50	21.85	2.55	200.90	4.63	
		אוויר צח		21.65	8.91	5.43	35.99		
			סה"כ צריכה	198.15	30.76	7.98	236.89		
33	22604	קומה 3 משרד 2B קבוצת נזקיסט	16226554 - 1	4.96	0.00	0.00	4.96	0.70	
		אוויר צח		8.52	3.51	2.14	14.17		
			סה"כ צריכה	13.48	3.51	2.14	19.13		
34	22605	קומה 3 משרד 3 בי אן איי	16226554 - 2	78.74	6.58	0.62	85.94	0.98	
		אוויר צח		14.54	5.98	3.65	24.17		
			סה"כ צריכה	93.28	12.56	4.27	110.11		
35	22493	קומה 3 משרד 4 נטמי וונצ'רס בע"מ	16226554 - 3	98.45	10.90	5.35	114.70	1.50	
		אוויר צח		16.17	6.66	4.06	26.89		
			סה"כ צריכה	114.62	17.56	9.41	141.59		
36	22494	קומה 3 משרד 5 אריאל סדרה	16226554 - 4	83.55	8.90	2.30	94.75	1.25	
		אוויר צח		16.21	6.67	4.07	26.95		
			סה"כ צריכה	99.76	15.57	6.37	121.70		
37	22495	קומה 3 משרד 6A NEXTEL SYSTEMS LTD	16226554 - 5	76.90	7.50	3.70	88.10	1.04	
		אוויר צח		28.56	11.75	7.16	47.47		
			סה"כ צריכה	105.46	19.25	10.86	135.57		
38	22499	קומה 3 משרד 6B קבוצת אסף	16226554 - 8	58.95	7.55	4.30	70.80	1.07	
		אוויר צח		10.90	4.48	2.73	18.11		
			סה"כ צריכה	69.85	12.03	7.03	88.91		
39	30367	קומה 3 משרד 8 גלוביסנס בע"מ	16226554 - 10	1.64	0.00	0.00	1.64	0.48	
		אוויר צח		13.24	5.45	3.32	22.02		
			סה"כ צריכה	14.88	5.45	3.32	23.66		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקונט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	27287	קומה 3 משרד A7 שרן	16226554 - 9	63.95	7.85	2.10	73.90	1.18	
		אוויר צח		19.24	7.91	4.83	31.98		
		סה"כ צריכה		83.19	15.76	6.93	105.88		
41	22496	קומה 3 משרד B7 דנה אשכנזי	16226554 - 6	25.50	2.06	0.96	28.52	0.38	
		אוויר צח		3.82	1.57	0.96	6.35		
		סה"כ צריכה		29.32	3.63	1.92	34.87		
42	23851	קומה 4 משרד 1 ספארקס	15114152 - 14	259.40	29.40	13.30	302.10	3.03	
		אוויר צח		53.52	22.02	13.43	88.96		
		סה"כ צריכה		312.92	51.42	26.73	391.06		
43	18617	קומה 4 משרד 10 אי טי ג'י	15114152 - 8	40.20	2.62	0.00	42.82	0.68	
		אוויר צח		9.64	3.97	2.42	16.03		
		סה"כ צריכה		49.84	6.59	2.42	58.85		
44	31395	קומה 4 משרד 10 אפיקים	15114152 - 7	66.50	8.22	1.66	76.38	0.72	
		אוויר צח		8.24	3.39	2.07	13.70		
		סה"כ צריכה		74.74	11.61	3.73	90.08		
45	26154	קומה 4 משרד 11 ספארקס	15114152 - 12	5.10	0.00	0.00	5.10	0.36	
		אוויר צח		10.11	4.16	2.54	16.81		
		סה"כ צריכה		15.21	4.16	2.54	21.91		
46	27293	קומה 4 משרד 3 ספארקס	15114152 - 3	0.08	0.00	0.00	0.08	0.20	
		אוויר צח		14.54	5.98	3.65	24.17		
		סה"כ צריכה		14.62	5.98	3.65	24.25		
47	18614	קומה 4 משרד 4 אם אס סי פיננסי	15114152 - 4	38.40	4.70	0.00	43.10	1.48	
		אוויר צח		25.79	10.61	6.47	42.87		
		סה"כ צריכה		64.19	15.31	6.47	85.97		
48	27295	קומה 4 משרד 5 גלנאייר	15114152 - 5	3.15	0.10	0.00	3.25	0.33	
		אוויר צח		12.63	5.20	3.17	20.99		
		סה"כ צריכה		15.78	5.30	3.17	24.24		
49	18616	קומה 4 משרד 6A בייסיקס סחר בע"מ	15114152 - 6	87.70	7.90	5.45	101.05	1.83	
		אוויר צח		36.26	14.92	9.10	60.28		
		סה"כ צריכה		123.96	22.82	14.55	161.33		
50	18618	קומה 4 משרד 7 אביעד דיין	15114152 - 9	79.85	8.00	1.10	88.95	1.49	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			אוויר צח	19.13	7.87	4.80	31.81		
			סה"כ צריכה	98.98	15.87	5.90	120.76		
51	18620	קומה 4 משרד 8 אפיקים תכנון פיננסי	11 - 15114152	85.45	11.65	12.55	109.65	1.29	
			אוויר צח	12.35	5.08	3.10	20.53		
			סה"כ צריכה	97.80	16.73	15.65	130.18		
52	31751	קומה 5 משרד 10 אי.די.סי מערכות אמבדד בע"מ	5 - 15129232	1.16	0.00	0.46	1.62	0.70	
			אוויר צח	9.97	4.10	2.50	16.58		
			סה"כ צריכה	11.13	4.10	2.96	18.20		
53	27902	קומה 5 משרד 11 ציון עופרי	6 - 15129232	13.48	1.10	0.00	14.58	0.46	
			אוויר צח	5.85	2.41	1.47	9.73		
			סה"כ צריכה	19.33	3.51	1.47	24.31		
54	18630	קומה 5 משרד 12 איילת זקן	13 - 15129232	12.84	0.44	0.46	13.74	0.35	
			אוויר צח	8.13	3.34	2.04	13.51		
			סה"כ צריכה	20.97	3.78	2.50	27.25		
55	18621	קומה 5 משרד 2 סיאנה 2012 בע"מ	1 - 15129232	40.95	1.75	0.00	42.70	0.98	
			אוויר צח	54.12	22.27	13.58	89.96		
			סה"כ צריכה	95.07	24.02	13.58	132.66		
56	27288	קומה 5 משרד 3 INTEGRIT	8 - 15129232	86.46	5.70	3.16	95.32	1.25	
			אוויר צח	13.49	5.55	3.38	22.42		
			סה"כ צריכה	99.95	11.25	6.54	117.74		
57	18626	קומה 5 משרד 4 קומפוסט אור	9 - 15129232	81.10	35.45	86.85	203.40	1.74	
			אוויר צח	23.08	9.50	5.79	38.37		
			סה"כ צריכה	104.18	44.95	92.64	241.77		
58	18627	קומה 5 משרד 5 אמיר פבה	10 - 15129232	56.38	2.22	0.00	58.60	1.60	
			אוויר צח	14.80	6.09	3.71	24.60		
			סה"כ צריכה	71.18	8.31	3.71	83.20		
59	18628	קומה 5 משרד 6A דור האבן	11 - 15129232	74.35	4.90	2.15	81.40	2.04	
			אוויר צח	16.99	6.99	4.26	28.24		
			סה"כ צריכה	91.34	11.89	6.41	109.64		
60	18622	קומה 5 משרד 7 אר אם פי דבלי	2 - 15129232	112.00	10.40	2.15	124.55	1.51	
			אוויר צח	19.14	7.88	4.80	31.82		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	131.14	18.28	6.95	156.37		
61	18623	קומה 5 משרד 8 רינגל ויזל עורכי דין	15129232 - 3	97.04	4.94	2.74	104.72	1.63	
			אוויר צח	16.31	6.71	4.09	27.11		
			סה"כ צריכה	113.35	11.65	6.83	131.83		
62	22616	קומה 5 משרד Aviv Analytical B6	15129232 - 12	8.15	6.80	18.05	33.00	0.24	
			אוויר צח	17.72	7.29	4.45	29.46		
			סה"כ צריכה	25.87	14.09	22.50	62.46		
63	22627	קומה 6 משרד 1 צב טל ושותפים	16045522 - 4	138.60	11.10	1.60	151.30	4.17	
			אוויר צח	18.11	7.45	4.54	30.10		
			סה"כ צריכה	156.71	18.55	6.14	181.40		
64	27604	קומה 6 משרד 10 נירובלייד	15113416 - 7	14.70	0.58	0.02	15.30	0.74	
			אוויר צח	6.76	2.78	1.70	11.24		
			סה"כ צריכה	21.46	3.36	1.72	26.54		
65	27297	קומה 6 משרד 11 סאפיקו	16045522 - 1	40.38	7.02	6.66	54.06	0.73	
			אוויר צח	8.24	3.39	2.07	13.70		
			סה"כ צריכה	48.62	10.41	8.73	67.76		
66	27605	קומה 6 משרד 12 נירובלייד	16045522 - 2	31.72	2.20	0.98	34.90	0.59	
			אוויר צח	6.76	2.78	1.70	11.24		
			סה"כ צריכה	38.48	4.98	2.68	46.14		
67	22621	קומה 6 משרד 13 נירובלייד	15113416 - 8	60.76	5.28	0.04	66.08	6.21	
			אוויר צח	6.45	2.66	1.62	10.73		
			סה"כ צריכה	67.21	7.94	1.66	76.81		
68	27606	קומה 6 משרד 14 נירובלייד	15113416 - 9	32.36	5.42	0.60	38.38	0.48	
			אוויר צח	6.12	2.52	1.53	10.17		
			סה"כ צריכה	38.48	7.94	2.13	48.55		
69	31394	קומה 6 משרד 15 נירובלייד	15113416 - 1	37.42	3.28	1.46	42.16	0.64	
			אוויר צח	8.77	3.61	2.20	14.57		
			סה"כ צריכה	46.19	6.89	3.66	56.73		
70	35103	קומה 6 משרד 2 נירובלייד	15113416 - 2	59.20	6.88	0.16	66.24	1.45	
			אוויר צח	19.71	8.11	4.95	32.77		
			סה"כ צריכה	78.91	14.99	5.11	99.01		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
71	35104	קומה 6 משרד 3 ש.י. קניין רוחני בע"מ	15113416 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		אוויר צח		12.55	5.16	3.15	20.85		
		סה"כ צריכה		12.55	5.16	3.15	20.85		
72	27298	קומה 6 משרד 4 כלים שלובים	15113416 - 10	39.92	2.14	0.02	42.08	1.04	
		אוויר צח		8.61	3.54	2.16	14.32		
		סה"כ צריכה		48.53	5.68	2.18	56.40		
73	30803	קומה 6 משרד 5A וויז פארמה	15113416 - 12	19.72	1.14	0.28	21.14	0.75	
		אוויר צח		12.99	5.34	3.26	21.59		
		סה"כ צריכה		32.71	6.48	3.54	42.73		
74	22623	קומה 6 משרד 5B K2VIEW	15113416 - 11	24.28	1.02	0.00	25.30	0.68	
		אוויר צח		12.52	5.15	3.14	20.81		
		סה"כ צריכה		36.80	6.17	3.14	46.11		
75	27903	קומה 6 משרד 7 סיגל יאיר	15113416 - 14	147.40	13.35	5.85	166.60	2.23	
		אוויר צח		19.14	7.88	4.80	31.82		
		סה"כ צריכה		166.54	21.23	10.65	198.42		
76	28786	קומה 6 משרד 8 נצר ניהול פרויקטים	15113416 - 6	31.82	2.80	0.00	34.62	0.40	
		אוויר צח		6.17	2.54	1.55	10.25		
		סה"כ צריכה		37.99	5.34	1.55	44.87		
77	27294	קומה 6 משרד 9 נירובלייד	16045522 - 3	68.44	10.84	1.18	80.46	0.72	
		אוויר צח		7.14	2.94	1.79	11.87		
		סה"כ צריכה		75.58	13.78	2.97	92.33		
78	18632	קומה 6 משרד A4 נירובלייד	15113416 - 4	43.96	4.48	3.36	51.80	0.60	
		אוויר צח		8.63	3.55	2.17	14.35		
		סה"כ צריכה		52.59	8.03	5.53	66.15		
79	18635	קומה 6 משרד A6 SOFTSALE	15113416 - 13	65.06	4.88	0.00	69.94	1.55	
		אוויר צח		17.15	7.05	4.30	28.50		
		סה"כ צריכה		82.21	11.93	4.30	98.44		
80	18634	קומה 6 משרד B6 ארטק ולנטק	15113416 - 5	40.22	3.64	0.00	43.86	1.01	
		אוויר צח		12.33	5.07	3.09	20.50		
		סה"כ צריכה		52.55	8.71	3.09	64.36		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
81	19998	קומה 7 החברה הכלכלית (ילדי הירח)	15114155 - 5	90.40	9.60	0.00	100.00	1.59	
		אוויר צח		9.40	3.87	2.36	15.63		
		סה"כ צריכה		99.80	13.47	2.36	115.63		
82	35100	קומה 7 סימפלויה הלת"קיר בע"מ	15114155 - 4	373.15	82.05	7.85	463.05	5.35	
		אוויר צח		57.56	23.68	14.44	95.68		
		סה"כ צריכה		430.71	105.73	22.29	558.73		
83	23224	קומה 7 קרמבה	15114155 - 8	838.40	322.10	616.40	1,776.90	11.26	
		אוויר צח		87.82	36.13	22.03	145.99		
		סה"כ צריכה		926.22	358.23	638.43	1,922.89		
84	33633	ראשי חיוני חניון	17312998 - 1	1,656.20	940.00	1,576.20	4,172.40	18.84	
		סה"כ צריכה		1,656.20	940.00	1,576.20	4,172.40		
		סה"כ צריכה		59,935.44	16,897.44	14,653.09	91,485.97		
		חשבון חברת חשמל					125,320.00		
		הפרש בקוט"ש					-33,834.03		
		הפרש באחוזים					-27.00%		



- פסגה (Kwh 59,935.44)
- גבע (Kwh 16,897.44)
- שפל (Kwh 14,653.09)

