



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (01/09/22 - 30/09/22)

תאריך הפקה: 06/10/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	4,123.13	2,234.78	5,012.73	11,370.64	26.80	
			00009659 - 5	279.21	55.69	132.41	467.32	2.21	
			00018054 - 1	549.81	287.39	642.87	1,480.07	4.58	
			00018065 - 1	4,135.10	2,346.40	5,256.86	11,738.37	26.40	
			00020635 - 1	1,654.16	114.50	348.96	2,117.62	25.89	
			00025413 - 5	2,099.23	151.59	501.20	2,752.01	31.33	
			סה"כ צריכה	12,840.64	5,190.36	11,895.04	29,926.04		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	2,058.47	1,115.72	2,502.61	5,676.80	26.80	
			00009659 - 5	139.40	27.81	66.11	233.31	2.21	
			00018054 - 1	274.49	143.48	320.95	738.93	4.58	
			00018065 - 1	2,064.45	1,171.44	2,624.49	5,860.38	26.40	
			00020635 - 1	825.84	57.16	174.22	1,057.22	25.89	
			00025413 - 5	1,048.04	75.68	250.22	1,373.94	31.33	
			סה"כ צריכה	6,410.69	2,591.29	5,938.60	14,940.58		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	3,874.62	596.78	1,848.04	6,319.44	31.95	
			סה"כ צריכה	3,874.62	596.78	1,848.04	6,319.44		
4	30789	חניון 527	00024701 - 1	4,344.16	2,360.87	5,387.76	12,092.79	54.80	
			סה"כ צריכה	4,344.16	2,360.87	5,387.76	12,092.79		
5	30790	חניון 528	00024701 - 1	4,344.16	2,360.87	5,387.76	12,092.79	54.80	
			סה"כ צריכה	4,344.16	2,360.87	5,387.76	12,092.79		
6	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	921.71	537.48	1,200.25	2,659.44	3.94	
			סה"כ צריכה	921.71	537.48	1,200.25	2,659.44		
7	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	27,214.46	10,889.02	23,586.18	61,689.66	201.34	
			00022684 - 1	77,782.91	24,783.23	54,494.02	157,060.16	448.00	
			סה"כ צריכה	104,997.38	35,672.26	78,080.19	218,749.82		
8	30786	מטריקס	00025154 - 1	4,640.48	2,000.49	4,599.07	11,240.04	24.40	
			00025154 - 4	1,542.90	348.03	955.86	2,846.79	9.30	
			00025154 - 8	698.99	343.66	772.01	1,814.66	3.61	
			סה"כ צריכה	6,882.38	2,692.18	6,326.94	15,901.49		
9	33935	פרוירטי	00009659 - 1	2,344.75	560.33	1,498.82	4,403.90	14.96	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,344.75	560.33	1,498.82	4,403.90		
10	30743	פרוירטי קומה 2 9-12	00009659 - 2	3,918.84	767.32	2,319.11	7,005.28	23.70	
			סה"כ צריכה	3,918.84	767.32	2,319.11	7,005.28		
11	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-8,688.33	-4,721.74	-10,775.51	-24,185.58	54.80	
			00025413 - 1	11,569.38	6,325.22	14,371.26	32,265.86	66.50	
			00025413 - 3	1,861.65	728.85	1,621.54	4,212.03	10.14	
			סה"כ צריכה	4,742.70	2,332.32	5,217.29	12,292.30		
12	45228	קורנית מחסן ק.קרקע	00009659 - 8	731.36	307.90	789.32	1,828.58	8.30	
			סה"כ צריכה	731.36	307.90	789.32	1,828.58		
13	47343	קורנית ק.קרקע QL lab	00025154 - 5	508.40	164.87	410.49	1,083.76	4.04	
			סה"כ צריכה	508.40	164.87	410.49	1,083.76		
14	48972	קורנית ק.קרקע חדש	00024995 - 1	1,983.56	919.84	1,921.06	4,824.46	45.74	
			סה"כ צריכה	1,983.56	919.84	1,921.06	4,824.46		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	10,525.52	3,255.24	7,764.61	21,545.38	92.69	
			00023651 - 1	62.97	20.41	56.11	139.48	0.93	
			00023651 - 2	260.43	161.89	363.99	786.31	1.47	
			00023651 - 3	646.72	383.37	855.30	1,885.38	2.81	
			סה"כ צריכה	11,495.64	3,820.91	9,040.005	24,356.55		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00025154 - 3	4.97	2.85	6.37	14.19	0.04	
			סה"כ צריכה	4.97	2.85	6.37	14.19		
17	47697	קורנית קרקע מעבדת כימיה	00025154 - 7	51.97	51.33	111.58	214.88	2.66	
			סה"כ צריכה	51.97	51.33	111.58	214.88		
			סה"כ צריכה	170,397.92	60,929.76	137,378.61	368,706.30		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				368,706.30		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 170,397.92)
- גבע (Kwh 60,929.76)
- שפל (Kwh 137,378.61)

