



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: פארק מדעי החיים חיפה

תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 06/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21597	GE - קומה 4	14154711 - 4	6,719.60	2,940.80	6,164.00	15,824.40	33.24	
			סה"כ צריכה	6,719.60	2,940.80	6,164.00	15,824.40		
2	21598	GE - קומת קרקע	16193859 - 4	588.80	310.80	690.80	1,590.40	3.47	
			סה"כ צריכה	588.80	310.80	690.80	1,590.40		
3	21596	GE - קומה 5	14154697 - 4	4,046.00	1,894.80	3,984.80	9,925.60	23.04	
			סה"כ צריכה	4,046.00	1,894.80	3,984.80	9,925.60		
4	21599	GE - קומה 6	14154709 - 1	7,900.00	2,847.20	5,834.40	16,581.60	40.39	
			סה"כ צריכה	7,900.00	2,847.20	5,834.40	16,581.60		
5	44466	און סמיקונדקטור 4.ק	14154711 - 3	3,020.20	1,294.00	2,806.80	7,121.00	17.04	
			סה"כ צריכה	3,020.20	1,294.00	2,806.80	7,121.00		
6	34767	ביו ראד קבוע	14154704 - 4	7,116.00	3,072.80	6,954.80	17,143.60	39.92	
			סה"כ צריכה	7,116.00	3,072.80	6,954.80	17,143.60		
7	33469	חניון A1	18170568 - 1	1,840.60	915.20	1,280.30	4,036.10	7.73	
			18170568 - 3	267.60	127.10	274.10	668.80	1.62	
			18170568 - 4	545.30	307.60	633.80	1,486.70	10.73	
			סה"כ צריכה	2,653.50	1,349.90	2,188.20	6,191.60		
8	20162	מיזוג אוויר	13044093 - 1	8,480.00	2,830.40	5,850.40	17,160.80	51.48	
			13044093 - 2	14,561.20	8,266.20	18,354.80	41,182.20	58.96	
			13044093 - 3	13,287.60	4,894.00	6,769.20	24,950.80	96.90	
			13044093 - 4	13,788.80	4,964.80	6,852.80	25,606.40	99.47	
			13044093 - 5	12,286.40	4,382.00	5,696.40	22,364.80	87.35	
			13044093 - 6	31,086.40	12,952.00	20,848.80	64,887.20	205.04	
			13044093 - 7	2,966.60	1,264.60	576.40	4,807.60	12.15	
			13044093 - 8	3,084.60	1,221.80	1,123.80	5,430.20	12.55	
			13044093 - 9	16,336.00	6,318.40	10,226.40	32,880.80	123.91	
			סה"כ צריכה	115,877.60	47,094.20	76,299.00	239,270.80		
9	21533	מיידאפ - קומה 3	14154706 - 4	1,525.20	45.60	83.60	1,654.40	11.60	
			סה"כ צריכה	1,525.20	45.60	83.60	1,654.40		
10	20121	סונובה קומה 5	14154697 - 3	3,477.40	602.40	1,256.20	5,336.00	23.88	
			סה"כ צריכה	3,477.40	602.40	1,256.20	5,336.00		
11	27495	סינטה בר	14154711 - 2	846.40	248.80	308.80	1,404.00	6.92	
			סה"כ צריכה	846.40	248.80	308.80	1,404.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
12	31680	סינטה בר מסעדה	14154705 - 3	34,230.44	18,370.88	37,130.28	89,731.60	175.96	
			סה"כ צריכה	34,230.44	18,370.88	37,130.28	89,731.60		
13	21535	ציבורי	13044093 - 1	-8,480.00	-2,830.40	-5,850.40	-17,160.80	51.48	
			13044093 - 2	-14,561.20	-8,266.20	-18,354.80	-41,182.20	58.96	
			13044093 - 3	-13,287.60	-4,894.00	-6,769.20	-24,950.80	96.90	
			13044093 - 4	-13,788.80	-4,964.80	-6,852.80	-25,606.40	99.47	
			13044093 - 5	-12,286.40	-4,382.00	-5,696.40	-22,364.80	87.35	
			13044093 - 6	-31,086.40	-12,952.00	-20,848.80	-64,887.20	205.04	
			13044093 - 7	-2,966.60	-1,264.60	-576.40	-4,807.60	12.15	
			13044093 - 8	-3,084.60	-1,221.80	-1,123.80	-5,430.20	12.55	
			13044093 - 9	-16,336.00	-6,318.40	-10,226.40	-32,880.80	123.91	
			13044093 - 15	129,737.90	53,278.90	90,271.60	273,288.40	3.84	
			14154697 - 2	-341.20	-18.40	-23.60	-383.20	4.34	
			14154697 - 3	-3,477.40	-602.40	-1,256.20	-5,336.00	23.88	
			14154697 - 4	-4,046.00	-1,894.80	-3,984.80	-9,925.60	23.04	
			14154704 - 4	-7,116.00	-3,072.80	-6,954.80	-17,143.60	39.92	
			14154705 - 3	-34,230.44	-18,370.88	-37,130.28	-89,731.60	175.96	
			14154705 - 6	-7,040.75	-726.25	-824.50	-8,591.50	41.29	
			14154706 - 3	-12,754.40	-6,339.20	-13,968.80	-33,062.40	64.26	
			14154706 - 4	-1,525.20	-45.60	-83.60	-1,654.40	11.60	
			14154706 - 5	-2,988.00	-782.40	-1,563.20	-5,333.60	21.61	
			14154709 - 1	-7,900.00	-2,847.20	-5,834.40	-16,581.60	40.39	
			14154710 - 8	-504.64	-34.18	-148.62	-687.44	5.09	
			14154711 - 2	-846.40	-248.80	-308.80	-1,404.00	6.92	
			14154711 - 3	-3,020.20	-1,294.00	-2,806.80	-7,121.00	17.04	
			14154711 - 4	-6,719.60	-2,940.80	-6,164.00	-15,824.40	33.24	
			16193859 - 1	84,562.92	45,383.40	91,726.68	221,673.00	396.88	
			16193859 - 4	-588.80	-310.80	-690.80	-1,590.40	3.47	
			18170568 - 1	-1,840.60	-915.20	-1,280.30	-4,036.10	7.73	
			18170568 - 3	-267.60	-127.10	-274.10	-668.80	1.62	
			18170568 - 4	-545.30	-307.60	-633.80	-1,486.70	10.73	
			סה"כ צריכה	2,670.69	10,689.69	21,767.88	35,128.26		
14	43888	קבלן דניה סיבוס	14154705 - 6	7,040.75	726.25	824.50	8,591.50	41.29	
			סה"כ צריכה	7,040.75	726.25	824.50	8,591.50		
15	29720	קומה 02 - מכבי שרותי בריאות	14154710 - 8	504.64	34.18	148.62	687.44	5.09	
			סה"כ צריכה	504.64	34.18	148.62	687.44		
16	29719	קומה 03 - מכבי שרותי בריאות	14154706 - 5	2,988.00	782.40	1,563.20	5,333.60	21.61	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
17	24884	קומה 3 לונה	3 - 14154706	2,988.00	782.40	1,563.20	5,333.60	64.26	
			סה"כ צריכה	12,754.40	6,339.20	13,968.80	33,062.40		
18	25625	קומה 5 לונה	2 - 14154697	341.20	18.40	23.60	383.20	4.34	
			סה"כ צריכה	214,300.82	98,662.30	181,998.28	494,961.40		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				494,961.40		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (214,300.82 Kwh)
■ גבע (98,662.30 Kwh)
■ שפל (181,998.28 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	21544	ראשי T1	1 - 16193859	84,562.92	45,383.40	91,726.68	221,673.00	396.88	
			סה"כ צריכה	129,737.90	53,278.90	90,271.60	273,288.40		
2	20265	ראשי T2 של מא	15 - 13044093	129,737.90	53,278.90	90,271.60	273,288.40	3.84	
			סה"כ צריכה						

