



דוח קוט"ש

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: קניין הנגב מגדל משרדים

תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 11/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33180	*מילגם	14155756 - 2	1,192.10	114.80	248.20	1,555.10	15.22	
			סה"כ צריכה	1,192.10	114.80	248.20	1,555.10		
2	33189	*קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00025306 - 6	100.62	6.94	15.81	123.36	1.59	
			סה"כ צריכה	100.62	6.94	15.81	123.36		
3	33190	*קומה 01 שירותי אבטחת מידע	00021265 - 5	52.14	22.17	50.18	124.48	1.01	
			סה"כ צריכה	52.14	22.17	50.18	124.48		
4	38505	*קומה 02 - קרולינה חדר אופטיקה	00024401 - 7	105.90	38.91	72.22	217.03	0.82	
			סה"כ צריכה	105.90	38.91	72.22	217.03		
5	35505	*קומה 06 איילה סיעוד	00024399 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024399 - 2	211.07	21.21	45.82	278.10	1.84	
			סה"כ צריכה	211.07	21.21	45.82	278.10		
6	33224	*קומה 08 שירותי אבטחת מידע	14155756 - 4	434.40	220.50	456.20	1,111.10	131.46	
			סה"כ צריכה	434.40	220.50	456.20	1,111.10		
7	33181	*קר שירותי רפואה בע"מ	14155746 - 3	1,954.00	526.20	195.20	2,675.40	19.28	
			סה"כ צריכה	1,954.00	526.20	195.20	2,675.40		
8	33202	*שירותי בריאות כללית	000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024396 - 3	3,447.90	767.66	1,704.95	5,920.50	20.37	
			00024397 - 7	196.67	57.24	127.40	381.30	1.48	
			00024398 - 4	980.44	387.15	916.07	2,283.66	5.38	
			00024398 - 5	300.004	57.08	129.68	486.77	3.46	
			00024399 - 6	2,376.51	742.13	1,689.75	4,808.38	12.65	
			00024401 - 6	499.32	136.61	269.66	905.60	3.33	
			00025306 - 3	60.93	9.27	23.72	93.92	0.79	
			14155746 - 1	587.40	259.30	88.60	935.30	4.45	
			סה"כ צריכה	8,449.16	2,416.44	4,949.84	15,815.44		
9	40568	א.ד. שלום ניהול פרויקטים בע"מ (הקמפוס)	00024401 - 2	208.31	59.42	114.24	381.98	2.08	
			סה"כ צריכה	208.31	59.42	114.24	381.98		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
10	42099	אי. קו אימפלנטס בע"מ	00024397 - 8	59.88	16.22	37.86	113.96	0.53	
		סה"כ צריכה		59.88	16.22	37.86	113.96		
11	33182	אתגר משאבי אנוש	00025056 - 6	288.49	67.34	75.56	431.38	2.35	
		סה"כ צריכה		288.49	67.34	75.56	431.38		
12	41166	בידיאו מעוף בע"מ	00025056 - 5	280.47	48.80	102.18	431.45	2.85	
		סה"כ צריכה		280.47	48.80	102.18	431.45		
13	47332	יישום פתרונות אנושיים	00024399 - 4	233.88	100.40	78.13	412.41	2.67	
		סה"כ צריכה		233.88	100.40	78.13	412.41		
14	37184	מחסן גלית גבות	00024629 - 7	-7.04	-3.30	-17.44	-27.77	0.44	
		סה"כ צריכה		-7.04	-3.30	-17.44	-27.77		
15	42392	ציבורי לחיוב	00111 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
16	33185	קומה 01 בית ספר לבגרות של יואל גבע	00025056 - 3	267.67	53.71	113.29	434.67	2.64	
		סה"כ צריכה		267.67	53.71	113.29	434.67		
17	46497	קומה 01 בדיקת קורונה	00025056 - 4	-1.82	-0.02	-1.19	-3.04	0.005	
		סה"כ צריכה		-1.82	-0.02	-1.19	-3.04		
18	48178	קומה 01 טלדור	00021265 - 4	1.51	0.32	0.63	2.46	0.28	
		סה"כ צריכה		1.51	0.32	0.63	2.46		
19	48208	קומה 01 טלדור מחסן	00025306 - 1	35.16	21.32	47.22	103.70	0.19	
		סה"כ צריכה		35.16	21.32	47.22	103.70		
20	33183	קומה 01 אתגר משאבי אנוש (חדש)	00025056 - 7	161.75	30.54	41.42	233.71	1.34	
		סה"כ צריכה		161.75	30.54	41.42	233.71		
21	48446	קומה 02 - אידיאלפורם טור בע"מ	00024397 - 6	122.69	34.94	40.96	198.59	1.28	
		סה"כ צריכה		122.69	34.94	40.96	198.59		
22	48989	קומה 02 - מוקד קאר	00024401 - 1	400.32	131.62	173.24	705.19	3.35	
		סה"כ צריכה		400.32	131.62	173.24	705.19		
23	33197	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 4	3.64	0.49	1.14	5.27	0.96	
		סה"כ צריכה		3.64	0.49	1.14	5.27		
24	33198	קומה 02 בה"ס לחמן	00024401 - 3	123.18	42.89	83.85	249.92	1.87	
		סה"כ צריכה		123.18	42.89	83.85	249.92		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
25	33199	קומה 02 בה"ס לחמן	00025306 - 2	42.32	24.12	54.08	120.52	0.17	
		סה"כ צריכה		42.32	24.12	54.08	120.52		
26	33191	קומה 02 גולדן גוב	00024396 - 2	48.38	8.42	16.83	73.63	0.35	
		סה"כ צריכה		48.38	8.42	16.83	73.63		
27	33200	קומה 02 ד"ר וייסמן יגאל	00024401 - 8	96.65	22.67	46.32	165.64	1.35	
		סה"כ צריכה		96.65	22.67	46.32	165.64		
28	33201	קומה 02 תפקיד פלוס בע"מ	00024397 - 5	141.62	37.46	85.86	264.95	1.11	
		סה"כ צריכה		141.62	37.46	85.86	264.95		
29	44902	קומה 05 - אודיו מדיק	00024395 - 1	124.49	30.47	60.005	214.96	2.15	
		סה"כ צריכה		124.49	30.47	60.005	214.96		
30	33206	קומה 05 ד"ר דינרשטיין דוד	00024399 - 7	130.06	25.17	51.11	206.35	3.64	
		סה"כ צריכה		130.06	25.17	51.11	206.35		
31	33204	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ	00024399 - 8	188.05	71.47	149.21	408.73	4.57	
		סה"כ צריכה		188.05	71.47	149.21	408.73		
32	33208	קומה 05 היי קוי גלובאל בע"מ (ממ"ק)	00024398 - 8	15.94	9.12	20.63	45.69	0.07	
		סה"כ צריכה		15.94	9.12	20.63	45.69		
33	33207	קומה 05 מדיטון מרכזים רפואיים	00024396 - 5	788.43	197.53	245.49	1,231.44	5.46	
		סה"כ צריכה		788.43	197.53	245.49	1,231.44		
34	33211	קומה 06 ד"ר אלי אזרוך	00024399 - 5	34.12	29.85	15.89	79.87	2.06	
		סה"כ צריכה		34.12	29.85	15.89	79.87		
35	33214	קומה 06 סי טי צומת בע"מ	00024395 - 2	180.80	52.83	105.27	338.90	1.06	
		סה"כ צריכה		180.80	52.83	105.27	338.90		
36	33179	קומה 06 עמותה לשיוויון חברתי	00025056 - 8	65.18	13.82	32.05	111.05	0.69	
		סה"כ צריכה		65.18	13.82	32.05	111.05		
37	33219	קומה 07 - שהם שרותי השמה ומיון	00024398 - 3	17.84	10.20	23.49	51.53	0.22	
		סה"כ צריכה		17.84	10.20	23.49	51.53		
38	42401	קומה 07 אלפא גו דנט	00024401 - 5	648.41	45.82	64.84	759.07	5.66	
		סה"כ צריכה		648.41	45.82	64.84	759.07		
39	33217	קומה 07 דנאל משאבי אנוש	00024398 - 7	272.01	37.22	82.73	391.96	3.21	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
40	33225	קומה 09 סלקום ישראל משרד	00024396 - 6	272.01	37.22	82.73	391.96	22.87	
			סה"כ צריכה	4,996.36	2,850.96	6,005.26	13,852.58		
41	33203	קופת חולים לאומית	00021265 - 3	74.08	28.78	66.94	169.81	3.17	
			00024396 - 4	3,168.18	1,071.89	2,256.03	6,496.10	20.87	
			סה"כ צריכה	3,242.26	1,100.67	2,322.98	6,665.91		
			סה"כ צריכה	25,710.41	8,539.67	16,306.61	50,556.68		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				50,556.68		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (25,710.41 Kwh)
■ גבע (8,539.67 Kwh)
■ שפל (16,306.61 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33242	גופי חימום קומה 05	00021265 - 1	-6,822.08	-1,535.61	-126.76	-8,484.45	45.68	
			00024395 - 5	9,484.07	2,254.75	174.53	11,913.35	69.37	
			סה"כ צריכה	2,661.98	719.14	47.77	3,428.90		
2	33241	גופי חימום קומה 04	00024397 - 3	9,743.71	2,355.36	72.46	12,171.53	56.74	
			00025056 - 1	-6,888.73	-1,524.19	-22.65	-8,435.58	39.24	
			סה"כ צריכה	2,854.97	831.17	49.81	3,735.95		
3	33227	מגדלי קירור בק לדיעה	00024396 - 7	19,531.61	6,468.32	933.37	26,933.30	89.02	
			סה"כ צריכה	19,531.61	6,468.32	933.37	26,933.30		
4	33228	מיזוג אוויר קומה 01	00024396 - 8	9,949.20	3,231.54	655.53	13,836.27	60.40	
			סה"כ צריכה	9,949.20	3,231.54	655.53	13,836.27		
5	33229	מיזוג אוויר קומה 02	00024397 - 1	12,309.24	3,081.74	50.50	15,441.48	68.02	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,309.24	3,081.74	50.50	15,441.48		
6	33230	מיזוג אוויר קומה 03	00024397 - 2	9,360.40	511.21	62.83	9,934.45	53.16	
			סה"כ צריכה	9,360.40	511.21	62.83	9,934.45		
7	33231	מיזוג אוויר קומה 04	00024397 - 3	9,743.71	2,355.36	72.46	12,171.53	56.74	
			סה"כ צריכה	9,743.71	2,355.36	72.46	12,171.53		
8	33232	מיזוג אוויר קומה 05	00024395 - 5	9,484.07	2,254.75	174.53	11,913.35	69.37	
			סה"כ צריכה	9,484.07	2,254.75	174.53	11,913.35		
9	33233	מיזוג אוויר קומה 06	00024395 - 6	9,780.96	3,749.31	73.38	13,603.64	63.55	
			סה"כ צריכה	9,780.96	3,749.31	73.38	13,603.64		
10	33235	מיזוג אוויר קומה 07	00024395 - 7	14,101.85	4,920.23	125.28	19,147.36	82.82	
			סה"כ צריכה	14,101.85	4,920.23	125.28	19,147.36		
11	33234	מיזוג אוויר קומה 08	00024395 - 8	10,311.32	3,644.37	147.84	14,103.53	57.67	
			סה"כ צריכה	10,311.32	3,644.37	147.84	14,103.53		
12	33237	ממד קומה 04	00025306 - 4	56.93	30.52	73.96	161.41	0.26	
			סה"כ צריכה	56.93	30.52	73.96	161.41		
13	33238	מפסק ראשי מעליות לדיעה	00024398 - 1	0.00	878.94	774.87	1,653.81	15.93	
			סה"כ צריכה	0.00	878.94	774.87	1,653.81		
14	33375	סה"כ דיירים	00024395 - 1	124.49	30.47	60.005	214.96	2.15	
			00024399 - 4	233.88	100.40	78.13	412.41	2.67	
			00024395 - 2	180.80	52.83	105.27	338.90	1.06	
			00024401 - 5	648.41	45.82	64.84	759.07	5.66	
			14155756 - 2	1,192.10	114.80	248.20	1,555.10	15.22	
			00024396 - 6	4,996.36	2,850.96	6,005.26	13,852.58	22.87	
			00025056 - 4	-1.82	-0.02	-1.19	-3.04	0.005	
			00025056 - 5	280.47	48.80	102.18	431.45	2.85	
			00024397 - 6	122.69	34.94	40.96	198.59	1.28	
			00024401 - 4	3.64	0.49	1.14	5.27	0.96	
			00024397 - 5	141.62	37.46	85.86	264.95	1.11	
			00024399 - 8	188.05	71.47	149.21	408.73	4.57	
			00024398 - 8	15.94	9.12	20.63	45.69	0.07	
			00024399 - 3	1.12	0.43	0.47	2.02	0.006	
			00024398 - 7	272.01	37.22	82.73	391.96	3.21	
			00025056 - 8	65.18	13.82	32.05	111.05	0.69	
			14155756 - 4	434.40	220.50	456.20	1,111.10	131.46	
			00025056 - 7	161.75	30.54	41.42	233.71	1.34	
			00021265 - 4	1.51	0.32	0.63	2.46	0.28	
			00024396 - 2	48.38	8.42	16.83	73.63	0.35	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024401 - 7	105.90	38.91	72.22	217.03	0.82	
			00024401 - 8	96.65	22.67	46.32	165.64	1.35	
			00024396 - 4	3,168.18	1,071.89	2,256.03	6,496.10	20.87	
			00021265 - 3	74.08	28.78	66.94	169.81	3.17	
			00024396 - 5	788.43	197.53	245.49	1,231.44	5.46	
			00024399 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			00021265 - 3	74.08	28.78	66.94	169.81	3.17	
			00025306 - 7	0.05	0.00	0.00	0.05	0.09	
			00024398 - 5	300.004	57.08	129.68	486.77	3.46	
			00025056 - 6	288.49	67.34	75.56	431.38	2.35	
			00025306 - 1	35.16	21.32	47.22	103.70	0.19	
			00021265 - 5	52.14	22.17	50.18	124.48	1.01	
			00024397 - 8	59.88	16.22	37.86	113.96	0.53	
			00025306 - 2	42.32	24.12	54.08	120.52	0.17	
			00024396 - 3	3,447.90	767.66	1,704.95	5,920.50	20.37	
			000002 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00024401 - 6	499.32	136.61	269.66	905.60	3.33	
			00024399 - 6	2,376.51	742.13	1,689.75	4,808.38	12.65	
			14155746 - 1	587.40	259.30	88.60	935.30	4.45	
			00024398 - 4	980.44	387.15	916.07	2,283.66	5.38	
			00025306 - 3	60.93	9.27	23.72	93.92	0.79	
			00024397 - 7	196.67	57.24	127.40	381.30	1.48	
			00024398 - 5	300.004	57.08	129.68	486.77	3.46	
			00024399 - 7	130.06	25.17	51.11	206.35	3.64	
			00024399 - 5	34.12	29.85	15.89	79.87	2.06	
			00024399 - 2	211.07	21.21	45.82	278.10	1.84	
			00024398 - 3	17.84	10.20	23.49	51.53	0.22	
			14155746 - 3	1,954.00	526.20	195.20	2,675.40	19.28	
			00025056 - 3	267.67	53.71	113.29	434.67	2.64	
			00025306 - 6	100.62	6.94	15.81	123.36	1.59	
			00024401 - 1	400.32	131.62	173.24	705.19	3.35	
			00024401 - 3	123.18	42.89	83.85	249.92	1.87	
			סה"כ צריכה	25,884.39	8,569.83	16,406.90	50,861.12		
		ציבורי מחושב של מגדל	00021265 - 3	-74.08	-28.78	-66.94	-169.81	3.17	
			00021265 - 4	-1.51	-0.32	-0.63	-2.46	0.28	
			00021265 - 5	-52.14	-22.17	-50.18	-124.48	1.01	
			00024395 - 1	-124.49	-30.47	-60.005	-214.96	2.15	

15 33240 ציבורי מחושב של מגדל





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00024395 - 2	-180.80	-52.83	-105.27	-338.90	1.06	
			00024395 - 5	-9,484.07	-2,254.75	-174.53	-11,913.35	69.37	
			00024395 - 6	-9,780.96	-3,749.31	-73.38	-13,603.64	63.55	
			00024395 - 7	-14,101.85	-4,920.23	-125.28	-19,147.36	82.82	
			00024395 - 8	-10,311.32	-3,644.37	-147.84	-14,103.53	57.67	
			00024396 - 2	-48.38	-8.42	-16.83	-73.63	0.35	
			00024396 - 3	-3,447.90	-767.66	-1,704.95	-5,920.50	20.37	
			00024396 - 4	-3,168.18	-1,071.89	-2,256.03	-6,496.10	20.87	
			00024396 - 5	-788.43	-197.53	-245.49	-1,231.44	5.46	
			00024396 - 6	-4,996.36	-2,850.96	-6,005.26	-13,852.58	22.87	
			00024396 - 8	-9,949.20	-3,231.54	-655.53	-13,836.27	60.40	
			00024397 - 1	-12,309.24	-3,081.74	-50.50	-15,441.48	68.02	
			00024397 - 2	-9,360.40	-511.21	-62.83	-9,934.45	53.16	
			00024397 - 3	-9,743.71	-2,355.36	-72.46	-12,171.53	56.74	
			00024397 - 4	80,937.08	23,067.64	13,653.72	117,658.44	395.68	
			00024397 - 5	-141.62	-37.46	-85.86	-264.95	1.11	
			00024397 - 6	-122.69	-34.94	-40.96	-198.59	1.28	
			00024397 - 7	-196.67	-57.24	-127.40	-381.30	1.48	
			00024397 - 8	-59.88	-16.22	-37.86	-113.96	0.53	
			00024398 - 2	58,678.20	20,007.76	10,198.64	88,884.60	307.44	
			00024398 - 3	-17.84	-10.20	-23.49	-51.53	0.22	
			00024398 - 4	-980.44	-387.15	-916.07	-2,283.66	5.38	
			00024398 - 5	-300.004	-57.08	-129.68	-486.77	3.46	
			00024398 - 7	-272.01	-37.22	-82.73	-391.96	3.21	
			00024398 - 8	-15.94	-9.12	-20.63	-45.69	0.07	
			00024399 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001	
			00024399 - 2	-211.07	-21.21	-45.82	-278.10	1.84	
			00024399 - 3	-1.12	-0.43	-0.47	-2.02	0.006	
			00024399 - 4	-233.88	-100.40	-78.13	-412.41	2.67	
			00024399 - 5	-34.12	-29.85	-15.89	-79.87	2.06	
			00024399 - 6	-2,376.51	-742.13	-1,689.75	-4,808.38	12.65	
			00024399 - 7	-130.06	-25.17	-51.11	-206.35	3.64	
			00024399 - 8	-188.05	-71.47	-149.21	-408.73	4.57	
			00024401 - 1	-400.32	-131.62	-173.24	-705.19	3.35	
			00024401 - 2	-208.31	-59.42	-114.24	-381.98	2.08	
			00024401 - 3	-123.18	-42.89	-83.85	-249.92	1.87	
			00024401 - 4	-3.64	-0.49	-1.14	-5.27	0.96	
			00024401 - 5	-648.41	-45.82	-64.84	-759.07	5.66	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	3.33	-905.60	-269.66	-136.61	-499.32	00024401 - 6			
	0.82	-217.03	-72.22	-38.91	-105.90	00024401 - 7			
	1.35	-165.64	-46.32	-22.67	-96.65	00024401 - 8			
	2.64	-434.67	-113.29	-53.71	-267.67	00025056 - 3			
	0.005	3.04	1.19	0.02	1.82	00025056 - 4			
	2.85	-431.45	-102.18	-48.80	-280.47	00025056 - 5			
	2.35	-431.38	-75.56	-67.34	-288.49	00025056 - 6			
	1.34	-233.71	-41.42	-30.54	-161.75	00025056 - 7			
	0.69	-111.05	-32.05	-13.82	-65.18	00025056 - 8			
	0.19	-103.70	-47.22	-21.32	-35.16	00025306 - 1			
	0.17	-120.52	-54.08	-24.12	-42.32	00025306 - 2			
	0.79	-93.92	-23.72	-9.27	-60.93	00025306 - 3			
	1.59	-123.36	-15.81	-6.94	-100.62	00025306 - 6			
	0.09	-0.05	0.00	0.00	-0.05	00025306 - 7			
	0.004	-0.002	0.00	0.00	-0.002	00025306 - 8			
	4.45	-935.30	-88.60	-259.30	-587.40	14155746 - 1			
	19.28	-2,675.40	-195.20	-526.20	-1,954.00	14155746 - 3			
	15.22	-1,555.10	-248.20	-114.80	-1,192.10	14155756 - 2			
	131.46	-1,111.10	-456.20	-220.50	-434.40	14155756 - 4			
		45,804.90	6,165.49	10,783.48	28,855.92	סה"כ צריכה			
	395.68	117,658.44	13,653.72	23,067.64	80,937.08	00024397 - 4	שנאים מגדל	33239	16
	307.44	88,884.60	10,198.64	20,007.76	58,678.20	00024398 - 2			
		206,543.04	23,852.36	43,075.40	139,615.28	סה"כ צריכה			

