



דוח קוט"ש

עבור: גני שפע ניהול

דוח מסכם עבור: גני שפע א רעננה

תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 13/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20390	B3 בלתי חיוני (שנאי 7)	00022181 - 1	379.05	23.85	45.81	448.71	6.05	
			סה"כ צריכה	379.05	23.85	45.81	448.71		
2	20391	B3 חיוני (שנאי 8)	00020900 - 1	1,370.49	289.35	1,323.63	2,983.47	9.28	
			סה"כ צריכה	1,370.49	289.35	1,323.63	2,983.47		
3	20436	בית קפה	00023361 - 8	814.67	322.39	663.15	1,800.21	10.52	
			00023364 - 8	1,224.30	396.11	838.75	2,459.16	13.73	
			סה"כ צריכה	2,038.97	718.51	1,501.89	4,259.37		
4	20424	חניון 1- (אמדוקס)	00021300 - 6	7,981.45	2,769.14	5,288.58	16,039.18	72.98	
			00021300 - 7	-3,154.98	-900.46	-1,794.21	-5,849.64	45.13	
			00021300 - 8	-1,566.47	-482.62	-773.37	-2,822.46	37.16	
			סה"כ צריכה	3,260.008	1,386.06	2,721.00	7,367.07		
5	20384	חניון 2- לא לדוח סיכום	00021300 - 7	3,154.98	900.46	1,794.21	5,849.64	45.13	
			סה"כ צריכה	3,154.98	900.46	1,794.21	5,849.64		
6	20385	חניון 3- לא לדוח סיכום	00021300 - 8	1,566.47	482.62	773.37	2,822.46	37.16	
			סה"כ צריכה	1,566.47	482.62	773.37	2,822.46		
7	20387	חניון חיוני (משרדים) 1- חיוני	00021955 - 1	435.79	230.63	534.19	1,200.61	2.38	
			סה"כ צריכה	435.79	230.63	534.19	1,200.61		
8	20425	מיזוג אוויר בנין B	00021300 - 1	805.23	477.79	1,017.03	2,300.04	9.68	
			00021300 - 2	698.22	82.74	141.90	922.86	62.06	
			00021300 - 3	29,765.88	10,768.96	21,698.75	62,233.59	230.86	
			00021300 - 4	74.63	44.84	96.13	215.60	0.38	
			00021300 - 5	7,850.93	4,689.65	9,988.35	22,528.94	32.42	
			סה"כ צריכה	39,194.89	16,063.98	32,942.16	88,201.03		
9	20435	ציבורי משנאים 7-8	00005120 - 1	45,983.60	18,444.40	37,720.00	102,148.00	307.76	
			00020900 - 1	-1,370.49	-289.35	-1,323.63	-2,983.47	9.28	
			00021300 - 1	-805.23	-477.79	-1,017.03	-2,300.04	9.68	
			00021300 - 2	-698.22	-82.74	-141.90	-922.86	62.06	
			00021300 - 3	-29,765.88	-10,768.96	-21,698.75	-62,233.59	230.86	
			00021300 - 4	-74.63	-44.84	-96.13	-215.60	0.38	
			00021300 - 5	-7,850.93	-4,689.65	-9,988.35	-22,528.94	32.42	




מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00022159 - 1	21,403.40	7,890.80	17,145.84	46,440.04	116.16	
			00022181 - 1	-379.05	-23.85	-45.81	-448.71	6.05	
			00023361 - 1	-2,368.55	-883.04	-1,895.94	-5,147.53	17.95	
			00023361 - 2	-1,704.28	-570.96	-1,245.75	-3,520.98	10.24	
			00023361 - 3	-4,185.84	-1,352.41	-2,843.46	-8,381.70	21.32	
			00023361 - 4	-2,230.16	-838.02	-1,805.31	-4,873.49	16.65	
			00023361 - 5	-2,404.78	-965.36	-2,086.25	-5,456.38	16.81	
			00023361 - 6	-2,354.15	-941.77	-2,053.50	-5,349.42	16.76	
			00023361 - 7	-1,953.04	-872.89	-1,887.96	-4,713.89	12.77	
			00023364 - 1	-1,777.29	-566.03	-1,049.53	-3,392.85	16.69	
			00023364 - 2	-288.44	-82.66	-179.21	-550.31	2.68	
			00023364 - 3	-109.31	-7.60	-18.23	-135.14	1.67	
			00023364 - 4	-169.59	-30.43	-69.33	-269.35	2.03	
			00023364 - 5	-431.55	-97.42	-202.30	-731.27	3.28	
			00023364 - 6	-159.61	-25.37	-53.33	-238.32	2.12	
			00023364 - 7	-174.76	-60.80	-131.80	-367.36	1.84	
			סה"כ צריכה	6,131.25	2,663.25	5,032.35	13,826.85		
10	20437	קומה 0	00023361 - 1	2,368.55	883.04	1,895.94	5,147.53	17.95	
			00023361 - 8	-814.67	-322.39	-663.15	-1,800.21	10.52	
			00023364 - 1	1,777.29	566.03	1,049.53	3,392.85	16.69	
			00023364 - 8	-1,224.30	-396.11	-838.75	-2,459.16	13.73	
			סה"כ צריכה	2,106.87	730.56	1,443.58	4,281.01		
11	20434	קומה 1 אגף B	00023317 - 1	2.17	0.002	0.00	2.17	3.44	
			00023322 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	2.17	0.002	0.00	2.17		
12	20426	קומה 4 אגף B	00023361 - 2	1,704.28	570.96	1,245.75	3,520.98	10.24	
			00023364 - 2	288.44	82.66	179.21	550.31	2.68	
			סה"כ צריכה	1,992.71	653.62	1,424.96	4,071.29		
13	20427	קומה 5 אגף B	00023361 - 3	4,185.84	1,352.41	2,843.46	8,381.70	21.32	
			00023364 - 5	431.55	97.42	202.30	731.27	3.28	
			סה"כ צריכה	4,617.39	1,449.83	3,045.76	9,112.98		
14	20428	קומה 6 אגף B	00023361 - 5	2,404.78	965.36	2,086.25	5,456.38	16.81	
			00023364 - 3	109.31	7.60	18.23	135.14	1.67	
			סה"כ צריכה	2,514.09	972.95	2,104.47	5,591.52		
15	20429	קומה 7 אגף B	00023361 - 6	2,354.15	941.77	2,053.50	5,349.42	16.76	
			00023364 - 4	169.59	30.43	69.33	269.35	2.03	
			סה"כ צריכה	2,523.73	972.21	2,122.83	5,618.77		
16	20430	קומה 8 אגף B	00023361 - 7	1,953.04	872.89	1,887.96	4,713.89	12.77	

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			00023364 - 7	174.76	60.80	131.80	367.36	1.84	
			סה"כ צריכה	2,127.80	933.68	2,019.76	5,081.24		
17	20431	קומה 9 אגף B	00023361 - 4	2,230.16	838.02	1,805.31	4,873.49	16.65	
			00023364 - 6	159.61	25.37	53.33	238.32	2.12	
			סה"כ צריכה	2,389.77	863.40	1,858.64	5,111.81		

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20412	שנאי 01 - אמדוקס	00011156 - 1	39,341.44	15,889.63	35,787.46	91,018.53	222.34	
			סה"כ צריכה	39,341.44	15,889.63	35,787.46	91,018.53		
2	20413	שנאי 02 - אמדוקס	00011161 - 1	115,241.95	65,712.55	148,476.75	329,431.25	495.20	
			סה"כ צריכה	115,241.95	65,712.55	148,476.75	329,431.25		
3	20414	שנאי 03 - אמדוקס	15112861 - 1	36,433.18	20,518.62	41,527.86	98,479.66		
			סה"כ צריכה	36,433.18	20,518.62	41,527.86	98,479.66		
4	20415	שנאי 04 - אמדוקס	00011163 - 1	105,726.90	37,360.60	72,804.55	215,892.05	648.10	
			סה"כ צריכה	105,726.90	37,360.60	72,804.55	215,892.05		
5	20416	שנאי 05 - אמדוקס	00011159 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	20417	שנאי 06 - אמדוקס	00006070 - 1	70,858.50	72,412.50	139,245.00	282,516.00		
			סה"כ צריכה	70,858.50	72,412.50	139,245.00	282,516.00		
7	20379	שנאי 07 לא לדוח סיכום	00005120 - 1	45,983.60	18,444.40	37,720.00	102,148.00	307.76	
			סה"כ צריכה	45,983.60	18,444.40	37,720.00	102,148.00		
8	20380	שנאי 08 לא לדוח סיכום	00022159 - 1	21,403.40	7,890.80	17,145.84	46,440.04	116.16	
			סה"כ צריכה	21,403.40	7,890.80	17,145.84	46,440.04		
9	20432	שנאי 09 - אמדוקס	00011141 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	20419	שנאי 10 - אמדוקס	00011149 - 1	28,418.80	8,267.80	17,779.36	54,465.96	248.48	
			סה"כ צריכה	28,418.80	8,267.80	17,779.36	54,465.96		
11	20433	שנאי 11 - אמדוקס	00011143 - 1	51,133.84	22,483.84	48,192.88	121,810.56	274.96	
			00023317 - 1	-2.17	-0.002	0.00	-2.17	3.44	
			סה"כ צריכה	51,131.67	22,483.84	48,192.88	121,808.39		
12	20421	שנאי 12 - אמדוקס	00025471 - 1	182,548.25	71,253.90	313,259.40	567,061.55	1,042.20	
			סה"כ צריכה	182,548.25	71,253.90	313,259.40	567,061.55		
13	20422	שנאי 13	14152621 - 1	168,165.45	74,499.75	128,952.10	371,617.30		
			סה"כ צריכה	168,165.45	74,499.75	128,952.10	371,617.30		
			סה"כ צריכה	865,253.14	414,734.39	1,000,891.20	2,280,878.73		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				2,280,878.73		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 865,253.14)
- גבע (Kwh 414,734.39)
- שפל (Kwh 1,000,891.20)

