



דוח קוט"ש

עבור: איירפורטסיטי

דוח מסכם עבור: קשת בית איזנברג

תקופת דוח: (30/09/22 - 01/09/22)


תאריך הפקה: 17/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13855	אייזנברג	14152664 - 1	1,654.50	131.00	214.40	1,999.90		
			14158977 - 1	302.60	101.20	207.40	611.20		
			ציבורי + מ"א	3,071.99	599.83	456.58	4,128.40		
			סה"כ צריכה	5,029.09	832.03	878.38	6,739.50		
2	13774	אריה, חדד, שטיין רוח" - קומה ב'	00022799 - 7	1,990.85	310.28	680.17	2,981.30	11.72	
			ציבורי + מ"א	3,124.97	801.54	736.25	4,662.76		
			סה"כ צריכה	5,115.82	1,111.83	1,416.42	7,644.06		
3	37486	ענבל - קומה 3 ב'	00022799 - 5	961.37	79.55	186.33	1,227.26	8.13	
			ציבורי + מ"א	1,509.03	205.49	201.70	1,916.22		
			סה"כ צריכה	2,470.41	285.04	388.03	3,143.48		
4	37484	ענבל - קומה 4 ב'	00022799 - 6	1,835.33	334.73	707.35	2,877.41	12.31	
			ציבורי + מ"א	2,880.85	864.70	765.68	4,511.22		
			סה"כ צריכה	4,716.17	1,199.43	1,473.03	7,388.63		
5	37485	ענבל א' - קומה 5 ב'	00022799 - 8	1,654.31	93.46	164.83	1,912.61	12.16	
			ציבורי + מ"א	2,596.71	241.44	178.42	3,016.57		
			סה"כ צריכה	4,251.03	334.90	343.26	4,929.18		
6	37487	ענבל חיוני - קומה 4 ב'	15140043 - 1	625.10	312.10	714.30	1,651.50		
			ציבורי + מ"א	981.20	806.23	773.20	2,560.63		
			סה"כ צריכה	1,606.30	1,118.33	1,487.50	4,212.13		
7	13775	פאנוק אוטומציה ישראל בע"מ ב.חיוני	00024525 - 1	913.88	237.21	438.79	1,589.88	8.03	
			ציבורי + מ"א	1,434.49	612.78	474.97	2,522.24		
			סה"כ צריכה	2,348.37	850.00	913.76	4,112.12		
8	47427	קרמר אלקטרוניקה ב.חיוני לשעבר	00022799 - 3	1,758.73	149.53	291.42	2,199.68	10.90	
			14152664 - 1	-1,654.50	-131.00	-214.40	-1,999.90		
			ציבורי + מ"א	163.61	47.87	83.37	294.85		
			סה"כ צריכה	267.84	66.40	160.39	494.64		
9	47426	קרמר אלקטרוניקה חיוני לשעבר	00022799 - 4	324.28	135.23	310.49	770.00	1.57	
			14158977 - 1	-302.60	-101.20	-207.40	-611.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			ציבורי + מ"א	34.03	87.90	111.59	233.52		
			סה"כ צריכה	55.70	121.93	214.68	392.32		
			סה"כ צריכה	25,860.72	5,919.89	7,275.45	39,056.06		
			חשבון חברת חשמל			38,720.00	38,720.00		
			הפרש בקוט"ש			-31,444.55	336.06		
			הפרש באחוזים			-81.21%	0.87%		



■ פסגה (Kwh 25,860.72)
■ גבע (Kwh 5,919.89)
■ שפל (Kwh 7,275.45)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	13777	מיזוג אוויר	00022799 - 2	14,591.51	3,894.36	2,350.52	20,836.39	110.47	
			סה"כ צריכה	14,591.51	3,894.36	2,350.52	20,836.39		
2	13778	מפסק ראשי	00022799 - 1	25,860.72	5,919.89	7,275.45	39,056.06	175.21	
			סה"כ צריכה	25,860.72	5,919.89	7,275.45	39,056.06		
3	13858	ציבורי להעמסה	00022799 - 1	25,860.72	5,919.89	7,275.45	39,056.06	175.21	
			00022799 - 2	-14,591.51	-3,894.36	-2,350.52	-20,836.39	110.47	
			00022799 - 3	-1,758.73	-149.53	-291.42	-2,199.68	10.90	
			00022799 - 4	-324.28	-135.23	-310.49	-770.00	1.57	
			00022799 - 5	-961.37	-79.55	-186.33	-1,227.26	8.13	
			00022799 - 6	-1,835.33	-334.73	-707.35	-2,877.41	12.31	
			00022799 - 7	-1,990.85	-310.28	-680.17	-2,981.30	11.72	
			00022799 - 8	-1,654.31	-93.46	-164.83	-1,912.61	12.16	
			00024525 - 1	-913.88	-237.21	-438.79	-1,589.88	8.03	
			15140043 - 1	-625.10	-312.10	-714.30	-1,651.50		
			סה"כ צריכה	1,205.35	373.43	1,431.25	3,010.03		

