



דוח קוט"ש

עבור: מיקדן לייף פלזה

דוח מסכם עבור: בית סופר פארם הרצליה

תקופת דוח: (01/09/22 - 30/09/22)

תאריך הפקה: 18/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42202	בניין A סריוס - סופר פארם	00017841 - 8	20,777.25	5,809.80	12,868.56	39,455.61	136.02	
			00023662 - 1	636.63	246.65	437.43	1,320.71	3.13	
			00023662 - 2	437.50	94.03	169.38	700.92	2.06	
			00023662 - 3	706.89	147.45	312.15	1,166.49	3.36	
			סה"כ צריכה	22,558.27	6,297.93	13,787.53	42,643.73		
2	42237	בניין A סריוס - סופר פארם UPS	00025156 - 2	20,985.81	11,510.56	25,577.18	58,073.55	97.20	
			סה"כ צריכה	20,985.81	11,510.56	25,577.18	58,073.55		
3	42200	בניין A סריוס - ק.1 אוה טרייד	00017841 - 2	7,280.03	3,111.06	6,586.03	16,977.12	37.77	
			00023697 - 8	0.07	0.02	0.03	0.11	0.03	
			סה"כ צריכה	7,280.10	3,111.08	6,586.05	16,977.23		
4	42217	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר 18) אניטראקטיב/קנדה	00023662 - 6	730.002	210.85	406.28	1,347.13	4.68	
			סה"כ צריכה	730.002	210.85	406.28	1,347.13		
5	42227	בניין A סריוס - ק.2 (לשעבר קול סטריט/קנדה)	00023697 - 7	1,306.14	356.24	417.15	2,079.53	7.23	
			סה"כ צריכה	1,306.14	356.24	417.15	2,079.53		
6	42199	בניין A סריוס - ק.2 פיליפ חדד	00017841 - 5	1,150.11	237.36	502.60	1,890.08	6.66	
			00017841 - 6	667.43	196.46	419.84	1,283.72	4.16	
			סה"כ צריכה	1,817.54	433.82	922.44	3,173.80		
7	42198	בניין A לייף פלזה - אלקטרה מילה	00017841 - 4	2,878.89	1,286.41	2,641.36	6,806.66	17.54	
			סה"כ צריכה	2,878.89	1,286.41	2,641.36	6,806.66		
8	42197	בניין A לייף פלזה - ח'ינאווי	00017841 - 3	7,404.31	3,045.79	5,017.15	15,467.25	44.90	
			סה"כ צריכה	7,404.31	3,045.79	5,017.15	15,467.25		
9	47347	בניין A מחסן מסעדת מון	21055370 - 1	821.83	463.60	947.60	2,233.03	6.70	
			סה"כ צריכה	821.83	463.60	947.60	2,233.03		
10	42201	בניין A מנדפים+משאבות 30+90	00017841 - 7	5,405.39	2,906.45	6,471.41	14,783.25	28.62	
			סה"כ צריכה	5,405.39	2,906.45	6,471.41	14,783.25		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
11	47349	בניין A פלייטיקה קומה 0	00023697 - 5	1,332.62	754.45	1,661.72	3,748.79	8.52	
		סה"כ צריכה		1,332.62	754.45	1,661.72	3,748.79		
12	42209	בניין B - סמסונג	00019007 - 7	75.66	42.39	96.03	214.08	2.17	
		סה"כ צריכה		75.66	42.39	96.03	214.08		
13	48402	בניין B כהנא	00019007 - 6	2,373.66	177.40	392.13	2,943.20	22.28	
		סה"כ צריכה		2,373.66	177.40	392.13	2,943.20		
14	42204	בניין B לייף פלאזה - main 7 ק.3	00019007 - 2	921.20	211.94	427.41	1,560.55	6.99	
		סה"כ צריכה		921.20	211.94	427.41	1,560.55		
15	42222	בניין B לייף פלאזה - אנוקוב גרופ בעמ	00023678 - 6	556.93	170.73	296.77	1,024.43	3.23	
		סה"כ צריכה		556.93	170.73	296.77	1,024.43		
16	42221	בניין B לייף פלאזה - אריסטו שופ בע"מ 0.ק	00023678 - 5	1,311.81	414.29	751.00	2,477.10	8.39	
		סה"כ צריכה		1,311.81	414.29	751.00	2,477.10		
17	42223	בניין B לייף פלאזה - סאן רה מסעדה	00023678 - 7	4,234.74	2,618.16	4,644.04	11,496.94	28.31	
		סה"כ צריכה		4,234.74	2,618.16	4,644.04	11,496.94		
18	42203	בניין B לייף פלאזה - סנדביץ פקטורי	00019007 - 1	5,532.23	987.22	3,240.44	9,759.89	43.35	
		סה"כ צריכה		5,532.23	987.22	3,240.44	9,759.89		
19	47350	בניין B פלייטיקה קומה 0	00023678 - 8	603.26	324.06	754.98	1,682.29	3.23	
		סה"כ צריכה		603.26	324.06	754.98	1,682.29		
20	46145	בניין B פלייטיקה קומה 1	00019007 - 8	2,495.41	1,008.04	2,037.64	5,541.09	14.28	
		סה"כ צריכה		2,495.41	1,008.04	2,037.64	5,541.09		
21	42259	בניין B פלייטיקה קומה 2	14155760 - 3	3,329.60	740.40	1,406.80	5,476.80	22.50	
		סה"כ צריכה		3,329.60	740.40	1,406.80	5,476.80		
22	40554	בניין B פלייטיקה קומה 4	17312743 - 1	2,854.20	614.80	1,262.50	4,731.50	53.48	
		סה"כ צריכה		2,854.20	614.80	1,262.50	4,731.50		
23	42260	בניין B פלייטיקה קומה 5	14155760 - 4	3,152.40	794.40	1,633.60	5,580.40	25.63	
		סה"כ צריכה		3,152.40	794.40	1,633.60	5,580.40		
24	42258	בניין B פריזמה קומה 3	14155760 - 2	1,949.20	302.40	604.80	2,856.40	13.36	
		סה"כ צריכה		1,949.20	302.40	604.80	2,856.40		
25	42188	בניין C *אוויר צח ב.חיוני	21055417 - 3	2,325.90	672.30	255.60	3,253.80	12.19	
		סה"כ צריכה		2,325.90	672.30	255.60	3,253.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	42189	בניין C *לוח מא בגג ב.חיוני	21055417 - 4	16,621.80	8,579.20	16,554.20	41,755.20	68.85	
		סה"כ צריכה		16,621.80	8,579.20	16,554.20	41,755.20		
27	42191	בניין C *לוח מא בגג חיוני	21055418 - 2	5,502.40	3,137.00	7,348.20	15,987.60	23.36	
		סה"כ צריכה		5,502.40	3,137.00	7,348.20	15,987.60		
28	42192	בניין C *צילר 1 חיוני	21055418 - 3	6,879.40	1,593.40	1,266.80	9,739.60	137.15	
		סה"כ צריכה		6,879.40	1,593.40	1,266.80	9,739.60		
29	42193	בניין C *צילר 2 חיוני	21055418 - 4	9,132.60	2,912.40	3,145.60	15,190.60	130.97	
		סה"כ צריכה		9,132.60	2,912.40	3,145.60	15,190.60		
30	42187	בניין C *צילר 3 ב.חיוני	21055417 - 2	15,679.80	1,230.30	140.40	17,050.50	499.18	
		סה"כ צריכה		15,679.80	1,230.30	140.40	17,050.50		
31	42190	בניין C *צילר 4 ב.חיוני	21055418 - 1	19,384.80	7,591.20	16,930.80	43,906.80	184.07	
		סה"כ צריכה		19,384.80	7,591.20	16,930.80	43,906.80		
32	42254	בניין C *צילר 5 ב.חיוני	00025508 - 8	24,880.79	9,415.76	8,043.32	42,339.88	143.22	
		סה"כ צריכה		24,880.79	9,415.76	8,043.32	42,339.88		
33	42252	בניין C איגל	00025427 - 8	3,906.52	1,750.90	3,776.68	9,434.10	20.26	
		סה"כ צריכה		3,906.52	1,750.90	3,776.68	9,434.10		
34	42185	בניין C אנוקוב גרופ בעמ	00005140 - 1	729.53	305.27	626.84	1,661.64	4.50	
		סה"כ צריכה		729.53	305.27	626.84	1,661.64		
35	42474	בניין ג'יסיפי מנג'מנט בע"מ	00025427 - 1	699.20	100.58	141.77	941.55	7.16	
		סה"כ צריכה		699.20	100.58	141.77	941.55		
36	42251	בניין C המלטון (2012)	00025427 - 7	530.62	194.85	405.16	1,130.63	4.78	
		סה"כ צריכה		530.62	194.85	405.16	1,130.63		
37	42250	בניין C עו"ד אורי רן	00025427 - 6	525.13	99.23	130.77	755.14	3.78	
		סה"כ צריכה		525.13	99.23	130.77	755.14		
38	42256	בניין C פלייטיקה בית קפה	00025508 - 5	1,332.29	356.05	797.91	2,486.25	8.76	
		סה"כ צריכה		1,332.29	356.05	797.91	2,486.25		
39	45438	בניין C פלייטיקה לוח אירועים	16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
40	44239	בניין C פלייטיקה ק.קרקה-מחסן בית קפה	00025508 - 4	44.70	22.02	49.16	115.88	0.35	
		סה"כ צריכה		44.70	22.02	49.16	115.88		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
41	42232	בניין C פלייטיקה שלט	21055347 - 2	7.28	14.35	50.48	72.10	0.22	
			סה"כ צריכה	7.28	14.35	50.48	72.10		
42	42240	בניין C ק.2 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 1	3,542.37	1,640.56	3,522.15	8,705.08	17.75	
			00025243 - 2	3,427.35	1,662.48	3,604.34	8,694.16	18.77	
			00025243 - 3	3,696.19	1,805.34	3,896.11	9,397.64	18.08	
			16092203 - 1	188.80	108.30	240.90	538.00	0.88	
			סה"כ צריכה	10,854.71	5,216.67	11,263.50	27,334.88		
43	42241	בניין C ק.3 מנהל הדיור הממשלתי	00025243 - 4	2,692.28	889.33	1,735.66	5,317.26	16.58	
			00025243 - 5	1,816.08	705.93	1,437.39	3,959.40	9.34	
			00025243 - 6	1,742.32	690.32	1,453.58	3,886.21	9.90	
			16092203 - 2	269.20	156.50	353.30	779.00	1.15	
			סה"כ צריכה	6,519.87	2,442.07	4,979.93	13,941.87		
44	42235	בניין C ק.4 אקופוז	21055347 - 3	994.70	204.15	435.70	1,634.55	6.05	
			סה"כ צריכה	994.70	204.15	435.70	1,634.55		
45	42242	בניין C ק.4 פלייטיקה	00025243 - 7	1,633.70	613.95	1,217.66	3,465.31	9.54	
			00025243 - 8	1,086.96	376.29	754.94	2,218.19	6.14	
			00025243 - 9	704.21	210.29	404.27	1,318.77	4.77	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	-0.008	0.00	-0.008		
			סה"כ צריכה	3,424.86	1,200.52	2,376.88	7,002.26		
46	42228	בניין C ק.5 פלייטיקה	00025508 - 2	3,745.97	1,768.97	3,450.70	8,965.64	25.99	
			סה"כ צריכה	3,745.97	1,768.97	3,450.70	8,965.64		
47	42230	בניין C ק.6 ארקון	21055348 - 2	2,425.20	191.10	382.40	2,998.70	19.52	
			סה"כ צריכה	2,425.20	191.10	382.40	2,998.70		
48	48255	בניין C ק.6 פלייטיקה	21055348 - 3	55.20	10.20	5.90	71.30	2.90	
			סה"כ צריכה	55.20	10.20	5.90	71.30		
49	42247	בניין C ק.7 NVP	00025427 - 3	972.64	285.21	586.71	1,844.56	8.52	
			סה"כ צריכה	972.64	285.21	586.71	1,844.56		
50	42246	בניין C ק.8 איגל מערכות	00025427 - 2	4,567.36	2,434.04	5,073.67	12,075.07	26.72	
			סה"כ צריכה	4,567.36	2,434.04	5,073.67	12,075.07		
51	42248	בניין C ק.8 כהנאה	00025427 - 4	834.63	281.06	491.83	1,607.52	5.22	
			סה"כ צריכה	834.63	281.06	491.83	1,607.52		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
52	42244	בניין C קומה 1 מדיקל סנטר	00025508 - 7	6,133.76	2,763.49	4,136.54	13,033.79	33.66	
			סה"כ צריכה	6,133.76	2,763.49	4,136.54	13,033.79		
53	42218	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני A	00023662 - 7	41,119.73	15,966.75	25,601.20	82,687.68	249.45	
			00023662 - 8	33,519.60	12,798.87	24,760.00	71,078.48	234.95	
			סה"כ צריכה	74,639.33	28,765.62	50,361.20	153,766.15		
54	42219	לייף - מיזוג אוויר בלתי חיוני B	00023678 - 1	24,299.36	4,019.60	5,415.54	33,734.50	175.88	
			00023678 - 2	18,122.40	7,277.00	8,848.24	34,247.64	154.24	
			סה"כ צריכה	42,421.76	11,296.60	14,263.78	67,982.14		
55	42216	לייף - מיזוג אוויר חיוני A	00023662 - 4	4,086.55	2,009.80	3,934.44	10,030.80	17.14	
			00023662 - 5	11,643.48	3,638.06	3,765.47	19,047.00	98.08	
			סה"כ צריכה	15,730.03	5,647.86	7,699.91	29,077.80		
56	42220	לייף - מיזוג אוויר חיוני B	00023678 - 3	2,738.10	99.70	220.36	3,058.16	57.73	
			00023678 - 4	726.02	118.49	73.51	918.02	7.06	
			סה"כ צריכה	3,464.13	218.19	293.86	3,976.18		
57	42292	לייף - תאורת פיתוח בניין A	00023697 - 3	0.55	0.93	3.06	4.55	0.05	
			00023697 - 4	0.0009	0.0009	-0.0006	0.001	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.52	13.13	44.45	65.09	0.64	
			סה"כ צריכה	8.07	14.06	47.51	69.63		
58	42293	לייף - תאורת פיתוח בניין B	00023697 - 3	0.55	0.93	3.06	4.55	0.05	
			00023697 - 4	0.0009	0.0009	-0.0006	0.001	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	7.52	13.13	44.45	65.09	0.64	
			סה"כ צריכה	8.07	14.06	47.51	69.63		
59	42294	לייף - תאורת פיתוח בניין C	00023697 - 3	0.74	1.24	4.08	6.06	0.05	
			00023697 - 4	0.001	0.001	-0.0008	0.002	0.01	
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055370 - 3	10.02	17.50	59.26	86.78	0.64	
			סה"כ צריכה	10.76	18.74	63.34	92.84		
60	42212	לייף פלאזה - חניון	00023697 - 3	-1.85	-3.10	-10.21	-15.16	0.05	
			00023697 - 4	-0.003	-0.003	0.002	-0.004	0.01	
			18075265 - 1	9,855.05	6,219.28	9,960.39	26,034.72		
			21055370 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	0.64	-216.95	-148.15	-43.75	-25.05	21055370 - 3			
		25,802.61	9,802.03	6,172.43	9,828.15	סה"כ צריכה			
	37.77	-16,977.12	-6,586.03	-3,111.06	-7,280.03	00017841 - 2	ציבורי בניין A	45431	61
	44.90	-15,467.25	-5,017.15	-3,045.79	-7,404.31	00017841 - 3			
	17.54	-6,806.66	-2,641.36	-1,286.41	-2,878.89	00017841 - 4			
	6.66	-1,890.08	-502.60	-237.36	-1,150.11	00017841 - 5			
	4.16	-1,283.72	-419.84	-196.46	-667.43	00017841 - 6			
	28.62	-14,783.25	-6,471.41	-2,906.45	-5,405.39	00017841 - 7			
	136.02	-39,455.61	-12,868.56	-5,809.80	-20,777.25	00017841 - 8			
	3.13	-1,320.71	-437.43	-246.65	-636.63	00023662 - 1			
	2.06	-700.92	-169.38	-94.03	-437.50	00023662 - 2			
	3.36	-1,166.49	-312.15	-147.45	-706.89	00023662 - 3			
	17.14	-10,030.80	-3,934.44	-2,009.80	-4,086.55	00023662 - 4			
	98.08	-19,047.00	-3,765.47	-3,638.06	-11,643.48	00023662 - 5			
	4.68	-1,347.13	-406.28	-210.85	-730.002	00023662 - 6			
	249.45	-82,687.68	-25,601.20	-15,966.75	-41,119.73	00023662 - 7			
	234.95	-71,078.48	-24,760.00	-12,798.87	-33,519.60	00023662 - 8			
	8.52	-3,748.79	-1,661.72	-754.45	-1,332.62	00023697 - 5			
	7.23	-2,079.53	-417.15	-356.24	-1,306.14	00023697 - 7			
	0.03	-0.11	-0.03	-0.02	-0.07	00023697 - 8			
	97.20	-58,073.55	-25,577.18	-11,510.56	-20,985.81	00025156 - 2			
	1,014.60	386,470.60	211,668.80	63,586.40	111,215.40	17313183 - 1			
		-26,034.72	-9,960.39	-6,219.28	-9,855.05	18075265 - 1			
	6.70	-2,233.03	-947.60	-463.60	-821.83	21055370 - 1			
		10,257.98	79,211.42	-7,423.56	-61,529.89	סה"כ צריכה			
	43.35	-9,759.89	-3,240.44	-987.22	-5,532.23	00019007 - 1	ציבורי בניין B	45432	62
	6.99	-1,560.55	-427.41	-211.94	-921.20	00019007 - 2			
	22.28	-2,943.20	-392.13	-177.40	-2,373.66	00019007 - 6			
	2.17	-214.08	-96.03	-42.39	-75.66	00019007 - 7			
	14.28	-5,541.09	-2,037.64	-1,008.04	-2,495.41	00019007 - 8			
	175.88	-33,734.50	-5,415.54	-4,019.60	-24,299.36	00023678 - 1			
	154.24	-34,247.64	-8,848.24	-7,277.00	-18,122.40	00023678 - 2			
	57.73	-3,058.16	-220.36	-99.70	-2,738.10	00023678 - 3			
	7.06	-918.02	-73.51	-118.49	-726.02	00023678 - 4			
	8.39	-2,477.10	-751.00	-414.29	-1,311.81	00023678 - 5			
	3.23	-1,024.43	-296.77	-170.73	-556.93	00023678 - 6			
	28.31	-11,496.94	-4,644.04	-2,618.16	-4,234.74	00023678 - 7			
	3.23	-1,682.29	-754.98	-324.06	-603.26	00023678 - 8			






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155760 - 2	-1,949.20	-302.40	-604.80	-2,856.40	13.36	
			14155760 - 3	-3,329.60	-740.40	-1,406.80	-5,476.80	22.50	
			14155760 - 4	-3,152.40	-794.40	-1,633.60	-5,580.40	25.63	
			17312743 - 1	-2,854.20	-614.80	-1,262.50	-4,731.50	53.48	
			20281675 - 1	58,230.30	5,162.09	79,842.22	143,234.61	557.70	
			סה"כ צריכה	-17,045.87	-14,758.94	47,736.44	15,931.62		
63	45433	ציבורי בניין C	00005140 - 1	-729.53	-305.27	-626.84	-1,661.64	4.50	
			00025243 - 1	-3,542.37	-1,640.56	-3,522.15	-8,705.08	17.75	
			00025243 - 2	-3,427.35	-1,662.48	-3,604.34	-8,694.16	18.77	
			00025243 - 3	-3,696.19	-1,805.34	-3,896.11	-9,397.64	18.08	
			00025243 - 4	-2,692.28	-889.33	-1,735.66	-5,317.26	16.58	
			00025243 - 5	-1,816.08	-705.93	-1,437.39	-3,959.40	9.34	
			00025243 - 6	-1,742.32	-690.32	-1,453.58	-3,886.21	9.90	
			00025243 - 7	-1,633.70	-613.95	-1,217.66	-3,465.31	9.54	
			00025243 - 8	-1,086.96	-376.29	-754.94	-2,218.19	6.14	
			00025243 - 9	-704.21	-210.29	-404.27	-1,318.77	4.77	
			00025243 - 10	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 11	0.00	0.00	0.00	0.00		
			00025243 - 12	0.00	0.008	0.00	0.008		
			00025427 - 1	-699.20	-100.58	-141.77	-941.55	7.16	
			00025427 - 2	-4,567.36	-2,434.04	-5,073.67	-12,075.07	26.72	
			00025427 - 3	-972.64	-285.21	-586.71	-1,844.56	8.52	
			00025427 - 4	-834.63	-281.06	-491.83	-1,607.52	5.22	
			00025427 - 6	-525.13	-99.23	-130.77	-755.14	3.78	
			00025427 - 7	-530.62	-194.85	-405.16	-1,130.63	4.78	
			00025427 - 8	-3,906.52	-1,750.90	-3,776.68	-9,434.10	20.26	
			00025508 - 1	52,284.52	20,922.60	29,279.00	102,486.12	271.44	
			00025508 - 2	-3,745.97	-1,768.97	-3,450.70	-8,965.64	25.99	
			00025508 - 4	-44.70	-22.02	-49.16	-115.88	0.35	
			00025508 - 5	-1,332.29	-356.05	-797.91	-2,486.25	8.76	
			00025508 - 7	-6,133.76	-2,763.49	-4,136.54	-13,033.79	33.66	
			00025508 - 8	-24,880.79	-9,415.76	-8,043.32	-42,339.88	143.22	
			16092203 - 1	-188.80	-108.30	-240.90	-538.00	0.88	
			16092203 - 2	-269.20	-156.50	-353.30	-779.00	1.15	
			16092203 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			21055347 - 2	-7.28	-14.35	-50.48	-72.10	0.22	
			21055347 - 3	-994.70	-204.15	-435.70	-1,634.55	6.05	
			21055348 - 2	-2,425.20	-191.10	-382.40	-2,998.70	19.52	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			21055348 - 3	-55.20	-10.20	-5.90	-71.30	2.90	
			21055417 - 1	116,480.00	39,568.00	74,340.00	230,388.00	767.00	
			21055417 - 2	-15,679.80	-1,230.30	-140.40	-17,050.50	499.18	
			21055417 - 3	-2,325.90	-672.30	-255.60	-3,253.80	12.19	
			21055417 - 4	-16,621.80	-8,579.20	-16,554.20	-41,755.20	68.85	
			21055418 - 1	-19,384.80	-7,591.20	-16,930.80	-43,906.80	184.07	
			21055418 - 2	-5,502.40	-3,137.00	-7,348.20	-15,987.60	23.36	
			21055418 - 3	-6,879.40	-1,593.40	-1,266.80	-9,739.60	137.15	
			21055418 - 4	-9,132.60	-2,912.40	-3,145.60	-15,190.60	130.97	
			סה"כ צריכה	20,052.85	5,718.31	10,771.54	36,542.70		
			סה"כ צריכה	338,210.22	129,239.09	395,130.02	862,579.33		
			חשבון חברת חשמל			875,760.00	875,760.00		
			הפרש בקוט"ש			-480,629.98	-13,180.67		
			הפרש באחוזים			-54.88%	-1.51%		



■ פסגה (Kwh 338,210.22)
■ גבע (Kwh 129,239.09)
■ שפל (Kwh 395,130.02)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42214	בניין A שנאי T2 + חניונים	17313183 - 1	111,215.40	63,586.40	211,668.80	386,470.60	1,014.60	
			סה"כ צריכה	111,215.40	63,586.40	211,668.80	386,470.60		
2	42213	בניין B שנאי T1	20281675 - 1	58,230.30	5,162.09	79,842.22	143,234.61	557.70	
			סה"כ צריכה	58,230.30	5,162.09	79,842.22	143,234.61		
3	42186	בניין C שנאי 3	21055417 - 1	116,480.00	39,568.00	74,340.00	230,388.00	767.00	
			סה"כ צריכה	116,480.00	39,568.00	74,340.00	230,388.00		
4	42253	בניין C שנאי 4	00025508 - 1	52,284.52	20,922.60	29,279.00	102,486.12	271.44	
			סה"כ צריכה	52,284.52	20,922.60	29,279.00	102,486.12		

