



**דוח קוט"ש**

עבור: הון ניהול

דוח מסכם עבור: פארק הייטק רעננה בניין E

תקופת דוח: (02/10/22 - 01/09/22)

תאריך הפקה: 20/10/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		16,685.18	7,412.29	3,235.46	6,037.42	80003223 - 6	חדר - ARM UPS חשמל ראשי בחניון	28618	1
		16,685.18	7,412.29	3,235.46	6,037.42	סה"כ צריכה			
		1.40	0.67	0.26	0.48	80002031 - 3	ARM קומה 2	27969	2
		849.38	335.19	137.71	376.47	80003223 - 2			
		850.78	335.86	137.97	376.95	סה"כ צריכה			
		1.42	0.67	0.25	0.50	80002031 - 4	ARM קומה 3	27966	3
	10.40	2,446.40	455.20	223.20	1,768.00	80003257 - 7			
	17.40	8,179.70	2,750.50	1,236.30	4,192.90	81017159 - 4			
		10,627.52	3,206.37	1,459.75	5,961.40	סה"כ צריכה			
		1,025.22	450.23	194.84	380.15	80002031 - 5	ARM קומה 4	27970	4
	16.80	3,022.40	490.40	268.00	2,264.00	80003224 - 7			
		4,047.62	940.63	462.84	2,644.15	סה"כ צריכה			
	16.00	2,975.20	428.00	204.80	2,342.40	80001690 - 3	ARM קומה 7	27968	5
		538.75	236.30	101.23	201.23	80002031 - 8			
	10.30	3,354.20	1,152.80	500.40	1,701.00	81017159 - 8			
		6,868.15	1,817.10	806.43	4,244.63	סה"כ צריכה			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091250 - 1	NICE	13026	6
	0.31	108.70	84.25	18.30	6.15	15091250 - 2			
	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	16092121 - 1			
	11.60	2,408.00	461.60	242.00	1,704.40	80001690 - 6			
		209.53	58.48	17.06	133.99	80001767 - 2			
		266.84	20.34	5.03	241.47	80001767 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	80001767 - 5			
	3.20	552.80	242.40	104.00	206.40	80003224 - 4			
	0.20	158.95	73.00	31.15	54.80	80003257 - 5			
		3,704.82	940.07	417.54	2,347.21	סה"כ צריכה			
	1.15	135.70	1.10	3.80	130.80	15091162 - 1	ORCA קומה 5	13028	7
	0.20	2.50	0.00	0.00	2.50	15091162 - 3			
	1.10	91.40	0.20	0.10	91.10	15091162 - 4			
	65.85	72.10	22.50	9.40	40.20	16048009 - 1			
	0.96	121.10	0.90	3.90	116.30	16048009 - 2			
		422.80	24.70	17.20	380.90	סה"כ צריכה			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
8	13017	ORCA קומה 6	16092121 - 3	933.28	524.64	1,249.92	2,707.84	4.63	
			16092121 - 4	2,705.92	1,514.88	3,566.40	7,787.20	17.26	
			80001690 - 2	1,167.20	156.80	316.00	1,640.00	12.00	
			80002031 - 7	504.52	242.24	566.41	1,313.17		
			81017159 - 7	926.30	146.50	220.60	1,293.40	5.50	
			סה"כ צריכה	6,237.22	2,585.06	5,919.33	14,741.61		
9	25873	אלביט מערכות תקשוב וסייבר	16092121 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001690 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			80001976 - 1	0.61	0.34	0.80	1.76		
			80001976 - 2	1.02	0.58	1.35	2.95		
			80001976 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	1.63	0.92	2.16	4.71		
10	34774	ניס מעבדה ראשית שנאי 3	0333 - 1	97,504.03	56,607.87	121,053.12	275,165.02		
			סה"כ צריכה	97,504.03	56,607.87	121,053.12	275,165.02		
11	13021	סייברביט	80002031 - 2	95.99	55.74	132.16	283.89		
			80003217 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003271 - 4	134.10	76.50	178.20	388.80		
			סה"כ צריכה	230.09	132.24	310.36	672.69		
12	13016	ציבורי	15091162 - 1	-130.80	-3.80	-1.10	-135.70	1.15	
			15091162 - 3	-2.50	0.00	0.00	-2.50	0.20	
			15091162 - 4	-91.10	-0.10	-0.20	-91.40	1.10	
			15091249 - 1	282.30	135.00	270.55	687.85	1.42	
			15091249 - 2	271.95	128.15	255.20	655.30	1.38	
			15091249 - 3	289.15	140.60	286.80	716.55	1.42	
			15091249 - 7	490.10	278.50	636.50	1,405.10	2.18	
			15091249 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091249 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091249	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15091250 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091250 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 10 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 11 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			- 12 15091250	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16048009 - 1	-40.20	-9.40	-22.50	-72.10	65.85	
			16048009 - 2	-116.30	-3.90	-0.90	-121.10	0.96	
			16092120 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16092120 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001690 - 1	2,380.80	79.20	273.60	2,733.60	257.60	
			80001690 - 5	699.20	151.20	460.80	1,311.20	12.00	
			80001767 - 1	691.70	146.22	451.55	1,289.46		
			80001767 - 2	-133.99	-17.06	-58.48	-209.53		
			80001767 - 3	330.36	132.62	393.40	856.39		
			80001767 - 4	-241.47	-5.03	-20.34	-266.84		
			80001767 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80001976 - 8	3.84	2.17	5.08	11.09		
			80002031 - 1	157.76	88.59	212.14	458.49		
			80003217 - 1	2.20	1.24	2.91	6.36		
			80003217 - 2	2.25	1.27	2.98	6.50		
			80003223 - 4	15,414.62	9,591.86	23,743.44	48,749.92		
			80003224 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			80003224 - 6	269.60	108.00	253.60	631.20	97.60	
			80003257 - 2	2.60	1.60	3.60	7.80		
			80003257 - 3	2.50	1.50	3.50	7.50		
			80003257 - 4	10,795.20	2,987.20	2,294.40	16,076.80	64.80	
			80003257 - 6	94.40	53.60	124.80	272.80	0.40	
			80003257 - 8	24,231.20	2,480.80	1,913.60	28,625.60	216.00	
			80003271 - 2	695.80	195.20	445.00	1,336.00		
			80003271 - 3	24.65	4.40	10.75	39.80		
			80003271 - 5	226.50	80.60	187.30	494.40		
			80003271 - 6	3,833.20	2,044.60	4,420.90	10,298.70		
			80003271 - 7	1,154.80	491.50	1,005.70	2,652.00		
			80003271 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81017159 - 1	489.30	176.60	364.30	1,030.20	5.60	
			81017159 - 2	1,338.50	742.90	1,745.80	3,827.20	5.60	
			סה"כ צריכה	63,418.12	20,205.84	39,664.69	123,288.66		
13	25872	קומה 8 סייברביט	16092120 - 1	180.40	98.90	231.70	511.00	1.13	
			80001976 - 3	556.43	314.33	735.88	1,606.64		
			80001976 - 4	555.92	314.13	736.49	1,606.54		
			80003217 - 6	6,806.18	3,811.82	8,932.30	19,550.31		
			80003224 - 5	3,141.60	873.60	1,808.80	5,824.00	18.40	
			80003271 - 1	1,056.90	404.40	907.60	2,368.90		
			סה"כ צריכה	12,297.43	5,817.18	13,352.77	31,467.38		
14	13027	תדהר	15091162 - 1	-130.80	-3.80	-1.10	-135.70	1.15	
			15091162 - 3	-2.50	0.00	0.00	-2.50	0.20	
			15091162 - 4	-91.10	-0.10	-0.20	-91.40	1.10	
			16048009 - 1	-40.20	-9.40	-22.50	-72.10	65.85	
			16048009 - 2	-116.30	-3.90	-0.90	-121.10	0.96	
			16092121 - 3	233.32	131.16	312.48	676.96	4.63	
			16092121 - 4	676.48	378.72	891.60	1,946.80	17.26	
			80002031 - 6	52.13	11.31	25.27	88.72		
			80003224 - 8	324.00	34.40	74.40	432.80	2.40	
			81017159 - 6	453.80	55.30	101.50	610.60	2.60	
			סה"כ צריכה	1,358.83	593.69	1,380.55	3,333.08		
			סה"כ צריכה	203,040.004	92,480.004	196,360.00	491,880.007		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				491,880.007		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (203,040.004 Kwh)  
■ גבע (92,480.004 Kwh)  
■ שפל (196,360.00 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	12425	מפסק ראשי שדה חיוני	80003223 - 1	49,086.02	24,853.50	58,325.18	132,264.70		
			סה"כ צריכה	49,086.02	24,853.50	58,325.18	132,264.70		
2	12421	צילר 4 על הגג- ציבורי מדידה של נייס משלמים לחח"י	80003224 - 2	23,787.20	10,723.20	19,789.60	54,300.00	180.00	
			סה"כ צריכה	23,787.20	10,723.20	19,789.60	54,300.00		
3	12427	ראשי שנאי AT1	80003257 - 1	45,459.20	6,617.60	6,854.40	58,931.20	473.60	
			סה"כ צריכה	45,459.20	6,617.60	6,854.40	58,931.20		
4	12428	ראשי שנאי AT2	80003224 - 1	56,422.40	26,636.80	62,080.00	145,139.20	300.80	
			סה"כ צריכה	56,422.40	26,636.80	62,080.00	145,139.20		

