



דוח קוט"ש


עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: כרמיאל מבנה 35.63

תקופת דוח: (26/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 27/10/22

מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוט"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	117.89	40,253.29	17,097.18	8,278.08	14,878.03	81018601 - 2	פליינג קרגו - אלביט	42153	1
		2,415.20	1,025.83	496.68	892.68	תוספת צריכה			
		42,668.49	18,123.01	8,774.76	15,770.71	סה"כ צריכה			
		-550.60	-56.90	-91.80	-401.90	15112929 - 1	פליינג קרגו חשמל	18365	2
		-1,861.80	-155.50	-279.30	-1,427.00	15112930 - 1			
	37.63	7,516.94	1,632.93	1,260.75	4,623.26	81018601 - 3			
	65.12	17,346.76	5,992.58	3,299.92	8,054.26	81018601 - 4			
	10.51	1,929.32	417.82	225.95	1,285.55	81018601 - 5			
		849.30	382.28	199.17	267.86	לוח שירותי בית			
		25,229.92	8,213.21	4,614.68	12,402.03	סה"כ צריכה			
		550.60	56.90	91.80	401.90	15112929 - 1	פליינג קרגו מיזוג אוויר	18369	3
		1,861.80	155.50	279.30	1,427.00	15112930 - 1			
	14.97	8,393.30	4,084.40	1,853.80	2,455.10	20281997 - 1			
	10.42	6,298.61	3,086.26	1,390.34	1,822.01	81018601 - 6			
	38.71	6,806.15	1,415.86	1,307.90	4,082.39	81018601 - 7			
	0.02	1.91	0.78	0.50	0.63	81018601 - 8			
		23,912.37	8,799.70	4,923.64	10,189.03	סה"כ צריכה			
		91,810.78	35,135.93	18,313.08	38,361.77	סה"כ צריכה			
		0.00				חשבון חברת חשמל			
		91,810.78				הפרש בקוט"ש			
						הפרש באחוזים			



■ פסגה (38,361.77 Kwh)
■ גבע (18,313.08 Kwh)
■ שפל (35,135.93 Kwh)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	18368	ציבורי מועמס	1 - 81018601	267.86	199.17	382.28	849.30	2.47	
			סה"כ צריכה	267.86	199.17	382.28	849.30		
2	42154	שנאי 1	1 - 11103607	21,595.80	9,888.30	18,553.50	50,037.60	1.49	
			סה"כ צריכה	21,595.80	9,888.30	18,553.50	50,037.60		
3	42155	שנאי 2	1 - 11103641	21,079.80	9,611.90	18,016.80	48,708.50	1.46	
			סה"כ צריכה	21,079.80	9,611.90	18,016.80	48,708.50		

