



**דוח קוט"ש**

עבור: קניית

דוח מסכם עבור: מרכז עזריאלי חולון

תקופת דוח: (09/10/22 - 30/10/22)

תאריך הפקה: 31/10/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	20009	בניין A - אופטימל - שלט	13044110 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	7382	בניין A - אופטימל פלוס	13044100 - 7	8,630.00	5,342.00	11,582.00	25,554.00	63.96	
			סה"כ צריכה	8,630.00	5,342.00	11,582.00	25,554.00		
3	24797	בניין A - אורנג'	16226535 - 1	460.57	301.03	639.97	1,401.57	9.73	
			סה"כ צריכה	460.57	301.03	639.97	1,401.57		
4	27004	בניין A - בי.בי.בי מחסן	16226535 - 2	31.50	18.80	41.15	91.45	0.43	
			סה"כ צריכה	31.50	18.80	41.15	91.45		
5	7317	בניין A - ג'וני קריספי	13044061 - 1	376.80	160.20	373.40	910.40	6.23	
			סה"כ צריכה	376.80	160.20	373.40	910.40		
6	24803	בניין A - ג'וני קריספי מחסן	16226535 - 7	136.30	93.40	208.35	438.05	0.88	
			סה"כ צריכה	136.30	93.40	208.35	438.05		
7	22795	בניין A - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224426 - 1	3,289.00	2,205.00	4,748.80	10,242.80		
			סה"כ צריכה	3,289.00	2,205.00	4,748.80	10,242.80		
8	40444	בניין A - חנות בגדים ראשי	18247176 - 1	263.60	117.00	175.20	555.80	6.70	
			סה"כ צריכה	263.60	117.00	175.20	555.80		
9	41773	בניין A - חנות מטרו סטי	16226535 - 5	177.40	72.60	137.80	387.80	7.98	
			סה"כ צריכה	177.40	72.60	137.80	387.80		
10	7405	בניין A - טלודר - שלט	13044111 - 8	33.45	22.75	49.65	105.85	0.21	
			סה"כ צריכה	33.45	22.75	49.65	105.85		
11	7397	בניין A - לוח חרום סאפיינס	13044110 - 3	11,060.40	7,378.80	16,002.00	34,441.20	71.87	
			סה"כ צריכה	11,060.40	7,378.80	16,002.00	34,441.20		
12	40445	בניין A - מספרה	16226535 - 8	969.30	372.50	388.60	1,730.40	19.30	
			18247176 - 1	-263.60	-117.00	-175.20	-555.80	6.70	
			סה"כ צריכה	705.70	255.50	213.40	1,174.60		
13	36263	בניין A - נקודת טבע מ.ש.מ.	16226535 - 9	1,930.50	813.40	1,274.20	4,018.10	14.29	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,930.50	813.40	1,274.20	4,018.10		
14	20010	בניין A - נת"ע - שלט	13044110 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	24796	בניין A - סלקום	16226535 - 1	460.57	301.03	639.97	1,401.57	9.73	
			סה"כ צריכה	460.57	301.03	639.97	1,401.57		
16	7404	בניין A - ספיס - מכון כושר	13044111 - 5	6,646.40	3,649.60	3,266.40	13,562.40	71.49	
			סה"כ צריכה	6,646.40	3,649.60	3,266.40	13,562.40		
17	47631	בניין A - פיצה סנטרל	13044061 - 3	1,566.20	1,026.80	1,981.20	4,574.20	18.62	
			סה"כ צריכה	1,566.20	1,026.80	1,981.20	4,574.20		
18	20007	בניין A - פיריין - שלט	13044110 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
19	24795	בניין A - פלאפון	16226535 - 1	460.57	301.03	639.97	1,401.57	9.73	
			סה"כ צריכה	460.57	301.03	639.97	1,401.57		
20	24799	בניין A - פנדה שטיפת מכונות	16226535 - 3	3,008.00	990.40	697.20	4,695.60	41.32	
			סה"כ צריכה	3,008.00	990.40	697.20	4,695.60		
21	26689	בניין A - ק.0 - בי.בי.בי	13044061 - 2	5,110.00	3,679.00	5,160.80	13,949.80	45.98	
			סה"כ צריכה	5,110.00	3,679.00	5,160.80	13,949.80		
22	22812	בניין A - ק.01 - חברת ש.ב.א. - ב.ח	16224420 - 1	4,426.20	1,431.20	2,169.00	8,026.40		
			סה"כ צריכה	4,426.20	1,431.20	2,169.00	8,026.40		
23	24802	בניין A - ק.02 - הסטוק	16226535 - 6	2,094.00	734.60	283.20	3,111.80	17.96	
			סה"כ צריכה	2,094.00	734.60	283.20	3,111.80		
24	7321	בניין A - ק.03 - פיריין	13044061 - 5	9,432.00	4,110.00	8,916.00	22,458.00	65.28	
			סה"כ צריכה	9,432.00	4,110.00	8,916.00	22,458.00		
25	24800	בניין A - ק.04 - פיריין	16226535 - 4	6,714.00	2,742.00	4,826.00	14,282.00	53.40	
			סה"כ צריכה	6,714.00	2,742.00	4,826.00	14,282.00		
26	46050	בניין A - ק.05 - פיריין	13044100 - 6	7,026.00	3,432.00	6,492.00	16,950.00	59.16	
			סה"כ צריכה	7,026.00	3,432.00	6,492.00	16,950.00		
			17313035 - 1	-1,644.50	-912.20	-1,956.80	-4,513.50	14.76	
			20281666 - 1	-1,702.90	-470.60	-685.80	-2,859.30	60.30	
			סה"כ צריכה	3,678.60	2,049.20	3,849.40	9,577.20		
27	46049	בניין A - ק.05 - רוקול	17313035 - 1	1,644.50	912.20	1,956.80	4,513.50	14.76	
			20281666 - 1	1,702.90	470.60	685.80	2,859.30	60.30	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,347.40	1,382.80	2,642.60	7,372.80		
28	7316	בניין A - ק.06 - טלדור	13044057 - 5	9,282.00	3,980.00	7,814.00	21,076.00	76.12	
			סה"כ צריכה	9,282.00	3,980.00	7,814.00	21,076.00		
29	7403	בניין A - ק.07 - טלדור	13044111 - 4	8,056.00	3,214.00	4,700.00	15,970.00	70.46	
			סה"כ צריכה	8,056.00	3,214.00	4,700.00	15,970.00		
30	32741	בניין A - ק.08 - אופסים	18040295 - 2	2,665.20	1,468.00	3,098.40	7,231.60	18.16	
			סה"כ צריכה	2,665.20	1,468.00	3,098.40	7,231.60		
31	32743	בניין A - ק.08 - אופסים E2	18040295 - 4	3,264.00	1,635.20	2,771.20	7,670.40	30.35	
			סה"כ צריכה	3,264.00	1,635.20	2,771.20	7,670.40		
32	32742	בניין A - ק.08 - נת"ע	18040295 - 3	3,295.20	1,186.40	1,536.00	6,017.60	34.32	
			סה"כ צריכה	3,295.20	1,186.40	1,536.00	6,017.60		
33	32737	בניין A - ק.08 - נת"ע - חדר שרתים	18040295 - 1	382.80	240.00	522.20	1,145.00	4.90	
			סה"כ צריכה	382.80	240.00	522.20	1,145.00		
34	7315	בניין A - ק.09 - נת"ע	13044057 - 4	8,730.00	3,840.00	7,400.00	19,970.00	79.70	
			סה"כ צריכה	8,730.00	3,840.00	7,400.00	19,970.00		
35	46975	בניין A - ק.10 - נת"ע	13044111 - 3	4,196.00	974.00	842.00	6,012.00	53.64	
			סה"כ צריכה	4,196.00	974.00	842.00	6,012.00		
36	7379	בניין A - ק.11 - סאפיינס	13044100 - 4	6,036.00	1,800.00	2,260.00	10,096.00	53.44	
			סה"כ צריכה	6,036.00	1,800.00	2,260.00	10,096.00		
37	7314	בניין A - ק.12 - סאפיינס	13044057 - 3	6,032.00	1,302.00	1,056.00	8,390.00	59.68	
			סה"כ צריכה	6,032.00	1,302.00	1,056.00	8,390.00		
38	48456	בניין A - ק.קרקע - פאשן פלור	13044061 - 6	100.40	48.90	38.80	188.10	4.79	
			סה"כ צריכה	100.40	48.90	38.80	188.10		
39	20174	בניין A מיזוג אוויר	13044057 - 2	14,884.00	3,644.00	2,114.00	20,642.00	353.70	
			13044100 - 3	8,948.00	6,592.00	8,484.00	24,024.00	208.62	
			13044110 - 2	15,590.00	5,480.00	5,100.00	26,170.00	280.48	
			13044110 - 5	49.20	874.80	7,232.40	8,156.40	96.85	
			13044111 - 2	13,434.00	4,318.00	5,236.00	22,988.00	348.76	
			16201588 - 2	17,618.00	8,098.00	3,042.00	28,758.00	332.50	
			16201588 - 3	16,274.00	3,282.00	6,260.00	25,816.00	279.02	
			16201588 - 5	50.40	372.00	4,828.80	5,251.20	133.06	
			16201588 - 6	16,265.60	6,073.60	9,081.60	31,420.80	138.91	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		193,226.40	51,378.80	38,734.40	103,113.20	סה"כ צריכה			
	963.07	253,932.80	91,027.20	52,659.20	110,246.40	13044057 - 1	בניין A ציבורי	20179	40
	353.70	-20,642.00	-2,114.00	-3,644.00	-14,884.00	13044057 - 2			
	59.68	-8,390.00	-1,056.00	-1,302.00	-6,032.00	13044057 - 3			
	79.70	-19,970.00	-7,400.00	-3,840.00	-8,730.00	13044057 - 4			
	76.12	-21,076.00	-7,814.00	-3,980.00	-9,282.00	13044057 - 5			
	6.23	-910.40	-373.40	-160.20	-376.80	13044061 - 1			
	45.98	-13,949.80	-5,160.80	-3,679.00	-5,110.00	13044061 - 2			
	18.62	-4,574.20	-1,981.20	-1,026.80	-1,566.20	13044061 - 3			
	65.28	-22,458.00	-8,916.00	-4,110.00	-9,432.00	13044061 - 5			
	4.79	-188.10	-38.80	-48.90	-100.40	13044061 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044100 - 2			
	208.62	-24,024.00	-8,484.00	-6,592.00	-8,948.00	13044100 - 3			
	53.44	-10,096.00	-2,260.00	-1,800.00	-6,036.00	13044100 - 4			
	59.16	-16,950.00	-6,492.00	-3,432.00	-7,026.00	13044100 - 6			
	63.96	-25,554.00	-11,582.00	-5,342.00	-8,630.00	13044100 - 7			
	404.93	101,267.20	42,028.80	20,396.80	38,841.60	13044110 - 1			
	280.48	-26,170.00	-5,100.00	-5,480.00	-15,590.00	13044110 - 2			
	71.87	-34,441.20	-16,002.00	-7,378.80	-11,060.40	13044110 - 3			
	96.85	-8,156.40	-7,232.40	-874.80	-49.20	13044110 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 6			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 8			
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044110 - 9			
	557.38	95,129.60	28,262.40	19,411.20	47,456.00	13044111 - 1			
	348.76	-22,988.00	-5,236.00	-4,318.00	-13,434.00	13044111 - 2			
	53.64	-6,012.00	-842.00	-974.00	-4,196.00	13044111 - 3			
	70.46	-15,970.00	-4,700.00	-3,214.00	-8,056.00	13044111 - 4			
	71.49	-13,562.40	-3,266.40	-3,649.60	-6,646.40	13044111 - 5			
	0.21	-105.85	-49.65	-22.75	-33.45	13044111 - 8			
	730.05	111,136.00	30,208.00	21,356.80	59,571.20	16201588 - 1			
	332.50	-28,758.00	-3,042.00	-8,098.00	-17,618.00	16201588 - 2			
	279.02	-25,816.00	-6,260.00	-3,282.00	-16,274.00	16201588 - 3			
	133.06	-5,251.20	-4,828.80	-372.00	-50.40	16201588 - 5			
	138.91	-31,420.80	-9,081.60	-6,073.60	-16,265.60	16201588 - 6			
		-8,026.40	-2,169.00	-1,431.20	-4,426.20	16224420 - 1			
		-10,242.80	-4,748.80	-2,205.00	-3,289.00	16224426 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	16224436 - 1			
	9.73	-4,204.70	-1,919.90	-903.10	-1,381.70	16226535 - 1			



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226535 - 2	-31.50	-18.80	-41.15	-91.45	0.43	
			16226535 - 3	-3,008.00	-990.40	-697.20	-4,695.60	41.32	
			16226535 - 4	-6,714.00	-2,742.00	-4,826.00	-14,282.00	53.40	
			16226535 - 5	-177.40	-72.60	-137.80	-387.80	7.98	
			16226535 - 6	-2,094.00	-734.60	-283.20	-3,111.80	17.96	
			16226535 - 7	-136.30	-93.40	-208.35	-438.05	0.88	
			16226535 - 8	-969.30	-372.50	-388.60	-1,730.40	19.30	
			16226535 - 9	-1,930.50	-813.40	-1,274.20	-4,018.10	14.29	
			18040295 - 1	-382.80	-240.00	-522.20	-1,145.00	4.90	
			18040295 - 2	-2,665.20	-1,468.00	-3,098.40	-7,231.60	18.16	
			18040295 - 3	-3,295.20	-1,186.40	-1,536.00	-6,017.60	34.32	
			18040295 - 4	-3,264.00	-1,635.20	-2,771.20	-7,670.40	30.35	
			סה"כ צריכה	26,923.25	16,222.95	37,591.35	80,737.55		
41	27554	בניין AKT - B	15129207 - 10	888.40	202.60	310.80	1,401.80	14.14	
			סה"כ צריכה	888.40	202.60	310.80	1,401.80		
42	23425	בניין B - אורגל - ראשי	15091232 - 3	1,408.80	614.00	1,295.20	3,318.00	14.21	
			סה"כ צריכה	1,408.80	614.00	1,295.20	3,318.00		
43	20142	בניין B - אורגל משרדים	15091232 - 2	661.80	147.00	194.40	1,003.20	263.62	
			סה"כ צריכה	661.80	147.00	194.40	1,003.20		
44	7343	בניין B - אס טי ג' STG	13044076 - 7	573.00	0.00	0.00	573.00		
			סה"כ צריכה	573.00	0.00	0.00	573.00		
45	7334	בניין B - ארט סיס	13044066 - 5	29.10	20.10	43.70	92.90	0.58	
			סה"כ צריכה	29.10	20.10	43.70	92.90		
46	7417	בניין B - בר אירי אוסקר ווילד	13080904 - 9	2,379.00	1,712.20	3,009.40	7,100.60	31.95	
			סה"כ צריכה	2,379.00	1,712.20	3,009.40	7,100.60		
47	32200	בניין B - זיילינקס	18029660 - 12	427.00	155.80	263.80	846.60	7.23	
			סה"כ צריכה	427.00	155.80	263.80	846.60		
48	22796	בניין B - חברת ש.ב.א קומת כניסה	16224424 - 1	4,253.80	2,915.10	6,371.40	13,540.30		
			סה"כ צריכה	4,253.80	2,915.10	6,371.40	13,540.30		
49	20141	בניין B - טירן הנדסה	15091232 - 1	410.80	49.80	96.80	557.40	6.85	
			סה"כ צריכה	410.80	49.80	96.80	557.40		
50	27557	בניין B - מרקורי	15129207 - 13	520.80	81.20	124.00	726.00	6.04	
			סה"כ צריכה	520.80	81.20	124.00	726.00		
51	37910	בניין B - פאזל בורגר	13080904 - 12	3,486.40	607.20	1,361.20	5,454.80	44.04	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	3,486.40	607.20	1,361.20	5,454.80		
52	7412	בניין B - ק.0 - ממתקי סיוון - חנות	13080904 - 2	1,029.60	514.30	906.60	2,450.50	9.19	
			סה"כ צריכה	1,029.60	514.30	906.60	2,450.50		
53	7411	בניין B - ק.0 - עגבניה	13080904 - 1	1,940.40	895.70	1,654.10	4,490.20	28.59	
			סה"כ צריכה	1,940.40	895.70	1,654.10	4,490.20		
54	27343	בניין B - ק.01 - גנרטור	13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
55	28802	בניין B - ק.01 יח' 01 - טלדור מערכות	14118701 - 1	351.10	172.80	283.10	807.00	3.56	
			סה"כ צריכה	351.10	172.80	283.10	807.00		
56	44923	בניין B - ק.01 יח' 06 - קבוצת יעקובסון	14118701 - 3	179.00	27.10	22.20	228.30	2.92	
			סה"כ צריכה	179.00	27.10	22.20	228.30		
57	37500	בניין B - ק.01 יח' 07 - יונסי וגלילי השקעות	14118701 - 9	210.30	41.40	32.60	284.30	2.31	
			סה"כ צריכה	210.30	41.40	32.60	284.30		
58	45787	בניין B - ק.01 יח' 08 - אוויה	14118701 - 11	227.20	88.40	191.60	507.20	2.32	
			סה"כ צריכה	227.20	88.40	191.60	507.20		
59	46364	בניין B - ק.01 יח' 09 - מרטנס הופמן	14118701 - 5	206.70	10.30	12.60	229.60	2.64	
			סה"כ צריכה	206.70	10.30	12.60	229.60		
60	47417	בניין B - ק.01 יח' 10 - אורון	14118701 - 12	210.60	56.80	46.60	314.00	2.95	
			סה"כ צריכה	210.60	56.80	46.60	314.00		
61	45741	בניין B - ק.01 יח' 11 - עו"ד לריסה פז	14118701 - 6	121.50	1.80	0.40	123.70	2.13	
			סה"כ צריכה	121.50	1.80	0.40	123.70		
62	47561	בניין B - ק.01 יח' 12 - גולבן סחר בע"מ	14118701 - 13	45.40	15.70	9.20	70.30	1.85	
			סה"כ צריכה	45.40	15.70	9.20	70.30		
63	7419	בניין B - ק.01 - שבט בנימין 1	13080904 - 11	42.80	16.60	34.30	93.70	1.40	
			סה"כ צריכה	42.80	16.60	34.30	93.70		
64	24792	בניין B - ק.01 - שבט בנימין 2	13080904 - 10	384.30	99.10	148.30	631.70	7.23	
			סה"כ צריכה	384.30	99.10	148.30	631.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
65	27342	בניין B - ק.02 - פאב ברונ	14 - 13080904	1,775.20	1,621.60	3,471.20	6,868.00	28.94	
		סה"כ צריכה		1,775.20	1,621.60	3,471.20	6,868.00		
66	45535	בניין B - ק.02 יח' 21 - בוני התיכון	1 - 14086110	221.60	34.60	64.80	321.00	5.05	
		סה"כ צריכה		221.60	34.60	64.80	321.00		
67	46046	בניין B - ק.02 יח' 22 - אר. או. מרקטינג	8 - 14086110	125.30	8.30	4.50	138.10	2.71	
		סה"כ צריכה		125.30	8.30	4.50	138.10		
68	44383	בניין B - ק.02 יח' 23 - אייל פתרות תוכנה	2 - 14086110	197.00	9.40	10.00	216.40	2.90	
		סה"כ צריכה		197.00	9.40	10.00	216.40		
69	45728	בניין B - ק.02 יח' 24 - כאן בינו ויזום בע"מ	9 - 14086110	179.10	5.40	5.30	189.80	2.97	
		סה"כ צריכה		179.10	5.40	5.30	189.80		
70	45049	בניין B - ק.02 יח' 25 - משק עפר	3 - 14086110	133.90	8.80	13.60	156.30	2.65	
		סה"כ צריכה		133.90	8.80	13.60	156.30		
71	8353	בניין B - ק.02 יח' 26 - קרן פזון	10 - 14086110	57.00	1.40	3.00	61.40	3.25	
		סה"כ צריכה		57.00	1.40	3.00	61.40		
72	29859	בניין B - ק.02 יח' 27 - עו"ד קרן פזון	4 - 14086110	32.90	1.10	2.80	36.80	1.18	
		סה"כ צריכה		32.90	1.10	2.80	36.80		
73	47585	בניין B - ק.02 יח' 28 - הסתדרות המורים	11 - 14086110	78.30	18.90	40.80	138.00	2.06	
		סה"כ צריכה		78.30	18.90	40.80	138.00		
74	45439	בניין B - ק.02 יח' 29 - חברת קווים	5 - 14086110	233.60	33.20	54.20	321.00	3.46	
		סה"כ צריכה		233.60	33.20	54.20	321.00		
75	14875	בניין B - ק.02 יח' 30 - אבישי בוגן	12 - 14086110	158.50	15.90	19.00	193.40	2.07	
		סה"כ צריכה		158.50	15.90	19.00	193.40		
76	45991	בניין B - ק.02 יח' 31 - סוכרים	6 - 14086110	150.10	4.70	7.10	161.90	2.25	
		סה"כ צריכה		150.10	4.70	7.10	161.90		
77	44903	בניין B - ק.02 יח' 32 - חכשורי בנייה	13 - 14086110	169.90	50.60	109.40	329.90	3.68	
		סה"כ צריכה		169.90	50.60	109.40	329.90		
78	43460	בניין B - ק.02 יח' 33 - קולירס בע"מ	7 - 14086110	134.80	2.90	0.00	137.70	1.73	
		סה"כ צריכה		134.80	2.90	0.00	137.70		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
79	46361	בניין B - ק.02 יח' 34 - אינטרנשיונל	14086110 - 14	153.20	6.20	6.30	165.70	3.96	
		סה"כ צריכה		153.20	6.20	6.30	165.70		
80	8343	בניין B - ק.02 יח' 35 - טלה קלינקות	14086110 - 15	80.10	12.10	25.10	117.30	2.24	
		סה"כ צריכה		80.10	12.10	25.10	117.30		
81	33988	בניין B - ק.02 - - בנק מרכנתיל	13080904 - 7	1,130.80	485.10	926.50	2,542.40	10.74	
		סה"כ צריכה		1,130.80	485.10	926.50	2,542.40		
82	44696	בניין B - ק.02 - - סבוי	13080904 - 13	2,609.40	1,012.80	603.70	4,225.90	23.15	
		סה"כ צריכה		2,609.40	1,012.80	603.70	4,225.90		
83	47909	בניין B - ק.03 - - אופישנסי	18029660 - 9	28.90	8.40	8.40	45.70	4.18	
		סה"כ צריכה		28.90	8.40	8.40	45.70		
84	32194	בניין B - ק.03 - - איתי לייטר	18029660 - 7	432.30	77.20	2.70	512.20	9.04	
		סה"כ צריכה		432.30	77.20	2.70	512.20		
85	32191	בניין B - ק.03 - - אמריקן לייטר	18029660 - 4	527.50	232.10	232.40	992.00	6.81	
		סה"כ צריכה		527.50	232.10	232.40	992.00		
86	32193	בניין B - ק.03 - - אפרת פקץ - מכון מסלול	18029660 - 6	455.90	165.00	11.50	632.40	6.11	
		סה"כ צריכה		455.90	165.00	11.50	632.40		
87	32195	בניין B - ק.03 - - לנבר מהנדסים	18029660 - 8	275.70	91.70	201.30	568.70	3.78	
		סה"כ צריכה		275.70	91.70	201.30	568.70		
88	32159	בניין B - ק.03 - - מריליו ובניו	18029660 - 2	55.30	0.70	1.60	57.60	1.82	
		סה"כ צריכה		55.30	0.70	1.60	57.60		
89	32197	בניין B - ק.03 - - סלקטד	18029660 - 11	199.60	48.15	107.20	354.95	2.42	
		סה"כ צריכה		199.60	48.15	107.20	354.95		
90	40378	בניין B - ק.03 - - עו"ד רפאל	18029660 - 5	249.35	94.85	173.35	517.55	2.89	
		סה"כ צריכה		249.35	94.85	173.35	517.55		
91	27546	בניין B - ק.04 - - פי גרופ	15129207 - 3	226.10	78.80	146.30	451.20	3.37	
		סה"כ צריכה		226.10	78.80	146.30	451.20		
92	27278	בניין B - ק.04 - - אייל פתרונות	15129207 - 8	13.60	0.00	0.00	13.60	0.74	
		סה"כ צריכה		13.60	0.00	0.00	13.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
93	27547	בניין B - ק.04 - תוכנה אייל פתונות	15129207 - 5	659.70	166.60	337.50	1,163.80	7.50	
			סה"כ צריכה	659.70	166.60	337.50	1,163.80		
94	27550	בניין B - ק.04 - אפצי פתונות כח ישראל	15129207 - 6	498.50	200.10	428.50	1,127.10	5.93	
			סה"כ צריכה	498.50	200.10	428.50	1,127.10		
95	27556	בניין B - ק.04 - סגל	15129207 - 12	327.80	27.30	59.70	414.80	6.21	
			סה"כ צריכה	327.80	27.30	59.70	414.80		
96	27549	בניין B - ק.04 - פרומדיקס	15129207 - 2	318.95	14.25	24.90	358.10	4.39	
			סה"כ צריכה	318.95	14.25	24.90	358.10		
97	27552	בניין B - ק.04 - פרומדיקס - ימית וגבי חגני	15129207 - 1	234.60	44.20	98.60	377.40	4.86	
			סה"כ צריכה	234.60	44.20	98.60	377.40		
98	27548	בניין B - ק.05 - בוני התיכון	15129207 - 14	1,343.00	274.80	599.00	2,216.80	14.59	
			סה"כ צריכה	1,343.00	274.80	599.00	2,216.80		
99	32198	בניין B - ק.05 - הופמן	18029660 - 13	822.80	237.00	481.00	1,540.80	9.16	
			סה"כ צריכה	822.80	237.00	481.00	1,540.80		
100	32199	בניין B - ק.05 - טריין	18029660 - 14	975.50	172.50	357.10	1,505.10	12.38	
			סה"כ צריכה	975.50	172.50	357.10	1,505.10		
101	42381	בניין B - ק.06 - אניוויז'ן	15129207 - 11	3,484.80	1,728.80	3,096.00	8,309.60	28.04	
			סה"כ צריכה	3,484.80	1,728.80	3,096.00	8,309.60		
102	7341	בניין B - ק.10 - בנק מרכנתיל	13044076 - 5	5,099.40	0.00	0.00	5,099.40		
			סה"כ צריכה	5,099.40	0.00	0.00	5,099.40		
103	7340	בניין B - ק.10 - קוויים	13044076 - 4	4,940.80	0.00	0.00	4,940.80		
			סה"כ צריכה	4,940.80	0.00	0.00	4,940.80		
104	7333	בניין B - ק.11 - בנק מרכנתיל	13044066 - 4	3,289.60	752.00	1,144.80	5,186.40	33.93	
			סה"כ צריכה	3,289.60	752.00	1,144.80	5,186.40		
105	7342	בניין B - ק.12 - בנק מרכנתיל	13044076 - 6	18,832.00	0.00	0.00	18,832.00		
			סה"כ צריכה	18,832.00	0.00	0.00	18,832.00		
106	27551	בניין B - רוברט פישר	15129207 - 9	616.40	302.80	650.60	1,569.80	7.53	
			סה"כ צריכה	616.40	302.80	650.60	1,569.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
107	20175	בנין B מיזוג אוויר	13044066 - 2	15,636.00	496.00	306.00	16,438.00	217.80	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044076 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044076 - 3	14,656.00	0.00	0.00	14,656.00		
			13080928 - 2	18,722.00	6,172.00	8,344.00	33,238.00	268.16	
			13080928 - 3	11,962.00	5,586.00	10,306.00	27,854.00	101.88	
			13080928 - 5	6,201.60	1,108.80	2,472.00	9,782.40	156.83	
			13080928 - 14	2,512.16	1,329.60	2,040.80	5,882.56	47.12	
			סה"כ צריכה	69,689.76	14,692.40	23,468.80	107,850.96		
108	27563	בנין B ציבורי	13044066 - 1	659.20	499.20	2,201.60	3,360.00	13.89	
			13044066 - 2	-15,636.00	-496.00	-306.00	-16,438.00	217.80	
			13044066 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044066 - 4	-3,289.60	-752.00	-1,144.80	-5,186.40	33.93	
			13044066 - 5	-29.10	-20.10	-43.70	-92.90	0.58	
			13044076 - 1	264,537.60	0.00	0.00	264,537.60		
			13044076 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044076 - 3	-14,656.00	0.00	0.00	-14,656.00		
			13044076 - 4	-4,940.80	0.00	0.00	-4,940.80		
			13044076 - 5	-5,099.40	0.00	0.00	-5,099.40		
			13044076 - 6	-18,832.00	0.00	0.00	-18,832.00		
			13044076 - 7	-573.00	0.00	0.00	-573.00		
			13044082 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13080904 - 1	-1,940.40	-895.70	-1,654.10	-4,490.20	28.59	
			13080904 - 2	-1,029.60	-514.30	-906.60	-2,450.50	9.19	
			13080904 - 7	-1,130.80	-485.10	-926.50	-2,542.40	10.74	
			13080904 - 9	-2,379.00	-1,712.20	-3,009.40	-7,100.60	31.95	
			13080904 - 10	-384.30	-99.10	-148.30	-631.70	7.23	
			13080904 - 11	-42.80	-16.60	-34.30	-93.70	1.40	
			13080904 - 12	-3,486.40	-607.20	-1,361.20	-5,454.80	44.04	
			13080904 - 13	-2,609.40	-1,012.80	-603.70	-4,225.90	23.15	
			13080904 - 14	-1,775.20	-1,621.60	-3,471.20	-6,868.00	28.94	
			13080928 - 1	47,776.00	18,924.80	32,448.00	99,148.80	558.66	
			13080928 - 2	-18,722.00	-6,172.00	-8,344.00	-33,238.00	268.16	
			13080928 - 3	-11,962.00	-5,586.00	-10,306.00	-27,854.00	101.88	
			13080928 - 5	-6,201.60	-1,108.80	-2,472.00	-9,782.40	156.83	
			13080928 - 14	-2,512.16	-1,329.60	-2,040.80	-5,882.56	47.12	
			14086110 - 1	-221.60	-34.60	-64.80	-321.00	5.05	
			14086110 - 2	-197.00	-9.40	-10.00	-216.40	2.90	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14086110 - 3	-133.90	-8.80	-13.60	-156.30	2.65	
			14086110 - 4	-32.90	-1.10	-2.80	-36.80	1.18	
			14086110 - 5	-233.60	-33.20	-54.20	-321.00	3.46	
			14086110 - 6	-150.10	-4.70	-7.10	-161.90	2.25	
			14086110 - 7	-134.80	-2.90	0.00	-137.70	1.73	
			14086110 - 8	-125.30	-8.30	-4.50	-138.10	2.71	
			14086110 - 9	-179.10	-5.40	-5.30	-189.80	2.97	
			14086110 - 10	-57.00	-1.40	-3.00	-61.40	3.25	
			14086110 - 11	-78.30	-18.90	-40.80	-138.00	2.06	
			14086110 - 12	-158.50	-15.90	-19.00	-193.40	2.07	
			14086110 - 13	-169.90	-50.60	-109.40	-329.90	3.68	
			14086110 - 14	-153.20	-6.20	-6.30	-165.70	3.96	
			14086110 - 15	-80.10	-12.10	-25.10	-117.30	2.24	
			14118701 - 1	-351.10	-172.80	-283.10	-807.00	3.56	
			14118701 - 3	-179.00	-27.10	-22.20	-228.30	2.92	
			14118701 - 5	-206.70	-10.30	-12.60	-229.60	2.64	
			14118701 - 6	-121.50	-1.80	-0.40	-123.70	2.13	
			14118701 - 9	-210.30	-41.40	-32.60	-284.30	2.31	
			14118701 - 11	-227.20	-88.40	-191.60	-507.20	2.32	
			14118701 - 12	-210.60	-56.80	-46.60	-314.00	2.95	
			14118701 - 13	-45.40	-15.70	-9.20	-70.30	1.85	
			15091232 - 1	-410.80	-49.80	-96.80	-557.40	6.85	
			15091232 - 2	-661.80	-147.00	-194.40	-1,003.20	263.62	
			15091232 - 3	-1,408.80	-614.00	-1,295.20	-3,318.00	14.21	
			15129207 - 1	-234.60	-44.20	-98.60	-377.40	4.86	
			15129207 - 2	-318.95	-14.25	-24.90	-358.10	4.39	
			15129207 - 3	-226.10	-78.80	-146.30	-451.20	3.37	
			15129207 - 5	-659.70	-166.60	-337.50	-1,163.80	7.50	
			15129207 - 6	-498.50	-200.10	-428.50	-1,127.10	5.93	
			15129207 - 8	-13.60	0.00	0.00	-13.60	0.74	
			15129207 - 9	-616.40	-302.80	-650.60	-1,569.80	7.53	
			15129207 - 10	-888.40	-202.60	-310.80	-1,401.80	14.14	
			15129207 - 11	-3,484.80	-1,728.80	-3,096.00	-8,309.60	28.04	
			15129207 - 12	-327.80	-27.30	-59.70	-414.80	6.21	
			15129207 - 13	-520.80	-81.20	-124.00	-726.00	6.04	
			15129207 - 14	-1,343.00	-274.80	-599.00	-2,216.80	14.59	
			16224424 - 1	-4,253.80	-2,915.10	-6,371.40	-13,540.30		
			18029660 - 2	-55.30	-0.70	-1.60	-57.60	1.82	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029660 - 4	-527.50	-232.10	-232.40	-992.00	6.81	
			18029660 - 5	-249.35	-94.85	-173.35	-517.55	2.89	
			18029660 - 6	-455.90	-165.00	-11.50	-632.40	6.11	
			18029660 - 7	-432.30	-77.20	-2.70	-512.20	9.04	
			18029660 - 8	-275.70	-91.70	-201.30	-568.70	3.78	
			18029660 - 9	-28.90	-8.40	-8.40	-45.70	4.18	
			18029660 - 11	-199.60	-48.15	-107.20	-354.95	2.42	
			18029660 - 12	-427.00	-155.80	-263.80	-846.60	7.23	
			18029660 - 13	-822.80	-237.00	-481.00	-1,540.80	9.16	
			18029660 - 14	-975.50	-172.50	-357.10	-1,505.10	12.38	
			סה"כ צריכה	171,766.44	-11,763.65	-18,761.25	141,241.54		
109	40550	בניין C - איילון - שלט	15091195 - 5	27.26	16.53	93.55	137.34	0.28	
			סה"כ צריכה	27.26	16.53	93.55	137.34		
110	32271	בניין C - בנק הפועלים - שלט	15091195 - 2	26.83	16.37	92.77	135.97	0.27	
			סה"כ צריכה	26.83	16.37	92.77	135.97		
111	32272	בניין C - הרץ השכרת רכב - שלט	15091195 - 3	22.85	13.90	79.17	115.92	0.23	
			סה"כ צריכה	22.85	13.90	79.17	115.92		
112	20149	בניין C - ויז גרופ	16048023 - 1	1,176.20	219.60	427.40	1,823.20	14.86	
			סה"כ צריכה	1,176.20	219.60	427.40	1,823.20		
113	19922	בניין C - חומס בהדונס	13044085 - 7	327.50	33.80	82.20	443.50	9.86	
			סה"כ צריכה	327.50	33.80	82.20	443.50		
114	20151	בניין C - צים	16048024 - 1	526.40	134.70	241.70	902.80	5.45	
			סה"כ צריכה	526.40	134.70	241.70	902.80		
115	42359	בניין C - ק.0 - גרצל בר	13044085 - 6	1,954.20	609.60	809.40	3,373.20	28.56	
			סה"כ צריכה	1,954.20	609.60	809.40	3,373.20		
116	42360	בניין C - ק.0 - קפה לנדנור - מחסן קירור	13044085 - 4	669.50	443.80	923.50	2,036.80	5.07	
			סה"כ צריכה	669.50	443.80	923.50	2,036.80		
117	31636	בניין C - ק.0 - סנוקר	13044085 - 1	710.24	645.28	1,436.80	2,792.32	17.29	
			סה"כ צריכה	710.24	645.28	1,436.80	2,792.32		
118	31635	בניין C - ק.01 - חברת דרכא	17013966 - 1	2,159.70	1,009.40	1,978.00	5,147.10		
			סה"כ צריכה	2,159.70	1,009.40	1,978.00	5,147.10		
119	22306	בניין C - ק.03-02 - חברת איילון	16224402 - 1	3,426.80	1,372.60	2,052.80	6,852.20		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16224403 - 1	2,128.10	933.90	1,472.70	4,534.70		
			סה"כ צריכה	5,554.90	2,306.50	3,525.50	11,386.90		
120	38515	בניין C - ק.04 - חברת יונט	16048024 - 3	519.60	80.80	160.80	761.20	6.74	
			סה"כ צריכה	519.60	80.80	160.80	761.20		
121	48076	בניין C - ק.04 - פינדרס נדלן בע"מ	16048024 - 2	250.10	95.00	195.70	540.80	3.37	
			סה"כ צריכה	250.10	95.00	195.70	540.80		
122	37636	בניין C - ק.04 - שופרסל	16048024 - 4	1,534.20	295.20	636.20	2,465.60	15.37	
			סה"כ צריכה	1,534.20	295.20	636.20	2,465.60		
123	20150	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי	16048023 - 2	1,366.10	448.10	531.70	2,345.90	13.57	
			סה"כ צריכה	1,366.10	448.10	531.70	2,345.90		
124	32189	בניין C - ק.05 - ד"ר אנדי ממ"ד	14014307 - 1	10.90	11.60	16.70	39.20		
			סה"כ צריכה	10.90	11.60	16.70	39.20		
125	27998	בניין C - ק.05 - הרבולייף	16048023 - 3	717.50	289.00	490.40	1,496.90	9.11	
			סה"כ צריכה	717.50	289.00	490.40	1,496.90		
126	31632	בניין C - ק.05 - חברת דרכא	16048023 - 4	42.20	27.90	61.00	131.10	1.49	
			סה"כ צריכה	42.20	27.90	61.00	131.10		
127	19967	בניין C - ק.06 יח' 01 - ד'אפולוניה	15114149 - 1	22.15	14.55	31.40	68.10	0.60	
			סה"כ צריכה	22.15	14.55	31.40	68.10		
128	46363	בניין C - ק.06 יח' 02 - יאנה פירסוב	15114149 - 2	5.60	9.75	17.50	32.85	0.40	
			סה"כ צריכה	5.60	9.75	17.50	32.85		
129	40612	בניין C - ק.06 יח' 03 - ושות' רו"ח סנדל מודי	15114149 - 3	344.85	118.85	259.05	722.75	3.79	
			סה"כ צריכה	344.85	118.85	259.05	722.75		
130	16552	בניין C - ק.06 יח' 04 - גישה שרותי אינטרנט	15114149 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
131	45729	בניין C - ק.06 יח' 05 - אורון אחזקות והשקעות בע"מ	15114149 - 5	0.65	0.00	0.00	0.65	0.85	
			סה"כ צריכה	0.65	0.00	0.00	0.65		
132	46203	בניין C - ק.06 יח' 06 - אינסייט לוג'יק בי בע"מ	15114149 - 6	15.15	2.50	5.80	23.45	1.38	
			סה"כ צריכה	15.15	2.50	5.80	23.45		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
133	19966	בניין C - ק.06 יח' 07 - מרינה מזל יוסופוב	15114149 - 7	100.25	21.75	25.00	147.00	1.66	
		סה"כ צריכה		100.25	21.75	25.00	147.00		
134	47914	בניין C - ק.06 יח' 08 - אורון נדל"ן	15114149 - 8	82.30	26.25	6.45	115.00	2.09	
		סה"כ צריכה		82.30	26.25	6.45	115.00		
135	46978	בניין C - ק.06 יח' 09 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	15114149 - 9	170.85	11.85	4.40	187.10	2.51	
		סה"כ צריכה		170.85	11.85	4.40	187.10		
136	44050	בניין C - ק.06 יח' 10 - קלרין	15114149 - 10	124.15	4.95	10.20	139.30	1.77	
		סה"כ צריכה		124.15	4.95	10.20	139.30		
137	15516	בניין C - ק.06 יח' 11 - יוסף רון	15114149 - 11	49.65	1.40	3.25	54.30	1.23	
		סה"כ צריכה		49.65	1.40	3.25	54.30		
138	28430	בניין C - ק.06 יח' 12 - אסדרה ליווי ויעוץ פיננסי	15114148 - 1	66.10	4.57	9.77	80.43	2.16	
		סה"כ צריכה		66.10	4.57	9.77	80.43		
139	47418	בניין C - ק.06 יח' 13 - האגודה לקידוד	15114148 - 2	120.12	16.59	35.59	172.30	2.86	
		סה"כ צריכה		120.12	16.59	35.59	172.30		
140	48836	בניין C - ק.06 יח' 14 - פולוסאנו	15114148 - 3	9.24	0.63	1.79	11.66	0.86	
		סה"כ צריכה		9.24	0.63	1.79	11.66		
141	48615	בניין C - ק.06 יח' 15 - יוסף חיים ארביב	15114148 - 4	45.15	4.99	5.09	55.23	1.15	
		סה"כ צריכה		45.15	4.99	5.09	55.23		
142	44697	בניין C - ק.06 יח' 20 - א.ד.י.אל.אל סולושנס	15114148 - 7	94.18	8.35	20.37	122.90	1.39	
		סה"כ צריכה		94.18	8.35	20.37	122.90		
143	47420	בניין C - ק.07 יח' 01 - טומדס בע"מ	16226506 - 1	201.80	34.25	74.20	310.25	3.41	
		סה"כ צריכה		201.80	34.25	74.20	310.25		
144	44314	בניין C - ק.07 יח' 02 - ליאור גרבי ואירית טיגר	16226506 - 2	99.75	63.65	27.30	190.70	1.91	
		סה"כ צריכה		99.75	63.65	27.30	190.70		
145	39532	בניין C - ק.07 יח' 03 - אלעד מערכות תוכנה	16226506 - 3	152.15	44.45	97.15	293.75	2.33	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	152.15	44.45	97.15	293.75		
146	44553	בניין C - ק.07 יח' 04 - שרביט מנהיגות בע"מ	16226506 - 4	0.10	0.00	0.00	0.10	0.14	
			סה"כ צריכה	0.10	0.00	0.00	0.10		
147	44384	בניין C - ק.07 יח' 05 - עו"ד ליטל אסרף	16226506 - 5	22.10	3.95	8.50	34.55	0.87	
			סה"כ צריכה	22.10	3.95	8.50	34.55		
148	43025	בניין C - ק.07 יח' 07 - אגיס רייל	16226506 - 7	139.30	11.45	13.15	163.90	4.64	
			סה"כ צריכה	139.30	11.45	13.15	163.90		
149	47416	בניין C - ק.07 יח' 08 - עינב ומעיין	16226506 - 8	6.85	1.45	1.30	9.60	0.66	
			סה"כ צריכה	6.85	1.45	1.30	9.60		
150	44386	בניין C - ק.07 יח' 09 - אורון נדל"ן בע"מ	16226506 - 9	19.40	17.40	34.40	71.20	1.56	
			סה"כ צריכה	19.40	17.40	34.40	71.20		
151	33781	בניין C - ק.07 יח' 10 - דר' השרוני אמיר משה	16226506 - 10	93.00	21.60	37.40	152.00	2.14	
			סה"כ צריכה	93.00	21.60	37.40	152.00		
152	33853	בניין C - ק.07 יח' 11 - עוז מורן יעוץ משכנתאות בע"מ	16226506 - 11	130.75	32.45	45.60	208.80	4.54	
			סה"כ צריכה	130.75	32.45	45.60	208.80		
153	45373	בניין C - ק.07 יח' 12 - אורון נדל"ן	16226506 - 12	115.55	9.80	21.45	146.80	2.74	
			סה"כ צריכה	115.55	9.80	21.45	146.80		
154	43107	בניין C - ק.07 יח' 13 - טר ארמה יזום ובינו בע"מ	16226506 - 13	74.50	1.50	3.25	79.25	2.24	
			סה"כ צריכה	74.50	1.50	3.25	79.25		
155	45330	בניין C - ק.07 יח' 14 - מכון שמיעה צליל וקול	16226506 - 14	193.75	18.35	40.10	252.20	2.64	
			סה"כ צריכה	193.75	18.35	40.10	252.20		
156	40627	בניין C - ק.07 יח' 15 - אורון נדל"ן בע"מ	18029714 - 8	128.85	2.30	4.15	135.30	1.81	
			סה"כ צריכה	128.85	2.30	4.15	135.30		
157	40626	בניין C - ק.07 יח' 16 - נטסק סיבר קום	18029714 - 9	240.95	68.15	143.35	452.45	2.99	
			סה"כ צריכה	240.95	68.15	143.35	452.45		
158	40625	בניין C - ק.07 יח' 17 - פנחס פלח	18029714 - 10	212.45	24.60	45.05	282.10	3.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	212.45	24.60	45.05	282.10		
159	45525	בניין C - ק.07 יח' 18 - הום מדיקס	11 - 18029714	32.85	8.35	0.00	41.20	1.07	
			סה"כ צריכה	32.85	8.35	0.00	41.20		
160	44387	בניין C - ק.07 יח' 19 - אורון נדל"ן בע"מ	12 - 18029714	112.00	37.45	45.35	194.80	2.24	
			סה"כ צריכה	112.00	37.45	45.35	194.80		
161	22669	בניין C - ק.08 - הרץ	1 - 17013948	3,973.10	1,455.20	3,206.00	8,634.30		
			סה"כ צריכה	3,973.10	1,455.20	3,206.00	8,634.30		
162	22373	בניין C - ק.09 - בנק דיסקונט	1 - 16193912	1,011.00	472.80	959.80	2,443.60	11.13	
			סה"כ צריכה	1,011.00	472.80	959.80	2,443.60		
163	27340	בניין C - ק.09 - בנק הפועלים	3 - 16193912	776.80	508.40	1,098.80	2,384.00	6.26	
			סה"כ צריכה	776.80	508.40	1,098.80	2,384.00		
164	47326	בניין C - ק.09 - כוכי טבקה	2 - 16193912	262.60	23.30	43.10	329.00	3.37	
			סה"כ צריכה	262.60	23.30	43.10	329.00		
165	27341	בניין C - ק.09 - פרמיום מגורים	4 - 16193912	157.50	15.70	24.20	197.40	66.07	
			סה"כ צריכה	157.50	15.70	24.20	197.40		
166	29144	בניין C - ק.10 - בנק הפועלים	1 - 17013965	2,715.30	1,709.40	3,645.00	8,069.70		
			סה"כ צריכה	2,715.30	1,709.40	3,645.00	8,069.70		
167	34657	בניין C - ק.11 יח' 02 - קימיקר בע"מ	1 - 18029709	199.90	44.80	47.40	292.10	2.77	
			סה"כ צריכה	199.90	44.80	47.40	292.10		
168	34658	בניין C - ק.11 יח' 03 - קימיקר בע"מ	2 - 18029709	219.00	36.90	29.00	284.90	2.39	
			סה"כ צריכה	219.00	36.90	29.00	284.90		
169	45058	בניין C - ק.11 יח' 04 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	3 - 18029709	1.80	0.00	0.00	1.80	0.60	
			סה"כ צריכה	1.80	0.00	0.00	1.80		
170	48077	בניין C - ק.11 יח' 05 - דו.רה.מי	4 - 18029709	75.10	6.30	2.10	83.50	2.73	
			סה"כ צריכה	75.10	6.30	2.10	83.50		
171	44389	בניין C - ק.11 יח' Deceptive - 06 bytes	5 - 18029709	77.10	6.70	9.70	93.50	2.59	
			סה"כ צריכה	77.10	6.70	9.70	93.50		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
172	44054	בניין C - ק.11 יח' 07 - אושרת דרעי	18029709 - 6	141.50	0.70	1.90	144.10	2.74	
		סה"כ צריכה		141.50	0.70	1.90	144.10		
173	44554	בניין C - ק.11 יח' 08 + 10 - תלפיות סוכנות לביטוח פנסיוני (2012) בע"מ	18029709 - 7	102.90	5.40	18.00	126.30	1.98	
		סה"כ צריכה		126.00	6.30	20.10	152.40	1.42	
174	48821	בניין C - ק.11 יח' 09 - גלובסל בע"מ	18029709 - 8	249.20	70.80	66.90	386.90	3.06	
		סה"כ צריכה		249.20	70.80	66.90	386.90		
175	44391	בניין C - ק.11 יח' 11 - א.ייעוץ וליווי פיננסי	18029709 - 10	156.20	26.80	28.40	211.40	3.20	
		סה"כ צריכה		156.20	26.80	28.40	211.40		
176	40615	בניין C - ק.11 יח' 13 - אנטרופי יועצים	18029709 - 12	530.40	91.60	164.70	786.70	7.53	
		סה"כ צריכה		530.40	91.60	164.70	786.70		
177	48935	בניין C - ק.11 יח' 14 - סקייטק אי.א.ו.טי	18029709 - 13	579.10	70.50	157.30	806.90	5.60	
		סה"כ צריכה		579.10	70.50	157.30	806.90		
178	27560	בניין C - ק.12 - שובל	17013983 - 1	2,304.80	468.30	814.70	3,587.80		
		סה"כ צריכה		2,304.80	468.30	814.70	3,587.80		
179	7360	בניין C - קפה לנדור	13044085 - 5	4,848.80	2,625.60	2,954.40	10,428.80	44.88	
		סה"כ צריכה		4,848.80	2,625.60	2,954.40	10,428.80		
180	20177	בניין C מיזוג אוויר	13044085 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091187 - 1	14,174.40	5,572.80	11,222.40	30,969.60	100.16	
			15091187 - 2	2,459.70	1,068.30	1,759.20	5,287.20	44.07	
			15091196 - 3	15,254.00	2,588.00	4,966.00	22,808.00	201.36	
			15091196 - 4	210.00	96.00	0.00	306.00	2,358.58	
			16193925 - 1	2,796.00	82.00	1,244.00	4,122.00	2,561.60	
			16225069 - 2	24,778.00	11,824.00	12,666.00	49,268.00	3,921.62	
			סה"כ צריכה	59,672.10	21,231.10	31,857.60	112,760.80		
181	20237	בניין C ציבורי	13044085 - 1	-710.24	-645.28	-1,436.80	-2,792.32	17.29	
			13044085 - 4	-669.50	-443.80	-923.50	-2,036.80	5.07	
			13044085 - 5	-4,848.80	-2,625.60	-2,954.40	-10,428.80	44.88	
			13044085 - 6	-1,954.20	-609.60	-809.40	-3,373.20	28.56	
			13044085 - 7	-327.50	-33.80	-82.20	-443.50	9.86	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
		0.00	0.00	0.00	0.00	13044085 - 8			
		-39.20	-16.70	-11.60	-10.90	14014307 - 1			
	100.16	-30,969.60	-11,222.40	-5,572.80	-14,174.40	15091187 - 1			
	44.07	-5,287.20	-1,759.20	-1,068.30	-2,459.70	15091187 - 2			
	0.27	-135.97	-92.77	-16.37	-26.83	15091195 - 2			
	0.23	-115.92	-79.17	-13.90	-22.85	15091195 - 3			
	0.28	-137.34	-93.55	-16.53	-27.26	15091195 - 5			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15091196 - 2			
	201.36	-22,808.00	-4,966.00	-2,588.00	-15,254.00	15091196 - 3			
	2,358.58	-306.00	0.00	-96.00	-210.00	15091196 - 4			
	2.16	-80.43	-9.77	-4.57	-66.10	15114148 - 1			
	2.86	-172.30	-35.59	-16.59	-120.12	15114148 - 2			
	0.86	-11.66	-1.79	-0.63	-9.24	15114148 - 3			
	1.15	-55.23	-5.09	-4.99	-45.15	15114148 - 4			
	1.39	-122.90	-20.37	-8.35	-94.18	15114148 - 7			
	0.60	-68.10	-31.40	-14.55	-22.15	15114149 - 1			
	0.40	-32.85	-17.50	-9.75	-5.60	15114149 - 2			
	3.79	-722.75	-259.05	-118.85	-344.85	15114149 - 3			
		0.00	0.00	0.00	0.00	15114149 - 4			
	0.85	-0.65	0.00	0.00	-0.65	15114149 - 5			
	1.38	-23.45	-5.80	-2.50	-15.15	15114149 - 6			
	1.66	-147.00	-25.00	-21.75	-100.25	15114149 - 7			
	2.09	-115.00	-6.45	-26.25	-82.30	15114149 - 8			
	2.51	-187.10	-4.40	-11.85	-170.85	15114149 - 9			
	1.77	-139.30	-10.20	-4.95	-124.15	15114149 - 10			
	1.23	-54.30	-3.25	-1.40	-49.65	15114149 - 11			
	20.72	-3,403.20	-959.60	-482.40	-1,961.20	15114149 - 12			
	14.86	-1,823.20	-427.40	-219.60	-1,176.20	16048023 - 1			
	13.57	-2,345.90	-531.70	-448.10	-1,366.10	16048023 - 2			
	9.11	-1,496.90	-490.40	-289.00	-717.50	16048023 - 3			
	1.49	-131.10	-61.00	-27.90	-42.20	16048023 - 4			
	5.45	-902.80	-241.70	-134.70	-526.40	16048024 - 1			
	3.37	-540.80	-195.70	-95.00	-250.10	16048024 - 2			
	6.74	-761.20	-160.80	-80.80	-519.60	16048024 - 3			
	15.37	-2,465.60	-636.20	-295.20	-1,534.20	16048024 - 4			
	11.13	-2,443.60	-959.80	-472.80	-1,011.00	16193912 - 1			
	3.37	-329.00	-43.10	-23.30	-262.60	16193912 - 2			
	6.26	-2,384.00	-1,098.80	-508.40	-776.80	16193912 - 3			





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16193912 - 4	-157.50	-15.70	-24.20	-197.40	66.07	
			16193925 - 1	-2,796.00	-82.00	-1,244.00	-4,122.00	2,561.60	
			16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16224402 - 1	-3,426.80	-1,372.60	-2,052.80	-6,852.20		
			16224403 - 1	-2,128.10	-933.90	-1,472.70	-4,534.70		
			16225069 - 1	115,328.00	45,030.40	75,008.00	235,366.40	1,077.50	
			16225069 - 2	-24,778.00	-11,824.00	-12,666.00	-49,268.00	3,921.62	
			16226506 - 1	-201.80	-34.25	-74.20	-310.25	3.41	
			16226506 - 2	-99.75	-63.65	-27.30	-190.70	1.91	
			16226506 - 3	-152.15	-44.45	-97.15	-293.75	2.33	
			16226506 - 4	-0.10	0.00	0.00	-0.10	0.14	
			16226506 - 5	-22.10	-3.95	-8.50	-34.55	0.87	
			16226506 - 7	-139.30	-11.45	-13.15	-163.90	4.64	
			16226506 - 8	-6.85	-1.45	-1.30	-9.60	0.66	
			16226506 - 9	-19.40	-17.40	-34.40	-71.20	1.56	
			16226506 - 10	-93.00	-21.60	-37.40	-152.00	2.14	
			16226506 - 11	-130.75	-32.45	-45.60	-208.80	4.54	
			16226506 - 12	-115.55	-9.80	-21.45	-146.80	2.74	
			16226506 - 13	-74.50	-1.50	-3.25	-79.25	2.24	
			16226506 - 14	-193.75	-18.35	-40.10	-252.20	2.64	
			17013948 - 1	-3,973.10	-1,455.20	-3,206.00	-8,634.30		
			17013965 - 1	-2,715.30	-1,709.40	-3,645.00	-8,069.70		
			17013966 - 1	-2,159.70	-1,009.40	-1,978.00	-5,147.10		
			17013983 - 1	-2,304.80	-468.30	-814.70	-3,587.80		
			18029709 - 1	-199.90	-44.80	-47.40	-292.10	2.77	
			18029709 - 2	-219.00	-36.90	-29.00	-284.90	2.39	
			18029709 - 3	-1.80	0.00	0.00	-1.80	0.60	
			18029709 - 4	-75.10	-6.30	-2.10	-83.50	2.73	
			18029709 - 5	-77.10	-6.70	-9.70	-93.50	2.59	
			18029709 - 6	-141.50	-0.70	-1.90	-144.10	2.74	
			18029709 - 7	-102.90	-5.40	-18.00	-126.30	1.98	
			18029709 - 8	-249.20	-70.80	-66.90	-386.90	3.06	
			18029709 - 9	-23.10	-0.90	-2.10	-26.10	1.42	
			18029709 - 10	-156.20	-26.80	-28.40	-211.40	3.20	
			18029709 - 12	-530.40	-91.60	-164.70	-786.70	7.53	
			18029709 - 13	-579.10	-70.50	-157.30	-806.90	5.60	
			18029714 - 8	-128.85	-2.30	-4.15	-135.30	1.81	
			18029714 - 9	-240.95	-68.15	-143.35	-452.45	2.99	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18029714 - 10	-212.45	-24.60	-45.05	-282.10	3.58	
			18029714 - 11	-32.85	-8.35	0.00	-41.20	1.07	
			18029714 - 12	-112.00	-37.45	-45.35	-194.80	2.24	
			סה"כ צריכה	14,466.82	8,331.60	16,057.45	38,855.88		
182	40438	בניין D - אוויה - שלט	15091199 - 1	6.20	2.90	44.90	54.00	0.21	
			סה"כ צריכה	6.20	2.90	44.90	54.00		
183	24670	בניין D - בר סלטים	13044090 - 4	486.90	141.00	302.10	930.00	8.45	
			סה"כ צריכה	486.90	141.00	302.10	930.00		
184	42052	בניין D - המאפה של רוני	13044090 - 12	869.40	257.60	608.60	1,735.60	14.16	
			סה"כ צריכה	869.40	257.60	608.60	1,735.60		
185	48034	בניין D - הפניקס - שלט	15091199 - 10	8.95	4.15	64.65	77.75	0.30	
			סה"כ צריכה	8.95	4.15	64.65	77.75		
186	40443	בניין D - חברת כנס - שלט	15091198 - 4	11.90	5.55	88.45	105.90	0.41	
			סה"כ צריכה	11.90	5.55	88.45	105.90		
187	40692	בניין D - חוצה ישראל - שלט	15091199 - 12	29.90	13.90	214.45	258.25	1.03	
			סה"כ צריכה	29.90	13.90	214.45	258.25		
188	24787	בניין D - חניות הכישר	13044090 - 13	135.80	58.80	91.20	285.80	1.26	
			סה"כ צריכה	135.80	58.80	91.20	285.80		
189	7362	בניין D - טיב טעם	13044090 - 1	9,974.80	6,721.20	11,126.00	27,822.00	83.24	
			סה"כ צריכה	9,974.80	6,721.20	11,126.00	27,822.00		
190	28800	בניין D - מיסטינג לובי	13044090 - 7	2,376.40	293.00	651.80	3,321.20	38.98	
			סה"כ צריכה	2,376.40	293.00	651.80	3,321.20		
191	32270	בניין D - מכון העתקות	13044090 - 11	179.15	28.15	60.50	267.80	3.38	
			סה"כ צריכה	179.15	28.15	60.50	267.80		
192	7363	בניין D - מקדונלדס	13044090 - 2	2,417.20	1,260.00	1,491.20	5,168.40	21.93	
			סה"כ צריכה	2,417.20	1,260.00	1,491.20	5,168.40		
193	40442	בניין D - עמידר - שלט	15091198 - 3	17.35	8.10	128.25	153.70	0.59	
			סה"כ צריכה	17.35	8.10	128.25	153.70		
194	42473	בניין D - פרוו	17313224 - 1	2,085.20	858.70	862.00	3,805.90	32.48	
			סה"כ צריכה	2,085.20	858.70	862.00	3,805.90		
195	39418	בניין D - ק.0 - חברת יונט קרדיט - מסחר	13044090 - 8	115.70	31.90	68.80	216.40	1.70	
			סה"כ צריכה	115.70	31.90	68.80	216.40		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
196	7461	בניין D - ק.01 - אוויה - שרתים	14155699 - 1	7,738.20	5,263.80	11,409.60	24,411.60	1,133.60	
		סה"כ צריכה		7,738.20	5,263.80	11,409.60	24,411.60		
197	20132	בניין D - ק.01 - עמידר	14155727 - 1	5,742.00	2,920.00	5,996.00	14,658.00	43.96	
		סה"כ צריכה		5,742.00	2,920.00	5,996.00	14,658.00		
198	30833	בניין D - ק.02 - מיסטינג - מחסן	17312575 - 1	208.80	135.40	290.00	634.20	3.20	
		סה"כ צריכה		208.80	135.40	290.00	634.20		
199	42806	בניין D - ק.02 - סלופארק	17312916 - 1	1,295.80	333.10	479.10	2,108.00	23.99	
		סה"כ צריכה		1,295.80	333.10	479.10	2,108.00		
200	47494	בניין D - ק.02 - שופרסל	21262584 - 1	2,014.70	890.20	1,255.40	4,160.30	23.22	
		סה"כ צריכה		2,014.70	890.20	1,255.40	4,160.30		
201	38525	בניין D - ק.03 - CTV	18170729 - 4	2,029.40	904.20	1,702.20	4,635.80	19.11	
		סה"כ צריכה		2,029.40	904.20	1,702.20	4,635.80		
202	33818	בניין D - ק.03 - אקספריטוס	18170729 - 3	678.08	204.96	231.52	1,114.56	6.28	
		סה"כ צריכה		678.08	204.96	231.52	1,114.56		
203	33481	בניין D - ק.03 - חברת כנס	18170729 - 1	1,781.20	458.00	995.20	3,234.40	23.55	
		סה"כ צריכה		1,781.20	458.00	995.20	3,234.40		
204	33478	בניין D - ק.03 - חברת כנס ממ"ד	18247613 - 1	11.20	4.70	11.30	27.20	5.25	
		סה"כ צריכה		11.20	4.70	11.30	27.20		
205	33817	בניין D - ק.03 - ליברה	18170729 - 2	1,558.08	601.60	646.08	2,805.76	13.99	
		סה"כ צריכה		1,558.08	601.60	646.08	2,805.76		
206	45043	בניין D - ק.03 - נת"ע	20281986 - 1	1,038.50	689.90	1,490.20	3,218.60	22.62	
		סה"כ צריכה		1,038.50	689.90	1,490.20	3,218.60		
207	34353	בניין D - ק.04 - חוצה ישראל	17312903 - 1	4,106.70	1,561.00	2,860.50	8,528.20	66.04	
		סה"כ צריכה		4,106.70	1,561.00	2,860.50	8,528.20		
208	32407	בניין D - ק.04 - קווסט	17312864 - 1	1,063.30	374.10	689.20	2,126.60	32.04	
		סה"כ צריכה		1,063.30	374.10	689.20	2,126.60		
209	31637	בניין D - ק.05 - אלדן	18017330 - 3	1,225.80	319.00	454.20	1,999.00	11.72	
		סה"כ צריכה		1,225.80	319.00	454.20	1,999.00		
210	28926	בניין D - ק.05 - אלקו מדיה	18017330 - 2	1,722.00	448.60	929.60	3,100.20	14.38	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,722.00	448.60	929.60	3,100.20		
211	38939	בניין D - ק.05 - גרינראוד	18017330 - 4	1,676.40	574.80	1,036.00	3,287.20	14.74	
			סה"כ צריכה	1,676.40	574.80	1,036.00	3,287.20		
212	48033	בניין D - ק.05 - הפניקס	18017330 - 1	641.20	121.20	264.80	1,027.20	6.34	
			סה"כ צריכה	641.20	121.20	264.80	1,027.20		
213	45240	בניין D - ק.05 - חוצה ישראל	20281835 - 1	797.60	151.80	303.60	1,253.00	20.32	
			סה"כ צריכה	797.60	151.80	303.60	1,253.00		
214	20143	בניין D - ק.06 - עמידר	15091233 - 1	6,716.00	1,980.00	4,064.00	12,760.00	57.38	
			סה"כ צריכה	6,716.00	1,980.00	4,064.00	12,760.00		
215	20147	בניין D - ק.07 - סאפינס - ראשי	15140044 - 1	7,695.10	3,141.70	5,614.40	16,451.20		
			סה"כ צריכה	7,695.10	3,141.70	5,614.40	16,451.20		
216	7462	בניין D - ק.08 - אוויה	14155699 - 2	2,362.80	1,130.00	2,346.00	5,838.80	18.22	
			סה"כ צריכה	2,362.80	1,130.00	2,346.00	5,838.80		
217	21008	בניין D - ק.08 - בקשי	16224401 - 1	601.30	183.40	292.60	1,077.30		
			סה"כ צריכה	601.30	183.40	292.60	1,077.30		
218	7464	בניין D - ק.08 - קלי	14155699 - 4	4,612.80	1,917.60	3,351.60	9,882.00	2,347.67	
			סה"כ צריכה	4,612.80	1,917.60	3,351.60	9,882.00		
219	48457	בניין D - ק.10 - משב	14155733 - 1	3,614.00	1,134.00	586.00	5,334.00	3,929.74	
			14155733 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	3,614.00	1,134.00	586.00	5,334.00		
220	48032	בניין D - ק.11 - הפניקס	14155733 - 2	5,808.00	2,262.00	4,572.00	12,642.00	3,918.14	
			סה"כ צריכה	5,808.00	2,262.00	4,572.00	12,642.00		
221	44476	בניין D - ק.12 - סלופארק	20281837 - 1	901.20	302.90	395.50	1,599.60	26.17	
			סה"כ צריכה	901.20	302.90	395.50	1,599.60		
222	7473	בניין D - ק.12 - קומפיוג'ן	14155733 - 3	8,454.00	4,212.00	8,726.00	21,392.00	3,899.24	
			סה"כ צריכה	8,454.00	4,212.00	8,726.00	21,392.00		
223	43459	בניין D - ק.12 - שבירו	17312727 - 1	104.80	38.60	65.30	208.70	19.41	
			סה"כ צריכה	104.80	38.60	65.30	208.70		
224	40439	בניין D - קומפיוג'ן - שלט	15091199 - 5	15.45	7.20	111.15	133.80	0.51	
			סה"כ צריכה	15.45	7.20	111.15	133.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
225	19953	בניין D - קומפיונ'ן מחסן	13044090 - 10	609.80	424.30	936.00	1,970.10	5.49	
		סה"כ צריכה		609.80	424.30	936.00	1,970.10		
226	40440	בניין D - קלי - שלט	15091199 - 9	7.60	3.55	54.80	65.95	0.26	
		סה"כ צריכה		7.60	3.55	54.80	65.95		
227	44395	בניין D - קרני	13044090 - 6	1,875.60	821.60	1,506.40	4,203.60	25.44	
		סה"כ צריכה		1,875.60	821.60	1,506.40	4,203.60		
228	7366	בניין D - ריבר	13044090 - 5	4,650.80	3,224.80	4,895.20	12,770.80	52.70	
		סה"כ צריכה		4,650.80	3,224.80	4,895.20	12,770.80		
229	20176	בניין D מיזוג אוויר	13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	15,392.00	8,278.00	11,956.00	35,626.00	3,881.46	
			14155670 - 2	3,226.00	196.00	2,398.00	5,820.00	3,930.16	
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155703 - 2	23,726.00	7,750.00	15,486.00	46,962.00	1,412.26	
			14155706 - 2	26,044.00	8,644.00	5,788.00	40,476.00	3,927.06	
			14155706 - 3	8,528.00	1,514.00	1,394.00	11,436.00	162.20	
			14155706 - 4	303.20	0.00	407.20	710.40	83.83	
			15091198 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091594 - 2	16,931.20	6,432.00	11,942.40	35,305.60	191.42	
			15091594 - 3	5,118.40	2,242.40	3,866.40	11,227.20	62.58	
			סה"כ צריכה	99,268.80	35,056.40	53,238.00	187,563.20		
230	20238	בניין D ציבורי	13044090 - 1	-9,974.80	-6,721.20	-11,126.00	-27,822.00	83.24	
			13044090 - 2	-2,417.20	-1,260.00	-1,491.20	-5,168.40	21.93	
			13044090 - 4	-486.90	-141.00	-302.10	-930.00	8.45	
			13044090 - 5	-4,650.80	-3,224.80	-4,895.20	-12,770.80	52.70	
			13044090 - 6	-1,875.60	-821.60	-1,506.40	-4,203.60	25.44	
			13044090 - 7	-2,376.40	-293.00	-651.80	-3,321.20	38.98	
			13044090 - 8	-115.70	-31.90	-68.80	-216.40	1.70	
			13044090 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			13044090 - 10	-609.80	-424.30	-936.00	-1,970.10	5.49	
			13044090 - 11	-179.15	-28.15	-60.50	-267.80	3.38	
			13044090 - 12	-869.40	-257.60	-608.60	-1,735.60	14.16	
			13044090 - 13	-135.80	-58.80	-91.20	-285.80	1.26	
			14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155666 - 2	-15,392.00	-8,278.00	-11,956.00	-35,626.00	3,881.46	
			14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155670 - 2	-3,226.00	-196.00	-2,398.00	-5,820.00	3,930.16	
			14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			14155671 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			14155699 - 1	-7,738.20	-5,263.80	-11,409.60	-24,411.60	1,133.60	
			14155699 - 2	-2,362.80	-1,130.00	-2,346.00	-5,838.80	18.22	
			14155699 - 4	-4,612.80	-1,917.60	-3,351.60	-9,882.00	2,347.67	
			14155703 - 1	83,884.80	34,720.00	68,825.60	187,430.40	748.35	
			14155703 - 2	-23,726.00	-7,750.00	-15,486.00	-46,962.00	1,412.26	
			14155706 - 1	139,488.00	58,969.60	91,788.80	290,246.40	12,209.47	
			14155706 - 2	-26,044.00	-8,644.00	-5,788.00	-40,476.00	3,927.06	
			14155706 - 3	-8,528.00	-1,514.00	-1,394.00	-11,436.00	162.20	
			14155706 - 4	-303.20	0.00	-407.20	-710.40	83.83	
			14155727 - 1	-5,742.00	-2,920.00	-5,996.00	-14,658.00	43.96	
			14155733 - 1	-3,614.00	-1,134.00	-586.00	-5,334.00	3,929.74	
			14155733 - 2	-5,808.00	-2,262.00	-4,572.00	-12,642.00	3,918.14	
			14155733 - 3	-8,454.00	-4,212.00	-8,726.00	-21,392.00	3,899.24	
			14155733 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091198 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15091198 - 3	-17.35	-8.10	-128.25	-153.70	0.59	
			15091198 - 4	-11.90	-5.55	-88.45	-105.90	0.41	
			15091199 - 1	-6.20	-2.90	-44.90	-54.00	0.21	
			15091199 - 5	-15.45	-7.20	-111.15	-133.80	0.51	
			15091199 - 9	-7.60	-3.55	-54.80	-65.95	0.26	
			15091199 - 10	-8.95	-4.15	-64.65	-77.75	0.30	
			15091199 - 12	-29.90	-13.90	-214.45	-258.25	1.03	
			15091233 - 1	-6,716.00	-1,980.00	-4,064.00	-12,760.00	57.38	
			15091594 - 2	-16,931.20	-6,432.00	-11,942.40	-35,305.60	191.42	
			15091594 - 3	-5,118.40	-2,242.40	-3,866.40	-11,227.20	62.58	
			15140044 - 1	-7,695.10	-3,141.70	-5,614.40	-16,451.20		
			16224401 - 1	-601.30	-183.40	-292.60	-1,077.30		
			17312575 - 1	-208.80	-135.40	-290.00	-634.20	3.20	
			17312727 - 1	-104.80	-38.60	-65.30	-208.70	19.41	
			17312864 - 1	-1,063.30	-374.10	-689.20	-2,126.60	32.04	
			17312903 - 1	-4,106.70	-1,561.00	-2,860.50	-8,528.20	66.04	
			17312916 - 1	-1,295.80	-333.10	-479.10	-2,108.00	23.99	
			17313224 - 1	-2,085.20	-858.70	-862.00	-3,805.90	32.48	
			18017330 - 1	-641.20	-121.20	-264.80	-1,027.20	6.34	
			18017330 - 2	-1,722.00	-448.60	-929.60	-3,100.20	14.38	
			18017330 - 3	-1,225.80	-319.00	-454.20	-1,999.00	11.72	
			18017330 - 4	-1,676.40	-574.80	-1,036.00	-3,287.20	14.74	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170729 - 1	-1,781.20	-458.00	-995.20	-3,234.40	23.55	
			18170729 - 2	-1,558.08	-601.60	-646.08	-2,805.76	13.99	
			18170729 - 3	-678.08	-204.96	-231.52	-1,114.56	6.28	
			18170729 - 4	-2,029.40	-904.20	-1,702.20	-4,635.80	19.11	
			18247613 - 1	-11.20	-4.70	-11.30	-27.20	5.25	
			20281835 - 1	-797.60	-151.80	-303.60	-1,253.00	20.32	
			20281837 - 1	-901.20	-302.90	-395.50	-1,599.60	26.17	
			20281986 - 1	-1,038.50	-689.90	-1,490.20	-3,218.60	22.62	
			21262584 - 1	-2,014.70	-890.20	-1,255.40	-4,160.30	23.22	
			סה"כ צריכה	22,030.94	12,208.24	23,012.05	57,251.23		
231	34805	חניון - בי.בי.בי - טעינת אופנועים	18247404 - 1	50.50	61.90	137.20	249.60	6.18	
			סה"כ צריכה	50.50	61.90	137.20	249.60		
			סה"כ צריכה	905,878.10	271,547.50	460,976.00	1,638,401.60		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,638,401.60		
			הפרש באחוזים						



■ פסגה (Kwh 905,878.10)  
■ גבע (Kwh 271,547.50)  
■ שפל (Kwh 460,976.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	29761	בניין A - ק.01 - גנרטור חירום קומתי	16224436 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
2	7312	בניין A ראשי שנאי 1	13044057 - 1	110,246.40	52,659.20	91,027.20	253,932.80	963.07	
			סה"כ צריכה	110,246.40	52,659.20	91,027.20	253,932.80		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
3	7377	בניין A ראשי שנאי 2	13044100 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	7400	בניין A ראשי שנאי 3	13044111 - 1	47,456.00	19,411.20	28,262.40	95,129.60	557.38	
			סה"כ צריכה	47,456.00	19,411.20	28,262.40	95,129.60		
5	20234	בניין A ראשי שנאי 4	16201588 - 1	59,571.20	21,356.80	30,208.00	111,136.00	730.05	
			סה"כ צריכה	59,571.20	21,356.80	30,208.00	111,136.00		
6	7395	בניין A ראשי שנאי 5	13044110 - 1	38,841.60	20,396.80	42,028.80	101,267.20	404.93	
			סה"כ צריכה	38,841.60	20,396.80	42,028.80	101,267.20		
7	37678	בניין B לוח חשמל חרום	13080928 - 15	6,912.00	3,776.00	7,296.00	17,984.00	1.92	
			סה"כ צריכה	6,912.00	3,776.00	7,296.00	17,984.00		
8	38731	בניין B ראשי שדה חיוני	13080928 - 4	10,060.80	3,188.80	6,097.60	19,347.20	196.29	
			סה"כ צריכה	10,060.80	3,188.80	6,097.60	19,347.20		
9	24672	בניין B ראשי שנאי 1	13044076 - 1	264,537.60	0.00	0.00	264,537.60		
			סה"כ צריכה	264,537.60	0.00	0.00	264,537.60		
10	7330	בניין B ראשי שנאי 2	13044066 - 1	659.20	499.20	2,201.60	3,360.00	13.89	
			סה"כ צריכה	659.20	499.20	2,201.60	3,360.00		
11	7422	בניין B ראשי שנאי 3	13080928 - 1	47,776.00	18,924.80	32,448.00	99,148.80	558.66	
			סה"כ צריכה	47,776.00	18,924.80	32,448.00	99,148.80		
12	7355	בניין C ראשי	13044085 - 15	10,453.00	5,633.40	8,897.80	24,984.20	1.22	
			סה"כ צריכה	10,453.00	5,633.40	8,897.80	24,984.20		
13	22307	בניין C ראשי שנאי 1	16225069 - 1	115,328.00	45,030.40	75,008.00	235,366.40	1,077.50	
			סה"כ צריכה	115,328.00	45,030.40	75,008.00	235,366.40		
14	24794	בניין C ראשי שנאי 2	16193925 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	20138	בניין C ראשי שנאי 3	15091196 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
16	7364	בניין D ראשי	13044090 - 3	28,102.40	15,417.60	25,708.80	69,228.80	232.32	
			סה"כ צריכה	28,102.40	15,417.60	25,708.80	69,228.80		
17	24671	בניין D ראשי חיוני שנאי T3	15091198 - 2	507.60	292.80	2,077.20	2,877.60	7.75	
			סה"כ צריכה	507.60	292.80	2,077.20	2,877.60		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	20131	בניין D ראשי חיוני שנאי T4	14155671 - 3	7,787.50	4,015.00	8,227.50	20,030.00	61.38	
		סה"כ צריכה		7,787.50	4,015.00	8,227.50	20,030.00		
19	20144	בניין D ראשי חיוני שנאי T5	15091594 - 1	8,185.60	3,472.00	6,865.60	18,523.20	202.62	
		סה"כ צריכה		8,185.60	3,472.00	6,865.60	18,523.20		
20	7457	בניין D ראשי שנאי T1	14155670 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	7465	בניין D ראשי שנאי T2	14155703 - 1	83,884.80	34,720.00	68,825.60	187,430.40	748.35	
		סה"כ צריכה		83,884.80	34,720.00	68,825.60	187,430.40		
22	7455	בניין D ראשי שנאי T3	14155666 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	7459	בניין D ראשי שנאי T4	14155671 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	7467	בניין D ראשי שנאי T5	14155706 - 1	139,488.00	58,969.60	91,788.80	290,246.40	12,209.47	
		סה"כ צריכה		139,488.00	58,969.60	91,788.80	290,246.40		
25	7406	חניון - ראשי שנאי חניון 6 (B)	13044120 - 15	1,696.00	1,216.00	-57,728.00	-54,816.00	954.24	
		סה"כ צריכה		1,696.00	1,216.00	-57,728.00	-54,816.00		
26	7345	חניון - ראשי שנאי חניון 7 (B)	13044082 - 15	12,768.00	8,608.00	18,944.00	40,320.00	683.52	
		סה"כ צריכה		12,768.00	8,608.00	18,944.00	40,320.00		
27	7408	חניון לוח קומתי EP1	13044120 - 2	775.00	656.00	-28,594.00	-27,163.00	52.25	
		סה"כ צריכה		775.00	656.00	-28,594.00	-27,163.00		
28	7347	חניון לוח קומתי חיוני EP1	13044082 - 2	2,653.30	1,858.70	3,949.40	8,461.40	21.05	
		סה"כ צריכה		2,653.30	1,858.70	3,949.40	8,461.40		
29	7409	חניון לוח קומתי EP2	13044120 - 3	460.00	67.00	-10,360.00	-9,833.00	74.26	
		סה"כ צריכה		460.00	67.00	-10,360.00	-9,833.00		
30	7348	חניון לוח קומתי חיוני EP2	13044082 - 3	1,219.90	781.80	1,595.80	3,597.50	11.84	
		סה"כ צריכה		1,219.90	781.80	1,595.80	3,597.50		
31	7410	חניון לוח קומתי EP3	13044120 - 4	163.00	165.00	-10,830.00	-10,502.00	7.61	
		סה"כ צריכה		163.00	165.00	-10,830.00	-10,502.00		
32	7349	חניון לוח קומתי חיוני EP3	13044082 - 4	2,048.80	1,371.90	2,909.30	6,330.00	13.58	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,048.80	1,371.90	2,909.30	6,330.00		
33	7407	חניון לוח קומתי EP4	13044120 - 1	278.00	276.00	-10,069.00	-9,515.00	17.06	
			סה"כ צריכה	278.00	276.00	-10,069.00	-9,515.00		
34	7346	חניון לוח קומתי EP4 חיוני	13044082 - 1	1,712.00	1,158.00	2,471.00	5,341.00	12.64	
			סה"כ צריכה	1,712.00	1,158.00	2,471.00	5,341.00		

