



דוח קוט"ש

עבור: מליסרון

דוח מסכם עבור: קניון רמת אביב

תקופת דוח: (01/10/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 01/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33773	IBS* ווינדמן 2	81037893 - 5	479.85	84.70	215.70	780.25	7.60	
			סה"כ צריכה	479.85	84.70	215.70	780.25		
2	33770	IBS* אוקסיגן	81022638 - 8	126.70	46.40	109.20	282.30	1.80	
			מיזוג אוויר	71.24	24.07	56.10	151.42		
			סה"כ צריכה	197.94	70.47	165.30	433.72		
3	33761	IBS* בזק	81018676 - 2	441.50	352.35	755.45	1,549.30	3.50	
			סה"כ צריכה	441.50	352.35	755.45	1,549.30		
4	33772	IBS* ברטק	81037893 - 3	154.95	44.75	150.50	350.20	3.00	
			סה"כ צריכה	154.95	44.75	150.50	350.20		
5	33766	IBS* ד"ר פנינה שמש	81022638 - 4	165.40	58.00	149.45	372.85	5.40	
			מיזוג אוויר	93.00	30.09	76.78	199.87		
			סה"כ צריכה	258.40	88.09	226.23	572.72		
6	33771	IBS* ווינדמן הפקות	81037893 - 1	356.15	86.45	238.70	681.30	7.90	
			סה"כ צריכה	356.15	86.45	238.70	681.30		
7	33767	IBS* מוב טיים משרד	81022638 - 5	195.65	109.70	246.10	551.45	1.75	
			מיזוג אוויר	110.01	56.90	126.44	293.36		
			סה"כ צריכה	305.66	166.60	372.54	844.81		
8	33765	IBS* מרפאת שניים	81022638 - 3	499.30	89.70	241.30	830.30	5.70	
			מיזוג אוויר	280.76	46.53	123.97	451.26		
			סה"כ צריכה	780.06	136.23	365.27	1,281.56		
9	33769	IBS* עובד ראובן מזרח	81022638 - 7	69.65	40.25	98.85	208.75	1.35	
			מיזוג אוויר	39.16	20.88	50.78	110.83		
			סה"כ צריכה	108.81	61.13	149.63	319.58		
10	33763	IBS* עמנואל נועה	81022638 - 1	261.60	84.40	218.90	564.90	3.40	
			מיזוג אוויר	147.10	43.78	112.46	303.34		
			סה"כ צריכה	408.70	128.18	331.36	868.24		
11	32603	IBS* פרטנר חדר תקשורת	17313207 - 1	1,353.00	1,127.60	2,292.00	4,772.60	9.06	
			סה"כ צריכה	1,353.00	1,127.60	2,292.00	4,772.60		
12	33762	IBS* ציבורי	81018676 - 1	-1,693.60	-461.80	-1,124.00	-3,279.40	27.80	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			81018676 - 2	-441.50	-352.35	-755.45	-1,549.30	3.50	
			81018676 - 4	9,012.00	3,819.60	8,923.20	21,754.80	86.40	
			81022638 - 1	-261.60	-84.40	-218.90	-564.90	3.40	
			81022638 - 2	-1,580.50	-468.20	-1,226.00	-3,274.70	27.90	
			81022638 - 3	-499.30	-89.70	-241.30	-830.30	5.70	
			81022638 - 4	-165.40	-58.00	-149.45	-372.85	5.40	
			81022638 - 5	-195.65	-109.70	-246.10	-551.45	1.75	
			81022638 - 7	-69.65	-40.25	-98.85	-208.75	1.35	
			81022638 - 8	-126.70	-46.40	-109.20	-282.30	1.80	
			81037893 - 1	-356.15	-86.45	-238.70	-681.30	7.90	
			81037893 - 3	-154.95	-44.75	-150.50	-350.20	3.00	
			81037893 - 5	-479.85	-84.70	-215.70	-780.25	7.60	
			סה"כ צריכה	2,987.15	1,892.90	4,149.05	9,029.10		
13	33764	*שר פיטנס IBS	81022638 - 2	1,580.50	468.20	1,226.00	3,274.70	27.90	
			סה"כ צריכה	1,580.50	468.20	1,226.00	3,274.70		
14	43828	253 ראלף לורן חדש	81016600 - 1	3,774.60	2,029.76	936.27	6,740.64	33.09	
			מיזוג אויר	1,941.28	1,109.06	389.78	3,440.13		
			סה"כ צריכה	5,715.88	3,138.83	1,326.05	10,180.76		
15	15565	166.n ASH	81014245 - 5	1,069.40	459.32	257.66	1,786.39	8.08	
			מיזוג אויר	365.14	208.61	73.32	647.06		
			סה"כ צריכה	1,434.54	667.93	330.97	2,433.45		
16	45526	Bang & olufsen 273.n	81016363 - 6	1,317.77	671.34	260.45	2,249.57	11.25	
			מיזוג אויר	308.63	176.32	61.97	546.92		
			סה"כ צריכה	1,626.41	847.67	322.42	2,796.50		
17	15698	148-149.n CK	81016191 - 4	3,825.74	2,077.88	1,680.13	7,583.75	24.05	
			מיזוג אויר	844.83	482.66	169.63	1,497.13		
			סה"כ צריכה	4,670.57	2,560.53	1,849.77	9,080.88		
18	15567	288.n IDIGITAL	81016899 - 3	4,917.60	2,549.20	1,922.60	9,389.40	32.40	
			מיזוג אויר	1,521.42	869.20	305.48	2,696.10		
			סה"כ צריכה	6,439.02	3,418.40	2,228.08	12,085.50		
19	15570	240.n PLANET	81014241 - 7	601.87	233.87	39.43	875.17	3.81	
			סה"כ צריכה	601.87	233.87	39.43	875.17		
20	15572	259.n TUMY	81016331 - 1	1,021.62	471.46	224.83	1,717.91	8.85	
			מיזוג אויר	285.21	162.94	57.27	505.42		
			סה"כ צריכה	1,306.83	634.40	282.09	2,223.33		
21	15574	250.n אדיס	81014232 - 3	633.90	316.70	160.20	1,110.80	7.40	
			מיזוג אויר	812.87	464.40	163.21	1,440.49		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,446.77	781.10	323.41	2,551.29		
22	15606	אוטלו ח.174	3 - 81014241	2,602.65	1,973.49	3,085.42	7,661.56	30.80	
			סה"כ צריכה	2,602.65	1,973.49	3,085.42	7,661.56		
23	15544	אופטיק דורון ח.151	5 - 81016191	2,129.36	942.36	362.80	3,434.53	17.78	
			מיזוג אויר	375.88	214.74	75.47	666.09		
			סה"כ צריכה	2,505.24	1,157.10	438.27	4,100.62		
24	16031	אופטיקנה ח.167	8 - 81016358	1,498.08	756.31	587.06	2,841.45	17.82	
			מיזוג אויר	362.07	206.85	72.70	641.63		
			סה"כ צריכה	1,860.15	963.17	659.76	3,483.08		
25	15576	אוריג'ינלס ח.176	2 - 81015037	2,883.00	1,420.40	706.60	5,010.00	17.80	
			מיזוג אויר	705.27	402.93	141.61	1,249.81		
			סה"כ צריכה	3,588.27	1,823.33	848.21	6,259.81		
26	15542	איי אופטיק קונספט ח.214	2 - 81014231	993.16	414.02	234.45	1,641.63	8.15	
			מיזוג אויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,306.13	592.83	297.29	2,196.26		
27	15577	אילנס דוקן	5 - 81014219	341.16	228.36	381.64	951.17	2.94	
			סה"כ צריכה	341.16	228.36	381.64	951.17		
28	15579	אימפרס ח.233	2 - 81016935	1,854.06	898.98	599.46	3,352.49	12.49	
			מיזוג אויר	265.93	151.93	53.40	471.25		
			סה"כ צריכה	2,119.99	1,050.91	652.85	3,823.75		
29	15580	אינדיגו ח.212	6 - 81016353	979.41	467.26	204.97	1,651.64	7.86	
			מיזוג אויר	282.55	161.42	56.73	500.70		
			סה"כ צריכה	1,261.96	628.68	261.70	2,152.34		
30	15581	אינטימה ח.165	4 - 81016358	1,111.02	570.04	249.91	1,930.97	7.84	
			מיזוג אויר	358.24	204.66	71.93	634.83		
			סה"כ צריכה	1,469.26	774.70	321.84	2,565.80		
31	15582	אירוקה ח.127	3 - 81014174	997.97	496.30	423.38	1,917.65	5.18	
			מיזוג אויר	207.68	118.65	41.70	368.03		
			סה"כ צריכה	1,205.65	614.95	465.08	2,285.68		
32	15584	אלמ ח.179	6 - 81015037	3,714.60	1,743.70	725.70	6,184.00	34.10	
			מיזוג אויר	1,735.70	991.61	348.51	3,075.81		
			סה"כ צריכה	5,450.30	2,735.31	1,074.21	9,259.81		
33	15587	אמריקן איגל ופוקס הום מ"א	5 - 81016984	430.10	247.00	82.20	759.30	3.70	
			סה"כ צריכה	430.10	247.00	82.20	759.30		
34	15588	אמריקן איגל ח.248	7 - 81016984	4,142.60	2,505.40	1,419.20	8,067.20	21.40	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,142.60	2,505.40	1,419.20	8,067.20		
35	15589	אמריקן יונג ח.269	2 - 81016363	1,080.66	521.17	178.08	1,779.92	9.63	
			מיזוג אוויר	311.95	178.22	62.64	552.81		
			סה"כ צריכה	1,392.62	699.39	240.72	2,332.73		
36	15590	אן פונטיין ח.131	3 - 81014245	313.23	148.23	50.28	511.74	4.94	
			מיזוג אוויר	182.01	103.98	36.54	322.53		
			סה"כ צריכה	495.23	252.22	86.83	834.28		
37	23642	אפסילון חיתום קומה 10	6 - 81016834	310.30	76.80	101.70	488.80	2.40	
			סה"כ צריכה	310.30	76.80	101.70	488.80		
38	15592	אפסילון ק.7	2 - 81014871	888.30	501.90	1,080.90	2,471.10	4.90	
			סה"כ צריכה	888.30	501.90	1,080.90	2,471.10		
39	15594	אפריל ח.156-157	2 - 81016358	1,696.06	713.35	354.98	2,764.39	18.90	
			מיזוג אוויר	586.83	335.26	117.83	1,039.92		
			סה"כ צריכה	2,282.89	1,048.61	472.81	3,804.31		
40	15595	אקס טי ניהול בע"מ ק.11	7 - 81016834	1,402.80	435.00	910.20	2,748.00	10.20	
			סה"כ צריכה	1,402.80	435.00	910.20	2,748.00		
41	15596	אקס טי ספנות ק. 8	5 - 81016834	785.00	225.20	370.80	1,381.00	6.80	
			סה"כ צריכה	785.00	225.20	370.80	1,381.00		
42	15598	ארומה ח.280	2 - 81016878	3,675.27	1,986.93	1,468.71	7,130.91	26.53	
			מיזוג אוויר	253.65	144.91	50.93	449.50		
			סה"כ צריכה	3,928.92	2,131.85	1,519.64	7,580.41		
43	15685	ארמני אקסציינג ח.180	1 - 81016984	3,693.60	1,950.80	1,513.50	7,157.90	15.00	
			מיזוג אוויר	596.29	340.67	119.73	1,056.69		
			סה"כ צריכה	4,289.89	2,291.47	1,633.23	8,214.59		
44	15599	ארקפה ח.147	1 - 81016887	8,705.98	5,292.80	6,859.59	20,858.37	52.06	
			מיזוג אוויר	630.56	360.24	126.61	1,117.41		
			סה"כ צריכה	9,336.54	5,653.04	6,986.20	21,975.77		
45	15600	באג מחשבים ח.276	3 - 81016351	1,244.00	588.04	305.74	2,137.77	8.24	
			מיזוג אוויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,556.97	766.85	368.58	2,692.40		
46	15601	בובי בראון ח.111	1 - 81014174	2,454.88	1,257.24	771.47	4,483.59	1.85	
			מיזוג אוויר	359.77	205.54	72.24	637.55		
			סה"כ צריכה	2,814.65	1,462.78	843.71	5,121.14		
47	35354	בוטיק מימוזה ח. 257	7 - 81014219	1,501.95	726.01	223.88	2,451.84	10.89	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	286.38	163.61	57.50	507.50		
			סה"כ צריכה	1,788.34	889.62	281.38	2,959.34		
48	15638	בוס ח.224-226	81014212 - 5	3,129.34	1,547.48	1,439.00	6,115.82	23.76	
			מיזוג אויר	1,160.62	663.07	233.04	2,056.74		
			סה"כ צריכה	4,289.96	2,210.55	1,672.04	8,172.55		
49	15625	ביונד סקין ח.220	81016347 - 8	2,031.40	1,028.13	302.10	3,361.64	13.57	
			מיזוג אויר	455.15	260.03	91.39	806.56		
			סה"כ צריכה	2,486.55	1,288.16	393.49	4,168.20		
50	15602	בילבונג ח.121	81014245 - 6	1,774.48	1,090.86	739.42	3,604.76	15.06	
			מיזוג אויר	491.20	280.63	98.63	870.45		
			סה"כ צריכה	2,265.68	1,371.49	838.05	4,475.21		
51	44245	ברניקס	81025708 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
52	15706	ברנדיס ח.164	81014241 - 5	1,221.61	514.04	256.16	1,991.81	11.54	
			מיזוג אויר	365.14	208.61	73.32	647.06		
			סה"כ צריכה	1,586.75	722.65	329.47	2,638.87		
53	15761	ג'י סטאר	81016441 - 6	2,241.35	1,166.60	796.25	4,204.20	15.95	
			מיזוג	501.38	286.44	100.67	888.49		
			סה"כ צריכה	2,742.73	1,453.04	896.92	5,092.68		
54	15613	ג'ינרג'י צ'רג'ינג בע"מ	81016600 - 2	226.35	85.87	22.57	334.78	5.66	
			סה"כ צריכה	226.35	85.87	22.57	334.78		
55	15607	גאנט ח.249	81014232 - 1	2,765.40	1,347.00	710.20	4,822.60	29.20	
			מיזוג אויר	639.00	365.06	128.30	1,132.36		
			סה"כ צריכה	3,404.40	1,712.06	838.50	5,954.96		
56	15608	גו מלון ח.117	81014174 - 6	1,012.43	484.53	156.84	1,653.80	7.63	
			מיזוג אויר	208.96	119.38	41.96	370.29		
			סה"כ צריכה	1,221.39	603.91	198.80	2,024.10		
57	34489	גורגיו ארמני	81016191 - 7	1,323.33	670.80	559.37	2,553.51	7.32	
			סה"כ צריכה	1,323.33	670.80	559.37	2,553.51		
58	15611	גורקן יזמות נדל"ן בע"מ קומה 10	81016947 - 4	394.00	106.40	203.60	704.00	2.50	
			סה"כ צריכה	394.00	106.40	203.60	704.00		
59	15614	גק קובה ח.270	81016363 - 3	1,104.32	513.61	263.14	1,881.07	10.42	
			מיזוג אויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,417.29	692.42	325.98	2,435.69		
60	15554	דה רוקוקו ח.272	81016363 - 5	309.94	161.89	150.99	622.83	10.03	
			מיזוג אויר	308.63	176.32	61.97	546.92		
			סה"כ צריכה	618.57	338.21	212.96	1,169.75		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר	שיא ביקוש	מקדם הספק
61	44244	דוכן ארקפה	20281881 - 1	1,480.50	697.20	1,236.90	3,414.60	6.03	
			סה"כ צריכה	1,480.50	697.20	1,236.90	3,414.60		
62	15622	דוכן גבינות באשר	81016600 - 6	1,362.85	876.26	1,312.60	3,551.71	8.76	
			סה"כ צריכה	1,362.85	876.26	1,312.60	3,551.71		
63	15616	דוכן דינמיקה	81025453 - 1	148.34	113.77	249.67	511.78		
			סה"כ צריכה	148.34	113.77	249.67	511.78		
64	15619	דוכן סחוט ח.207	81014231 - 4	1,031.62	658.71	1,045.93	2,736.26	6.90	
			סה"כ צריכה	1,031.62	658.71	1,045.93	2,736.26		
65	44070	דוכן פייס	17313403 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
66	44243	דוכן פרחים	20281935 - 1	5.10	4.30	8.80	18.20	2.02	
			סה"כ צריכה	5.10	4.30	8.80	18.20		
67	15623	דומו ח.138	81014241 - 2	2,591.71	1,310.66	615.08	4,517.44	22.62	
			סה"כ צריכה	2,591.71	1,310.66	615.08	4,517.44		
68	35291	דורית שדה חדש	81014210 - 5	335.03	155.77	134.31	625.11	3.01	
			מיזוג אוויר	127.85	73.04	25.67	226.56		
			סה"כ צריכה	462.89	228.81	159.98	851.68		
69	15626	דיזל ח.141	81016321 - 2	3,946.64	1,899.47	622.68	6,468.79	29.02	
			מיזוג אוויר	1,117.41	638.38	224.36	1,980.16		
			סה"כ צריכה	5,064.05	2,537.85	847.05	8,448.95		
70	15627	דנה אשכנזי ח.230	81016935 - 7	287.70	133.50	85.74	506.95	0.86	
			מיזוג אוויר	127.85	73.04	25.67	226.56		
			סה"כ צריכה	415.55	206.55	111.41	733.51		
71	15628	דניאלה להבי ח.274	81016331 - 7	1,105.80	456.28	176.77	1,738.84	7.77	
			מיזוג אוויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,418.77	635.08	239.61	2,293.47		
72	15545	דר זרחה ק.3	81015040 - 6	52.50	24.80	50.80	128.10	1.20	
			סה"כ צריכה	52.50	24.80	50.80	128.10		
73	35358	ה. שטרן חדש ח. A 240	81016441 - 4	3,026.29	1,409.26	544.44	4,980.00	22.77	
			מיזוג	777.33	444.09	156.08	1,377.50		
			סה"כ צריכה	3,803.62	1,853.36	700.52	6,357.50		
74	15633	היינס ח.213	81014231 - 1	1,299.86	722.16	500.84	2,522.85	9.62	
			מיזוג אוויר	339.06	193.71	68.08	600.84		
			סה"כ צריכה	1,638.92	915.86	568.91	3,123.69		
75	15635	הפנינג ח.278	81016351 - 4	2,316.95	1,129.97	339.39	3,786.31	20.30	
			מיזוג אוויר	533.75	304.93	107.17	945.85		
			סה"כ צריכה	2,850.70	1,434.91	446.56	4,732.17		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
76	15636	הצורפים ח.128	81014174 - 4	1,040.08	533.62	585.68	2,159.38	1.90	
			מיזוג אויר	269.51	153.97	54.11	477.59		
			סה"כ צריכה	1,309.59	687.59	639.79	2,636.97		
77	15637	ואנס ח.217	81016347 - 6	869.56	391.47	200.85	1,461.88	9.63	
			מיזוג אויר	310.42	177.35	62.33	550.09		
			סה"כ צריכה	1,179.98	568.81	263.18	2,011.98		
78	37388	ורנר אופנה ח.227	81014245 - 4	884.07	474.95	357.51	1,716.52	9.61	
			מיזוג אויר	491.71	280.92	98.73	871.36		
			סה"כ צריכה	1,375.78	755.87	456.24	2,587.88		
79	15639	זארה ח.102-107	81014241 - 4	23,375.32	12,426.47	12,512.70	48,314.49	165.63	
			מיזוג אויר	6,709.38	3,833.11	1,347.16	11,889.64		
			סה"כ צריכה	30,084.70	16,259.58	13,859.86	60,204.14		
80	15548	זארה מחסן ח.285	81016899 - 1	3,059.60	1,238.20	298.80	4,596.60	23.00	
			סה"כ צריכה	3,059.60	1,238.20	298.80	4,596.60		
81	42944	ח.181 לוקוסט	81016984 - 2	2,133.20	1,034.50	549.50	3,717.20	13.80	
			מיזוג אוויר	583.36	333.27	117.13	1,033.76		
			סה"כ צריכה	2,716.56	1,367.77	666.63	4,750.96		
82	44718	ח.222 DJ (די גי איי)	81016347 - 2	1,044.17	513.58	674.46	2,232.20	11.48	
			מיזוג אויר	323.46	184.80	64.95	573.20		
			סה"כ צריכה	1,367.63	698.37	739.40	2,805.41		
83	42945	ח.227 סקוץ אנד סודה	81016321 - 1	1,433.05	741.67	392.49	2,567.21	11.70	
			מיזוג אוויר	531.86	303.85	106.79	942.50		
			סה"כ צריכה	1,964.91	1,045.52	499.28	3,509.71		
84	42942	ח.254 פורלה	81016441 - 8	1,295.64	659.50	406.42	2,361.56	9.21	
			מיזוג אויר	306.84	175.30	61.61	543.75		
			סה"כ צריכה	1,602.48	834.80	468.03	2,905.31		
85	42943	ח.287 זארה (ברשקה)	81016899 - 4	3,994.20	1,777.80	1,021.20	6,793.20	31.40	
			מיזוג אויר	1,868.10	1,067.26	375.09	3,310.44		
			סה"כ צריכה	5,862.30	2,845.06	1,396.29	10,103.64		
86	15550	ח.208-209 - מנגו	81016785 - 4	8,998.30	4,953.50	1,414.25	15,366.05	60.83	
			מיזוג אויר	2,091.63	1,194.96	419.97	3,706.56		
			סה"כ צריכה	11,089.93	6,148.46	1,834.23	19,072.61		
87	15571	ח.228 פנוי	81016347 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
88	15551	ח.267 - אמפרווי ארמני	81016331 - 6	3,184.46	1,521.90	844.55	5,550.91	25.66	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר שש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	622.89	355.86	125.07	1,103.81		
			סה"כ צריכה	3,807.35	1,877.76	969.62	6,654.72		
89	15641	טוליפ גלארי ח.ת. 215	81014231 - 3	1,061.44	489.03	201.57	1,752.04	8.49	
			מיזוג אוויר	313.23	178.95	62.89	555.08		
			סה"כ צריכה	1,374.67	667.98	264.47	2,307.12		
90	15725	טומי הילפיגר ח.ת. 136	81016887 - 2	5,389.98	3,127.17	2,057.74	10,574.89	38.27	
			מיזוג אוויר	1,088.67	621.96	218.59	1,929.23		
			סה"כ צריכה	6,478.65	3,749.13	2,276.34	12,504.12		
91	15765	טורקזי משלוחים	81022015 - 1	179.56	60.67	24.24	264.46	0.76	
			סה"כ צריכה	179.56	60.67	24.24	264.46		
92	15644	טעינת רכבים	81016785 - 3	2,570.01	1,933.94	940.06	5,444.01	63.84	
			סה"כ צריכה	2,570.01	1,933.94	940.06	5,444.01		
93	45162	טעינת רכבים 2	17312750 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00	43.67	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
94	15631	יאנגה ח.ת. 168	81016321 - 3	1,433.55	721.55	356.75	2,511.85	10.46	
			מיזוג אוויר	277.79	158.70	55.78	492.28		
			סה"כ צריכה	1,711.34	880.25	412.52	3,004.12		
95	44069	כספומט	20281882 - 1	-2,355.29	-1,411.67	-4,033.80	-7,800.76		
			סה"כ צריכה	-2,355.29	-1,411.67	-4,033.80	-7,800.76		
96	15650	לאונידיס	81026474 - 1	147.54	76.84	62.48	286.87	0.94	
			סה"כ צריכה	147.54	76.84	62.48	286.87		
97	15645	לאוקסיטן ח.ת. 132	81014231 - 5	1,049.80	470.49	184.33	1,704.63	8.27	
			מיזוג אוויר	218.37	124.76	43.85	386.97		
			סה"כ צריכה	1,268.17	595.25	228.18	2,091.60		
98	15646	לואי ויטון	81014232 - 2	8,093.00	4,224.20	2,804.60	15,121.80	48.60	
			סה"כ צריכה	8,093.00	4,224.20	2,804.60	15,121.80		
99	15647	לואי ויטון ק. 5	81015040 - 7	408.60	230.90	209.30	848.80	3.00	
			סה"כ צריכה	408.60	230.90	209.30	848.80		
100	15719	לובי כניסה	81016358 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
101	15649	לוח ראשי חניונים ב.חיוני	81016887 - 3	31,588.32	21,589.05	34,723.27	87,900.65	165.50	
			סה"כ צריכה	31,588.32	21,589.05	34,723.27	87,900.65		
102	15651	ללין ח.ת. 158-160	81014210 - 1	2,822.02	1,394.25	480.29	4,696.56	22.96	
			מיזוג אוויר	637.72	364.33	128.05	1,130.09		
			סה"כ צריכה	3,459.74	1,758.58	608.34	5,826.65		
103	15591	לנדזור ח.ת. 139	81016785 - 2	4,057.07	2,257.56	1,945.56	8,260.20	27.30	
			מיזוג אוויר	234.73	134.10	47.13	415.97		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	4,291.81	2,391.67	1,992.69	8,676.17		
104	15652	מ"א בגג	81016899 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
105	15653	מאסימו דוטי	81014241 - 8	8,272.41	4,318.31	2,088.61	14,679.33	51.49	
			מיזוג אויר	2,347.33	1,341.04	471.31	4,159.69		
			סה"כ צריכה	10,619.74	5,659.35	2,559.93	18,839.02		
106	15654	מאק ח.142	81014210 - 3	1,380.09	688.80	754.31	2,823.20	13.82	
			מיזוג אויר	422.42	241.33	84.82	748.56		
			סה"כ צריכה	1,802.50	930.13	839.13	3,571.76		
107	15553	מגדל חיוני	81040358 - 7	799.80	586.40	1,285.20	2,671.40	3.80	
			סה"כ צריכה	799.80	586.40	1,285.20	2,671.40		
108	15640	מגדל חניה	81016887 - 8	3,375.44	2,209.22	3,169.82	8,754.47	17.25	
			סה"כ צריכה	3,375.44	2,209.22	3,169.82	8,754.47		
109	15655	מגדל משרדים אפסילון ק.7	81016834 - 3	1,101.40	302.70	662.90	2,067.00	8.10	
			סה"כ צריכה	1,101.40	302.70	662.90	2,067.00		
110	15657	מגדל משרדים אייקון ק.4	81015040 - 2	135.60	58.30	78.00	271.90	1.10	
			סה"כ צריכה	135.60	58.30	78.00	271.90		
111	15658	מגדל משרדים אפסילון ק.5	81014871 - 4	449.70	131.80	293.80	875.30	3.40	
			סה"כ צריכה	449.70	131.80	293.80	875.30		
112	15659	מגדל משרדים גיזה ק.12	81016947 - 1	999.00	357.40	732.00	2,088.40	5.20	
			סה"כ צריכה	999.00	357.40	732.00	2,088.40		
113	15661	מגדל משרדים נור מד בע"מ ק.4	81015040 - 3	859.10	514.40	847.80	2,221.30	9.30	
			סה"כ צריכה	859.10	514.40	847.80	2,221.30		
114	15662	מגדל משרדים נור מד ק.4	81015040 - 4	1,222.60	503.00	681.10	2,406.70	10.10	
			סה"כ צריכה	1,222.60	503.00	681.10	2,406.70		
115	15663	מגדל משרדים נור מד ק.5	81014871 - 5	362.90	103.70	150.00	616.60	2.30	
			סה"כ צריכה	362.90	103.70	150.00	616.60		
116	15664	מגדל משרדים עו"ד קפלקן ק.10	81016947 - 3	750.50	315.10	229.70	1,295.30	3.70	
			סה"כ צריכה	750.50	315.10	229.70	1,295.30		
117	15665	מגדל משרדים פרתם	81016834 - 4	483.40	223.10	423.00	1,129.50	4.50	
			סה"כ צריכה	483.40	223.10	423.00	1,129.50		
118	15666	מגדל משרדים שגירות נורבגיה קומה 9	81016834 - 1	1,070.80	551.60	1,057.20	2,679.60	10.00	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,070.80	551.60	1,057.20	2,679.60		
119	31405	מגדל קירור 15 %	6 - 81014232	10,911.84	6,234.00	2,190.96	19,336.80	451.20	
			סה"כ צריכה	10,911.84	6,234.00	2,190.96	19,336.80		
120	29256	מחסן זארה בשבלול	1 - 18040248	25.65	17.55	38.75	81.95	2.08	
			סה"כ צריכה	25.65	17.55	38.75	81.95		
121	28178	מחסן ארמני	1 - 17313208	142.60	19.90	40.30	202.80	1.54	
			סה"כ צריכה	142.60	19.90	40.30	202.80		
122	35517	מחסן מטבח טורקזי	1 - 81016351	1,870.09	1,196.16	2,200.55	5,266.80	12.74	
			סה"כ צריכה	1,870.09	1,196.16	2,200.55	5,266.80		
123	28179	מחסן נייק בשבלול	3 - 18040248	368.80	268.85	548.45	1,186.10	2.25	
			סה"כ צריכה	368.80	268.85	548.45	1,186.10		
124	15670	מחסן ארומה ק. פאסט פוד	1 - 81036676	666.45	413.10	1,108.10	2,187.65	5.05	
			סה"כ צריכה	666.45	413.10	1,108.10	2,187.65		
125	36382	מחסן באשר	1 - 18247403	126.30	104.10	217.40	447.80	1.30	
			סה"כ צריכה	126.30	104.10	217.40	447.80		
126	28362	מחסן גיזה	1 - 13148234	117.70	94.00	189.60	401.30		
			סה"כ צריכה	117.70	94.00	189.60	401.30		
127	28405	מחסן דומו	1 - 17313059	170.90	37.80	-77.34	131.36	4.93	
			סה"כ צריכה	170.90	37.80	-77.34	131.36		
128	15671	מחסן ונילה ק. פאסט פוד	2 - 81036676	369.55	273.00	595.20	1,237.75	1.90	
			סה"כ צריכה	369.55	273.00	595.20	1,237.75		
129	28404	מחסן לאונידס	1 - 17312972	411.30	356.40	534.70	1,302.40	4.23	
			סה"כ צריכה	411.30	356.40	534.70	1,302.40		
130	44242	מחסן לנדזור	1 - 17312749	-7,457.38	-4,249.46	-13,124.01	-24,830.86		
			סה"כ צריכה	-7,457.38	-4,249.46	-13,124.01	-24,830.86		
131	15546	מחסן מייקל קורס	7 - 81016600	472.16	164.72	197.29	834.17	3.35	
			סה"כ צריכה	472.16	164.72	197.29	834.17		
132	44299	מחסן מיסטר קוויק	1 - 20281752	-2,181.00	-647.53	-422.65	-3,251.18		
			סה"כ צריכה	-2,181.00	-647.53	-422.65	-3,251.18		
133	39547	מחסן נייק	1 - 17313386	-8,776.10	-4,184.92	-7,894.17	-20,855.19		
			סה"כ צריכה	-8,776.10	-4,184.92	-7,894.17	-20,855.19		
134	31407	מחסן סחוט	6 - 81036676	239.30	173.65	390.00	802.95	1.50	
			סה"כ צריכה	239.30	173.65	390.00	802.95		
135	33658	מחסן עו"ד קפלן בשבלול	2 - 18040248	0.00	0.00	0.00	0.00	0.004	
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
136	28180	מחסן שילב בשבלול	18040248 - 4	164.45	103.05	117.15	384.65	1.25	
			סה"כ צריכה	164.45	103.05	117.15	384.65		
137	15675	מייקל קורס ח.143	81014210 - 2	2,746.68	1,332.36	1,457.91	5,536.95	28.58	
			מיזוג אויר	981.38	560.67	197.05	1,739.09		
			סה"כ צריכה	3,728.06	1,893.03	1,654.95	7,276.04		
138	15677	מילר ח.211	81016353 - 5	1,612.19	721.16	178.24	2,511.59	13.96	
			מיזוג אויר	290.37	165.89	58.30	514.57		
			סה"כ צריכה	1,902.56	887.05	236.54	3,026.16		
139	15678	מיסטר קויק ח.172	81016321 - 6	1,498.41	410.46	208.53	2,117.40	16.08	
			מיזוג אויר	373.32	213.28	74.96	661.56		
			סה"כ צריכה	1,871.74	623.74	283.49	2,778.97		
140	15680	ממטר יעוצים ק.5	81014871 - 3	22.70	12.00	21.20	55.90	1.00	
			סה"כ צריכה	22.70	12.00	21.20	55.90		
141	45763	מסך איימולס	20281640 - 1	479.00	382.60	811.30	1,672.90	2.86	
			סה"כ צריכה	479.00	382.60	811.30	1,672.90		
142	15681	מעלית	81016984 - 6	43.50	27.40	56.60	127.50	0.70	
			סה"כ צריכה	43.50	27.40	56.60	127.50		
143	15682	מקדונלדס ח.201	81016785 - 5	5,798.11	3,709.14	3,964.48	13,471.74	31.89	
			מיזוג אויר	485.83	277.56	97.55	860.94		
			סה"כ צריכה	6,283.94	3,986.70	4,062.03	14,332.67		
144	33760	מרפאת שניים ש.ל.ה	81016947 - 7	2,950.10	1,020.90	1,199.10	5,170.10	16.90	
			סה"כ צריכה	2,950.10	1,020.90	1,199.10	5,170.10		
145	15684	מרק קיין ח.221	81016347 - 1	2,206.58	963.75	463.93	3,634.26	13.55	
			מיזוג אויר	308.63	176.32	61.97	546.92		
			סה"כ צריכה	2,515.21	1,140.07	525.90	4,181.18		
146	23643	משרדי הנהלה ק.12	81016947 - 8	796.50	287.70	487.00	1,571.20	4.70	
			סה"כ צריכה	796.50	287.70	487.00	1,571.20		
147	43897	נארס	81016191 - 6	2,036.55	1,211.63	1,042.34	4,290.52	14.98	
			מיזוג אויר	565.61	323.14	113.57	1,002.31		
			סה"כ צריכה	2,602.16	1,534.77	1,155.91	5,292.84		
148	15687	נור מד ק.6	81014871 - 6	856.80	379.20	697.80	1,933.80	5.20	
			סה"כ צריכה	856.80	379.20	697.80	1,933.80		
149	15686	נור מד ק.3	81016878 - 4	23,746.50	12,682.14	22,826.77	59,255.41	126.08	
			סה"כ צריכה	23,746.50	12,682.14	22,826.77	59,255.41		
150	15708	נייק ח.152-155	81016191 - 8	3,754.57	2,100.75	1,571.46	7,426.78	25.52	
			מיזוג אוויר	1,467.72	838.52	294.70	2,600.94		
			סה"כ צריכה	5,222.29	2,939.27	1,866.16	10,027.72		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
151	15689	נספרסו ח.234	81016935 - 3	2,929.38	1,636.11	1,307.46	5,872.95	19.81	
			מיזוג אויר	586.94	335.32	117.85	1,040.10		
			סה"כ צריכה	3,516.31	1,971.43	1,425.31	6,913.06		
152	15690	סאקס ח.118	81014174 - 8	2,119.54	1,182.46	574.73	3,876.73	12.32	
			מיזוג אויר	531.86	303.85	106.79	942.50		
			סה"כ צריכה	2,651.40	1,486.31	681.52	4,819.23		
153	15691	סוהו ח.261-262	81016331 - 3	1,258.02	679.12	291.59	2,228.73	8.74	
			מיזוג אויר	466.19	266.34	93.61	826.14		
			סה"כ צריכה	1,724.21	945.46	385.19	3,054.86		
154	15692	סורבסקי ח.170	81016321 - 5	860.04	375.18	219.27	1,454.48	6.37	
			מיזוג אויר	216.83	123.88	43.54	384.25		
			סה"כ צריכה	1,076.87	499.06	262.81	1,838.74		
155	15693	סופר פארם ב.חיוני ח.101	81016878 - 6	17,046.69	12,044.91	20,174.27	49,265.86	85.68	
			מיזוג אויר	3,351.47	1,914.71	672.93	5,939.11		
			סה"כ צריכה	20,398.16	13,959.62	20,847.20	55,204.97		
156	15762	סטורי ח.163	81016441 - 7	2,361.44	1,237.74	409.90	4,009.08	19.89	
			מיזוג אויר	721.48	412.19	144.87	1,278.54		
			סה"כ צריכה	3,082.93	1,649.93	554.76	5,287.62		
157	15569	סטיב מאדן ח.122	81014241 - 6	1,020.15	516.31	281.51	1,817.96	10.10	
			מיזוג אויר	493.60	282.00	99.11	874.71		
			סה"כ צריכה	1,513.75	798.30	380.62	2,692.67		
158	15697	סטימצקי ח.130	81014245 - 2	2,464.06	1,165.71	914.48	4,544.25	20.08	
			מיזוג אויר	546.69	312.33	109.77	968.78		
			סה"כ צריכה	3,010.74	1,478.04	1,024.25	5,513.03		
159	15699	סלקום אנטנות	81016887 - 6	1,603.09	1,156.04	2,480.59	5,239.73	8.00	
			סה"כ צריכה	1,603.09	1,156.04	2,480.59	5,239.73		
160	15609	סלקום תקשורת ק.13	81016947 - 5	206.80	143.70	265.35	615.85	1.00	
			סה"כ צריכה	206.80	143.70	265.35	615.85		
161	15612	סמסונייט ח.258	81014219 - 8	1,030.76	475.65	245.69	1,752.09	7.86	
			מיזוג אויר	228.65	130.63	45.91	405.18		
			סה"כ צריכה	1,259.40	606.27	291.60	2,157.27		
162	15621	עולם המתקים	13141002 - 1	337.42	278.98	586.33	1,202.73		
			סה"כ צריכה	337.42	278.98	586.33	1,202.73		
163	15700	עמנואל נועה ח.231	81016935 - 8	1,768.20	784.74	394.55	2,947.49	13.19	
			מיזוג אויר	521.63	298.01	104.74	924.38		
			סה"כ צריכה	2,289.83	1,082.75	499.29	3,871.87		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
164	15583	פאטי באטו ה.218-219	7 - 81016347	1,254.65	630.29	567.65	2,452.60	14.86	
		מיזוג אויר		466.60	266.57	93.69	826.86		
		סה"כ צריכה		1,721.26	896.87	661.34	3,279.46		
165	15702	פאם קליניק ה.244-245	8 - 81014211	1,252.46	413.27	220.61	1,886.34	12.15	
		מיזוג אויר		144.62	82.62	29.04	256.29		
		סה"כ צריכה		1,397.09	495.89	249.65	2,142.63		
166	15701	פאם קליניק ניל ה.243A	3 - 81014211	396.72	157.45	20.78	574.95	4.99	
		מיזוג אויר		517.28	295.53	103.86	916.67		
		סה"כ צריכה		914.00	452.97	124.65	1,491.62		
167	15703	פדני ה.133-134	6 - 81014211	2,768.90	1,619.05	1,750.92	6,138.87	24.34	
		מיזוג אויר		613.68	350.60	123.22	1,087.50		
		סה"כ צריכה		3,382.58	1,969.65	1,874.14	7,226.37		
168	15704	פוזיילוב ה.112	2 - 81014174	1,075.47	519.33	134.14	1,728.94	7.71	
		מיזוג אויר		207.17	118.36	41.60	367.12		
		סה"כ צריכה		1,282.64	637.68	175.74	2,096.06		
169	15688	פוט לוקר ה.177	3 - 81015037	3,557.80	2,028.80	880.00	6,466.60	26.10	
		מיזוג אויר		1,153.11	658.78	231.53	2,043.41		
		סה"כ צריכה		4,710.91	2,687.58	1,111.53	8,510.01		
170	15586	פול אנד שארק ה.263-264	4 - 81016331	1,564.62	741.64	432.61	2,738.88	12.18	
		מיזוג אויר		469.98	268.50	94.37	832.84		
		סה"כ צריכה		2,034.60	1,010.15	526.98	3,571.72		
171	15683	פולגת ה.254-255	2 - 81016351	2,325.15	1,018.68	352.91	3,696.74	16.45	
		מיזוג אויר		573.64	327.72	115.18	1,016.54		
		סה"כ צריכה		2,898.79	1,346.40	468.09	4,713.28		
172	15707	פוקס הום ה.248	7 - 81015037	2,295.20	1,127.60	430.40	3,853.20	13.60	
		סה"כ צריכה		2,295.20	1,127.60	430.40	3,853.20		
173	16039	פי אייץ' חדר שרתים - פרטנר 13	1 - 81025335	1,023.58	765.55	1,587.92	3,377.04	5.72	
		סה"כ צריכה		1,023.58	765.55	1,587.92	3,377.04		
174	15709	פלאנט טיים ה.146	2 - 81016191	973.85	439.54	331.41	1,744.80	9.98	
		מיזוג אויר		252.89	144.48	50.78	448.14		
		סה"כ צריכה		1,226.73	584.02	382.19	2,192.94		
175	15710	פלאפון אנטנות	1 - 81020418	507.60	358.07	724.73	1,590.40	2.28	
		סה"כ צריכה		507.60	358.07	724.73	1,590.40		
176	15585	פלמינגו קודס ה.277	5 - 81016351	272.33	104.52	31.03	407.88	5.71	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אוויר	132.96	75.96	26.70	235.63		
			סה"כ צריכה	405.30	180.48	57.73	643.51		
177	15715	פנוי	81014212 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
178	15543	פנוי ח.144	81016321 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
179	15724	פעלתון ח.183	81016353 - 1	2,635.93	1,093.66	481.76	4,211.35	16.62	
			מיזוג אוויר	723.73	413.47	145.32	1,282.53		
			סה"כ צריכה	3,359.66	1,507.14	627.07	5,493.87		
180	38734	פקטורי	81014211 - 5	3,000.55	1,275.96	589.23	4,865.73	25.46	
			מיזוג אוויר	723.07	413.09	145.18	1,281.35		
			סה"כ צריכה	3,723.62	1,689.05	734.41	6,147.08		
181	15642	פקטורי נשים ח.246-247	81014211 - 2	3,469.90	1,671.60	1,439.78	6,581.28	25.18	
			מיזוג אוויר	1,528.58	873.29	306.92	2,708.78		
			סה"כ צריכה	4,998.47	2,544.89	1,746.70	9,290.06		
182	15632	פקטורי קידס ח.216	81016347 - 5	1,122.64	513.99	201.78	1,838.41	9.02	
			מיזוג אוויר	309.40	176.76	62.12	548.28		
			סה"כ צריכה	1,432.04	690.75	263.90	2,386.69		
183	15726	פרטי בלרינה ח.108	81014174 - 7	380.32	177.09	53.01	610.42	0.94	
			מיזוג אוויר	75.18	42.95	15.09	133.22		
			סה"כ צריכה	455.49	220.04	68.10	743.64		
184	15555	פרטנר תקשורת	81016321 - 7	1,525.62	1,070.11	2,147.84	4,743.57	8.87	
			סה"כ צריכה	1,525.62	1,070.11	2,147.84	4,743.57		
185	15728	צוקה ח.202	81016878 - 1	2,612.16	1,465.49	1,305.10	5,382.75	16.80	
			מיזוג אוויר	252.12	144.04	50.62	446.78		
			סה"כ צריכה	2,864.28	1,609.53	1,355.73	5,829.53		
186	15730	ציבורי Q 5.3	81016353 - 8	6,266.50	3,973.99	4,456.42	14,696.91	32.50	
			סה"כ צריכה	6,266.50	3,973.99	4,456.42	14,696.91		
187	15732	ציבורי Q5.2	81016353 - 7	10,868.43	6,558.22	5,953.79	23,380.44	59.84	
			סה"כ צריכה	10,868.43	6,558.22	5,953.79	23,380.44		
188	15731	ציבורי QE2.1	81016785 - 8	11,245.92	8,020.40	16,716.77	35,983.08	55.49	
			סה"כ צריכה	11,245.92	8,020.40	16,716.77	35,983.08		
189	23470	ציבורי א1 - 7א , ב2	81014211 - 4	11,986.97	6,742.14	5,474.09	24,203.20	68.96	
			סה"כ צריכה	-8,272.41	-4,318.31	-2,088.61	-14,679.33	51.49	
			סה"כ צריכה	3,714.56	2,423.83	3,385.48	9,523.87		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
190	23471	ציבורי חיוני 1	81040358 - 5	17,046.00	10,400.00	16,073.00	43,519.00	83.00	
			81040358 - 7	-799.80	-586.40	-1,285.20	-2,671.40	3.80	
			81040358 - 8	-13,110.00	-7,408.80	-6,850.80	-27,369.60	72.00	
			סה"כ צריכה	3,136.20	2,404.80	7,937.00	13,478.00		
191	15556	ציבורי, QE1.2	81040358 - 6	3,694.72	2,522.56	4,432.32	10,649.60	17.92	
			סה"כ צריכה	3,694.72	2,522.56	4,432.32	10,649.60		
192	15733	ציבורי, לוח מ"א על הגג E36C	81016887 - 5	7,417.46	4,248.43	1,357.01	13,022.90	91.52	
			סה"כ צריכה	7,417.46	4,248.43	1,357.01	13,022.90		
193	15557	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.1	81040358 - 1	5,324.40	3,990.00	3,133.20	12,447.60	54.00	
			סה"כ צריכה	5,324.40	3,990.00	3,133.20	12,447.60		
194	15558	ציבורי, לוח מ"א על הגג Q2.2	81040358 - 2	3,614.40	2,602.80	2,768.40	8,985.60	45.60	
			סה"כ צריכה	3,614.40	2,602.80	2,768.40	8,985.60		
195	15559	ציבורי, מ"א + משרדים על הגג	81040358 - 4	14,803.20	10,401.60	7,494.00	32,698.80	135.20	
			סה"כ צריכה	14,803.20	10,401.60	7,494.00	32,698.80		
196	15560	ציבורי, מפוחי עשן QEE1	81040358 - 8	13,110.00	7,408.80	6,850.80	27,369.60	72.00	
			סה"כ צריכה	13,110.00	7,408.80	6,850.80	27,369.60		
197	15561	ציבורי, משאבות איורור QE2	81040358 - 3	15,940.00	9,958.00	16,592.00	42,490.00	142.00	
			סה"כ צריכה	15,940.00	9,958.00	16,592.00	42,490.00		
198	15541	ציבורי, ראשי מ"א קומה 13 Q1.3	81016887 - 7	27,959.04	8,209.98	2,353.68	38,522.70	492.48	
			סה"כ צריכה	27,959.04	8,209.98	2,353.68	38,522.70		
199	15736	קאלה ח.139	81016441 - 3	347.83	167.84	74.91	590.58	4.71	
			מיזוג אויר	139.10	79.47	27.93	246.50		
			סה"כ צריכה	486.94	247.31	102.84	837.08		
200	15564	קבוצת בינו ק.13	81016947 - 6	133.00	40.00	88.90	261.90	0.70	
			סה"כ צריכה	133.00	40.00	88.90	261.90		
201	15563	קולומביה ח.289	81016899 - 2	3,039.30	1,599.10	791.40	5,429.80	19.50	
			מיזוג אויר	796.76	455.20	159.98	1,411.94		
			סה"כ צריכה	3,836.06	2,054.30	951.38	6,841.74		
202	15739	קילס ח.279	81016351 - 8	1,044.27	532.51	405.28	1,982.07	8.97	
			מיזוג אויר	199.96	114.24	40.15	354.34		
			סה"כ צריכה	1,244.23	646.75	445.43	2,336.41		
203	15742	קסטרו נשים ח.115-116	81016441 - 5	10,146.05	6,080.98	2,042.39	18,269.42	73.22	
			מיזוג אויר	2,094.39	1,196.54	420.53	3,711.46		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	12,240.44	7,277.52	2,462.92	21,980.87		
204	23644	קפה אלברט מחסן קורר	81016984 - 8	1,604.90	1,096.30	2,317.45	5,018.65	8.95	
			סה"כ צריכה	1,604.90	1,096.30	2,317.45	5,018.65		
205	15743	קפה אלברט מסעדה ת. 135	81016878 - 5	8,963.87	4,230.26	3,452.97	16,647.10	60.35	
			מיזוג אויר	135.52	77.42	27.21	240.16		
			סה"כ צריכה	9,099.39	4,307.68	3,480.18	16,887.26		
206	15727	קפה גרין ח. 266	81016363 - 8	3,069.46	1,442.01	1,234.00	5,745.46	29.26	
			מיזוג אוויר	157.51	89.99	31.63	279.13		
			סה"כ צריכה	3,226.97	1,532.00	1,265.62	6,024.59		
207	15745	קפה טורקיז	81014232 - 5	21,202.40	14,102.80	19,203.60	54,508.80	118.40	
			סה"כ צריכה	21,202.40	14,102.80	19,203.60	54,508.80		
208	15746	קרביץ ח. 108A	81014174 - 5	1,849.79	831.17	836.54	3,517.51	14.20	
			מיזוג אויר	519.79	296.96	104.37	921.11		
			סה"כ צריכה	2,369.58	1,128.13	940.91	4,438.62		
209	15747	קרולינה הררה ח. 260	81016331 - 2	1,567.53	703.98	186.73	2,458.24	18.93	
			מיזוג אויר	470.39	268.73	94.45	833.57		
			סה"כ צריכה	2,037.92	972.72	281.18	3,291.81		
210	15749	קרייזי לין ח. 271	81016363 - 4	1,185.20	497.99	394.53	2,077.72	9.90	
			מיזוג אויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,498.18	676.80	457.37	2,632.34		
211	15750	ראשי לוח איזור חנונים	81016878 - 7	6,356.56	4,151.18	8,488.38	18,996.13	53.54	
			סה"כ צריכה	6,356.56	4,151.18	8,488.38	18,996.13		
212	15756	רביד ח. 169	81016321 - 4	458.34	213.24	48.78	720.36	3.23	
			מיזוג אויר	107.39	61.35	21.56	190.31		
			סה"כ צריכה	565.73	274.60	70.35	910.67		
213	15757	רויאליטי ח. 145	81016191 - 1	757.72	383.40	175.50	1,316.62	7.08	
			מיזוג אויר	186.92	106.79	37.53	331.23		
			סה"כ צריכה	944.64	490.19	213.04	1,647.86		
214	15610	רולקס ח. 252	81014232 - 4	1,167.90	565.20	413.20	2,146.30	9.20	
			מיזוג אויר	281.27	160.69	56.48	498.44		
			סה"כ צריכה	1,449.17	725.89	469.68	2,644.74		
215	38194	רוגן ח. 275	81016331 - 8	780.53	395.06	130.74	1,306.33	8.41	
			מיזוג אויר	312.98	178.81	62.84	554.63		
			סה"כ צריכה	1,093.50	573.87	193.58	1,860.95		
216	15758	רוילי ח. 109	81016441 - 2	1,426.38	653.73	291.18	2,371.30	12.14	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			מיזוג אויר	521.63	298.01	104.74	924.38		
			סה"כ צריכה	1,948.01	951.74	395.92	3,295.67		
217	15759	ריפליי ח.ת. 265	81016331 - 5	1,544.64	641.77	404.00	2,590.41	12.19	
			מיזוג אויר	565.10	322.84	113.46	1,001.41		
			סה"כ צריכה	2,109.74	964.62	517.46	3,591.82		
218	15760	רלף לוחן ח.ת. 124-126	81014241 - 1	5,656.70	3,345.24	3,564.38	12,566.32	47.01	
			מיזוג אויר	1,291.13	737.63	259.24	2,288.01		
			סה"כ צריכה	6,947.83	4,082.88	3,823.62	14,854.33		
219	15630	שאנל ח.ת. 129	81014245 - 1	679.91	316.84	448.37	1,445.12	6.45	
			מיזוג אויר	269.00	153.68	54.01	476.69		
			סה"כ צריכה	948.91	470.52	502.38	1,921.81		
220	15679	שופרא ח.ת. 161	81016358 - 5	1,302.81	625.27	160.76	2,088.84	9.10	
			מיזוג אויר	366.37	209.31	73.56	649.24		
			סה"כ צריכה	1,669.18	834.58	234.32	2,738.08		
221	15766	שילב ח.ת. 242-243	81014212 - 3	2,481.89	1,221.29	460.78	4,163.95	18.38	
			מיזוג אויר	1,058.60	604.78	212.55	1,875.94		
			סה"כ צריכה	3,540.49	1,826.07	673.33	6,039.89		
222	15767	תאורת גינה בריכת מים	81016600 - 4	2,801.47	2,078.76	4,451.27	9,331.50	13.42	
			סה"כ צריכה	2,801.47	2,078.76	4,451.27	9,331.50		
			סה"כ צריכה	637,128.10	355,296.63	335,124.18	1,327,548.92		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				1,327,548.92		
			הפרש באחוזים						



- פסגה (Kwh 637,128.10)
- גבע (Kwh 355,296.63)
- שפל (Kwh 335,124.18)





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	33777	*מ"א על הגג IBS	81018676 - 1	1,693.60	461.80	1,124.00	3,279.40	27.80	
			סה"כ צריכה	1,693.60	461.80	1,124.00	3,279.40		
2	15668	*מגדלי קירור מועמס 85 %	81014232 - 6	61,833.76	35,326.00	12,415.44	109,575.20	451.20	
			סה"כ צריכה	61,833.76	35,326.00	12,415.44	109,575.20		
3	33768	*מיזוג אוויר כללי לוח קומה 1 מזרח IBS לידיעה בלבד	81022638 - 6	3,507.20	1,118.40	2,737.60	7,363.20	43.20	
			סה"כ צריכה	3,507.20	1,118.40	2,737.60	7,363.20		
4	33776	*ראשי בניין IBS	81018676 - 4	9,012.00	3,819.60	8,923.20	21,754.80	86.40	
			סה"כ צריכה	9,012.00	3,819.60	8,923.20	21,754.80		
5	16015	81014219-3 חנות-לא להפקה	81014219 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
6	16017	81014231-6 חנות-לא להפקה	81014231 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	16014	חנות-לא להפקה 81014219-2	81014219 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
8	16016	חנות-לא להפקה 81014219-4	81014219 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	16020	חנות-לא להפקה 81015037-1	81015037 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	16007	חנות-לא להפקה 81014210-6	81014210 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	16009	חנות-לא להפקה 81014210-7	81014210 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
12	16010	חנות-לא להפקה 81014212-2	81014212 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	16011	חנות-לא להפקה 81014212-7	81014212 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
14	16013	חנות-לא להפקה 81014219-1	81014219 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
15	16018	חנות-לא להפקה 81014231-8	81014231 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
16	16021	חנות-לא להפקה 81015037-4	81015037 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
17	16022	חנות-לא להפקה 81015037-5	81015037 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
18	16023	חנות-לא להפקה 81016191-3	81016191 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
19	16024	חנות-לא להפקה 81016347-4	81016347 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
20	16025	חנות-לא להפקה 81016351-6	81016351 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
21	16026	חנות-לא להפקה 81016353-2	81016353 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
22	16027	חנות-לא להפקה 81016353-3	81016353 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
23	16028	חנות-לא להפקה 81016353-4	81016353 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
24	16029	חנות-לא להפקה 81016358-6	81016358 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
25	16030	חנות-לא להפקה 81016358-7	81016358 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
26	16032	חנות-לא להפקה 81016363-7	81016363 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
27	16033	חנות-לא להפקה 81016878-3	81016878 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
28	16036	חנות-לא להפקה 81016899-6	81016899 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
29	16037	חנות-לא להפקה 81016899-8	81016899 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
		סה"כ צריכה		0.00	0.00	0.00	0.00		
30	16038	חנות-לא להפקה 81016935-5	81016935 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקו"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
31	39350	יחידות DX	15091184 - 1	2,406.00	1,240.40	72.80	3,719.20	27.96	
			15091184 - 2	1,456.00	867.00	169.40	2,492.40	28.15	
			15091184 - 3	1,730.50	1,112.10	82.50	2,925.10	28.77	
			15091184 - 4	3,911.40	2,179.90	300.30	6,391.60	36.71	
			16193811 - 1	4,424.70	2,203.30	295.60	6,923.60	37.20	
			16193811 - 2	6,774.40	3,218.10	433.70	10,426.20	36.56	
			16193811 - 3	5,611.20	3,046.10	467.40	9,124.70	36.92	
			סה"כ צריכה	26,314.20	13,866.90	1,821.70	42,002.80		
32	15648	לוח אזורי מזרחי קומה 0- לא להפקה	81016984 - 4	20,445.60	10,457.20	4,675.20	35,578.00	49.20	
			סה"כ צריכה	20,445.60	10,457.20	4,675.20	35,578.00		
33	34263	מגדלי קירור 100%	81014232 - 6	72,745.60	41,560.00	14,606.40	128,912.00	451.20	
			סה"כ צריכה	72,745.60	41,560.00	14,606.40	128,912.00		
34	15667	פנוי	81015040 - 5	222.40	84.00	157.10	463.50	2.60	
			סה"כ צריכה	222.40	84.00	157.10	463.50		
35	15713	פנוי	81014212 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
36	15714	פנוי	81014210 - 8	23,809.90	13,734.93	8,026.13	45,570.95	206.80	
			סה"כ צריכה	23,809.90	13,734.93	8,026.13	45,570.95		
37	15716	פנוי	81014231 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
38	15717	פנוי	81014871 - 1	0.20	0.00	0.20	0.40		
			סה"כ צריכה	0.20	0.00	0.20	0.40		
39	15720	פנוי	81016358 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
40	15721	פנוי	81016441 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
41	15722	פנוי	81016935 - 6	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
42	15573	פנוי א.פלאנט 145.ח	81016600 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
43	31608	פנוי אוכל בריא ח 266 לשעבר	81016351 - 7	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
44	15566	פנוי אמפריון ארמני ח. 268 לשעבר	81016363 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
45	15618	פנוי דוכן מירס לשעבר	7 - 81014245	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
46	15547	פנוי וניליה - מחסן לשעבר	5 - 81016600	1,257.68	557.02	644.42	2,459.12	9.83	
			סה"כ צריכה	1,257.68	557.02	644.42	2,459.12		
47	15660	פנוי מגדל משרדים נור מד ק.4 לשעבר	1 - 81015040	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
48	15674	פנוי מחסן קזנובה לשעבר	3 - 81016600	47.04	9.84	21.06	77.94	1.85	
			סה"כ צריכה	47.04	9.84	21.06	77.94		
49	15741	פנוי קסטרו גברים ח.113-114 לשעבר	8 - 81014245	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
50	15729	צוקה ח.206 - פנוי	7 - 81016785	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
51	16034	ציבורי, קבוצה 5 (לא להפקה)	4 - 81016887	11,882.26	7,367.42	9,760.21	29,009.89	68.06	
			סה"כ צריכה	11,882.26	7,367.42	9,760.21	29,009.89		
52	15734	ציבורי, קבוצה 1 (לא להפקה)	1 - 81022094	12,894.00	7,402.00	7,994.00	28,290.00	86.00	
			סה"כ צריכה	12,894.00	7,402.00	7,994.00	28,290.00		
53	15751	ראשי שנאי 1	1 - 81029219	97,757.57	50,092.35	63,736.43	211,586.35	654.00	
			סה"כ צריכה	97,757.57	50,092.35	63,736.43	211,586.35		
54	15752	ראשי שנאי 2	1 - 81029268	116,821.53	72,089.42	87,574.72	276,485.68	624.80	
			סה"כ צריכה	116,821.53	72,089.42	87,574.72	276,485.68		
55	15753	ראשי שנאי 3	1 - 81029798	121,818.78	67,765.13	70,343.03	259,926.93	674.80	
			סה"כ צריכה	121,818.78	67,765.13	70,343.03	259,926.93		
56	15754	ראשי שנאי 4	1 - 81029237	140,906.57	78,824.75	56,563.03	276,294.35	781.60	
			סה"כ צריכה	140,906.57	78,824.75	56,563.03	276,294.35		
57	15755	ראשי שנאי 5	1 - 81029828	25,989.54	11,444.10	7,438.66	44,872.30	506.24	
			סה"כ צריכה	25,989.54	11,444.10	7,438.66	44,872.30		
58	15764	שוגר דדי פנוי	6 - 81014219	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		

