

דוח קוט"ש

עבור: נת"מ ניהול המעין 44 בע"מ

דוח מסכם עבור: אטריום 2 מודיעין


תקופת דוח: (07/10/22 - 07/09/22)

תאריך הפקה: 02/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37117	DSV	18170585 - 4	3,028.48	400.48	1,040.96	4,469.92	40.13	
			18170590 - 1	5,133.60	1,632.60	3,052.80	9,819.00	32.42	
			18170590 - 2	1,839.20	465.00	698.00	3,002.20	13.38	
			18170704 - 1	2,536.20	529.80	427.00	3,493.00	15.42	
			18170704 - 2	1,875.80	333.00	440.20	2,649.00	14.14	
			ציבורי	6,696.58	3,180.27	6,534.62	16,411.47		
			סה"כ צריכה	21,109.86	6,541.15	12,193.58	39,844.59		
2	37116	M-DOT	18170586 - 4	2,913.28	388.96	562.40	3,864.64	29.75	
			18170706 - 4	1,808.96	700.96	885.92	3,395.84	11.43	
			ציבורי	1,573.20	747.13	1,535.15	3,855.48		
			סה"כ צריכה	6,295.44	1,837.05	2,983.47	11,115.96		
3	38312	בריפקאם ק.3	18170590 - 4	1,063.20	104.32	213.76	1,381.28	9.95	
			18170793 - 1	5,913.60	3,602.40	7,600.96	17,116.96	28.46	
			ציבורי	1,877.35	891.57	1,831.95	4,600.87		
			סה"כ צריכה	8,854.15	4,598.29	9,646.67	23,099.11		
4	36313	הורנביל משרד 4 ק.3	18170786 - 4	335.36	2.72	6.72	344.80	3.55	
			ציבורי	277.93	131.99	271.21	681.13		
			סה"כ צריכה	613.29	134.71	277.93	1,025.93		
5	38311	מוזי בוטון	18170786 - 1	709.60	63.68	121.44	894.72	8.82	
			ציבורי	384.12	182.42	374.83	941.38		
			סה"כ צריכה	1,093.72	246.10	496.27	1,836.10		
6	37165	מיזוג אויר לחלוקה	18170585 - 1	6,594.60	378.00	32.40	7,005.00	155.26	
			18170585 - 2	7,204.80	872.40	1,375.80	9,453.00	155.86	
			18170585 - 3	834.72	265.28	211.04	1,311.04	4.14	
			18170586 - 1	10,642.80	1,580.40	1,003.20	13,226.40	158.00	
			18170586 - 2	3,494.20	928.80	1,468.60	5,891.60	58.27	
			18170586 - 3	4,204.80	1,340.96	1,156.80	6,702.56	44.31	
			18170706 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	32,975.92	5,365.84	5,247.84	43,589.60		
7	37118	קנש'ו	18170589 - 2	1,320.00	170.08	296.80	1,786.88	11.67	
			18170743 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170743 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			18170780 - 1	1,308.32	169.60	293.28	1,771.20	9.95	
			18170780 - 2	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 3	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18170780 - 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	
			ציבורי	803.64	381.66	784.21	1,969.51		
			סה"כ צריכה	3,431.96	721.34	1,374.29	5,527.59		
8	37168	שטח בעלים	00000200 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			ציבורי שטחים פנייים	1,498.47	711.64	1,462.23	3,672.34		
			סה"כ צריכה	1,498.47	711.64	1,462.23	3,672.34		
			סה"כ צריכה	75,872.81	20,156.12	33,682.28	129,711.21		
			חשבון חברת חשמל			135,300.00	135,300.00		
			הפרש בקוטי"ש			-101,617.72	-5,588.79		
			הפרש באחוזים			-75.11%	-4.13%		



■ פסגה (75,872.81 Kwh)
■ גבע (20,156.12 Kwh)
■ שפל (33,682.28 Kwh)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	37166	ציבורי 100%	18170585 - 1	-6,594.60	-378.00	-32.40	-7,005.00	155.26	
			18170585 - 2	-7,204.80	-872.40	-1,375.80	-9,453.00	155.86	
			18170585 - 3	-834.72	-265.28	-211.04	-1,311.04	4.14	
			18170585 - 4	-3,028.48	-400.48	-1,040.96	-4,469.92	40.13	
			18170586 - 1	-10,642.80	-1,580.40	-1,003.20	-13,226.40	158.00	
			18170586 - 2	-3,494.20	-928.80	-1,468.60	-5,891.60	58.27	
			18170586 - 3	-4,204.80	-1,340.96	-1,156.80	-6,702.56	44.31	
			18170586 - 4	-2,913.28	-388.96	-562.40	-3,864.64	29.75	
			18170589 - 2	-1,320.00	-170.08	-296.80	-1,786.88	11.67	





מקדם הספק	שיא ביקוש	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שפל Kwh	גבע Kwh	פסגה Kwh	מספר מונה / קבוצה	שם דייר	מזהה דייר	מס
	291.06	60,058.50	14,371.50	9,805.50	35,881.50	18170589 - 3			
	32.42	-9,819.00	-3,052.80	-1,632.60	-5,133.60	18170590 - 1			
	13.38	-3,002.20	-698.00	-465.00	-1,839.20	18170590 - 2			
	9.95	-1,381.28	-213.76	-104.32	-1,063.20	18170590 - 4			
	371.24	69,649.50	19,309.50	10,350.00	39,990.00	18170703 - 1			
	15.42	-3,493.00	-427.00	-529.80	-2,536.20	18170704 - 1			
	14.14	-2,649.00	-440.20	-333.00	-1,875.80	18170704 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170706 - 2			
	11.43	-3,395.84	-885.92	-700.96	-1,808.96	18170706 - 4			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170743 - 2			
	9.95	-1,771.20	-293.28	-169.60	-1,308.32	18170780 - 1			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 2			
		0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 3			
	0.003	0.00	0.00	0.00	0.00	18170780 - 4			
	8.82	-894.72	-121.44	-63.68	-709.60	18170786 - 1			
	3.55	-344.80	-6.72	-2.72	-335.36	18170786 - 4			
	28.46	-17,116.96	-7,600.96	-3,602.40	-5,913.60	18170793 - 1			
		32,128.96	12,792.92	6,226.06	13,109.98	סה"כ צריכה			
	291.06	60,058.50	14,371.50	9,805.50	35,881.50	18170589 - 3	ראשי T1	36300	2
		60,058.50	14,371.50	9,805.50	35,881.50	סה"כ צריכה			
	371.24	69,649.50	19,309.50	10,350.00	39,990.00	18170703 - 1	ראשי T2	36309	3
		69,649.50	19,309.50	10,350.00	39,990.00	סה"כ צריכה			

