

דוח קוט"ש

עבור: דמרי סינמה ב"ש נהול בע"מ

דוח מסכם עבור: סינמה סיטי ב"ש

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 02/11/22

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	40705	KFC	15114154 - 22	3,332.40	2,017.20	2,724.60	8,074.20	27.19	
			15114154 - 23	2,110.80	1,228.80	1,754.20	5,093.80	19.37	
			15114154 - 24	1,679.40	1,037.00	1,611.60	4,328.00	16.39	
			16226482 - 31	10.68	7.56	16.64	34.88	0.07	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,444.57	2,046.45	2,869.64	7,360.67		
			סה"כ צריכה	9,577.85	6,337.01	8,976.68	24,891.55		
2	45954	plays	16226486 - 7	1,641.70	703.60	1,315.60	3,660.90	16.54	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	562.61	335.59	618.19	1,516.39		
			סה"כ צריכה	2,204.31	1,039.19	1,933.79	5,177.29		
3	42847	באבלס מותגים בע"מ	16226477 - 14	470.50	110.80	48.00	629.30	7.12	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	161.24	52.85	22.55	236.64		
			סה"כ צריכה	631.74	163.65	70.55	865.94		
4	37510	גאפניקה	15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15114153 - 35	0.05	0.00	0.00	0.05	0.32	
			15114154 - 28	488.00	224.40	459.60	1,172.00	15.30	
			15114154 - 29	238.40	36.80	65.60	340.80	12.43	
			15114154 - 30	262.40	38.80	71.60	372.80	13.38	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	338.88	143.09	280.43	762.40		
			סה"כ צריכה	1,327.73	443.09	877.23	2,648.05		
5	35434	גוד פ.א.ע בע"מ ח.17	16226478 - 1	4,208.30	1,603.50	640.70	6,452.50	35.73	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,442.18	764.82	301.06	2,508.06		
			סה"כ צריכה	5,650.48	2,368.32	941.76	8,960.56		
6	37863	גיא מקסיקני	15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			16226478 - 7	437.40	301.90	527.90	1,267.20	17.09	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	149.90	144.00	248.06	541.95		
			סה"כ צריכה	587.30	445.90	775.96	1,809.15		
7	36433	גלידה גולדה	15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			16226478 - 5	3,400.80	2,076.90	4,208.90	9,686.60	28.51	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטר"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,165.45	990.61	1,977.72	4,133.79		
			סה"כ צריכה	4,566.25	3,067.51	6,186.62	13,820.39		
8	38482	דוכן בי פרש	15114153 - 20	152.55	109.05	237.75	499.35	0.86	
			16226484 - 8	530.60	312.25	513.70	1,356.55	6.54	
			סה"כ צריכה	683.15	421.30	751.45	1,855.90		
9	35160	דוכן ממתקים פינקי	15114153 - 31	229.25	147.65	313.05	689.95	1.69	
			16226486 - 11	504.50	332.95	693.95	1,531.40	3.22	
			סה"כ צריכה	733.75	480.60	1,007.00	2,221.35		
10	35162	דוכן סלולר מובי ק.ק	16226486 - 9	159.60	37.00	38.70	235.30	1.06	
			סה"כ צריכה	159.60	37.00	38.70	235.30		
11	37121	דוכן תכשיטים בת אל אדרי ק.ק	16226486 - 12	151.35	49.75	28.10	229.20	2.13	
			סה"כ צריכה	151.35	49.75	28.10	229.20		
12	44019	דרים ספורט	16226483 - 19	3,747.20	1,702.40	1,717.20	7,166.80	34.72	
			16226483 - 20	4,274.40	2,003.20	1,985.60	8,263.20	38.14	
			16226483 - 21	4,422.80	2,018.80	2,045.60	8,487.20	38.07	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	4,264.70	2,730.35	2,701.12	9,696.16		
			סה"כ צריכה	16,709.10	8,454.75	8,449.52	33,613.36		
13	34499	החלקה על הקרח	15114141 - 2	24,935.40	17,325.00	36,406.80	78,667.20	175.83	
			15114141 - 4	5,551.20	2,470.00	3,060.00	11,081.20	54.01	
			סה"כ צריכה	30,486.60	19,795.00	39,466.80	89,748.40		
14	38190	זאפה	15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			18045223 - 1	6,058.10	2,335.60	3,731.40	12,125.10		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,076.11	1,114.00	1,753.35	4,943.46		
			סה"כ צריכה	8,134.21	3,449.60	5,484.75	17,068.56		
15	44736	חברת המזרח לשיווק מכונות בע"מ	16226486 - 8	441.80	137.30	176.70	755.80	5.96	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	151.40	65.49	83.03	299.92		
			סה"כ צריכה	593.20	202.79	259.73	1,055.72		
16	40405	יאנגה	15114146 - 1	797.90	279.40	273.00	1,350.30	8.76	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	273.44	133.26	128.28	534.98		
			סה"כ צריכה	1,071.34	412.66	401.28	1,885.28		
17	35557	לה גופרה	15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 11	9.10	11.25	23.65	44.00	0.11	
			סה"כ צריכה	9.10	11.25	23.65	44.00		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
18	42300	ללין ח.76	15114146 - 2	956.70	394.90	329.30	1,680.90	14.04	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	327.86	188.35	154.74	670.95		
			סה"כ צריכה	1,284.56	583.25	484.04	2,351.85		
19	39292	מיס גייד	16226482 - 22	1,183.40	512.40	368.00	2,063.80	11.67	
			16226482 - 23	1,161.80	488.20	295.20	1,945.20	10.36	
			16226482 - 24	703.60	288.40	183.40	1,175.40	7.82	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,044.82	614.81	397.81	2,057.44		
			סה"כ צריכה	4,093.62	1,903.81	1,244.41	7,241.84		
20	42453	מסך פירסומות חיצוני	17313064 - 1	688.30	503.94	704.06	1,896.30	43.76	
			סה"כ צריכה	688.30	503.94	704.06	1,896.30		
21	36512	מסעדת סדאפה	15114153 - 10	2,483.20	1,357.80	1,593.80	5,434.80	19.96	
			15114153 - 11	2,006.40	1,090.40	1,310.60	4,407.40	16.06	
			15114153 - 12	2,183.60	1,218.60	1,443.20	4,845.40	15.58	
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,286.91	1,748.94	2,042.90	6,078.74		
			סה"כ צריכה	8,960.11	5,415.74	6,390.50	20,766.34		
22	36689	מסעדת פטריקס	15114141 - 11	6,385.60	4,228.80	6,247.20	16,861.60	71.00	
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,188.34	2,017.00	2,935.50	7,140.84		
			סה"כ צריכה	8,573.94	6,245.80	9,182.70	24,002.44		
23	34491	מקדונלדס חנות 42	15114154 - 7	2,072.80	1,199.40	1,499.80	4,772.00	19.31	
			15114154 - 8	1,432.40	785.20	993.60	3,211.20	14.12	
			15114154 - 9	1,708.60	907.80	1,136.80	3,753.20	14.98	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,786.77	1,379.58	1,705.80	4,872.14		
			סה"כ צריכה	7,000.57	4,271.98	5,336.00	16,608.54		
24	34503	פאנקי מאנקי	15114141 - 8	2,383.60	1,155.60	1,901.60	5,440.80	25.06	
			16226480 - 3	726.60	223.50	301.20	1,251.30	17.29	
			16226480 - 12	186.00	111.50	175.90	473.40	1.92	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	1,129.61	710.97	1,117.73	2,958.30		
			סה"כ צריכה	4,425.81	2,201.57	3,496.43	10,123.80		
25	38338	פאנקי מאנקי "פופ אפ" משחקייה	15114145 - 3	1,620.00	1,153.40	2,519.80	5,293.20	7.68	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	555.17	550.13	1,184.03	2,289.34		
			סה"כ צריכה	2,175.17	1,703.53	3,703.83	7,582.54		





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
26	37478	פאקטורי 54 חנות 22 ק.ק	16226486 - 1	16,957.20	6,452.00	7,118.80	30,528.00	107.42	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	5,811.23	3,077.39	3,345.06	12,233.68		
			סה"כ צריכה	22,768.43	9,529.39	10,463.86	42,761.68		
27	38864	פוט לוקר	15114141 - 10	7,071.00	3,668.60	5,515.60	16,255.20	59.66	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,423.23	1,749.80	2,591.73	6,764.76		
			סה"כ צריכה	9,494.23	5,418.40	8,107.33	23,019.96		
28	37260	פלפר	15114145 - 5	1,003.30	452.50	496.10	1,951.90	5.29	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	343.83	215.83	233.11	792.77		
			סה"כ צריכה	1,347.13	668.33	729.21	2,744.67		
29	40064	ציבורי	16092114 - 12	2,232.05	1,220.45	2,388.10	5,840.60	1.05	
			16092114 - 11	2,550.35	1,375.50	2,702.40	6,628.25	2.42	
			16092114 - 10	2,665.65	1,431.40	2,850.15	6,947.20	1.10	
			16092114 - 9	1,540.65	795.10	1,659.05	3,994.80	2.43	
			16092114 - 8	1,833.90	938.45	1,949.45	4,721.80	0.71	
			16092114 - 7	2,543.80	1,309.75	2,757.70	6,611.25	0.86	
			15114139 - 15	-52,456.20	-37,424.30	-46,183.60	-136,064.10	5.96	
			16092173 - 1	-66.45	-45.13	-92.27	-203.85	0.63	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 22	-34.65	-22.55	-41.95	-99.15	0.55	
			16226481 - 23	-44.40	-29.60	-58.25	-132.25	0.60	
			16226481 - 24	-10.35	-5.95	-6.95	-23.25	0.44	
			16226481 - 25	-30.75	-20.15	-38.15	-89.05	0.58	
			16226481 - 26	-14.85	-9.85	-13.95	-38.65	0.62	
			16226481 - 27	-7.55	-3.90	-3.85	-15.30	0.47	
			16092117 - 4	-30.25	-20.85	-45.30	-96.40	0.31	
			16092117 - 5	-24.15	-16.20	-38.10	-78.45	0.33	
			16092117 - 6	-2.15	-1.00	-0.40	-3.55	0.17	
			17313244 - 1	-25.30	-15.30	-34.60	-75.20	1.38	
			16092113 - 7	-53.49	-34.07	-44.66	-132.22	0.55	
			16092113 - 8	-67.88	-43.27	-56.30	-167.45	0.68	
			16092113 - 9	-89.02	-57.44	-75.31	-221.77	0.86	
			16092113 - 10	-66.62	-39.53	-48.93	-155.08	0.79	
			16092113 - 11	-48.25	-27.25	-32.65	-108.15	0.64	
			16092113 - 12	-43.74	-24.58	-29.47	-97.79	0.58	
			15114141 - 1	-39,639.60	-26,607.00	-23,175.60	-89,422.20	409.61	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114141 - 13	-220.80	0.00	0.00	-220.80	291.17	
			16226481 - 4	-4.00	0.00	0.00	-4.00	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	-3.90	-3.20	-7.85	-14.95	0.27	
			16226481 - 7	-1.75	-0.05	0.00	-1.80	0.22	
			16226481 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313064 - 1	-2,753.20	-2,015.76	-2,816.24	-7,585.20	43.76	
			15114139 - 1	100,312.00	58,152.00	78,176.00	236,640.00	706.56	
			15114139 - 2	-5,926.80	-4,748.80	-3,862.40	-14,538.00	187.40	
			15114139 - 4	-7,916.00	-5,696.00	-3,680.00	-17,292.00	161.77	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114139 - 6	40,203.00	16,779.60	22,702.20	79,684.80	407.02	
			15114139 - 9	168.00	2,196.00	3,088.00	5,452.00	366.84	
			15114139 - 10	15,012.40	6,149.20	8,925.20	30,086.80	192.70	
			15114141 - 2	-24,935.40	-17,325.00	-36,406.80	-78,667.20	175.83	
			15114141 - 4	-5,551.20	-2,470.00	-3,060.00	-11,081.20	54.01	
			15114141 - 5	72,720.00	40,480.00	60,732.00	173,932.00	697.60	
			15114141 - 7	-19,383.20	-11,992.00	-21,436.00	-52,811.20	139.76	
			15114141 - 8	-2,383.60	-1,155.60	-1,901.60	-5,440.80	25.06	
			15114141 - 10	-7,071.00	-3,668.60	-5,515.60	-16,255.20	59.66	
			15114141 - 11	-6,385.60	-4,228.80	-6,247.20	-16,861.60	71.00	
			15114141 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 15	87,898.00	72,930.20	94,092.30	254,920.50	7.92	
			15114145 - 3	-1,620.00	-1,153.40	-2,519.80	-5,293.20	7.68	
			15114145 - 5	-1,003.30	-452.50	-496.10	-1,951.90	5.29	
			15114146 - 1	-797.90	-279.40	-273.00	-1,350.30	8.76	
			15114146 - 2	-956.70	-394.90	-329.30	-1,680.90	14.04	
			15114153 - 10	-2,483.20	-1,357.80	-1,593.80	-5,434.80	19.96	
			15114153 - 11	-2,006.40	-1,090.40	-1,310.60	-4,407.40	16.06	
			15114153 - 12	-2,183.60	-1,218.60	-1,443.20	-4,845.40	15.58	
			15114153 - 13	-69.40	-27.60	-66.40	-163.40	0.70	
			15114153 - 14	-2.60	-7.20	-14.20	-24.00	2.59	
			15114153 - 15	-101.80	-72.20	-158.60	-332.60	0.45	
			15114153 - 20	-152.55	-109.05	-237.75	-499.35	0.86	
			15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			15114153 - 31	-229.25	-147.65	-313.05	-689.95	1.69	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15114153 - 35	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.32	
			15114154 - 7	-2,072.80	-1,199.40	-1,499.80	-4,772.00	19.31	
			15114154 - 8	-1,432.40	-785.20	-993.60	-3,211.20	14.12	
			15114154 - 9	-1,708.60	-907.80	-1,136.80	-3,753.20	14.98	
			15114154 - 22	-3,332.40	-2,017.20	-2,724.60	-8,074.20	27.19	
			15114154 - 23	-2,110.80	-1,228.80	-1,754.20	-5,093.80	19.37	
			15114154 - 24	-1,679.40	-1,037.00	-1,611.60	-4,328.00	16.39	
			15114154 - 28	-488.00	-224.40	-459.60	-1,172.00	15.30	
			15114154 - 29	-238.40	-36.80	-65.60	-340.80	12.43	
			15114154 - 30	-262.40	-38.80	-71.60	-372.80	13.38	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226477 - 1	-27.90	-9.30	-12.80	-50.00	1.02	
			16226477 - 11	-9.10	-11.25	-23.65	-44.00	0.11	
			16226477 - 14	-470.50	-110.80	-48.00	-629.30	7.12	
			16226478 - 1	-4,208.30	-1,603.50	-640.70	-6,452.50	35.73	
			16226478 - 5	-3,400.80	-2,076.90	-4,208.90	-9,686.60	28.51	
			16226478 - 7	-437.40	-301.90	-527.90	-1,267.20	17.09	
			16226478 - 14	-976.80	-355.50	-394.60	-1,726.90	5.62	
			16226480 - 3	-726.60	-223.50	-301.20	-1,251.30	17.29	
			16226480 - 12	-186.00	-111.50	-175.90	-473.40	1.92	
			16226480 - 13	-542.40	-185.90	-272.20	-1,000.50	6.12	
			16226482 - 22	-1,183.40	-512.40	-368.00	-2,063.80	11.67	
			16226482 - 23	-1,161.80	-488.20	-295.20	-1,945.20	10.36	
			16226482 - 24	-703.60	-288.40	-183.40	-1,175.40	7.82	
			16226482 - 28	-2.00	-1.10	-2.40	-5.50	0.04	
			16226482 - 31	-10.68	-7.56	-16.64	-34.88	0.07	
			16226483 - 4	-1,750.40	-1,085.40	-1,558.20	-4,394.00	13.44	
			16226483 - 5	-1,659.40	-1,027.20	-1,227.20	-3,913.80	13.80	
			16226483 - 6	-2,503.80	-1,587.20	-2,156.80	-6,247.80	17.40	
			16226483 - 19	-3,747.20	-1,702.40	-1,717.20	-7,166.80	34.72	
			16226483 - 20	-4,274.40	-2,003.20	-1,985.60	-8,263.20	38.14	
			16226483 - 21	-4,422.80	-2,018.80	-2,045.60	-8,487.20	38.07	
			16226484 - 6	-319.30	-415.40	-468.60	-1,203.30	5.32	
			16226484 - 8	-530.60	-312.25	-513.70	-1,356.55	6.54	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		






מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226486 - 1	-16,957.20	-6,452.00	-7,118.80	-30,528.00	107.42	
			16226486 - 7	-1,641.70	-703.60	-1,315.60	-3,660.90	16.54	
			16226486 - 8	-441.80	-137.30	-176.70	-755.80	5.96	
			16226486 - 9	-159.60	-37.00	-38.70	-235.30	1.06	
			16226486 - 11	-504.50	-332.95	-693.95	-1,531.40	3.22	
			16226486 - 12	-151.35	-49.75	-28.10	-229.20	2.13	
			17313064 - 1	-688.30	-503.94	-704.06	-1,896.30	43.76	
			17313191 - 1	-17,220.00	-10,364.40	-20,106.20	-47,690.60	318.80	
			18045223 - 1	-6,058.10	-2,335.60	-3,731.40	-12,125.10		
			סה"כ צריכה	52,378.02	34,863.72	54,937.47	142,179.22		
30	34513	צמפיון מוטורס	17313191 - 1	17,220.00	10,364.40	20,106.20	47,690.60	318.80	
			סה"כ צריכה	17,220.00	10,364.40	20,106.20	47,690.60		
31	35433	צעצועים-טויי טיוב חנות 63	16226478 - 14	976.80	355.50	394.60	1,726.90	5.62	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	334.75	169.56	185.42	689.73		
			סה"כ צריכה	1,311.55	525.06	580.02	2,416.63		
32	34514	קולנוע	15114139 - 15	52,456.20	37,424.30	46,183.60	136,064.10	5.96	
			15114141 - 1	39,639.60	26,607.00	23,175.60	89,422.20	409.61	
			15114141 - 13	220.80	0.00	0.00	220.80	291.17	
			16092113 - 7	53.49	34.07	44.66	132.22	0.55	
			16092113 - 8	67.88	43.27	56.30	167.45	0.68	
			16092113 - 9	89.02	57.44	75.31	221.77	0.86	
			16092113 - 10	66.62	39.53	48.93	155.08	0.79	
			16092113 - 11	48.25	27.25	32.65	108.15	0.64	
			16092113 - 12	43.74	24.58	29.47	97.79	0.58	
			16092114 - 7	-2,543.80	-1,309.75	-2,757.70	-6,611.25	0.86	
			16092114 - 8	-1,833.90	-938.45	-1,949.45	-4,721.80	0.71	
			16092114 - 9	-1,540.65	-795.10	-1,659.05	-3,994.80	2.43	
			16092114 - 10	-2,665.65	-1,431.40	-2,850.15	-6,947.20	1.10	
			16092114 - 11	-2,550.35	-1,375.50	-2,702.40	-6,628.25	2.42	
			16092114 - 12	-2,232.05	-1,220.45	-2,388.10	-5,840.60	1.05	
			16092117 - 4	30.25	20.85	45.30	96.40	0.31	
			16092117 - 5	24.15	16.20	38.10	78.45	0.33	
			16092117 - 6	2.15	1.00	0.40	3.55	0.17	
			16092173 - 1	66.45	45.13	92.27	203.85	0.63	
			16226481 - 4	4.00	0.00	0.00	4.00	0.20	
			16226481 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 6	3.90	3.20	7.85	14.95	0.27	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226481 - 7	1.75	0.05	0.00	1.80	0.22	
			16226481 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 9	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226481 - 22	34.65	22.55	41.95	99.15	0.55	
			16226481 - 23	44.40	29.60	58.25	132.25	0.60	
			16226481 - 24	10.35	5.95	6.95	23.25	0.44	
			16226481 - 25	30.75	20.15	38.15	89.05	0.58	
			16226481 - 26	14.85	9.85	13.95	38.65	0.62	
			16226481 - 27	7.55	3.90	3.85	15.30	0.47	
			16226481 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			17313064 - 1	2,753.20	2,015.76	2,816.24	7,585.20	43.76	
			17313244 - 1	25.30	15.30	34.60	75.20	1.38	
			סה"כ צריכה	82,372.90	59,396.28	58,537.53	200,306.70		
33	38868	קפה ללוש	16226482 - 28	2.00	1.10	2.40	5.50	0.04	
			16226483 - 4	1,750.40	1,085.40	1,558.20	4,394.00	13.44	
			16226483 - 5	1,659.40	1,027.20	1,227.20	3,913.80	13.80	
			16226483 - 6	2,503.80	1,587.20	2,156.80	6,247.80	17.40	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	2,027.28	1,765.20	2,323.42	6,115.90		
			סה"כ צריכה	7,942.88	5,466.10	7,268.02	20,677.00		
34	36503	קפה נמרוד	15114153 - 13	69.40	27.60	66.40	163.40	0.70	
			15114153 - 14	2.60	7.20	14.20	24.00	2.59	
			15114153 - 15	101.80	72.20	158.60	332.60	0.45	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	59.56	51.04	112.40	222.99		
			סה"כ צריכה	233.36	158.04	351.60	742.99		
35	40063	שוט פווינט חנות 61	16226480 - 13	542.40	185.90	272.20	1,000.50	6.12	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	185.88	88.67	127.90	402.45		
			סה"כ צריכה	728.28	274.57	400.10	1,402.95		
36	35506	תיק התיקים חנות 53	16226477 - 1	27.90	9.30	12.80	50.00	1.02	
			צריכת חשמל מיזוג אוויר	9.56	4.44	6.01	20.01		
			סה"כ צריכה	37.46	13.74	18.81	70.01		
			סה"כ צריכה	316,313.40	196,687.00	267,715.70	780,716.10		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוטי"ש				780,716.10		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 316,313.40)
■ גבע (Kwh 196,687.00)
■ שפל (Kwh 267,715.70)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	42396	חברת ניהול (צילרים) - מועמס על (שוכרים)	15114139 - 2	5,926.80	4,748.80	3,862.40	14,538.00	187.40	
			15114139 - 4	7,916.00	5,696.00	3,680.00	17,292.00	161.77	
			15114139 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114141 - 7	19,383.20	11,992.00	21,436.00	52,811.20	139.76	
			16226484 - 6	319.30	415.40	468.60	1,203.30	5.32	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	33,545.30	22,852.20	29,447.00	85,844.50		
2	46155	פוטוולטאי	15114139 - 6	40,203.00	16,779.60	22,702.20	79,684.80	407.02	
			סה"כ צריכה	40,203.00	16,779.60	22,702.20	79,684.80		
3	46156	פוטוולטאי	15114139 - 10	15,012.40	6,149.20	8,925.20	30,086.80	192.70	
			סה"כ צריכה	15,012.40	6,149.20	8,925.20	30,086.80		
4	43378	ציבורי חניון P1	15114154 - 7	-2,072.80	-1,199.40	-1,499.80	-4,772.00	19.31	
			15114154 - 8	-1,432.40	-785.20	-993.60	-3,211.20	14.12	
			15114154 - 9	-1,708.60	-907.80	-1,136.80	-3,753.20	14.98	
			15114154 - 22	-3,332.40	-2,017.20	-2,724.60	-8,074.20	27.19	
			15114154 - 23	-2,110.80	-1,228.80	-1,754.20	-5,093.80	19.37	
			15114154 - 24	-1,679.40	-1,037.00	-1,611.60	-4,328.00	16.39	
			15114154 - 28	-488.00	-224.40	-459.60	-1,172.00	15.30	
			15114154 - 29	-238.40	-36.80	-65.60	-340.80	12.43	
			15114154 - 30	-262.40	-38.80	-71.60	-372.80	13.38	
			15114154 - 39	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114154 - 40	0.00	0.00	0.00	0.00		
16226477			16226477 - 1	-27.90	-9.30	-12.80	-50.00	1.02	
			16226477 - 7	-32.80	-45.50	-88.90	-167.20	1.36	
			16226477 - 11	-9.10	-11.25	-23.65	-44.00	0.11	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226477 - 14	-470.50	-110.80	-48.00	-629.30	7.12	
			16226478 - 1	-4,208.30	-1,603.50	-640.70	-6,452.50	35.73	
			16226478 - 5	-3,400.80	-2,076.90	-4,208.90	-9,686.60	28.51	
			16226478 - 7	-437.40	-301.90	-527.90	-1,267.20	17.09	
			16226478 - 14	-976.80	-355.50	-394.60	-1,726.90	5.62	
			16226480 - 3	-726.60	-223.50	-301.20	-1,251.30	17.29	
			16226480 - 13	-542.40	-185.90	-272.20	-1,000.50	6.12	
			16226480 - 15	24,443.40	12,714.40	17,541.20	54,699.00		
			סה"כ צריכה	285.60	314.95	704.95	1,305.50		
5	43379	ציבורי חניון P2	15114145 - 3	-1,620.00	-1,153.40	-2,519.80	-5,293.20	7.68	
			15114145 - 5	-1,003.30	-452.50	-496.10	-1,951.90	5.29	
			15114145 - 15	11,751.30	6,406.60	9,003.80	27,161.70		
			15114146 - 1	-797.90	-279.40	-273.00	-1,350.30	8.76	
			15114146 - 2	-956.70	-394.90	-329.30	-1,680.90	14.04	
			15114153 - 10	-2,483.20	-1,357.80	-1,593.80	-5,434.80	19.96	
			15114153 - 11	-2,006.40	-1,090.40	-1,310.60	-4,407.40	16.06	
			15114153 - 12	-2,183.60	-1,218.60	-1,443.20	-4,845.40	15.58	
			15114153 - 13	-69.40	-27.60	-66.40	-163.40	0.70	
			15114153 - 14	-2.60	-7.20	-14.20	-24.00	2.59	
			15114153 - 15	-101.80	-72.20	-158.60	-332.60	0.45	
			15114153 - 20	-152.55	-109.05	-237.75	-499.35	0.86	
			15114153 - 23	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 25	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 28	0.00	0.00	0.00	0.00		
			15114153 - 31	-229.25	-147.65	-313.05	-689.95	1.69	
			15114153 - 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
			15114153 - 35	-0.05	0.00	0.00	-0.05	0.32	
			סה"כ צריכה	144.55	95.90	248.00	488.45		
6	42800	ציבורי חניון P4	16226483 - 4	-1,750.40	-1,085.40	-1,558.20	-4,394.00	13.44	
			16226483 - 5	-1,659.40	-1,027.20	-1,227.20	-3,913.80	13.80	
			16226483 - 6	-2,503.80	-1,587.20	-2,156.80	-6,247.80	17.40	
			16226484 - 1	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 8	-530.60	-312.25	-513.70	-1,356.55	6.54	
			16226484 - 12	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226484 - 15	19,332.50	10,176.60	11,772.50	41,281.60		
			סה"כ צריכה	12,888.30	6,164.55	6,316.60	25,369.45		
7	42802	ציבורי חניון P5	16226482 - 22	-1,183.40	-512.40	-368.00	-2,063.80	11.67	
			16226482 - 23	-1,161.80	-488.20	-295.20	-1,945.20	10.36	



מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			16226482 - 24	-703.60	-288.40	-183.40	-1,175.40	7.82	
			16226482 - 28	-2.00	-1.10	-2.40	-5.50	0.04	
			16226482 - 31	-10.68	-7.56	-16.64	-34.88	0.07	
			16226485 - 5	0.00	0.00	0.00	0.00		
			16226486 - 1	-16,957.20	-6,452.00	-7,118.80	-30,528.00	107.42	
			16226486 - 9	-159.60	-37.00	-38.70	-235.30	1.06	
			16226486 - 11	-504.50	-332.95	-693.95	-1,531.40	3.22	
			16226486 - 12	-151.35	-49.75	-28.10	-229.20	2.13	
			16226486 - 15	24,868.30	10,353.50	11,707.80	46,929.60		
			סה"כ צריכה	4,034.17	2,184.14	2,962.61	9,180.92		
8	42798	ציבורי חניונים חיצוני	17313191 - 1	-17,220.00	-10,364.40	-20,106.20	-47,690.60	318.80	
			20281981 - 1	20,520.40	13,281.60	24,797.20	58,599.20	319.25	
			סה"כ צריכה	3,300.40	2,917.20	4,691.00	10,908.60		
9	42793	ראשי P1 (למונים: 1 (6 5 4 3 2	16226480 - 15	24,443.40	12,714.40	17,541.20	54,699.00		
			סה"כ צריכה	24,443.40	12,714.40	17,541.20	54,699.00		
10	42795	ראשי P2 (למונים: 7 (9 8	15114145 - 15	11,751.30	6,406.60	9,003.80	27,161.70		
			סה"כ צריכה	11,751.30	6,406.60	9,003.80	27,161.70		
11	42799	ראשי P4 (למונים: (23 22	16226484 - 15	19,332.50	10,176.60	11,772.50	41,281.60		
			סה"כ צריכה	19,332.50	10,176.60	11,772.50	41,281.60		
12	42801	ראשי P5 (למונים: (21 20	16226486 - 15	24,868.30	10,353.50	11,707.80	46,929.60		
			סה"כ צריכה	24,868.30	10,353.50	11,707.80	46,929.60		
13	42797	ראשי לוח חניונים חיצוני	20281981 - 1	20,520.40	13,281.60	24,797.20	58,599.20	319.25	
			סה"כ צריכה	20,520.40	13,281.60	24,797.20	58,599.20		
14	34507	ראשי שנאי T1	15114141 - 15	87,898.00	72,930.20	94,092.30	254,920.50	7.92	
			סה"כ צריכה	87,898.00	72,930.20	94,092.30	254,920.50		
15	34496	ראשי שנאי T2	15114139 - 9	168.00	2,196.00	3,088.00	5,452.00	366.84	
			סה"כ צריכה	168.00	2,196.00	3,088.00	5,452.00		
16	37122	ראשי שנאי T3	15114139 - 1	100,312.00	58,152.00	78,176.00	236,640.00	706.56	
			סה"כ צריכה	100,312.00	58,152.00	78,176.00	236,640.00		
17	34501	ראשי שנאי T4	15114141 - 5	72,720.00	40,480.00	60,732.00	173,932.00	697.60	
			סה"כ צריכה	72,720.00	40,480.00	60,732.00	173,932.00		