



**דוח קוט"ש**

עבור: מבנה מבני תעשייה פ-

דוח מסכם עבור: מבנה קריאטק יוקנעם

תקופת דוח: (31/10/22 - 01/10/22)

תאריך הפקה: 02/11/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	9384	לוח חניון 93+83	15129203 - 2	456.20	320.80	756.20	1,533.20	6.48	
			15129203 - 3	2,283.80	1,414.00	2,606.20	6,304.00	14.75	
			סה"כ צריכה	2,740.00	1,734.80	3,362.40	7,837.20		
2	8046	מיזוג אוויר	14152667 - 1	77,258.90	48,425.60	97,396.50	223,081.00		
			סה"כ צריכה	77,258.90	48,425.60	97,396.50	223,081.00		
3	10122	ציבורי	13129381 - 1	-115.80	-81.30	-179.00	-376.10		
			13148443 - 1	-115.40	-61.10	-143.30	-319.80		
			13199892 - 1	-71.10	-27.60	-61.10	-159.80		
			13199896 - 1	-136.60	-67.60	-154.30	-358.50		
			15129203 - 2	-456.20	-320.80	-756.20	-1,533.20	6.48	
			15129203 - 3	-2,283.80	-1,414.00	-2,606.20	-6,304.00	14.75	
			15129203 - 5	-7,491.20	-3,577.60	-7,069.60	-18,138.40	49.30	
			15129203 - 8	-41,308.00	-28,742.00	-63,588.00	-133,638.00	204.60	
			15129203 - 9	-1,562.00	-528.00	-908.00	-2,998.00	15.96	
			15129203 - 10	-8,604.40	-6,185.20	-13,734.80	-28,524.40	39.83	
			15129203 - 11	-1,865.60	-971.60	-2,268.40	-5,105.60	16.15	
			15129203 - 15	80,650.00	51,800.00	112,050.00	244,500.00		
			15129226 - 2	-3,486.00	-888.00	-783.60	-5,157.60	32.26	
			15129226 - 3	-39,940.00	-28,072.00	-61,630.00	-129,642.00	208.82	
			15129226 - 4	-17,848.00	-9,952.00	-20,406.00	-48,206.00	146.16	
			15129226 - 8	-1,502.80	-573.40	-1,126.80	-3,203.00	11.51	
			15129226 - 9	-2,527.20	-847.80	-2,130.60	-5,505.60	23.18	
			15129226 - 15	65,444.20	40,825.20	87,525.50	193,794.90	5.26	
			17312755 - 1	-3,359.20	-872.40	-1,395.20	-5,626.80	58.44	
			17313552 - 1	-6,878.40	-4,708.10	-10,516.60	-22,103.10	80.72	
			סה"כ צריכה	6,542.50	4,734.70	10,117.80	21,395.00		
4	32784	קומה (-1) אדווה- מעבדה	15129203 - 10	8,604.40	6,185.20	13,734.80	28,524.40	39.83	
			סה"כ צריכה	8,604.40	6,185.20	13,734.80	28,524.40		
5	15378	קומה (-1) מלאנוקס	15129226 - 4	17,848.00	9,952.00	20,406.00	48,206.00	146.16	
			סה"כ צריכה	17,848.00	9,952.00	20,406.00	48,206.00		
6	21215	קומה 0 רינשו	15129226 - 8	1,502.80	573.40	1,126.80	3,203.00	11.51	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	1,502.80	573.40	1,126.80	3,203.00		
7	49065	קומה 1 NVIDIA	15129226 - 9	2,527.20	847.80	2,130.60	5,505.60	23.18	
			סה"כ צריכה	2,527.20	847.80	2,130.60	5,505.60		
8	15377	קומה 2 מלאנוקס	15129226 - 3	39,940.00	28,072.00	61,630.00	129,642.00	208.82	
			סה"כ צריכה	39,940.00	28,072.00	61,630.00	129,642.00		
9	16818	קומה 2 ממד מלאנוקס	13199896 - 1	136.60	67.60	154.30	358.50		
			סה"כ צריכה	136.60	67.60	154.30	358.50		
10	18493	קומה 3 מלאנוקס	15129203 - 8	41,308.00	28,742.00	63,588.00	133,638.00	204.60	
			סה"כ צריכה	41,308.00	28,742.00	63,588.00	133,638.00		
11	16819	קומה 3 ממד מלאנוקס	13148443 - 1	115.40	61.10	143.30	319.80		
			סה"כ צריכה	115.40	61.10	143.30	319.80		
12	16721	קומה 4 מלאנוקס	15129226 - 2	3,486.00	888.00	783.60	5,157.60	32.26	
			סה"כ צריכה	3,486.00	888.00	783.60	5,157.60		
13	16820	קומה 4 ממד מלאנוקס	13199892 - 1	71.10	27.60	61.10	159.80		
			סה"כ צריכה	71.10	27.60	61.10	159.80		
14	46224	קומה 5 NVIDIA	15129203 - 11	1,865.60	971.60	2,268.40	5,105.60	16.15	
			סה"כ צריכה	1,865.60	971.60	2,268.40	5,105.60		
15	46223	קומה 5 SKF	15129203 - 9	1,562.00	528.00	908.00	2,998.00	15.96	
			סה"כ צריכה	1,562.00	528.00	908.00	2,998.00		
16	46232	קומה 5 SKF ממ"ד	13129381 - 1	115.80	81.30	179.00	376.10		
			סה"כ צריכה	115.80	81.30	179.00	376.10		
17	29098	קומה 6 קארדיאק	17313552 - 1	6,878.40	4,708.10	10,516.60	22,103.10	80.72	
			סה"כ צריכה	6,878.40	4,708.10	10,516.60	22,103.10		
18	33280	קומה 6 ריווק רובוטיקס חדש	17312755 - 1	3,359.20	872.40	1,395.20	5,626.80	58.44	
			סה"כ צריכה	3,359.20	872.40	1,395.20	5,626.80		
19	31532	קומה 7 אדווה - ADVA OPTICAL NETWORKING	15129203 - 5	7,491.20	3,577.60	7,069.60	18,138.40	49.30	
			סה"כ צריכה	7,491.20	3,577.60	7,069.60	18,138.40		
			סה"כ צריכה	223,353.10	141,050.80	296,972.00	661,375.90		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				661,375.90		
			הפרש באחוזים						





■ פסגה (Kwh 223,353.10)  
■ גבע (Kwh 141,050.80)  
■ שפל (Kwh 296,972.00)

מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוטי"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	8041	מפסק ראשי שנאי 1	15 - 15129203	80,650.00	51,800.00	112,050.00	244,500.00		
			סה"כ צריכה	80,650.00	51,800.00	112,050.00	244,500.00		
2	14850	מפסק ראשי שנאי 2	15 - 15129226	65,444.20	40,825.20	87,525.50	193,794.90	5.26	
			סה"כ צריכה	65,444.20	40,825.20	87,525.50	193,794.90		

