



דוח קוט"ש

עבור: מבנה מבני תעשייה - פ

דוח מסכם עבור: מבנה פארק סיביל 527

תקופת דוח: (01/10/22 - 31/10/22)

תאריך הפקה: 02/11/22


מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
1	30782	TTI חדר שרתים	00009659 - 4	3,614.20	2,512.91	5,448.96	11,576.07	25.95	
			00009659 - 5	253.65	93.78	136.37	483.80	2.44	
			00018054 - 1	470.21	310.74	682.54	1,463.49	4.24	
			00018065 - 1	3,678.64	2,636.68	5,801.80	12,117.12	26.29	
			00020635 - 1	1,549.47	304.42	325.06	2,178.95	25.58	
			00025413 - 5	1,676.12	325.84	381.03	2,382.99	30.30	
			סה"כ צריכה	11,242.29	6,184.36	12,775.77	30,202.42		
2	30783	TTI משרדים	00009659 - 4	1,804.39	1,254.57	2,720.40	5,779.36	25.95	
			00009659 - 5	126.63	46.82	68.08	241.54	2.44	
			00018054 - 1	234.75	155.14	340.76	730.65	4.24	
			00018065 - 1	1,836.56	1,316.36	2,896.55	6,049.48	26.29	
			00020635 - 1	773.57	151.98	162.29	1,087.84	25.58	
			00025413 - 5	836.81	162.67	190.23	1,189.71	30.30	
			סה"כ צריכה	5,612.72	3,087.55	6,378.31	15,078.57		
3	32768	אקווה מעוף טכנולוגיות מדגים בע"מ	00009659 - 6	3,741.65	752.12	1,552.00	6,045.77	27.03	
			סה"כ צריכה	3,741.65	752.12	1,552.00	6,045.77		
4	30789	חניון 527	00024701 - 1	3,877.52	2,642.46	6,001.78	12,521.76	46.99	
			סה"כ צריכה	3,877.52	2,642.46	6,001.78	12,521.76		
5	30790	חניון 528	00024701 - 1	3,877.52	2,642.46	6,001.78	12,521.76	46.99	
			סה"כ צריכה	3,877.52	2,642.46	6,001.78	12,521.76		
6	30747	לוח חיוני - ח.מחשב קורנית	00009659 - 7	765.86	579.91	1,272.22	2,617.99	3.95	
			סה"כ צריכה	765.86	579.91	1,272.22	2,617.99		
7	33799	מ"א לחלוקה לידעה	00021971 - 1	19,667.58	10,262.34	20,699.90	50,629.82	175.74	
			00022684 - 1	60,674.62	28,602.43	42,598.59	131,875.65	446.72	
			סה"כ צריכה	80,342.21	38,864.77	63,298.50	182,505.47		
8	30786	מטריקס	00025154 - 1	3,871.55	2,148.34	4,634.77	10,654.65	23.44	
			00025154 - 4	1,389.12	420.46	918.34	2,727.92	9.10	
			00025154 - 8	709.11	452.28	998.18	2,159.57	5.21	
			סה"כ צריכה	5,969.78	3,021.08	6,551.28	15,542.14		
9	33935	פריריטי	00009659 - 1	2,272.13	648.50	1,241.36	4,161.99	14.50	





מס	מזהה דייר	שם דייר	מספר מונה / קבוצה	פסגה Kwh	גבע Kwh	שפל Kwh	סה"כ צריכה בקוט"ש	שיא ביקוש	מקדם הספק
			סה"כ צריכה	2,272.13	648.50	1,241.36	4,161.99		
10	30743	פרוירטי קומה 2 9-12	00009659 - 2	3,784.22	1,298.11	2,408.71	7,491.04	22.37	
			סה"כ צריכה	3,784.22	1,298.11	2,408.71	7,491.04		
11	30787	ציבורי 527	00024701 - 1	-7,755.05	-5,284.91	-12,003.55	-25,043.51	46.99	
			00025413 - 1	10,216.90	6,914.88	15,586.75	32,718.53	57.50	
			00025413 - 3	1,747.41	942.64	1,450.61	4,140.66	10.08	
			סה"כ צריכה	4,209.26	2,572.61	5,033.81	11,815.67		
12	45228	קורנית מחסן ק.קרקע	00009659 - 8	0.00	0.00	0.00	0.00		
			סה"כ צריכה	0.00	0.00	0.00	0.00		
13	47343	קורנית ק.קרקע QL lab	00025154 - 5	350.49	124.25	253.03	727.76	3.94	
			סה"כ צריכה	350.49	124.25	253.03	727.76		
14	48972	קורנית ק.קרקע חדש	00024995 - 1	1,916.56	899.78	1,955.10	4,771.44	46.58	
			סה"כ צריכה	1,916.56	899.78	1,955.10	4,771.44		
15	30788	קורנית קומה 1	00011150 - 1	10,746.12	3,979.00	6,447.32	21,172.44	79.37	
			00023651 - 1	34.59	9.90	7.88	52.37	0.93	
			00023651 - 2	208.64	178.77	384.75	772.16	1.44	
			00023651 - 3	549.45	418.66	908.38	1,876.50	2.84	
			סה"כ צריכה	11,538.81	4,586.32	7,748.33	23,873.46		
16	30779	קורנית קומת קרקע 9-10	00025154 - 3	4.38	3.17	6.94	14.48	0.04	
			סה"כ צריכה	4.38	3.17	6.94	14.48		
17	47697	קורנית קרקע מעבדת כימיה	00025154 - 7	0.11	0.11	0.22	0.44	0.04	
			סה"כ צריכה	0.11	0.11	0.22	0.44		
			סה"כ צריכה	139,505.50	67,907.55	122,479.12	329,892.16		
			חשבון חברת חשמל				0.00		
			הפרש בקוט"ש				329,892.16		
			הפרש באחוזים						





- פסגה (Kwh 139,505.50)
- גבע (Kwh 67,907.55)
- שפל (Kwh 122,479.12)

